

Сведения  
о расчетах, обоснованиях, прогнозах последствий  
реализации предлагаемых проектом технического регламента  
Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных  
материалов и изделий» решений, имеющих значение для оценки  
регулирующего воздействия

Проект технического регламента подготовлен в соответствии с Графиком разработки первоочередных технических регламентов Таможенного союза, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 г. № 492.

На заседании Координационного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Комиссии Таможенного союза, состоявшемся 10-11 августа 2011 г. решено принять за основу проекта технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» одноименный проект технического регламента, разрабатываемый Минрегионом России по линии ЕврАзЭС и прошедший процедуру публичного обсуждения (пункт 3.4. протокола от 10-11 августа 2011 г. № 12, копия прилагается).

Настоящий проект технического регламента Таможенного союза (далее - ТР ТС) «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» подготовлен с учетом и на основе общих организационно-методических и правовых документов Таможенного союза и действующих в Таможенном союзе документов ЕврАзЭС по вопросам разработки ТР ТС, в том числе межгосударственного Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года, межправительственного Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам, межправительственного Соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) сообщения, на таможенной территории Таможенного союза от 11 декабря 2009 г., межправительственного Соглашения о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года, Рекомендаций по типовой структуре технического регламента ЕврАзЭС, утвержденных Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27.10.2001 г. № 321, Положения о порядке разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента Таможенного союза, одобренного решением Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 г. № 343, решения Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 319 «О техническом регулировании в Таможенном союзе», в том числе об утверждении единых форм сертификата соответствия и декларации

соответствия и Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 199, а также других, в том числе разрабатываемых проектов документов.

В ТР ТС рассмотрены, обобщены и учтены требования национальных технических регламентов государств-членов Таможенного союза по вопросам безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий:

«Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BV), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 1748;

«Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденного Правительством Республики Казахстан от 17 ноября 2010 г. № 1202;

Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ;

Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Исходя из принятых в документах Таможенного союза и ЕврАзЭС решений, область применения настоящего технического регламента охватывает продукцию строительства – здания и сооружения всех отраслей экономики (с учетом требований к процессам) и продукцию промышленности строительных материалов и стройиндустрии – строительные материалы и изделия. Это соответствует целям указанного Соглашения Таможенного союза по углублению и ускорению интеграционных процессов и формированию единого экономического пространства государств-членов Таможенного союза, поскольку создает условия для развития единой для государств нормативной базы проектирования и строительства и ее гармонизации с европейскими нормами, расширяет возможности повторного применения прогрессивных проектов, разработанных в различных государствах, оказания услуг по проектированию и строительству, применения в проектах строительных материалов и изделий, отвечающих общим требованиям и обеспечения их беспрепятственного выпуска на рынок и обращения на таможенной территории государств-членов Таможенного союза. Участниками отношений, регулируемых ТР ТС являются все существующие группы субъектов предпринимательской и иной деятельности, а также физические лица.

Предполагается, что настоящий регламент будет служить в качестве основополагающего для других технических регламентов Таможенного союза в области строительства. В частности, кроме настоящего технического регламента, уже предусматривается разработка других технических регламентов Таможенного союза в области строительства – на

автомобильные дороги, сооружения инфраструктуры железнодорожного транспорта и другие сооружения, для которых характерны, как общие принципы, так и специфические требования к обеспечению безопасности.

Настоящий технический регламент предназначен для применения в государствах-членах Таможенного союза непосредственно в качестве обязательного, что потребует отмены национальных технических регламентов, устанавливающих требования к зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям.

Подготовленный к рассмотрению ТР ТС по своим основным положениям в максимально возможной степени отвечает принципиальным подходам и содержанию «Регламента (ЕС) № 305/2011 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2011 г. об установлении гармонизированных условий для обращения на рынке применяемой в строительстве продукции и отмене Директивы Совета 89/106/ЕЕС».

Принципиальным отличием европейского регламента № 305/2011 от ТР ТС является то, что он распространяется на всю применяемую в строительстве продукцию, которая может являться предметом международной торговли в ЕС, а на здания и сооружения формально не распространяется. Тем не менее в регламенте № 305/2011, как и в ТР ТС сформулированы в самом общем виде технические требования к зданиям и сооружениям, которые служат базовыми для установления в гармонизированных стандартах EN соответствующих им «существенных» требований к применяемым в строительстве материалам и изделиям, как к продукции промышленности.

В соответствии со сложившимися в государствах-членах Таможенного союза принципами разработки технических регламентов, в настоящем техническом регламенте устанавливаются только общие требования к объектам технического регулирования. Конкретные требования к зданиям, сооружениям, строительным материалам и изделиям принимаются в нормативных документах, номенклатура которых устанавливается в отдельном Перечне и применением которых обеспечивается соблюдение требований регламента. Проект Перечня указанных нормативных документов разработан, исходя из сформулированных в регламенте общих требований безопасности, представляется вместе с проектом ТР ТС и утверждается в установленном порядке.

С учетом интересов государств-членов Таможенного союза, в ТР ТС и в подготовленном проекте указанного Перечня предусмотрена возможность применения на альтернативной основе для соблюдения требований регламента:

межгосударственных строительных норм и в комплексе с ними – межгосударственных сводов правил по проектированию и строительству, а также межгосударственных стандартов, принятых в рамках системы нормативных документов в строительстве государств-участников СНГ;

национальных документов государств-членов Таможенного союза, идентичных или модифицированных по отношению к международным и (или) европейским стандартам;

зарубежных нормативных документов, принятых в государствах-членах Таможенного союза для прямого применения.

Национальные нормативные документы, могут включаться в перечни и применяться в государствах-членах Таможенного союза также в случаях отсутствия соответствующих межгосударственных строительных норм и сводов правил по проектированию и строительству, если они обеспечивают достижение целей технических регламентов Таможенного союза, не противоречат требованиям этих регламентов и не нарушают их.

Межгосударственные строительные нормы, межгосударственные своды правил по проектированию и строительству и межгосударственные стандарты в области строительства утверждаются и применяются в соответствии с требованиями Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве, утвержденными Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Предусматривается, что межгосударственные строительные нормы в рамках Системы межгосударственных нормативных документов будут носить обязательный характер и будут устанавливать требования к зданиям и сооружениям в форме конкретных задач по обеспечению безопасности в развитие общих требований регламента. Способы решения этих задач (проектные решения, методы расчета, материалы, технологии и т.д.) предусматривается устанавливать в сводах правил по проектированию и строительству, применяемых на добровольной основе. Предусматривается, что по мере разработки новых и пересмотра действующих межгосударственных нормативных документов их требования все в большей мере с учетом интересов стран Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ будут учитывать зарубежный опыт и сближаться с требованиями соответствующих европейских стандартов, норм и строительных правил зарубежных государств.

Применение на добровольной основе межгосударственных сводов правил по проектированию и строительству, является достаточным условием соблюдения требований к зданиям и сооружениям технического регламента и соответствующих им обязательных требований межгосударственных строительных норм.

Применение межгосударственных сводов правил следует рассматривать как один из возможных способов выполнения соответствующих обязательных требований технического регламента и соответствующих им обязательных требований межгосударственных строительных норм. Автор проекта на строительство может также разработать в проекте собственные проектные решения, а строительная организация - применить технологические решения, не предусмотренные включенными в Перечень документами, но обеспечивающие выполнение

требований безопасности соответствующего технического регламента к объекту технического регулирования. При этом возможность применения таких решений для обеспечения выполнения соответствующих обязательных требований должна быть подтверждена (для экспертизы, утверждения проекта и приемки объекта) расчетами, результатами исследований и экспериментов или другим способом.

Таким образом, в проекте технического регламента реализуется принцип нормирования, называемый в европейских директивах «принципом презумпции соответствия», когда объект регулирования признается соответствующим общим требованиям технического регламента, если он соответствует конкретным требованиям нормативных документов, указанных в соответствующем Перечне.

В проекте регламента Таможенного союза представлены предложения о разграничении компетенции по установлению требований безопасности, предъявляемых к зданиям и сооружениям в строительных нормах, пожарных нормах, санитарных нормах и т.д. Предложенное разграничение в принципе соответствует подходу существовавшему многие годы в странах СНГ и раньше, а также подходам, принятым в законодательстве большинства зарубежных стран. Это необходимое разграничение компетенции предлагается ввести в регламент с тем, чтобы в нормативных требованиях, которые разрабатываются различными ведомствами, не было противоречий, создающих необоснованные сложности в производстве.

В отношении технических требований, предъявляемых к зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям, настоящий проект технического регламента учитывает требования указанного выше Регламента № 305/2011 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2011 г.

С учетом этого, а также требований государств-членов Таможенного союза, в настоящем техническом регламенте устанавливаются общие базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям, в том числе:

- 1) механической безопасности;
- 2) пожарной безопасности;
- 3) гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды;
- 4) безопасности от несчастных случаев и доступности пользования;
- 5) экономии энергии и сокращения расхода тепла;
- 6) рационального использования природных ресурсов.

К строительным материалам и изделиям на основе базовых требований настоящего технического регламента к зданиям и сооружениям устанавливаются соответствующие им существенные требования. Как правильно отмечается в заключении РСПП по проекту регламента, особенностью строительных материалов и изделий является то, что они не являются конечной продукцией, предназначенной для потребителя, а проявляют свои свойства в конечной продукции строительства – зданиях и сооружениях. Поэтому главное требование к материалам и изделиям состоит в том, чтобы они были пригодны для применения в строительстве и

обеспечивали при их применении возможность выполнения требований безопасности к зданиям и сооружениям.

Оценку соответствия зданий и сооружений, строительных материалов и изделий в соответствии с принципом «презумпции соответствия» в проекте предусматривается осуществлять путем сопоставления действительных характеристик объекта регулирования с требованиями нормативных документов, принятых в качестве доказательной базы регламента (нормами, правилами, стандартами), а на определенных этапах – с проектными значениями этих параметров.

Для зданий и сооружений, поскольку они не являются продукцией, которая может перемещаться по территориям государств-членов Таможенного союза, в проекте регламента установлены только единые общепринятые формы оценки соответствия. Конкретные правила и процедуры оценки соответствия зданий и сооружений предусматривается устанавливать на национальном уровне в каждом государстве-члене Таможенного союза.

Для строительных материалов и изделий предусмотрена возможность их свободного перемещения и применения на территории государств-членов Таможенного союза. В связи с этим Соглашение Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. устанавливает необходимость единства требований к этим материалам и изделиям и единства процедур оценки соответствия. Поэтому в настоящий ТР ТС, при его подготовке, внесен ряд изменений по вопросам оценки соответствия строительных материалов и изделий и выпуска их в обращение на единую таможенную территорию государств-членов Таможенного союза с учетом европейских принципов указанного выше регламента № 305/2011.

Кроме государственного надзора, который в каждом государстве-члене Таможенного союза предусматривается осуществлять в соответствии с национальным законодательством, в проекте технического регламента, как и в европейском регламенте № 305/2011 оценку соответствия строительных материалов и изделий намечено осуществлять в форме декларирования. Дополнительно определено, что по желанию изготовителя (поставщика) обязательное подтверждение соответствия строительных материалов и изделий может осуществляться в форме сертификации.

С учетом требований Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, а также европейского регламента обязательной согласно настоящему ТР ТС оценке соответствия подлежат все строительные материалы и изделия, ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза, или на таможенную территорию государства-члена Таможенного союза, или перемещаемые с территории одного государства-члена Таможенного союза на территорию любого из других государства-члена Таможенного союза, а также строительные материалы и изделия, изготавливаемые и выпускаемые в обращение на территории одного государства, но по ограниченной номенклатуре.

ТР ТС, как и в регламенте ЕС № 305/2011, предусматривается обязательная оценка соответствия в форме декларирования и по тем же схемам декларирования с использованием собственных доказательств и (или) различных доказательств, полученных с участием третьей стороны. Похожие схемы декларирования имеются и в типовых схемах Таможенного союза. При этом по продукции, которая серийно выпускается по действующим стандартам, входящим в доказательную базу регламента (в Европейском регламенте – охватываются гармонизированными стандартами) осуществляется декларирование соответствия требованиям этих стандартов. По продукции, на которую отсутствуют нормативные документы вследствие ее новизны, декларирование осуществляется на основе технических свидетельств о ее пригодности для применения в строительстве (European Technical Assessment или European Technical Approval, на немецком языке – Europäische Technische Zulassung).

Проведение процедуры подтверждения пригодности для применения в строительстве предусматривается только для новых материалов и изделий, применение которых оказывает влияние на безопасность. Эта существующая в странах Западной Европы, Таможенного союза, СНГ форма оценки соответствия новой продукции позволяет не только предотвращать поступление на рынок и применение непригодной продукции, но и помогает преодолевать естественное недоверие к новой продукции со стороны потребителей, экспертизы и органов надзора, снимая излишние административные барьеры.

Для сертификации проектом предлагается применить три основных типовых схемы из рекомендованных для применения в Таможенном союзе. Единые процедуры декларирования, сертификации, оценки и подтверждения пригодности, приведены в приложениях к проекту технического регламента. Единые формы декларации и сертификата соответствия утверждены Комиссией Таможенного союза. Единая форма технического свидетельства о пригодности материалов и изделий для применения в строительстве приведена в соответствующем приложении к ТР ТС.

Выпуск в обращение на рынок любого государства-члена Таможенного союза строительных материалов и изделий, получивших положительные результаты оценки соответствия по единым для всех государств требованиям к ним, при соблюдении единых установленных настоящим техническим регламентом процедур оценки соответствия и при наличии документов единой формы о соответствии их требованиям настоящего технического регламента, осуществляется беспрепятственно без предъявления к этой продукции требований, дополнительных по отношению к требованиям настоящего технического регламента. Строительные материалы и изделия, прошедшие установленные настоящим техническим регламентом процедуры оценки (подтверждения) соответствия, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Таможенного союза.

Строительные материалы и изделия, не подлежащие обязательному подтверждению соответствия, могут выпускаться в обращение на рынок

государств-членов Таможенного союза в соответствии с условиями договоров (контрактов) на их поставку потребителям.

В процессе публичного обсуждения проекта технического регламента ЕврАзЭС, который был принят за основу для настоящего ТР ТС поступило 668 замечаний и предложений от органов власти, предприятий и организаций, в том числе из Республики Беларусь - 46, Республики Казахстан - 130, Республики Таджикистан - 9. Замечания и предложения Киргизской Республики были учтены в проекте регламента. При этом замечания и предложения Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Таджикистан, а также ряда российских общественных организаций, объединений, ассоциаций, союзов являются обобщающими и представляют интересы целого ряда организаций строительного комплекса. Большинство замечаний и предложений носит конструктивный характер.

Все полученные замечания были рассмотрены, проанализированы и в возможной форме учтены в проекте. Из 668 замечаний и предложений полностью или частично принято 256, принято к сведению около 148, отклонено около 264. Обоснованные решения по всем полученным замечаниям и предложениям по проекту технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» представлены в прилагаемой к проекту сводке отзывов.

Среди рассмотренных замечаний общего характера, которые не могли быть в полной мере приняты, представляется необходимым отметить следующие.

Отдельными организациями Российской Федерации предлагалось не распространять требования регламента на транспортные сооружения, трубопроводы, гидротехнические и некоторые другие сооружения различного назначения. ФГУ «ВНИИПО» МЧС России предложило, чтобы требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям были установлены в отдельном техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности и сводах правил по пожарной безопасности, как это имеет место в настоящее время в Российской Федерации. Такого рода предложения противоречат общей направленности проекта настоящего технического регламента, которая состоит в том, чтобы все вопросы безопасности зданий и сооружений решались не по ведомственному принципу, а в общей системе нормативных требований к ним по единым принципам и без противоречий в документах различных ведомств.

Некоторые организации Российской Федерации предложили исключить такую форму оценки соответствия, как подтверждение пригодности продукции для применения в строительстве, в частности, на том основании, что техническое свидетельство не является нормативным документом. Техническое свидетельство о пригодности новой продукции действительно не является нормативным документом, но это не может являться основанием для исключения из проекта регламента этой необходимой для сферы строительства формы оценки соответствия, давно и успешно применяемой в странах СНГ и Европейского Союза.

Одним из основных вопросов, который необходимо решить, является несоответствие ряда положений настоящего проекта технического регламента Таможенного союза, как и технического регламента ЕврАзЭС, основополагающим общим правовым документам Таможенного союза и ЕврАзЭС - указанным выше соглашениям по вопросам технического регулирования.

В частности Межотраслевой совет по техническому регулированию и стандартизации в строительной отрасли и Рабочая группа № 4 Совета по техническому регулированию и стандартизации при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации отмечали, что применение межгосударственных строительных норм и межгосударственных сводов правил для обеспечения соблюдения требований технических регламентов ЕврАзЭС не предусмотрено Соглашением ЕврАзЭС от 25.01.2008 г. и соответствующим соглашением Таможенного союза. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь указывал также на то, что обязательность применения межгосударственных строительных норм не предусматривается Соглашением ЕврАзЭС. Имеются и другие несоответствия.

Приведенные замечания соответствуют действительности, в связи с тем, что указанные Соглашения ориентированы на промышленную продукцию, которая является предметом товарооборота между странами, и не учитывают объективно существующих различий между промышленной продукцией и продукцией строительства - зданиями и сооружениями. В строительстве применяются свои формы оценки соответствия, основанные на нормативных документах по проектированию и строительству. Обязательные строительные нормы в различной форме и своды правил добровольного применения реально существуют в государствах-участниках Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ в соответствии с национальным законодательством и их наличие вызывается объективной необходимостью. Аналогичная ситуация и в странах Западной Европы и в других зарубежных государствах. Этот вопрос обсуждался на заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ в ноябре 2010 г. в г. Киеве, а также на совещании представителей органов управления строительством Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации по согласованию основных положений проекта разрабатываемого технического регламента ЕврАзЭС в январе 2011 г. в г. Москве. По результатам обсуждения все необходимые предложения по дополнению соглашений ЕврАзЭС и Таможенного союза в области технического регулирования были в установленном порядке представлены в соответствующие инстанции.

В Российской Федерации этот вопрос был решен внесением в Федеральный закон «О техническом регулировании» изменения (Статья 5.1.), которым было установлено, что особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются

Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Принятие ТР ТС, основанного на изложенных выше принципиальных подходах, позволит обеспечить соответствие законодательства о техническом регулировании в области строительства реальным задачам повышения безопасности и эффективности строительства и сделать практический шаг на пути создания единого экономического пространства государств-членов Таможенного союза.

При принятии ТР ТС дополнительных расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на организацию исполнения и исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого ТР ТС правового регулирования не потребуется.

Возможных рисков непредвиденных негативных последствий принятия предлагаемого ТР ТС правового регулирования, а также рисков невозможности решения проблем предлагаемым ТР ТС правовым регулированием не выявлено.

Публичное обсуждение ТР ТС проведено с 15 февраля по 23 мая 2011 года.

**Евразийское экономическое сообщество**

**КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА**

**ПРОЕКТ**

Подготовлен на основе прошедшего публичное обсуждение проекта одноименного технического регламента ЕврАзЭС с учетом различий между требованиями Соглашения ЕврАзЭС и Соглашения Таможенного союза по вопросам технического регулирования. Редакция от 05.10.2011 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
«О безопасности зданий и сооружений,  
строительных материалов и изделий»**

## Содержание

Статья 1. Область применения .....	1
Статья 2. Определения .....	3
Статья 3. Требования к вводу в эксплуатацию зданий и сооружений и к обращению на рынке строительных материалов и изделий .....	7
Статья 4. Требования механической безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям.....	8
Статья 5. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям.....	10
Статья 6. Требования гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды, предъявляемые к зданиям и сооружениям.....	12
Статья 7. Требования безопасности и доступности при пользовании, предъявляемые к зданиям и сооружениям.....	15
Статья 8. Требования экономии энергии и сокращения расхода тепла, предъявляемые к зданиям и сооружениям.....	17
Статья 9. Требования рационального использования природных ресурсов.....	17
Статья 10. Требования безопасности, предъявляемые к строительным материалам и изделиям.....	18
Статья 11. Требования безопасности, предъявляемые к процессам инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений.....	20
Статья 12. Условия удовлетворения требований технических регламентов (презумпция соответствия) .....	22
Статья 13. Оценка соответствия .....	26
Статья 14. Защитительная оговорка .....	29
Статья 15. Заключительные положения.....	29
<b>Приложения:</b>	
1. Объекты технического регулирования, которые входят в область применения настоящего технического регламента.....	31
2. Перечень строительных материалов и изделий, подлежащих обязательному подтверждению соответствия на территории Таможенного союза.....	33
3. Процедуры декларирования соответствия строительных материалов и изделий .....	34
4. Процедуры сертификации в области строительства.....	38
5. Процедуры подтверждения пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории государств Таможенного союза .....	43

# **Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»**

## **Статья 1. Область применения**

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на объекты технического регулирования в области строительства:

продукцию строительства – здания и другие строительные сооружения любого назначения, форм собственности и ведомственной принадлежности (далее – здания и сооружения), вводимые в эксплуатацию после завершения нового строительства, реконструкции или капитального ремонта;

процессы инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений;

строительные материалы и изделия для строительных конструкций и систем инженерного обеспечения зданий и сооружений.

Укрупненный перечень объектов технического регулирования, на которые распространяются требования настоящего технического регламента, приведен в приложении 1.

2. Настоящим техническим регламентом устанавливаются обязательные для применения в государствах-членах Таможенного союза общие (базовые) требования безопасности к входящим в область применения регламента объектам технического регулирования в целях:

защиты жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий среды, включая создание необходимых условий для жизнедеятельности и обеспечение безопасности людей в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений;

защиты имущества, включая обеспечение необходимого уровня сохранности зданий и сооружений при различных опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях;

охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения при строительстве, эксплуатации и ликвидации строительных объектов.

Дополнительные требования к строительным сооружениям различного назначения (автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели, метрополитены, аэродромы, трубопроводы и гидротехнические сооружения, объекты энергетики и т.д.) могут устанавливаться в развитие требований настоящего технического регламента в соответствующих технических регламентах Таможенного союза.

3. Регламент не распространяется:

на технологические процессы, осуществляемые в зданиях и сооружениях в соответствии с их функциональным назначением, а также располагаемое в них технологическое оборудование. Учету подлежат только возможные воздействия технологических процессов и оборудования на здания и сооружения, строительные конструкции и их части, а также на состояние среды;

на временные здания и сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства;

на требования охраны труда в строительстве, а также при эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений.

4. При реконструкции, ремонте или реставрации объектов, которым в установленном в государствах-членах Таможенного союза порядке присвоен статус культурно-исторических памятников, требования регламента применяются с учетом положений законодательства государств-членов Таможенного союза об охране памятников истории и культуры. В случае конфликтных ситуаций национальное законодательство об охране памятников истории и культуры является определяющим.

5. Идентификация объектов технического регулирования производится субъектами строительной деятельности для установления принадлежности конкретного здания или сооружения, а также применяемых в строительстве материалов или изделий, к объектам технического регулирования, входящим в область применения настоящего и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства и необходимости распространения на них соответствующих требований этих регламентов.

Идентификацию зданий и сооружений осуществляют по признакам, содержащимся в классификаторах технико-экономической информации, нормативных документах по проектированию и строительству и в проектной документации на строительство, включая:

1) функциональное назначение и основные технические параметры и характеристики здания или сооружения;

2) природно-климатические условия района строительства, наличие опасных природных воздействий и явлений;

3) принадлежность к опасным производственным объектам и отнесение к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности.

Идентификацию строительных материалов и изделий осуществляют по признакам, содержащимся в классификаторах технико-экономической информации, в нормативной, производственно-технологической и сопроводительной документации на эту продукцию, включая:

- 1) назначение и область её применения;
- 2) происхождение и состав;
- 3) особенности технологии производства и использования (при необходимости).

## **Статья 2. Определения**

В настоящем техническом регламенте для целей технического регулирования в строительстве применяются приведенные ниже термины и их определения. Термины в области технического регулирования, не установленные настоящим техническим регламентом, применяются в соответствии с «Соглашением о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер» Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

### 1. Объекты технического регулирования:

1) продукция строительства - законченные строительством объекты недвижимости - здания, другие строительные сооружения и их комплексы, включая прилегающие к ним территории в соответствии с градостроительными планами земельных участков, отведенных под строительство;

2) строительное сооружение – единичный продукт строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных функций;

3) здание – строительное сооружение, состоящее из надземной и, при необходимости, подземной частей с помещениями для проживания, пребывания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных, а также внутренними системами инженерно-технического обеспечения;

4) сеть инженерно-технического обеспечения (наружная) – строительное сооружение (или комплекс сооружений), предназначенное для выполнения функций по водоснабжению, канализации, тепло-энергоснабжению и обеспечения связью зданий и других строительных сооружений, включая входящие в его состав технические средства и оборудование;

5) строительный материал – материал, в том числе штучный, предназначенный для изготовления строительных изделий и возведения строительных конструкций зданий и сооружений;

6) строительное изделие – изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций и инженерных систем водоснабжения, канализации и отопления зданий и сооружений;

7) строительная конструкция – часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;

8) основание (здания или сооружения) - массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от происходящих в нем природных и техногенных процессов;

9) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная со всех сторон строительными конструкциями;

10) система инженерно-технического обеспечения (внутренняя) – часть здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, мусороудаления, внутреннего транспорта, связи, управления и обеспечения безопасности с входящими в её состав техническими средствами и оборудованием;

11) инженерные изыскания – процесс подготовки данных, необходимых для территориального планирования, планировки территории, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

12) проектирование – процесс создания проектной документации, в соответствии с которой осуществляется строительство объектов и которая используется при его эксплуатации и ликвидации;

13) строительство – процесс создания зданий и сооружений, включая реконструкцию и капитальный ремонт;

14) эксплуатация – процесс использования здания или сооружения по назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению его эксплуатационных характеристик и уровня безопасности;

15) ликвидация – процесс прекращения существования здания или сооружения путем его сноса - демонтажа, разборки или целенаправленного разрушения, а также утилизации отходов и восстановления территории для последующего использования;

16) работа (в строительстве) – часть процесса строительства, включающая комплекс технологически взаимосвязанных действий (операций), выполняемых рабочими и специалистами определенной квалификации в соответствии с технической документацией и имеющих результат, по отношению к которому могут быть применены процедуры оценки соответствия.

2. Свойства, характеристики и условия эксплуатации (использовании) объектов технического регулирования:

1) безопасность механическая (здания или сооружения) - состояние здания или сооружения, строительных конструкций и основания, которое характеризуется возможностью предотвращения вреда жизни или здоровью человека, животных и растений, ущерба

имуществу и окружающей среде вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или его части;

2) безопасность пожарная (здания или сооружения) – состояние здания или сооружения, которое характеризуется возможностью предотвращения пожара и вредного влияния на людей, имущество и окружающую среду его опасных факторов;

3) безопасные условия (для жизнедеятельности человека) – состояние среды обитания, которое характеризуется возможностью предотвращения вредного влияния ее факторов на человека;

4) благоприятные условия (для жизнедеятельности человека) - состояние среды обитания, которое характеризуется возможностью предотвращения вредного влияния ее факторов на человека и восстановления нарушенных функций организма человека;

5) воздействие - явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния или свойств основания, строительных конструкций или других частей здания или сооружения;

6) микроклимат помещения - климатические условия внутренней среды помещения, которые определяются сочетанием действующих на организм человека температуры, влажности и скорости движения воздуха;

7) нагрузка – воздействие механической силы, прилагаемой к строительным конструкциям и (или) основанию здания или сооружения и определяющей их напряженно-деформированное состояние;

8) надежность (в строительстве) – способность здания или сооружения, строительной конструкции или ее части, а также внутренних инженерных систем, выполнять требуемые функции в течение расчетного срока службы. Надежность обычно выражается в вероятных характеристиках и включает в себя безопасность, эксплуатационную пригодность и долговечность конструкций.

9) опасные природные процессы и явления - землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопления территории, карстовые явления, ураганы, смерчи, эрозия почвы и горных пород и иные подобные процессы и явления, оказывающие негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения;

10) опасные факторы пожара – проявления пожара, которые при достижении критических значений представляют опасность для жизни и здоровья человека, имущества и (или) окружающей среды;

11) пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, способное причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу и окружающей среде;

12) предельное состояние - состояние здания или сооружения, основания, строительной конструкции или ее части, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания, сооружения или конструкции недопустима, затруднена или нецелесообразна;

13) расчетная ситуация - учитываемый при расчете и проектировании комплекс наиболее неблагоприятных условий эксплуатации и состояний здания, сооружения и их частей, а также окружающей среды, которые могут возникнуть при его строительстве и эксплуатации;

14) расчетный срок службы – продолжительность эксплуатации здания и сооружения, строительных конструкций и их частей до капитального ремонта, реконструкции или ликвидации, установленный в нормативных документах или в задании на проектирование;

15) расчетная схема - модель конструктивной системы, используемая при проведении расчетов;

16) факторы среды обитания – проявления среды, которые оказывают или могут оказывать влияние на состояние здоровья человека и (или) будущих поколений.

### 3. Нормативные документы и их требования:

1) нормативный документ - документ, устанавливающий общие принципы, правила или характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их результатов и доступный широкому кругу потребителей;

2) межгосударственные строительные нормы - региональный нормативный документ в области проектирования и строительства зданий и сооружений, предназначенный в развитие требований технического регламента для обязательного применения на территории присоединившихся к нему стран Содружества Независимых Государств (СНГ);

3) межгосударственный свод правил (по проектированию и строительству) – региональный нормативный документ в области проектирования и строительства зданий и сооружений, определяющий способы достижения их соответствия обязательным требованиям технических регламентов и строительных норм и предназначенный для применения на добровольной основе на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ);

4) межгосударственный стандарт – региональный нормативный документ в форме стандарта, предназначенный для применения на добровольной основе на территории стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

5) существенные характеристики (требования) – характеристики строительных материалов и изделий (требования к ним), соответствующие требованиям технических регламентов к зданиям и сооружениям, которые по отношению к характеристикам строительных материалов и изделий (требованиям к ним) являются базовыми.

### **Статья 3. Требования к вводу в эксплуатацию зданий и сооружений, к обращению на рынке строительных материалов и изделий**

1. Здания и сооружения вводятся в эксплуатацию, а строительные материалы и изделия выпускаются в обращение на рынок Таможенного союза, при условии, что они удовлетворяют общим требованиям безопасности, установленным настоящим и другими техническими регламентами Таможенного союза в области строительства, в том числе базовым требованиям к зданиям и сооружениям:

- 1) механической безопасности;
- 2) пожарной безопасности;
- 3) гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды;
- 4) безопасности от несчастных случаев и доступности пользования;
- 5) экономии энергии и сокращения расхода тепла;
- 6) рационального использования природных ресурсов.

2. Соблюдение требований безопасности, предъявляемых к зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям настоящим и другими техническими регламентами Таможенного союза, обеспечивается применением в установленном настоящим техническим регламентом порядке региональных межгосударственных нормативных документов и национальных нормативных документов государств-членов Таможенного союза.

3. Оценка соответствия зданий и сооружений требованиям настоящего и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства и ввод их в эксплуатацию на территории государств-членов Таможенного союза осуществляются в порядке, установленном национальным законодательством государств в области градостроительной деятельности (строительства) с учетом требований статей 12 и 13 настоящего технического регламента.

4. Оценка соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется на территории любого государства-члена Таможенного союза согласно требованиям статей 12 и 13 настоящего технического регламента без проведения дополнительных национальных процедур оценки ее соответствия, за исключением государственного надзора, предусмотренного национальным законодательством государств-членов Таможенного союза, являющихся потребителями продукции.

Выпуск в обращение на рынок любого государства-члена Таможенного союза строительных материалов и изделий, получивших положительные результаты оценки соответствия по единым для всех государств требованиям к ним, при соблюдении единых установленных настоящим техническим регламентом процедур оценки соответствия и при

наличии документов единой формы о соответствии их требованиям настоящего технического регламента, осуществляется беспрепятственно без предъявления к этой продукции требований, дополнительных по отношению к требованиям настоящего технического регламента. Строительные материалы и изделия, прошедшие установленные настоящим техническим регламентом процедуры оценки (подтверждения) соответствия, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Таможенного союза.

Строительные материалы и изделия, не подлежащие обязательному подтверждению соответствия, выпускаются в обращение на рынок государств-членов Таможенного союза в соответствии с условиями договоров (контрактов) на их поставку потребителям.

#### **Статья 4. Требования механической безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям**

1. Здание или сооружение, его основание и строительные конструкции, элементы внутренних инженерных систем должны обладать требуемой нормативными документами по проектированию и строительству надежностью в отношении их прочности и устойчивости при возможных неблагоприятных сочетаниях расчетных нагрузок и воздействий, которые имеют место или могут возникнуть в процессе строительства и в течение расчетного срока службы здания, сооружения или его частей.

Расчетные ситуации должны учитывать:

1) все виды нагрузок и воздействий в соответствии с функциональным назначением и конструктивными решениями здания или сооружения.;

2) климатические, а в необходимых случаях и технологические нагрузки и воздействия;

3) усилия, вызываемые деформациями строительных конструкций и оснований и отклонениями геометрических параметров;

4) воздействия опасных природных процессов и явлений и техногенные воздействия, с тем, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало недопустимых угроз жизни и здоровью людей,

имуществу и окружающей среде, в связи с возможным достижением строительными конструкциями или основанием недопустимых предельных состояний.

В случаях, установленных нормативными документами по проектированию и строительству или заданием на проектирование, прочность и устойчивость зданий и сооружений должна быть обеспечена также при действии особых нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате столкновений с транспортными средствами, взрывов, аварий оборудования, отказов в работе несущих конструкций и другие.

2. Предельные состояния, которые учитываются в расчетах и которых не должны достигать здание или сооружение, его строительные конструкции и основание при действии расчетных значений нагрузок и воздействий в течение расчетного срока службы характеризуются:

1) разрушением всего здания, сооружения или его части, включая прогрессирующие разрушения в результате локальных повреждений, недопустимыми деформациями строительных конструкций и основания здания или сооружения, а также геологических массивов прилегающей территории, и другими повреждениями, приводящими к необходимости прекращения дальнейшей эксплуатации объекта вследствие угрозы жизни и (или) причинения вреда здоровью человека, окружающей среде и близрасположенным зданиям и сооружениям, включая повреждения установленного технологического оборудования;

2) нарушениями эксплуатационной пригодности здания или сооружения, его основания, строительных конструкций или внутренних инженерных систем, приводящими к необходимости временного ограничения эксплуатации строительного объекта.

3. Требования к надежности зданий, сооружений, строительных конструкций и внутренних инженерных систем в расчетных условиях эксплуатации, характеристики предельных состояний, расчетные и нормативные значения нагрузок и воздействий, требования к свойствам, расчетным и нормативным характеристикам материалов и грунтов с учетом изменения этих свойств под действием различных факторов в процессе эксплуатации конструкций, требования к расчетным моделям и ситуациям, принципы расчета, проектирования и контроля, правила учета уровня ответственности зданий и сооружений принимаются в соответствии с межгосударственными строительными нормами и межгосударственными сводами правил по проектированию и строительству, а также национальными нормативными документами по проектированию и строительству, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований настоящего технического регламента.

Необходимые для оценки соответствия зданий и сооружений методы испытаний принимаются по соответствующим стандартам.

4. Здания и сооружения объектов, относящихся к особо опасным в соответствии с национальным законодательством в области градостроительной деятельности, а также ответственных объектов жизнеобеспечения, должны отвечать дополнительным по отношению к требованиям нормативных документов, устанавливаемым в заданиях на проектирование в соответствии с конкретными условиями строительства объектов и их эксплуатации в целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций и (или) уменьшения последствий этих ситуаций. При необходимости, устанавливаются ограничения на строительство таких

объектов в сложных природных условиях  
и явлений.

воздействия опасных природных процессов

## **Статья 5. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям**

1. Здание или сооружение должно иметь систему противопожарной защиты, быть спроектировано и построено таким образом, чтобы обеспечивалась возможность предотвращения или уменьшения опасности возникновения пожара в здании или сооружении в процессе его эксплуатации, а в случае возникновения пожара обеспечивалась защита людей, имущества и окружающей среды от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение воздействия этих факторов.

2. Здания, сооружения, должны отвечать следующим базовым требованиям противопожарной защиты:

1) расположение зданий и сооружений на территории поселений и организаций с учетом их назначения, огнестойкости, конструктивной пожарной опасности и других особенностей должно обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

Пожаровзрывоопасные объекты должны располагаться за границами поселений, а если это невозможно – то с учетом необходимости ограничения до требуемого уровня воздействия на соседние здания и сооружения поражающих факторов взрывов и опасных факторов пожара на этих объектах;

2) территории поселений и организаций, здания и сооружения должны иметь источники наружного и внутреннего водоснабжения для тушения возможных пожаров;

3) проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны обеспечивать возможность доступа к ним пожарной техники и технических средств спасательных и медицинских служб;

4) здания и сооружения должны иметь возможность доступа личного состава пожарных подразделений и спасательных служб, а также доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения и возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара, в целях спасения людей и сокращения наносимого пожаром ущерба, локализации пожара с последующей его ликвидацией и предотвращения его возобновления;

5) объемно-планировочные и конструктивные решения здания или сооружения, противопожарные преграды, пожарные отсеки и секции, строительные конструкции, включая отделку и облицовку конструкций на путях эвакуации, применяемые строительные материалы и изделия, а также элементы внутренних систем инженерного обеспечения, должны отвечать с

учетом применения необходимого противопожарного оборудования требованиям ограничения распространения пожара и его опасных факторов за пределы очага возгорания;

б) огнестойкость зданий и сооружений, их строительных конструкций и элементов внутренних инженерных систем должна отвечать требованиям устойчивости конструкций на время эвакуации в безопасную зону людей, в том числе с ограниченными физическими возможностями передвижения, и спасения людей, своевременная эвакуация которых не представилась возможной, а также экономически обоснованными требованиями по обеспечению сохранности зданий и сооружений и сокращению ущерба при пожаре;

7) огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций должны соответствовать огнестойкости и конструктивной пожарной опасности здания и сооружения, требуемым с учетом его функционального назначения, основных параметров и характеристик, в т.ч. характеристик пожаровзрывобезопасности технологических процессов в производственных и складских зданиях и помещениях;

8) эвакуационные пути и выходы из здания, сооружения и его помещений должны обеспечивать возможность безопасной эвакуации людей при пожаре в течение минимально необходимого времени до создания угрозы жизни и (или) нанесения вреда их здоровью с учетом допустимого уровня воздействия на людей опасных факторов пожара;

9) при невозможности обеспечить в полной мере безопасную эвакуацию людей по эвакуационным путям и выходам, здание или сооружение должно иметь систему коллективной защиты людей, обеспечивающей их безопасность в течение всего времени развития и тушения пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону;

10) здания и сооружения, в случаях установленных нормативными документами по пожарной безопасности, должны быть оборудованы системами обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в целях организации своевременной и безопасной эвакуации людей в условиях конкретного объекта, а также автоматическими установками пожаротушения;

11) электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать характеристикам взрывопожарной и пожарной опасности среды, в которой они установлены, и в соответствии с правилами их устройства должны обеспечивать возможность предотвращения загорания и распространения по ним пожара на строительные конструкции и в соседние помещения;

12) здания пожарных подразделений должны размещаться на территориях, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает нормативов, установленных национальным законодательством.

3. Требования пожарной безопасности к территориям поселений и организаций, параметрам и характеристикам зданий, сооружений, их частей, внутренним инженерным системам, обеспечивающие выполнение приведенных выше и других задач обеспечения пожарной безопасности, с учетом создания необходимых условий для работы пожарных подразделений, принимаются в соответствии с межгосударственными строительными нормами и межгосударственными сводами правил по проектированию и строительству, а также национальными нормативными документами по проектированию и строительству, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований настоящего технического регламента. Необходимые методы огневых испытаний для оценки соответствия зданий и сооружений принимаются по соответствующим стандартам.

Требования пожарной безопасности к эксплуатации зданий и сооружений, технологическим процессам, технологическому оборудованию предприятий, средствам активной защиты от пожара и условиям их применения в зданиях и сооружениях, а также размещению и оборудованию пожарных депо, принимаются по соответствующим техническим регламентам Таможенного союза, национальным техническим регламентам, межгосударственным и национальным нормативным документам по пожарной безопасности, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований этих регламентов.

## **Статья 6. Требования гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды, предъявляемые к зданиям и сооружениям**

1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в течение срока его службы при проживании и пребывании в нем людей не возникало угрозы жизни и здоровью людей вследствие недопустимого воздействия на человека физических, химических, биологических и иных вредных факторов внутренней среды. Застройка территорий должна осуществляться таким образом, чтобы в соответствии с требованиями о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ограничивалось влияние вредных факторов среды обитания на человека и вредное воздействие застройки на окружающую среду и создавались благоприятные условия для жизнедеятельности людей.

2. Здания, сооружения, территории поселений и организации должны отвечать следующим базовым требованиям гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды:

1) содержание в воздухе помещений жилых и общественных зданий и в рабочей зоне производственных помещений загрязняющих веществ, выделяемых оборудованием, строительными материалами или в результате жизнедеятельности человека, а также

проникающих в помещения с атмосферным воздухом или почвенными газами, не должно превышать допустимых безопасных для здоровья человека уровней;

2) строительные конструкции здания, сооружения и его внутренние системы инженерного обеспечения должны обеспечивать соблюдение в помещениях или обслуживаемых зонах нормативных требований к параметрам микроклимата в пределах допустимых значений и возможность обеспечения установленных нормами оптимальных значений этих параметров, включая температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также обеспечения необходимой температуры на внутренних поверхностях стен, теплоустойчивости ограждающих конструкций и теплоусвоения поверхности полов;

3) должно быть обеспечено отсутствие протечек воды в помещения с наружных поверхностей ограждающих конструкций и недопущение образования конденсата на внутренних поверхностях конструкций в жидком виде, в виде пятен или наледей и ограничено его появление на светопрозрачной части ограждений, а также созданы условия для своевременного удаления влаги из конструкций без существенных изменений свойств материалов;

4) системы водоснабжения и внутренние системы водопровода должны обеспечивать возможность непрерывной и в требуемом количестве подачи воды и не допускать утечек и загрязнений, приводящих к нарушению установленных требований к ее качеству.

5) системы и сети канализации должны обеспечивать удаление жидких стоков в необходимом объеме без попадания их в систему водоснабжения, без загрязнения почвы и окружающей среды и без выделения в окружающую среду загрязняющих её газов;

6) помещения зданий и сооружений должны быть обеспечены искусственным освещением на уровне, необходимом для нормальной жизнедеятельности людей и достаточным для предотвращения угрозы причинения вреда здоровью человека, а также естественной инсоляцией достаточной продолжительности и солнцезащитой в соответствии с нормативными требованиями;

7) здание или сооружение должно быть размещено и защищено, а его помещения обустроены таким образом, чтобы обеспечивалось соблюдение требований, установленных в отношении уровня шума к условиям сна, отдыха и трудовой деятельности с тем, чтобы воспринимаемый человеком шум не создавал опасности его здоровью;

8) вибрация строительных конструкций здания или сооружения, создаваемая технологическим и инженерным оборудованием, уровень ионизирующих и неионизирующих излучений в помещениях зданий и сооружений, создаваемых грунтом, строительными

материалами, линиями электропередач и оборудованием, не должны превышать предельно допустимых значений, исходя из требований санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

9) на территориях должна быть создана необходимая инфраструктура для удаления и утилизации твердых бытовых и производственных отходов. Здания и сооружения и прилегающие территории должны быть оборудованы необходимым образом для удаления, сбора и вывоза отходов;

10) здания и сооружения должны размещаться на территориях с учетом их функционального назначения при соблюдении экологических требований, проектироваться и строиться таким образом, чтобы в процессе их строительства, эксплуатации и ликвидации негативное воздействие на окружающую среду, включая загрязнения среды в результате возникновения различных аварийных ситуаций не превышало допустимого уровня. При этом должна быть обеспечена экологическая защищенность особо охраняемых природных и рекреационных территорий, водоемов и водоохраных зон.

3. Требования гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды, предъявляемые к зданиям, сооружениям, их размещению на территориях поселений и межселенных территориях, к их частям, строительным конструкциям и инженерным системам, принимают в соответствии с межгосударственными строительными нормами и межгосударственными сводами правил по проектированию и строительству, а также национальными нормативными документами по проектированию и строительству, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований настоящего технического регламента. Необходимые для оценки соответствия зданий и сооружений методы испытаний принимаются по соответствующим стандартам.

Факторы среды обитания человека и характеристики безопасных и благоприятных условий его жизнедеятельности, требования к технологическим процессам и оборудованию в части гигиены, защиты здоровья и охраны окружающей среды принимают по соответствующим техническим регламентам Таможенного союза, национальным техническим регламентам, межгосударственным и национальным нормативным документам в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и природопользования, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований этих регламентов.

## **Статья 7. Требования безопасности и доступности при пользовании, предъявляемые к зданиям и сооружениям**

1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а прилегающая территория и территория поселений и организаций должны быть благоустроены таким образом, чтобы в процессе эксплуатации была сведена к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм человеку и создания угроз для его жизни, в том числе в результате несанкционированного вторжения, обеспечены необходимые условия жизнедеятельности людей и доступность среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями передвижения.

2. Здания, сооружения и территории должны отвечать следующим базовым требованиям безопасности и доступности при пользовании:

1) пути передвижения пешеходов, в том числе детей, должны быть безопасными, в том числе при наличии лестниц, проемов, наклонных и скользких поверхностей, разности высот и низкорасположенных элементов, а также пешеходных зон, расположенных на высоте, подвижных элементов оборудования здания или сооружения, и других конструктивных особенностей;

2) в зданиях и сооружениях должны быть обеспечены возможность безопасного перемещения громоздких предметов, а также удобства доступа к помещениям, расположенным на верхних этажах;

3) на путях перемещения транспортных средств внутри здания или сооружения и по прилегающей территории должны быть предусмотрены меры по обеспечению безопасного передвижения людей;

4) жилые здания и объекты социальной инфраструктуры должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивались безопасный доступ инвалидов и других групп населения с ограниченными физическими возможностями передвижения внутри зданий и сооружений, досягаемость ими мест проживания, посещения и приложения труда;

Инвалиды и другое население с ограниченными физическими возможностями должны иметь беспрепятственный доступ к услугам, предоставляемым на объектах транспортной инфраструктуры и возможность передвижения пользоваться такими услугами.

5) электроустановки зданий и электрооборудование, системы отопления и горячего водоснабжения, системы газораспределения и газорасходные установки, применяемые в зданиях, должны быть оборудованы средствами предотвращения поражений людей электрическим током, ожогов водой или паром, взрывов, в том числе связанных с утечками или скоплениями газа, с учетом особенностей их использования детьми и престарелыми

людьми, а строительные конструкции запроектированы и возведены таким образом, чтобы уменьшить отрицательные последствия возможного взрыва и других аварийных ситуаций;

6) в зданиях и сооружениях должна быть обеспечена возможность беспрепятственного и безопасного доступа к строительным конструкциям и оборудованию для их обследования, обслуживания и ремонта;

7) здания и сооружения должны отвечать требованиям безопасности от несанкционированного вторжения, возможных криминальных проявлений и их последствий, а здания с большим количеством посетителей (зрителей), здания образовательных, медицинских, банковских учреждений и объектов транспортной инфраструктуры - также требованиям защиты от угроз террористического характера.

Для объектов производственного назначения должны предусматриваться мероприятия по предотвращению несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов с целью исключения возможных террористических актов.

Для зданий и сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима, должны предусматриваться технические средства и проектные решения, направленные на обнаружение взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

3. Требования безопасности и доступности при пользовании, предъявляемые к зданиям, сооружениям, включая элементы инфраструктуры поселений, строительным конструкциям и их частям, системам инженерного обеспечения принимают в соответствии с межгосударственными строительными нормами, и межгосударственными сводами правил по проектированию и строительству, а также национальными нормативными документами по проектированию и строительству, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований настоящего технического регламента. Необходимые для оценки соответствия зданий и сооружений методы испытаний принимаются по соответствующим стандартам.

Требования к технологическому и инженерному оборудованию, на которые не распространяется действие настоящего технического регламента зданий и сооружений соответствующего функционального назначения, а также к транспортным средствам, принимаются по соответствующим техническим регламентам Таможенного союза национальным техническим регламентам, межгосударственным и национальным стандартам, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований этих технических регламентов.

## **Статья 8. Требования экономии энергии и сокращения расхода тепла, предъявляемые к зданиям и сооружениям**

1 Здание или сооружение и его ограждающие строительные конструкции, системы отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также освещения должны отвечать установленным требованиям экономии энергии и сохранения тепла в зданиях и сооружениях.

2. Требования, направленные на ограничение расхода тепла на отопление, включая требования к тепловой изоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования в зданиях и сооружениях, требования к теплофизическим характеристикам светопрозрачных ограждений, к организации рационального воздухообмена, к применению эффективных объемно-планировочных решений и энергосберегающего оборудования, использованию нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, учету расхода энергетических ресурсов и другие требования экономии энергии, а также правила контроля за соблюдением этих требований принимаются в соответствии с межгосударственными строительными нормами и межгосударственными сводами правил по проектированию и строительству, а также национальными нормативными документами по проектированию и строительству, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований настоящего технического регламента.

Необходимые для оценки соответствия зданий и сооружений методы испытаний принимают по соответствующим стандартам.

3. Требования энергосбережения к технологическим процессам, технологическому и инженерному оборудованию принимаются по соответствующим техническим регламентам Таможенного союза и национальным техническим регламентам, межгосударственным и национальным стандартам, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований этих регламентов.

## **Статья 9. Требования рационального использования природных ресурсов**

Здания и сооружения должны быть запроектированы и построены таким образом, чтобы использование природных ресурсов было рациональным, в частности, чтобы обеспечивались:

- 1) сохранение необходимых свойств строительных конструкций, материалов и изделий в соответствии с расчетным сроком службы здания или сооружения;
- 2) максимальное использование отходов производства и вторичных материалов для изготовления строительных материалов и конструкций;

3) возможность вторичного использования строительных конструкций и переработки строительного лома для производства строительных материалов.

Технические решения, обеспечивающие рациональное использование природных ресурсов должны устанавливаться в проектной документации на строительство и ликвидацию объектов, конструкторской и технологической документации, с учетом требований межгосударственных и национальных нормативных документов по проектированию и строительству и стандартов на строительные материалы и изделия (конструкции), применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований настоящего технического регламента.

## **Статья 10. Требования безопасности, предъявляемые к строительным материалам и изделиям**

1. Строительные материалы и изделия должны быть пригодными для применения в строительстве и обладать свойствами, которые, при условии их применения по назначению и при соблюдении установленных правил использования, позволяют обеспечивать соответствие зданий и сооружений, оснований, строительных конструкций и их частей, а также инженерных систем, требованиям статей 4- 9 настоящего технического регламента и требованиям других технических регламентов в области строительства.

Указанные свойства строительных материалов и изделий характеризуются существенными требованиями к ним, устанавливаемыми в межгосударственных и национальных стандартах, применением которых обеспечивается соблюдение настоящего технического регламента и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства.

2. Строительные материалы и изделия при применении в конструкциях не должны выделять в помещения вредные химические вещества в количестве, создающем угрозу здоровью человека, а природное сырье и отходы производства, применяемые для изготовления строительных материалов и изделий, должны отвечать требованиям радиационной и химической безопасности с учетом назначения и области применения этих материалов и изделий. Указанные существенные требования в количественном отношении регламентируются соответствующими нормативными документами в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Строительные материалы и изделия при выпуске в обращение должны сопровождаться:

1) документацией, в которой должны быть приведены все необходимые потребителю данные о продукции, в том числе ее наименование и (или) обозначение, значения показателей свойств и характеристик, влияющих на безопасность, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны-изготовителя и обозначение документа, в соответствии с требованиями которого поставляется продукция, а также указания по её применению.

Для продукции, отвечающей критериям, приведенным в статье 13 и приложении 5 настоящего технического регламента, в сопроводительной документации, кроме того, должны быть приведены сведения о наличии технического свидетельства о ее пригодности для применения в строительстве в соответствии с требованиями статьи 13 и приложения 5 настоящего технического регламента;

2) копией документа о соответствии для продукции, подлежащей согласно требованиям настоящего технического регламента обязательному подтверждению соответствия.

В состав сопроводительной документации на продукцию, не подлежащую обязательному подтверждению соответствия, могут быть включены копии сертификатов соответствия, выданных в рамках систем добровольной сертификации, специализирующихся для работы в области строительства.

5. Строительные материалы и изделия, соответствующие предъявляемым к ним требованиям и прошедшие процедуры оценки соответствия согласно статьям 12 и 13 настоящего технического регламента, должны иметь установленную стандартами маркировку о соответствии этим требованиям и согласно статье 3 обозначаться единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза установленной формы. Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на доступную для осмотра поверхность продукции, на упаковку или на сопроводительные документы, в соответствии с особенностями продукции. В качестве дополнительной маркировки возможно применение штрих-кодов.

Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза свидетельствует о ее соответствии требованиям безопасности, предъявляемым к ней на основе базовых требований настоящего и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства.

6. Сопроводительные документы и маркировка выполняются на русском языке и, по решению государств, - на языке государств-членов Таможенного союза.

## **Статья 11. Требования безопасности, предъявляемые к процессам инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений**

1. Инженерные изыскания должны проводиться в объеме и с использованием методов, обеспечивающих достаточность и необходимую достоверность результатов и полученных данных для принятия проектных решений по строительству и эксплуатации здания или сооружения, отвечающих требованиям обеспечения безопасности настоящего технического регламента и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения.

2. В задании на проектирование должны быть приведены указания об уровне ответственности проектируемого здания или сооружения и о необходимости учета при проектировании дополнительных или особых требований безопасности и нагрузок, опасных факторов и условий строительства и эксплуатации объекта.

3. При проектировании должны применяться расчетные значения нагрузок и воздействий, характеристик физических свойств оснований зданий и сооружений, строительных конструкций и их частей, элементов систем инженерного обеспечения, материалов и изделий, установленные нормативными документами по проектированию и соответствующие требованиям обеспечения безопасности проектируемого здания или сооружения.

4. Проектные объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, а также проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности, должны быть обоснованы соответствующими расчетами и (или) результатами испытаний и исследований, моделирующих поведение зданий и сооружений, оснований, строительных конструкций, их частей и систем инженерного обеспечения под действием соответствующих нагрузок и воздействий. Проектные параметры, размеры и характеристик и зданий и сооружений, оснований, строительных конструкций, их частей и систем инженерного обеспечения должны быть установлены в проектной документации с указанием предельных отклонений от их номинальных значений, или с указанием их предельных значений.

Рабочие чертежи на строительство здания или сооружения должны соответствовать утвержденной проектной документации.

5. В проектной документации должны быть предусмотрены требования по проведению контроля хода выполнения и результатов выполненных работ при строительстве объекта, в том

числе скрытых, а также по применению соответствующих методов контроля, испытаний и измерений с учетом требований настоящего и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства и нормативных документов по проектированию и строительству.

6. В проектной документации, при необходимости, определяемой проектной организацией, должно быть предусмотрено проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды, основания, строительных конструкций и их частей, элементов систем инженерного обеспечения в процессе строительства и эксплуатации объекта.

7. Проектные решения должны приниматься с учетом возможности их осуществления при строительстве и возможности обслуживания объекта и его частей с применением доступных методов и технологий.

8. Проектная документация должна содержать сведения о требованиях, соблюдение которых необходимо в процессе эксплуатации для обеспечения безопасного состояния объекта.

9. В проектной документации должны предусматриваться, а в строительстве применяться методы, технологии и материалы, обеспечивающие соблюдение требований по безопасности, предъявляемых к зданию или сооружению, строительным конструкциям, основанию и инженерным системам.

10. Строительство должно осуществляться в соответствии с проектной документацией и предварительно разработанными решениями проектов организации строительства и производства строительных и монтажных работ. При этом должны быть приняты меры, обеспечивающие соблюдение требований по экологической безопасности окружающей среды, безопасности близрасположенных зданий и сооружений, жизни и здоровья находящихся в них людей и сохранение необходимых условий жизнедеятельности на расположенных вблизи территориях.

11. При осуществлении строительства должен быть обеспечен производственный контроль за соблюдением установленных требований к производству работ и к их результатам и приемка результатов работ заказчиком (застройщиком) в соответствии с требованиями нормативной и проектной документации.

12. Результаты строительства должны быть оформлены необходимой документацией в соответствии с национальным законодательством государств-членов Таможенного союза в области градостроительной деятельности, включая исполнительную документацию о реализации проектных решений, в том числе по размещению скрытых устройств, элементов конструкций и систем, повреждение которых при эксплуатации может привести к угрозе причинения вреда.

13. Заказчик (застройщик) при вводе объекта в эксплуатацию на основе проектной и исполнительной документации разрабатывает технический (эксплуатационный) паспорт здания или сооружения, который должен содержать:

основные сведения о результатах инженерных изысканий, характере и свойствах основания, глубине заложения фундаментов, промерзания грунтов, залегания грунтовых вод и т.д.;

сведения об основных конструкциях, системах и примыканиях к сетям инженерного обеспечения, схемы расположения элементов и узлов каркаса, скрытых пространств и устройств, а также предельные значения нагрузок на перекрытия и, при необходимости, на другие элементы конструкций, нагрузок на электрические системы и сети;

класс здания или сооружения по энергоэффективности, его энергетические характеристики и другие данные в соответствии с законодательством и требованиями нормативных документов по вопросам энергосбережения;

требования к содержанию, обслуживанию и ремонту здания или сооружения и систем его инженерного обеспечения;

схему эвакуации людей при возможном пожаре и других опасных и аварийных ситуациях;

квалификационные требования к обслуживающему персоналу.

Данные, приведенные в паспорте здания или сооружения, используются в течение срока службы объекта и уточняются по мере проведения мероприятий по обслуживанию, ремонту или ликвидации последствий аварий и повреждений.

14. Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок, мониторинга и диагностики технического состояния основания, строительных конструкций, систем инженерного обеспечения, проведением своевременного ремонта объекта и его частей.

15. При необходимости прекращения эксплуатации здания и сооружения, его ликвидация должна быть проведена на основе проектной документации с соблюдением мер, предусматривающих предотвращение вреда населению, окружающим объектам и природной среде.

## **Статья 12. Условия удовлетворения требованиям технических регламентов (презумпция соответствия)**

1. Вводимые в эксплуатацию здания, сооружения и выпускаемые на рынок государственных Таможенного союза строительные материалы и изделия признаются отвечающими

требованиям настоящего технического регламента и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства, если в результате проведения предусмотренных настоящим регламентом работ по оценке соответствия зданий и сооружений, строительных материалов и изделий установлено, что они соответствуют требованиям нормативных документов, применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение требований соответствующего технического регламента Таможенного союза в области строительства и перечень которых утверждается для каждого технического регламента в установленном порядке.

Перечень нормативных документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, утверждает Комиссия Таможенного союза в течение не более двух месяцев после утверждения технического регламента. Перечень ежегодно уточняется в связи с разработкой новых и пересмотром действующих нормативных документов.

2. В перечни нормативных документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований настоящего и других технических регламентов Таможенного союза к зданиям и сооружениям, включаются для применения на альтернативной основе:

межгосударственные строительные нормы и в комплексе с ними – межгосударственные своды правил по проектированию и строительству и межгосударственные стандарты;

национальные нормативные документы, в том числе идентичные или модифицированные по отношению к международным и (или) региональным европейским стандартам;

международные и региональные европейские стандарты, принятые в государствах-членах Таможенного союза для прямого применения.

3. Межгосударственные строительные нормы, межгосударственные своды правил по проектированию и строительству и межгосударственные стандарты в области строительства утверждаются и применяются в соответствии с требованиями Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве, утвержденными Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

4. Межгосударственные строительные нормы, к которым присоединились государства-члены Таможенного союза, содержащие требования безопасности к зданиям и сооружениям в форме конкретных задач по обеспечению безопасности и отвечающие базовым требованиям технических регламентов Таможенного союза в области строительства, включаются в указанные выше перечни и применяются для обеспечения соблюдения этих требований в

рамках Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве на обязательной основе.

5. Межгосударственные своды правил по проектированию и строительству, к которым присоединились государства-члены Таможенного союза, содержащие способы решения поставленных строительными нормами задач по обеспечению безопасности, включаются в указанные выше перечни и применяются совместно с соответствующими межгосударственными строительными нормами для обеспечения соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза и межгосударственных строительных норм к зданиям и сооружениям на добровольной основе.

6. Применение на добровольной основе межгосударственных сводов правил по проектированию и строительству, является достаточным условием соблюдения требований к зданиям и сооружениям технического регламента и соответствующих им обязательных требований межгосударственных строительных норм.

Применение межгосударственных сводов правил следует рассматривать как один из возможных способов выполнения соответствующих обязательных требований технического регламента и соответствующих им обязательных требований межгосударственных строительных норм. Неприменение этих документов не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента. В качестве альтернативы могут применяться другие нормативные документы, предусмотренные указанными Перечнями. Автор проекта на строительство может также разработать в проекте собственные проектные решения, а строительная организация - применить технологические решения, не предусмотренные включенными в Перечень документами, но обеспечивающие выполнение требований безопасности соответствующего технического регламента к объекту технического регулирования. При этом возможность применения таких решений для обеспечения выполнения соответствующих обязательных требований должна быть подтверждена (для экспертизы, утверждения проекта и приемки объекта) расчетами, результатами исследований и экспериментов или другим способом.

7. Национальные нормативные документы, в том числе идентичные или модифицированные по отношению к международным и (или) региональным европейским стандартам, а также международные и региональные европейские стандарты, принятые в государствах-членах Таможенного союза для прямого применения, могут применяться на добровольной основе в качестве альтернативы к межгосударственным строительным нормам и сводам правил по проектированию и строительству, если они содержат необходимый комплекс требований по безопасности, предъявляемых к соответствующим зданиям и сооружениям, обеспечивают достижение целей технических регламентов Таможенного союза, не противоречат требованиям этих регламентов и не нарушают их.

Национальные нормативные документы, удовлетворяющие этим условиям могут включаться в перечни и применяться в государствах-членах Таможенного союза также в случаях отсутствия соответствующих межгосударственных строительных норм и сводов правил по проектированию и строительству.

8. Для проектирования объектов, на которые не распространяются действующие межгосударственные строительные нормы и соответствующие обязательные национальные нормативные документы, могут разрабатываться, в том числе на основе зарубежных норм, правил и стандартов, согласовываться, утверждаться и применяться в установленном в государствах-членах Таможенного союза порядке специальные технические условия на проектирование и строительство этих объектов, содержащие весь комплекс требований по их безопасности.

9. Межгосударственные стандарты, утвержденные Межгосударственной научно-технической комиссией по техническому нормированию, стандартизации и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) и содержащие методы испытаний строительных конструкций зданий и сооружений и существенные требования к строительным материалам и изделиям, а также утвержденные Межгосударственным советом по стандартизации (МГС) и содержащие требования к другой применяемой в строительстве промышленной продукции, применяются на добровольной основе для обеспечения соблюдения требований по безопасности, предъявляемых настоящим техническим регламентом и другими техническими регламентами Таможенного союза в области строительства и межгосударственными строительными нормами к зданиям и сооружениям и к группам однородных или конкретным строительным материалам и изделиям, при условии включения их в соответствующие перечни или в соответствии со ссылками на них в межгосударственных строительных нормах и сводах правил по проектированию и строительству.

При отсутствии необходимых межгосударственных стандартов, устанавливающих существенные требования к группам однородных или конкретным видам строительных материалов и изделий, до их разработки в указанные перечни могут включаться соответствующие национальные стандарты одного из государств-членов Таможенного союза или национальные стандарты нескольких государств-членов Таможенного союза при условии их идентичности или сопоставимости содержащихся в них существенных требований и методов контроля.

## Статья 13. Оценка соответствия

1. Оценка соответствия зданий и сооружений общим (базовым) требованиям настоящего и других технических регламентов в области строительства, а также соответствия связанных с этими требованиями процессов инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, носит обязательный характер и производится путем сопоставления действительных параметров и характеристик объекта строительства, процессов и свойств применяемых материалов и изделий непосредственно с требованиями технических регламентов и с требованиями нормативных документов, применение которых на обязательной и добровольной основе предусмотрено для соблюдения требований технического регламента, и на соответствующих этапах – с проектными значениями этих параметров и характеристик.

2. Оценка соответствия зданий и сооружений осуществляется в соответствии с требованиями национального законодательства государств-членов Таможенного союза в области градостроительной деятельности (в строительстве) с учетом соблюдения требований к соответствующим процессам последовательно на каждом этапе создания, эксплуатации и ликвидации строительного объекта, в том числе в следующих формах:

декларирование исполнителем заказчику (застройщику) достоверности и соответствия результатов инженерных изысканий на основе собственных доказательств;

контроль разработчиком проектной документации соответствия проектных работ и их результатов;

государственная или негосударственная экспертиза проектной документации на строительство объектов, по которым законодательством соответствующего государства-члена Таможенного союза предусмотрено проведение экспертизы проектной документации;

утверждение проектной документации заказчиком (застройщиком) для применения в строительстве;

выдача органом власти разрешения на строительство;

строительный контроль исполнителем применяемой документации, материалов, изделий и выполняемых им строительных и монтажных работ, включая проведение необходимых испытаний;

контроль, испытания и поэтапная приемка заказчиком (застройщиком) результатов скрытых работ, оказывающих влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений, в соответствии с указаниями в проектной документации;

авторский надзор за строительством в соответствии с действующим национальным законодательством или по решению заказчика (застройщика), при отсутствии в законодательстве этих требований;

государственный строительный надзор за строительством, включая испытания, – для объектов по которым законодательством соответствующего государства-члена Таможенного союза в области градостроительной и (или) природоохранной деятельности предусмотрено осуществление государственного надзора;

приемка объекта заказчиком (застройщиком);

выдача органом власти разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

обследования и диагностика состояния объекта и (или) его частей в процессе эксплуатации;

государственный надзор за эксплуатацией и согласования перепланировок и конструктивных изменений – в случаях, предусмотренных законодательством соответствующего государства-члена Таможенного союза в области градостроительной деятельности;

государственный надзор за ликвидацией объекта - в случаях, предусмотренных законодательством соответствующего государства-члена Таможенного союза в области градостроительной и (или) природоохранной деятельности.

По решению разработчика, может осуществляться добровольная сертификация проектной документации и программных средств, предназначенных для повторного применения в проектировании, а по решению лица, осуществляющего строительство - добровольная сертификация строительных и монтажных работ, оказывающих влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений.

3. Оценка соответствия требованиям настоящего технического регламента строительных материалов и изделий, выпускаемых в обращение на территорию государств-членов Таможенного союза, носит обязательный характер и проводится путем сопоставления действительных характеристик продукции требованиями настоящего технического регламента, нормативными требованиями, установленными в стандартах, применением которых обеспечивается соблюдение требований регламента на соответствующих стадиях производства и технологических параметров ее изготовления с соответствующими проектными, технологическими требованиями.

Оценка соответствия строительных материалов и изделий осуществляется в следующих формах:

технический контроль производства и материалов и изделий, осуществляемый изготовителем в соответствии с правилами, установленными в производственной и нормативной документации;

обязательное подтверждение соответствия строительных материалов и изделий, в соответствии с требованиями настоящего технического регламента;

государственный надзор за соответствием находящихся в обращении строительных материалов и изделий, в т.ч. выпускаемых на рынок для приобретения неквалифицированными потребителями, требованиям документов, по которым они поставляются - в соответствии с национальным законодательством государств-членов Таможенного союза, являющихся потребителями продукции.

4. Обязательное подтверждение соответствия строительных материалов и изделий осуществляется в форме декларирования соответствия требованиям настоящего технического регламента или по выбору изготовителя (поставщика) в форме их обязательной сертификации, в порядке, установленном соответственно в приложении 3 или 4 с учетом требований межгосударственных и национальных стандартов, применением которых обеспечивается требование настоящего технического регламента и (или) технических свидетельств о пригодности материалов и изделий для применения в строительстве.

Обязательному подтверждению соответствия подлежат строительные материалы и изделия, ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза или на таможенную территорию одного из государств-членов Таможенного союза, или перемещаемые с территории одного государства на территорию любого из других государств, а также строительные материалы и изделия, номенклатура которых приведена в приложении 2 настоящего технического регламента, изготовляемых и выпускаемых в обращение на территории одного государства.

На добровольной основе или в соответствии с контрактом на поставку продукции декларация может быть представлена для любых других строительных материалов и изделий при условии положительных результатов проведения обязательных процедур оценки их соответствия, установленных настоящим техническим регламентом. По решению изготовителя, поставщика или по желанию потребителя в соответствии с приложением 4 может осуществляться также добровольная сертификация строительных материалов и изделий.

5. Выпускаемые в обращение на единую таможенную территорию или на территорию одного из государств-членов Таможенного союза вновь разработанные, модернизированные и ввозимые из зарубежных государств строительные материалы и изделия, существенные характеристики свойств которых, методы их оценки и область применения не регламентированы или регламентированы неполностью, или (и) значительно отличаются от установленных межгосударственными и национальными стандартами и сводами правил,

обеспечивающими соблюдение требований настоящего технического регламента и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства, и которые оказывают влияние на безопасность строительных конструкций, их частей и элементов систем инженерного обеспечения зданий и сооружений, подлежат также оценке соответствия в форме подтверждения их пригодности для применения в строительстве на территории государств-членов Таможенного союза в порядке, установленном в приложении 5.

#### **Статья 14. Защитительная оговорка**

1. Государства-члены Таможенного союза должны предпринимать меры для ограничения или запрета обращения, включая изъятие с рынка, строительных материалов и изделий, не отвечающих требованиям, указанным в статьях 10, 11 и 13.

2. Уполномоченный орган государственного надзора государства-члена Таможенного союза обязан уведомить Комиссию и соответствующие органы других государств-членов Таможенного союза о принятом решении об ограничении или запрете обращения строительных материалов или изделий с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих необходимость принятия данных мер.

3. Основанием для применения указанных мер могут быть результаты проверок, экспертиз и испытаний, проведенных органами государственного надзора в плановом порядке в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза, или рекламации потребителей продукции.

4. Если уполномоченные органы других государств-членов Таможенного союза выражают несогласие с данным решением, то Комиссия безотлагательно проводит консультации с компетентными органами всех государств-членов Таможенного союза для принятия решения на основе консенсуса.

#### **Статья 15. Заключительные положения**

1. Настоящий технический регламент вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня его официального опубликования.

2. Требования к зданиям и сооружениям, установленные настоящим техническим регламентом, не применяются к следующим зданиям и сооружениям вплоть до проведения их реконструкции или капитального ремонта:

1) введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;

2) строительство которых, включая реконструкцию и капитальный ремонт, осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;

3) проектная документация которых по законодательству государства-члена Таможенного союза не подлежит государственной экспертизе, и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.

3. Государства-члены Таможенного союза вводят в действие настоящий технический регламент на территории государства в соответствии со своим национальным законодательством и одновременно с вступлением регламента в силу отменяют действие национальных технических регламентов, принятых до введения в действие настоящего технического регламента Таможенного союза, в части, относящейся к зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям.

**ОБЪЕКТЫ**  
**технического регулирования, которые входят в область применения**  
**настоящего технического регламента**

**1. Планировка и застройка**

1. Планировка и застройка территорий, городских и сельских поселений

**2. Здания различного назначения (включая процессы) в соответствии с национальными классификаторами видов экономической деятельности, в том числе:**

- 2.1. здания жилые многоквартирные
- 2.2. здания жилые многоквартирные
- 2.3. здания общественные
- 2.4. здания производственные и складские
- 2.5. стоянки легковых автомобилей
- 2.6. склады лесных материалов
- 2.7. котельные
- 2.8. прочие здания

**3. Сооружения различного назначения (включая процессы) в соответствии с национальными классификаторами видов экономической деятельности, в том числе:**

- 3.1. автомобильные дороги
- 3.2. железные дороги
- 3.3. мосты, трубы и тоннели автомобильных и железных дорог
- 3.4. аэродромы
- 3.5. метрополитены
- 3.6. трамвайные и троллейбусные линии
- 3.7. гидротехнические сооружения
- 3.8. магистральные трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки
- 3.9. газораспределительные системы
- 3.10. автозаправочные станции
- 3.11. системы водоснабжения и канализации
- 3.12. системы теплоснабжения
- 3.13. прочие сооружения различного назначения

**4. Строительные изделия (конструкции заводского изготовления) из различных материалов из разделов VIII, IX, XV ТН ВЭД Таможенного союза, в том числе:**

- 4.1. железобетонные и бетонные
- 4.2. стальные
- 4.3. алюминиевые
- 4.4. деревянные
- 4.5. прочие, в том числе из листовых материалов
- 4.6. окна, двери, ворота и приборы к ним

**5. Строительные материалы и изделия из разделов V, VII, XIII ТН ВЭД Таможенного союза, в том числе:**

- 5.1. стеновые кладочные материалы
- 5.2. минеральные вяжущие вещества
- 5.3. бетоны и растворы
- 5.4. щебень, гравий и песок для строительных работ
- 5.5. теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы
- 5.6. кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы
- 5.7. отделочные и облицовочные материалы
- 5.8. дорожные материалы
- 5.9. изделия из строительного стекла

**6. Санитарно-техническое оборудование инженерных систем зданий и сооружений из разделов VII, XV ТН ВЭД Таможенного союза, в том числе:**

- 6.1. санитарно-технические изделия, из пластмасс;
- 6.2. ванны, души, раковины для стока воды и раковины для умывания
- 6.3. трубы, трубки и профили полые из чугуна;
- 6.4. радиаторы для центрального отопления;
- 6.5. оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов;
- 6.6. санитарно-технические изделия из металлокерамики.

**Приложение 2**  
к ТР ..... Таможенного союза

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
**строительных материалов и изделий, подлежащих обязательному**  
**подтверждению соответствия на территории государств Таможенного союза**

Наименование продукции	Характеристики и показатели, подтверждение которых осуществляется на основании испытаний в аккредитованных лабораториях	Код групп ТН ВЭД Таможенного союза
1	2	3
1. Строительное сырье и материалы, в которых возможно содержание радиоактивных веществ	Показатели естественной активности радионуклидов	Из 25, 26, 68, 69
2. Материалы полимерные отделочные, облицовочные и декоративные для стен и потолков	Показатели пожарной опасности и санитарной безопасности	Из 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4410, 4411, 4412, 4814, 5603, 5903, 5905, 6809, 7016, 7019, 7606
3. Материалы и изделия полимерные для покрытия пола	То же	Из 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 5904
4. Изделия профильные погонажные из полимерных материалов	То же	Из 3916, 3925
5. Материалы изоляционные и звукоизоляционные	То же	Из 3921, 6806, 7019
6. Кровельные и гидроизоляционные листовые и рулонные материалы (кроме материалов для заполнения швов)	Показатели пожарной опасности	Из 3919, 3920, 3921, 6807
7. Краски и эмали строительные	Показатели пожарной опасности и санитарной безопасности	Из 3208, 3214
8. Трубы и фитинги из пластмасс для питьевого водоснабжения	Показатели санитарной безопасности	Из 3917
9. Оконные блоки алюминиевые, пластмассовые, деревянные, дерево-алюминиевые и стеклопакеты	Показатели эксплуатационных свойств: теплозащиты, воздухопроницаемости и звукоизоляции	Из 3925, 4418, 7008, 7610
10. Изделия для заполнения проемов в противопожарных преградах: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки, противопожарные клапаны внутренних инженерных систем	Предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости	Из 4418, 7308, 7610, 8431, 8481
11. Изделия для каналов инженерных систем противодымной защиты	То же	Из 7326
12. Замки врезные и накладные II-IV классов для входных дверей в помещениях зданий и сооружений	Показатели механических свойств	Из 8301

**ПРОЦЕДУРЫ**  
**декларирования соответствия строительных материалов и изделий**

1. Декларирование соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза, как одна из форм обязательного подтверждения соответствия, осуществляется путем представления декларации о соответствии.

Декларирование соответствия осуществляется зарегистрированным на территории государства-члена Таможенного союза в соответствии с его законодательством юридическое или физическое лицо, являющееся изготовителем (поставщиком) продукции, либо являющееся импортером продукции, выполняющим на территории государства функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия, а также ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента.

2. Декларированию подлежат строительные материалы и изделия, ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза, или на таможенную территорию государства-члена Таможенного союза, или перемещаемые с территории одного государства-члена Таможенного союза на территорию любого из других государств-членов Таможенного союза, а также строительные материалы и изделия, номенклатура которых приведена в приложении 2 настоящего технического регламента, изготовляемые и выпускаемые в обращение на территории одного государства.

На добровольной основе или в соответствии с контрактом на поставку декларация может быть представлена для любой другой продукции при условии положительных результатов проведения процедур декларирования, установленных настоящим техническим регламентом.

3. Декларирование соответствия подлежащей обязательному подтверждению соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента может не проводиться если:

строительный материал или изделия произведены индивидуально по специальному заказу для использования при строительстве определенного здания и сооружения и применяется в соответствии с проектной документацией на строительство, утвержденной в установленном порядке;

строительный материал или изделия произведены непосредственно на строительной площадке или в другом месте производителем строительно-монтажных работ, ответственным за их безопасность и безопасность их результатов;

строительный материал или изделия произведены в непромышленном производстве специально для целей реставрации существующих зданий и сооружений, имеющих архитектурную и историческую ценность.

4. Декларант оформляет декларацию о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента по единой форме и в соответствии с правилами ее заполнения утвержденными Комиссией Таможенного союза.

Единая форма декларации о соответствии размещается в электронном виде на официальном сайте в сети Интернет Таможенного союза и официальных сайтах в сети Интернет уполномоченных органов государств Таможенного союза.

В декларациях о соответствии строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента кроме сведений, указанных в единой форме, приводят данные о назначении этой продукции и области ее применения в соответствии:

1) с нормативными документами (межгосударственные и национальные стандарты и своды правил), по которым она поставляется и используется и применением которых обеспечивается соблюдение требований регламента;

2) или (и) с техническим свидетельством, подтверждающим пригодность декларируемых материалов и изделий для применения в строительстве на территории государств-членов Таможенного союза. При этом в декларации приводятся сведения о техническом свидетельстве (наименование, регистрационный номер, кем и когда выдан и на какой срок), с указанием приведенных в этом документе существенных характеристик свойств продукции, соблюдение которых декларируется.

5. Декларирование соответствия строительных материалов и изделий осуществляется по одной из следующих схем по выбору их изготовителя:

схема 1д – декларация о соответствии принимается на основании собственных доказательств и частично доказательств, полученных с привлечением аккредитованных органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий. При этом:

а) производитель должен обеспечить осуществление производственного контроля на предприятии, включая испытания типовых образцов продукции и испытания образцов, отобранных изготовителем на предприятии в соответствии с предписанным в нормативных документах планом испытаний, а также стабильность применяемых на предприятии технологических процессов;

б) аккредитованный орган по сертификации продукции должен выдать сертификат о соответствии продукции на основе результатов проведения испытаний типовых образцов продукции аккредитованными испытательными лабораториями, начальной проверки производства на предприятии и системы производственного контроля на предприятии и осуществлять последующие систематические наблюдения, обследования, оценку

производства и системы производственного контроля на предприятии, включая, при необходимости, испытания образцов продукции, отобранных в производстве.

2) схема 2д - декларация о соответствии принимается на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с привлечением аккредитованных органов по сертификации систем качества. При этом:

а) производитель должен обеспечить осуществление производственного контроля на предприятии, включая испытания типовых образцов продукции и испытания образцов, отобранных изготовителем на предприятии в соответствии с предписанным в нормативных документах планом испытаний, а также стабильности применяемых на предприятии технологических процессов;

б) аккредитованный орган по сертификации систем качества в строительстве должен выдать сертификат соответствия системы качества на предприятии на основе начальной проверки системы на предприятии – производителе продукции и осуществлять последующие систематические наблюдения, обследования и оценку этой системы.

3) схема 3д - декларация о соответствии принимается на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий. При этом:

а) производитель должен обеспечить осуществление производственного контроля на предприятии, включая испытания типовых образцов продукции и испытания образцов, отобранных изготовителем на предприятии в соответствии с предписанным в нормативных документах планом испытаний, а также стабильности применяемых на предприятии технологических процессов;

б) аккредитованная испытательная лаборатория должна выполнить испытания типовых образцов и другие периодические испытания образцов, продукции отобранных ею на предприятии, в соответствии с предписанным в нормативных документах планом испытаний.

4) схема 4д – декларация о соответствии принимается на основании собственных доказательств изготовителя продукции. При этом:

а) производитель должен обеспечить осуществление производственного контроля на предприятии, включая испытания типовых образцов продукции и испытания образцов, отобранных изготовителем на предприятии в соответствии с предписанным в нормативных документах планом испытаний, а также стабильность применяемых на предприятии технологических процессов.

По выбору изготовителя часть испытаний может проводиться в аккредитованных испытательных лабораториях.

6. Испытания продукции и производственный контроль производятся по всему комплексу показателей ее существенных характеристик в соответствии с требованиями стандартов на эту продукцию, применением которых обеспечивается соблюдение требований к строительным материалам и изделиям настоящего и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства или (и) описаниями, содержащимися в технических свидетельствах о пригодности продукции для применения в строительстве. Объем испытаний должен быть не менее установленного указанными стандартами. Испытания образцов продукции должны производиться изготовителем или по его поручению аккредитованными испытательными лабораториями с учетом приложения 2 к настоящему техническому регламенту в сроки, предшествующие заполнению декларации.

7. Под аккредитованными понимаются органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза органами исполнительной власти государств-членов Таможенного союза, на которые возложены функции разработки и реализации технической политики в области строительства, в соответствии с общими правилами и порядком, установленными в Таможенном союзе.

Органы по сертификации и испытательные лаборатории должны быть специализирующимися на работах по сертификации и испытаниям в области строительства.

8. Декларации о соответствии регистрируются заявителем по уведомительному принципу в порядке и в организациях, согласно требованиям общих организационно-правовых документов Таможенного союза. Копии деклараций о соответствии представляются изготовителем с каждой партией (или частью партии) поставляемых строительных материалов и изделий одному потребителю.

Сведения о регистрации должны быть включены в декларацию до представления её копий потребителям. По согласованию с потребителями копии деклараций могут предоставляться им на несколько партий продукции, поставляемых одному потребителю в течение определенного времени.

9. Комплект технической документации, содержащей необходимые сведения для подтверждения соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента, должен храниться у заявителя в течение не менее 10 лет со дня подачи декларации и представляться в органы государственного контроля (надзора) по их требованию.

10. Заявитель несет ответственность за соответствие выпущенных в обращение на территории государств Таможенного союза строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента в соответствии с законодательством государств Таможенного союз

**ПРОЦЕДУРЫ**  
**сертификации в области строительства**

1. Сертификация в области строительства осуществляется как одна из форм обязательного или добровольного подтверждения соответствия требованиям настоящего технического регламента и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства.

Обязательной сертификации взамен декларирования по решению заявителя подлежат строительные материалы и изделия, ввозимые на единую таможенную территорию Таможенного союза или на таможенную территорию одного из государств-членов Таможенного союза или перемещаемые с территории одного государства-члена Таможенного союза на территорию любого из других государств-членов Таможенного союза, а также строительные материалы и изделия, изготавливаемые и выпускаемые в обращение на территории одного государства, номенклатура которых приведена в приложении 2 настоящего технического регламента.

На добровольной основе или в соответствии с контрактом на поставку, продукция может быть представлена для сертификации с соблюдением процедур сертификации, установленных настоящим техническим регламентом.

2. Работы по обязательной сертификации осуществляют органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), которые включены в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза органами исполнительной власти государств, на которые возложены функции разработки и реализации технической политики в области строительства, в соответствии с общими правилами и порядком, установленными в Таможенном союзе.

Добровольную сертификацию проводят также органы по сертификации, область деятельности которых включает сертификацию данной продукции и систем менеджмента качества в строительстве или в производстве этой продукции и которые входят в созданные в установленном в государствах-членах Таможенного союза порядке системы добровольной сертификации, специализирующиеся в области строительства.

3. Обязательная сертификация проводится по заявкам зарегистрированных на территории Таможенного союза в соответствии с его законодательством юридических или физических лиц, являющихся изготовителями (поставщиками) продукции, либо являющихся импортерами продукции, выполняющими на территории государства функции иностранного

изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия, а также ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента:

по выбору заявителя взамен декларирования соответствия;

в составе работ по декларированию соответствия, если выбранные изготовителем схемы декларирования предусматривают сертификацию соответствия в качестве доказательств соответствия.

4. Добровольная сертификация осуществляется по желанию заявителя в отношении строительных материалов и изделий, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента, а также в отношении работ и услуг в строительстве, проектной документации, программных средств (далее – продукция) и систем менеджмента качества.

Сертификация систем менеджмента качества может проводиться на условиях добровольной сертификации в составе работ по декларированию соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента, если выбранные декларантом схема декларирования предусматривает сертификацию системы менеджмента качества в качестве доказательства соответствия.

5. Сертификация строительных материалов и изделий проводится по заявкам изготовителей этой продукции, сертификация работ и услуг в строительстве – по заявкам лиц, осуществляющих соответствующие работы, сертификация проектной документации и программных средств – по заявкам разработчиков этих средств, сертификация систем менеджмента качества – по заявкам лиц, осуществляющих соответствующее производство, независимо от того, являются они или не являются резидентами государства-члена Таможенного союза. Заявки на добровольную сертификацию могут подаваться также ответственными представителями указанных выше лиц.

6. Сертификация продукции осуществляется по одной из следующих схем:

1) схема 1с - применяется при сертификации партии строительных материалов или изделий, выпускаемой в обращение, проектной документации и программных средств (далее – продукция);

2) схемы 2с и 3с - применяются при сертификации серийной продукции (строительных материалов и изделий), выпускаемой в обращение.

7. Схема сертификации 1с включает в себя следующие процедуры:

1) подача заявителем заявки на проведение сертификации продукции в орган по сертификации;

2) рассмотрение органом по сертификации поданной заявки в срок не более пяти рабочих дней и информирование заявителя о принятом решении по заявке, содержащем условия проведения сертификации;

3) проведение в срок, предусмотренный условиями договора между заявителем и органом по сертификации, экспертизы проектной документации или программного средства или испытаний отобранных от партии образцов строительных материалов и изделий, и оценки результатов этих работ. Испытания выполняются аккредитованной испытательной лабораторией (центром) по поручению органа по сертификации, которому и выдается протокол испытаний.

7. Схема сертификации 2с дополнительно к процедурам, указанным в схеме сертификации 1с, содержит первоначальный анализ состояния производства и последующий инспекционный контроль за состоянием производства и сертифицированной продукцией, включающий испытание образцов, отобранных на предприятии и, при необходимости, - на рынке, осуществляемые органом по сертификации. Периодичность проведения инспекционного контроля составляет не менее одного раза в год.

8. Схема сертификации 3с дополнительно к процедурам, указанным в схеме сертификации 1с, содержит сертификацию системы качества на предприятии, которая осуществляется органом по сертификации систем качества, включая ее первоначальную проверку и последующий инспекционный контроль за сертифицированной системой качества. Периодичность проведения инспекционного контроля составляет не менее одного раза в год.

9. Сертификация работ и услуг и систем менеджмента качества осуществляется в соответствии с порядком и методиками, принятыми в соответствующих системах добровольной сертификации, в том числе систем менеджмента качества – с учетом требований соответствующих международных стандартов.

10. По результатам проведенных проверок, экспертизы документов, испытаний образцов продукции, проверки производства или системы качества, орган по сертификации принимает решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия, а при положительных результатах - оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю.

11. Срок действия сертификата соответствия определяется органом по сертификации с учетом следующих требований:

1) на строительные материалы и изделия, сертифицированные по схеме 1с, срок действия сертификата устанавливается с учетом предполагаемого срока реализации и использования соответствующей партии продукции, но не более срока ее хранения, установленного стандартами. Для проектной продукции и программных средств срок действия сертификата определяется с учетом сроков действия соответствующих нормативных документов.

2) на продукцию, сертифицированную по схемам 2с и 3с, на работы и услуги и системы менеджмента качества срок действия сертификата не должен превышать трех лет.

12. По результатам инспекционного контроля за сертифицированной продукцией и системой менеджмента качества орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

- 1) подтвердить действие сертификата соответствия;
- 2) приостановить действие сертификата соответствия (до исправления обнаруженных недостатков);
- 3) прекратить действие сертификата соответствия.

**ПРОЦЕДУРЫ**  
**подтверждения пригодности строительных материалов и изделий для применения в**  
**строительстве на территории государств Таможенного союза**

1. Подтверждение пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории государств-членов Таможенного союза осуществляется в отношении выпускаемых в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза или территорию одного из государств Таможенного союза материалов и изделий в качестве одной из форм оценки их соответствия требованиям настоящего и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства.

2. Проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве подлежат строительные материалы и изделия, которые входят в область применения настоящего технического регламента и от свойств которых зависит безопасность зданий и сооружений, строительных конструкций, их частей и элементов систем инженерного обеспечения, свойства, правила расчета и проектирования, а также условия применения которых не регламентированы или не полностью регламентированы стандартами, строительными нормами и сводами правил по проектированию и строительству, применением которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, или если их свойства существенно отличаются от требований указанных документов и не могут быть полностью оценены в соответствии с этими документами, в том числе если:

1) на строительный материал или изделие не распространяется область применения стандартов, строительных норм и сводов правил по проектированию и строительству, обеспечивающих соблюдение требований настоящего технического регламента;

2) по крайней мере для одной из существенных характеристик строительного материала или изделия не применимы методы оценки, предусмотренные стандартами, содержащими правила и методы исследований (испытаний), в том числе правила отбора образцов, необходимых для обеспечения соблюдения требований настоящего технического регламента;

3) в указанных стандартах отсутствуют методы оценки для подтверждения, как минимум, одной из существенных характеристик строительного материала или изделия.

Не подлежат подтверждению пригодности строительные материалы и изделия, которые поставляются и применяются в соответствии с требованиями нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований настоящего и других технических регламентов Таможенного союза в области строительства.

В случае, если заявитель выражает желание провести техническую оценку и получить подтверждение пригодности, например, для уточнения области применения своей продукции, на которую распространяются действующие нормативные документы, то такого рода услуга может быть ему предоставлена на добровольной основе.

3. Пригодность материалов или изделий для применения в строительстве на территории государств-членов Таможенного союза в указанных выше случаях подтверждается техническими свидетельствами Таможенного союза, которые выдаются органами, уполномоченными на организацию и проведение работ по подтверждению пригодности и выдачу технического свидетельства (далее – уполномоченный орган).

В качестве уполномоченного органа в каждом государстве-члене Таможенного союза решением органа исполнительной власти государства, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства (строительства), определяется некоммерческая организация, независимая от разработчиков, поставщиков и потребителей продукции, имеющая необходимую квалификацию и опыт работы по оценке соответствия в строительстве.

4. Техническое свидетельство Таможенного союза о пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве, выданное в одном из государств-членов Таможенного союза, является документом, разрешающим применение продукции данного конкретного наименования на территории всех государств-членов Таможенного союза в соответствии с указанным в техническом свидетельстве назначением и областью применения этой продукции, при условии ее соответствия описанию, содержащемуся в техническом свидетельстве и приведенным в нем показателям существенных характеристик и параметров продукции, определяющих возможность безопасного ее применения и другие свойства.

5. Техническое свидетельство Таможенного союза о пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории государств-членов Таможенного союза выдается на бланке единой формы в соответствии с приложением к настоящему «Процедур» на основании результатов анализа и научно-технической экспертизы документации, а также испытаний новой продукции, исходя из необходимости обеспечения возможности соблюдения требований безопасности настоящего и других технических регламентов Таможенного союза к зданиям и сооружениям.

В приложении к техническому свидетельству приводится техническая оценка уполномоченного органа о пригодности продукции, содержание и изложение которой определяется уполномоченным органом. В общем случае в составе технической оценки приводят:

1) введение и общие положения, содержащие сведения о статусе и условиях применения технического свидетельства;

2) назначение, принципиальное техническое описание продукции, позволяющее проведение ее идентификации и область ее применения;

3) существенные характеристики свойств продукции и основные технические решения, связанные с базовыми требованиями к зданиям и сооружениям и характеризующие надежность и безопасность ее применения;

4) особые условия производства, применения и содержания продукции, а также контроля ее качества (при необходимости);

5) выводы о пригодности продукции и ограничения в ее применении;

6) перечень документов (альбомы чертежей, технические описания, заключения, акты экспертизы, отчеты по испытаниям и т. п.), использованных при подготовке технического свидетельства.

6. Для получения технического свидетельства заявитель (разработчик, производитель, поставщик или потребитель продукции) направляет в уполномоченный орган заявку на проведение работ и выдачу технического свидетельства о пригодности с необходимыми обосновывающими материалами для подтверждения пригодности заявляемой продукции. В состав этих материалов в зависимости от характера продукции включаются ее описание или альбом технических решений, данные о ее свойствах и характеристиках, результаты испытаний, технологические параметры, чертежи, инструкции по применению, установке или монтажу, сведения, характеризующие ее безопасность, надежность, опыт ее применения и другие необходимые, по мнению заявителя, материалы.

Заявитель должен представить в аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории требуемое число образцов (проб) продукции для проведения испытаний и, при необходимости, обеспечить проведение испытаний фрагментов конструкций зданий и сооружений.

7. Работы по подтверждению пригодности продукции организуются с привлечением научно-исследовательских, проектных и других компетентных организаций.

Испытания проводятся по стандартным или специально разработанным и согласованным с уполномоченным органом методикам, позволяющим определить основные физико-механические и другие свойства продукции, ее расчетные характеристики, назначение и область применения с учетом установленных требований к безопасности, надежности и

долговечности и другим эксплуатационным свойствам зданий и сооружений, строительных конструкций и их частей, элементов инженерных систем.

8. Работы по подтверждению пригодности продукции для применения в строительстве, в том числе подготовке и оформлению технического свидетельства, проведению экспертиз и испытаний, выполняются за плату на основании хозяйственных договоров. Проект договора представляется заявителю уполномоченным органом не позднее 20 дней после получения заявки.

9. Срок подготовки технического свидетельства на продукцию не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявки при условии своевременного представления заявителем материалов при условии своевременного представления качественных обосновывающих материалов. Процедура подготовки технического свидетельства должна быть прозрачна для заявителя. При этом должна обеспечиваться конфиденциальность информации, которая является предметом коммерческой или производственной тайны заявителя. Заявитель имеет право участвовать в выполнении работы на каждом ее этапе.

10. Техническое свидетельство выдается на срок до трех лет с последующим пересмотром на основе накопленного опыта производства и применения продукции, а также эксплуатации построенных с ее применением зданий и сооружений, до разработки соответствующих нормативных документов на эту продукцию.

11. Уполномоченный орган каждого государства-члена Таможенного союза обеспечивает регистрацию выданных технических свидетельств Таможенного союза, изготовление и учет бланков технических свидетельств, а также публикует информацию о выданных технических свидетельствах.

Регистрационный номер технического свидетельства включает в себя обозначение вида документа (ТС), и далее через дефис – установленное обозначение государства-члена Таможенного союза, на территории которого выдано техническое свидетельство, регистрационный порядковый номер, под которым техническое свидетельство зарегистрировано на территории государства, и год регистрации.

Единый перечень всех выданных технических свидетельств Таможенного союза на основании данных, представляемых уполномоченными органами, ежеквартально публикуются каждым из уполномоченных органов не реже одного раза в квартал.

12. Контроль наличия технических свидетельств на применяемую при проектировании и строительстве на территории государства-члена Таможенного союза продукцию, а также ее соответствия характеристикам и показателям, приведенным в техническом свидетельстве, осуществляют органы, уполномоченные в соответствующем государстве Таможенного союза на проведение экспертизы проектной документации и органы исполнительной власти

государства Таможенного союза, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора.

13. Подтверждение соответствия продукции, на которую получено техническое свидетельство о пригодности, характеристикам и показателям, приведенным в техническом свидетельстве, может проводиться на добровольной основе (добровольная сертификация), в том числе одновременно с проведением работ по подтверждению пригодности.

Приложение: форма технического свидетельства.

## ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований  
технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»

<b>РАЗДЕЛ А. Здания, сооружения, внешние сети, внутренние инженерные системы, строительные конструкции</b>		Примечание
№	Группы объектов технического регулирования и требования Технического регламента (ТР) ТС	Обозначения и наименования нормативных документов, взаимосвязанных с ТР ТС
1	2	3
1.1	Здания и сооружения в целом вне зависимости от их назначения	4
1.1	Требования механической безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям (статья 4 ТР)	5
		<p>Межгосударственные нормативные документы: строительные нормы (МСН), своды правил (СП) стандарты (ГОСТ)</p> <p>Национальные нормативные документы, применяемые по выбору государств-членов ТС при отсутствии межгосударственных нормативных документов и (или) на альтернативной*) основе межгосударственным документам</p> <p>-----</p> <p>*) при условии, что национальный нормативный документ разработан на основе международного (европейского) документа</p>
		<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>СТ РК ИСО 2394-2008 Общие принципы надежности конструкции</p> <p>СТ РК ИСО 15928-1-2008 Конструкции зданий. Описание рабочих характеристик. Часть 1. Безопасность конструкций</p>

	<p>МСН 11-01 Инженерные изыскания для строительства (в разработке, срок I кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-101 Инженерно-экологические изыскания для строительства (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-102 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-103 Инженерно-геодезические изыскания для строительства (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-104 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие требования (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-105 Инженерные изыскания в районах распространения многолетнемерзлых грунтов (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-106 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Требования к производству работ (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-107 Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-108 Инженерно-гидрографические работы при инженерно-геодезических изысканиях (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-109 Инженерные изыскания в карстоопасных зонах (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-110 Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-111 Инженерные изыскания в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-112 Инженерные изыскания в районах</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 47.13330.2011 СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения</p> <p>СНиП РК 1.02-03-2009 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения</p> <p>СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства</p> <p>СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства</p> <p>СП 11-104-97 (часть 1) Инженерно-геодезические изыскания для строительства</p> <p>СН РК 1.02-01-2009 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила выполнения работ</p> <p>ТКП 45-1.03-26-2006 (02250) Геодезические работы в строительстве. Правила проведения</p> <p>СП 11-105-97 (часть 1) Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие требования</p> <p>СП 11-105-97 (часть 4) Инженерные изыскания в районах распространения многолетнемерзлых грунтов</p> <p>РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ</p> <p>РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ.</p> <p>СН РК 1.02-02-2008 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Общие положения</p> <p>СП 11-104-97 (часть 2) Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства</p> <p>СП 11-104-97 (часть 3) Инженерно-гидрографические работы при инженерно-геодезических изысканиях</p>
--	--	---

	<p>распространения специфических грунтов (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-113 Инженерные изыскания в районах с особыми природно-техногенными условиями (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-114 Правила выполнения геофизических исследований при инженерных изысканиях (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-115 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p> <p>МСП 11-116 Инженерные изыскания для проектирования и строительства магистральных трубопроводов (в разработке срок II кв. 2012 г.)</p>	<p>СП 11-105-97 (часть 2) Инженерные изыскания в карстоопасных зонах</p> <p>СП 11-114-2004 Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства морских нефтегазопромысловых сооружений</p> <p>СП 11-105-97 (часть 2) Инженерные изыскания в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов</p> <p>СП 11-105-97 (часть 3) Инженерные изыскания в районах распространения специфических грунтов</p> <p>СП 11-105-97 (часть 5) Инженерные изыскания в районах с особыми природно-техногенными условиями</p> <p>СП 11-105-97 (часть 6) Правила выполнения геофизических исследований при инженерных изысканиях</p>	
	<p>МСН 20-02 Нагрузки и воздействия (в разработке срок I кв. 2012 г.)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия</p> <p>СТ РК 1921-2009 Нагрузки, связанные с эксплуатацией жилых и общественных зданий</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>ТКП EN 1991-1-3-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия.</p> <p>Снеговые нагрузки</p> <p>ТКП EN 1991-1-4-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия.</p> <p>Ветровые воздействия</p> <p>ТКП EN 1991-1-5-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-5. Общие воздействия.</p> <p>Температурные воздействия</p> <p>ТКП EN 1991-1-6-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия</p>	

	<p>на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ ТКП EN 1991-1-7-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-7. Общие воздействия. Особые воздействия</p> <p>СН РК EN 1991-1-1 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-1: Общие воздействия - Удельный вес, собственный вес и временные нагрузки на здания + Национальное приложение (НП)</p> <p>СН РК EN 1991-1-2 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-2: Общие воздействия – Воздействия на конструкции при пожаре +НП</p> <p>СН РК EN 1991-1-3 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-3: Общие воздействия – Снеговые нагрузки +НП</p> <p>СН РК EN 1991-1-4 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-4: Общие воздействия – Ветровые воздействия +НП</p> <p>СН РК EN 1991-1-5 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-5: Общие воздействия – Температурные воздействия +НП</p> <p>СН РК EN 1991-1-6 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-6: Общие воздействия – Воздействия при производстве работ +НП</p> <p>СН РК EN 1991-1-7 Воздействия на здания и сооружения. Часть 1-7: Общие воздействия – Аварийные воздействия +НП</p> <p>СН РК EN 1991-3 Воздействия на здания и сооружения Часть 3: Воздействия на краны +НП</p> <p>СН РК EN 1991-4 Воздействия на здания и сооружения. Часть 4: Силосы и резервуары +НП</p> <p>СТ РК ИСО 13823-2010 Общие принципы проектирования конструкций на износостойчивость</p>
--	--

	<p>МСН 20-03 Геофизика опасных природных воздействий и инженерная защита территорий (срок 2012 г.) взамен: - МСН 2.03-01-95 Геофизика природных воздействий (пересмотр) - МСН 2.03-02-2002 Инженерная защита территорий от опасных геологических процессов (пересмотр)</p> <p>МСП 20-101 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 20-102 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 20-103 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 20-104 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 21.13330.2011 СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах</p> <p>СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод</p> <p>СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления</p> <p>СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий</p> <p>СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения</p> <p>СНиП РК 2.03-01-2001 Геофизика опасных природных воздействий</p> <p>ТКП 45-2.03-224-2010 (02250) Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. Строительные нормы проектирования</p>
	<p>МСН 20-04 Безопасность зданий и сооружений в сейсмических районах (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 20-105 Проектирование и строительство в сейсмических районах (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 20-106 Проектирование жилых и общественных зданий в сейсмических районах (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>ГОСТ Сейсмобезопасность. Шкала макросейсмическая</p> <p>ГОСТ Здания, сооружения и территории. Требования безопасности при воздействии цунами</p> <p>ГОСТ Системы сейсмозащиты зданий и сооружений. Общие требования</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 14.13330.2011 СНиП II-7-81 * Строительство в сейсмических районах</p> <p>СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах</p> <p>СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>СН РК EN 1998-1 Проектирование сейсмостойких сооружений. Часть 1. Общие положения, сейсмические воздействия и требования по проектированию зданий</p>

	<p>МСН 20-05 Защита строительных конструкций от коррозии (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 20-107 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>ГОСТ 31383-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования</p> <p>ГОСТ 28574-90 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций. Методы определения адгезии защитных покрытий</p> <p>ГОСТ 28575-90 Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций Испытание паропроницаемости защитных покрытий</p> <p>МСП 20-108 Защита деревянных конструкций от коррозии (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 20-109 Защита стальных конструкций от коррозии (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии</p> <p>ТКП 45-2.01-11-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные нормы проектирования</p> <p>СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии</p> <p>СТ СЭВ 2441-80 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования</p> <p>СТ СЭВ 4419-83 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения,</p> <p>СТ СЭВ 4534-84 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Требования к первичной защите</p> <p>СТ СЭВ 5058-85 Защита от коррозии в строительстве. Добавки для повышения стойкости бетона.</p> <p>Классификация</p> <p>СТ СЭВ 5980-87 Защита от коррозии в строительстве. Конструкции деревянные. Классификация агрессивных сред</p> <p>ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства</p> <p>СТБ 1684-2006 Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ</p> <p>СТ РК СТБ 1416-2008 Жидкости для антикоррозионной защиты бетона. Общие технические условия</p>
--	---	--

<p>1.2 Требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям (статья 5 ГР)</p>	<p>МСН 21-01 Пожарная безопасность зданий и сооружений (в разработке, срок I кв. 2012 г. ) взамен МСН 2.02-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СНиП РК 2.02-05-2009* Пожарная безопасность зданий и сооружений</p> <p>СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы</p> <p>ТКП 45-2.02-34-2006 (02250) Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования</p> <p>ТКП 45-2.02-92-2007 (02250) Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования</p> <p>ТКП 45-2.02-138-2009 (02250) Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы проектирования</p> <p>ТКП 45-2.02-190-2010 (02250) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования</p> <p>СНБ 2.02.01-98 Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов</p> <p>СНБ 2.02.02-01 Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре</p> <p>СНБ 2.02.04-03 Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий</p> <p>НПБ 62-2003 Культурные здания и сооружения. Противопожарные требования</p> <p>НПБ 96-2004 Здания с атриумами (пассажами). Противопожарные требования</p> <p>СТБ 11.05.03-2006 ССПБ. Пожарная безопасность технологических процессов. Методы оценки и анализа пожарной опасности. Общие технические требования</p> <p>СТБ 1394-2003 Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия</p> <p>СТБ 1647-2006 Двери дымонепроницаемые. Технические условия</p>
--	--	--

СТБ 1950-2009 Арматура электромонтажная.  
Требования пожарной безопасности и методы испытаний

ТКП 45-2.02-110-2008 (02250) Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости НПБ 5-2005 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

**Документы, альтернативные межгосударственным**

ТКП EN 1992-1-2-2009 (02250) Еврокод 2.

Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

ТКП EN 1993-1-2-2009 (02250) Еврокод 3.

Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2.

Общие правила определения огнестойкости

ТКП EN 1994-1-2-2009 (02250) Еврокод 4.

Проектирование сталежелезобетонных конструкций.

Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

ТКП EN 1996-1-2-2009 (02250) Еврокод 6.

Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2.

Общие правила определения огнестойкости

СН РК EN 1996-1-2 Проектирование каменных

конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения

огнестойкости +НП

СН РК EN 1992-1-2 Проектирование железобетонных

конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения

огнестойкости +НП

СН РК EN 1994-1-2 Проектирование

сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие

положения. Огнестойкость +НП

СН РК EN 1993-1-2 Проектирование стальных

конструкций. Часть 1-2. Общие положения.

Огнестойкость +НП

	<p>МСН 2.02-02-2004 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы (пересмотр срок 2012 г.)</p> <p>МСН 21-102 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСН 21-103 Требования пожарной безопасности при проектировании объектов медицинских организаций (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>ГОСТ Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения</p> <p>ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности.</p> <p>ГОСТ Конструкции наружные ограждающие каркасного типа со светопрозрачным заполнением. Методы определения огнестойкости и пожарной опасности</p> <p>ГОСТ 30247.1-97 Конструкции несущие и ограждающие. Методы испытаний на огнестойкость</p> <p>ГОСТ 30247.2-97 Двери и ворота. Методы испытаний на огнестойкость</p> <p>ГОСТ 30247.3-2003 Двери шахт лифтов. Методы испытаний на огнестойкость</p> <p>ГОСТ 30402-96 Магериалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость</p> <p>ГОСТ 30444-97 Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени</p> <p>ГОСТ Покрытия по древесине огнезащитные. Технические условия (на базе ГОСТ 23790-79, ГОСТ 25130-82)</p> <p>ГОСТ Покрытия по стали огнезащитные. Технические условия (на базе ГОСТ 23791-79, ГОСТ 25131-82, ГОСТ 25665-83)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>ТКП 45-2.02-84-2007 (02250) Склады лесных материалов. Пожарная безопасность. Строительные нормы проектирования</p>
	<p>МСН 30-01 Общие требования безопасности при планировке и застройке территорий, городских и сельских поселений (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСН 30-101 Планировка и застройка городских и сельских поселений (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских</p>

	<p>МСП 30-102 Генеральные планы промышленных предприятий (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-103 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-104 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-105 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-106 Благоустройство территорий (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p>и сельских поселений</p> <p>ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки</p> <p>ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки</p> <p>ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования</p> <p>СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий</p> <p>СН РК Генеральные планы промышленных предприятий</p> <p>ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий. Строительные нормы проектирования</p> <p>СП 19.13330.2011 СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий</p> <p>СН РК Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий</p> <p>ТКП 45-3.01-164-2009 (02250) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Строительные нормы проектирования</p> <p>СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения</p> <p>СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства</p> <p>СНиП III-10-75 Благоустройство территорий</p> <p>ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования</p>
<p>1.3 Требования гигиены, защиты здоровья человека и</p>	<p>МСН 22-01 Внутренний климат и защита здоровья человека (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 22-101 Строительная климатология (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СНиП РК 2.04-01-2010 Строительная климатология</p> <p>СНиП 23-01-99 Строительная климатология</p>

	<p>охраны окружающей среды (статья 6 ТР)</p>		
	<p>ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении  ГОСТ Климатология. Среднемесячные параметры наружного воздуха  ГОСТ Климатология. Параметры наружного воздуха для расчета тепловой нагрузки для отопления помещений</p> <p>МСН 22-02 Естественное и искусственное освещение (в разработке срок IV кв. 2011 г) взамен МСН 2.04.-05-95 Естественное и искусственное освещение</p> <p>МСП 22-102 Проектирование искусственного освещения зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 22-103 Проектирование естественного освещения зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 22-104 Проектирование наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 3.02-103-2009 Проектирование систем аварийного освещения в зданиях и сооружениях (в разработке пересмотр, срок 2012 г)</p> <p>ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Метод измерения освещенности в помещениях</p> <p>ГОСТ Здания и сооружения. Метод определения коэффициента пульсации освещенности</p> <p>ГОСТ Здания и сооружения. Метод определения показателей дискомфорта освещенности</p> <p>ГОСТ 26824-2010 Здания и сооружения. Методы измерения яркости</p> <p>ГОСТ Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента отражения отделочных материалов для наружных и внутренних поверхностей помещения</p>		<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий</p> <p>ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования</p> <p>СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов</p>

	<p>МСН 22-03 Защита от шума (в разработке срок IV кв. 2011 г.) взамен МСН 2.04-03-2005 Защита от шума</p> <p>МСП 2.04-102-2005 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий (в разработке пересмотр, срок 2012 г.)</p> <p>МСП 22-107 Расчет и проектирование шумопоглощения на рабочих местах в производственных зданиях (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 22-108 Расчет и проектирование шумопоглощения вентиляционных систем (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 22-109 Расчет и проектирование защиты от транспортного шума (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики</p> <p>ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий</p> <p>ГОСТ 23426-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кабин наблюдения и дистанционного управления в производственных зданиях</p> <p>ГОСТ 23628-79 Шум. Методы измерения звукоизоляции кожухов</p> <p>ГОСТ 24146-89 Зрительные залы. Метод измерения времени реверберации</p> <p>ГОСТ 25902-83 Зрительные залы. Метод определения разборчивости речи</p> <p>ГОСТ 27679-88 Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод лабораторных измерений шума</p> <p>ГОСТ 28100-2007 Защита от шума в строительстве. Глушители шума. Методы определения акустических характеристик</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СН РК Защита от шума</p> <p>ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Защита от шума.</p> <p>Строительные нормы проектирования</p> <p>Руководство по проектированию шумопоглощения вентиляционных устройств, 1982 г</p> <p>СП 23-104-2004 Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена</p>
--	---	---

	<p>МСН 30-01 Общие требования безопасности при планировке и застройке территорий, городских и сельских поселений (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-101 Планировка и застройка городских и сельских поселений (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-102 Генеральные планы промышленных предприятий (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-103 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-104 Планировка и застройка садовых участков (дачных) объединений граждан, здания и сооружения (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-105 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 30-106 Благоустройство территорий (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,</p> <p>СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий,</p> <p>СП 19.13330.2011 СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий</p> <p>ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки</p> <p>ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки</p> <p>ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования</p> <p>СН РК Генеральные планы промышленных предприятий</p> <p>ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий. Строительные нормы проектирования</p> <p>СН РК Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий</p> <p>СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97 Планировка и застройка садовых участков (дачных) объединений граждан, здания и сооружения</p> <p>СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства</p> <p>СНиП III-10-75 Благоустройство территорий</p> <p>ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования</p>
--	--	---

<p>1.4 Требования безопасности и доступности при пользовании, предъявляемые к зданиям и сооружениям (статья 7 ТР)</p>	<p>МСН 23-01 Общие требования по безопасности строительных объектов при их использовании и доступности для маломобильных групп населения (срок IV кв. 2011 г.) взамен МСН 3.02-05-2003 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, в разработке</p> <p>МСП 23-101 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-102 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-103 Общие требования к зданиям и сооружениям, доступные маломобильным посетителям (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-104 Здания и помещения с местами труда для инвалидов (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-105 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-106 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-107 Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-108 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-109 Дома-интернаты (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-110 Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры</p> <p>СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения</p> <p>ТКП 45-3.02-187-2010 (02250) Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие положения по проектированию</p> <p>СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам</p> <p>СТБ 2030-2010 Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные положения</p> <p>СП 35-103-2001 Общие требования к зданиям и сооружениям, доступные маломобильным посетителям</p> <p>СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов</p> <p>СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения</p> <p>СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей</p> <p>СП 35-107-2003 Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства</p> <p>СП 35-109-2005 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей</p> <p>СП 35-112-2005 Дома-интернаты</p> <p>СНиП РК 3.02-17-2003 Дома-интернаты для инвалидов и престарелых</p> <p>СП 35-114-2004 Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей</p>
---	--	--

		<p>людей (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-111 Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-112 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-113 Дома-интернаты для детей-инвалидов (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-114 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 23-115 Обеспечение антитеррористической защиты зданий и сооружений. Общие требования (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p>СП 35-115-2004 Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей</p> <p>СП 35-116-2006 Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями</p> <p>СП 35-117-2006 Дома-интернаты для детей-инвалидов</p> <p>ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения</p>
<p>1.5 Требования экономии энергии и сокращения расхода тепла, предъявляемые к зданиям и сооружениям (статья 8 ТР)</p>	<p>МСН 24-01 Энергосбережение в зданиях и теплоизоляция строительных конструкций (в разработке срок 2012г.) взамен:</p> <p>- МСН 2.04-02-2004 Тепловая защита</p> <p>- МСН 4-02-03-85 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов</p> <p>МСП 2.04-101-2001 Проектирование тепловой защиты зданий (в разработке пересмотр срок 2012 г.)</p> <p>МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов (в разработке пересмотр, срок 2012 г.)</p> <p>ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции</p> <p>ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций</p> <p>ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий</p> <p>ТКП 45-3.02-113-2009 (02250) Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций. Строительные нормы проектирования</p> <p>ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования</p>	

		<p>ограждающих конструкций  ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие здания и сооружения. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи  ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций  ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление  ГОСТ Здания и сооружения. Методы определения энергоэффективности наружного искусственного освещения  ГОСТ Здания и сооружения. Методы определения энергоэффективности искусственного освещения помещений  ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче</p>	
1.6	Требования гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды (статья 6 ТР)	<p>МСН 30-01 Общие требования безопасности при планировке и застройке территорий, городских и сельских поселений (в разработке срок 2012 г.)  МСП 30-101 Планировка и застройка городских и сельских поселений (в разработке срок 2012 г)  МСП 30-102 Генеральные планы промышленных предприятий (в разработке срок 2012 г)  МСП 30-103 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий (в разработке срок 2012 г)  МСП 30-104 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения (в разработке срок 2012 г)  МСП 30-105 Планировка и застройка территорий малозэтажного жилищного строительства (в разработке срок 2012 г)  МСП 30-106 Благоустройство территорий (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b>  СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений,  СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий,  СП 19.13330.2011 СНиП II-97-76* Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий  СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения  ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки  ТКП 45-3.01-117-2008 (02250) Градостроительство. Районы усадебного жилищного строительства. Нормы планировки и застройки</p>

		<p>ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования СН РК Генеральные планы промышленных предприятий ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий. Строительные нормы проектирования СН РК Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий ТКП 45-3.01-164-2009 (02250) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Строительные нормы проектирования СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства СНиП III-10-75 Благоустройство территорий ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных. Правила проектирования</p>	
	<p>МСН 14-01 Эксплуатация и ликвидация зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г)  МСП 14-101 Правила проектирования систем мониторинга технического состояния зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г)  МСП 14-102 Правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г)  МСП 14-103 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. (в разработке срок 2012 г)  МСП 14-104 Правила проведения капитального ремонта зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г)  МСП 14-105 Правила технического обслуживания зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г)  МСП 14-106 Правила санитарного содержания зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г)  МСП 14-107 Правила ликвидаций зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г)  МСП 14-108 Реконструкция, восстановление и усиление</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений  СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний  ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта  ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий  ВСН 57-88 (р) Положения по техническому обследованию жилых зданий  ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния  ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий,</p>	

	<p>бетонных и железобетонных конструкций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>ГОСТ Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования</p> <p>ГОСТ Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при ремонте</p> <p>ГОСТ Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний</p> <p>ГОСТ Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния</p> <p>ГОСТ Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мониторинга</p>	<p>ВСН 42-85 (р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования</p> <p>ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования</p> <p>СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб</p> <p>ВСН ВК4-90 Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях</p> <p>МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений</p> <p>ТКП 45-1.04-14-2005 (02250) Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения</p> <p>ТКП 45-1.03-59-2008 (02250) Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения</p> <p>ТКП 45-1.04-78-2007 (02250) Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений. Порядок проведения</p> <p>ТКП 45-1.04-208-2010 (02250) Здания и сооружения. Техническое состояние и обслуживание строительных конструкций и инженерных систем и оценка их пригодности к эксплуатации. Основные требования</p> <p>ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию.</p>
--	---	---

2.	Здания и сооружения определенного назначения		
2.1	Жилые, общественные и производственные здания		
2.1.1	Требования механической безопасности (статья 4 ТР)	<p>Нормативные документы по пункту 1.1</p>	<p>Нормативные документы по пункту 1.1</p>
2.1.2	Требования пожарной безопасности (статья 5 ТР), гигиены и защиты здоровья человека (статья 6 ТР), безопасности и доступности при пользовании (статья 7 ТР), экономии энергии и сокращения расхода тепла (статья 8 ТР)	<p>Нормативные документы по пункту 1.1</p> <p>Общие требования нормативных документов по пунктам 1.2; 1.3; 1.4 и 1.5</p> <p>МСН 31-01 Здания жилые многоквартирные (в разработке срок IV кв. 2011 г) взамен МСН 3.02-04-2004 Здания жилые многоквартирные</p> <p>МСП 3.02-102-2006 Архитектурно - планировочные решения многоквартирных жилых зданий (в разработке пересмотр, срок 2012 г.)</p>	<p>Общие требования нормативных документов по пунктам 1.2; 1.3; 1.4 и 1.5</p> <p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>ВСН 26-76 Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах</p> <p>ТКП 45-3.02-108-2008 (02250) Высотные здания. Строительные нормы проектирования</p> <p>ТКП 45-1.03-109-2008 (02250) Высотные здания из монолитного железобетона. Правила возведения СНБ 3.02.04-03 Жилые здания</p>

	<p>МСН 31-02 Здания жилые многоквартирные (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 31-102 Нормы задела в жилищном строительстве с учетом комплексной застройки (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 31-103 Проектирование жилых многоквартирных зданий (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 55.13330.2011 СНиП 31-02-2001 Дома жилые многоквартирные</p> <p>СНиП РК 3.02-27-2004 Дома жилые многоквартирные</p> <p>СНиП 1.05.03-87 Нормы задела в жилищном строительстве</p> <p>СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем многоквартирных жилых домов</p> <p>ТКП 45-3.02-230-2010 (02250) Дома жилые многоквартирные и блокированные. Строительные нормы проектирования</p> <p>СНБ 3.02.04-03 Жилые здания</p>
<p>МСН 31-03 Здания общественные (разработка срок 2012 г.) взамен МСН 3.02-03-2002 Здания и помещения для учреждений и организаций</p> <p>МСП 31-104 Проектирование общественных зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 31-105 Проектирование административных и бытовых зданий (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 31-106 Общественные здания административного назначения (в разработке)</p> <p>МСП 3.02-101-2001 Здания районных (городских) судов, в разработке МСП 31-107 Здания судов (срок 2012 г.)</p> <p>МСП 31-108 Физкультурно-спортивные залы (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 31-109 Бассейны для плавания (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 31-110 Ледовые арены (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 31-111 Открытые плоскости спортивных сооружений (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 31-112 Мусоропроводы жилых и общественных зданий (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания</p> <p>СНиП РК 3.02-02-2009 Общественные здания и сооружения</p> <p>СНиП РК 3.02-04-2009 Административные и бытовые здания</p> <p>ТКП 45-3.02-209-2010 (02250) Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования</p> <p>СП 31-104-2000 Здания судов общей юрисдикции</p> <p>СП 31-109-2003 Здания арбитражных судов</p> <p>СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы</p> <p>СП 31-113-2004 Бассейны для плавания</p> <p>СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений</p> <p>СП 29.13330.2011 СНиП 2.03.13-88 Полы</p> <p>ТКП 45-5.09-128-2009 (02250) Полы. Правила устройства</p> <p>СТБ 1483-2004 Строительство. Устройство полов.</p>	

	<p>МСП 31-113 Проектирование полов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>ГОСТ 30353-95 Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям.</p> <p>МСП 31-114 Проектирование кровель (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-115 Проектирование и устройство кровель из листовой меди (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-116 Проектирование зданий и помещений для ЭВМ (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-117 Проектирование объектов медицинских организаций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-118 Проектирование центров государственного эпидемиологического надзора. (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-119 Проектирование дошкольных образовательных организаций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-120 Проектирование общеобразовательных учреждений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-121 Проектирование торгово-бытовых предприятий (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-122 Проектирование предприятий питания (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-123 Проектирование культурно-зрелищных учреждений (в разработке срок 2012 г)</p>	<p>Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ</p> <p>СП 17.13330.2011 СНиП II-26-76 Кровли</p> <p>СНБ 5.08.01-2000 Кровли. Технические требования и правила приемки</p> <p>П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 Проектирование и устройство кровель</p> <p>СП 31-116-2006 Проектирование и устройство кровель из листовой меди</p> <p>СТБ 1992-2009 Строительство. Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов. Контроль качества работ</p> <p>СТБ 2040-2010 Строительство. Устройство кровель из листовых и штучных материалов. Контроль качества работ</p> <p>СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин</p> <p>СН 515-79 Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспособляемых под лечебные учреждения</p> <p>СН 535-81 Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций</p>
	<p>МСН 31-04 Производственные здания и сооружения (в разработке срок IV кв. 2011 г.) взамен МСН 3.02-01-2002 Производственные здания (пересмотр) и МСН 3.02-02-2002 Складские здания (пересмотр)</p> <p>МСП 31-124 Проектирование производственных зданий (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-125 Проектирование сооружений промышленных предприятий (в разработке срок 2012 г)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции</p> <p>СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения</p> <p>СНиП 2.10.05-85 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна</p> <p>СНиП II-58-75 Электростанции тепловые</p>

	<p>МСП 31-126 Проектирование холодильников (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-127 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-128 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-129 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-130 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-131 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-132 Подземные горные выработки (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-133 Электростанции тепловые (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 31-134 Теплицы и парники (в разработке срок 2012 г.)</p>	<p>СНиП II-94-80 Подземные горные выработки</p> <p>СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки</p> <p>СП 43.13330.2011 СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий</p> <p>СНиП 2.11.02-87 Холодильники</p> <p>СНиП 2.10.04-85 Теплиц и парники</p> <p>СНиП РК 3.02-09-2010 Производственные здания</p> <p>ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания.</p> <p>Строительные нормы проектирования</p> <p>ТКП 45-3.02-95-2008 (02250) Складские здания.</p> <p>Строительные нормы проектирования</p> <p>СН РК Генеральные планы промышленных предприятий</p> <p>ТКП 45-3.02-151-2009 (02250) Здания холодильников.</p> <p>Строительные нормы проектирования</p> <p>СН РК Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции</p> <p>ТКП 45-3.02-143-2009 (02250) Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции</p> <p>ТКП 45-3.02-141-2009 (02250) Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения.</p> <p>Строительные нормы проектирования</p> <p>СНиП II-108-78 Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений</p> <p>СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.</p> <p>Основные положения по проектированию</p>	
	<p>МСН 31-05 Котельные (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 4.02-103-99 Проектирование автономных источников теплоснабжения</p> <p>МСП 31-135 Проектирование котельных (в разработке срок 2012 г)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СНиП II-35-76 Котельные установки</p> <p>СНиП РК 4.02-08-2003 Котельные установки</p>	

		МСН 31-06 Стоянки автомобилей (в разработке срок 2012 г.) взамен МСН 2.02-05-2000 Стоянки легковых автомобилей	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b>  СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей  ТКП 45-3.02-25-2006 (02250)*Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования
		МСН 31-07 Склады лесных материалов (в разработке, срок 2012 г)  МСП 31-136 Проектирование и строительство складов лесных материалов (в разработке срок 2012 г)	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b>  СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противопожарные нормы
		МСН 31-08 Склады нефти и нефтепродуктов (в разработке срок 2012 г)  ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия ГОСТ 23274-84 Электроустановки мобильные. Общие технические условия ГОСТ 23345-84 Системы санитарно-технические мобильные. Общие технические условия	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b>  СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы СН РК 3.02-15-2003 Склады нефти и нефтепродуктов ТКП 45-1.04-206-2010 (02250) Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию.
2.2	Сооружения транспорта	Нормативные документы по пунктам 1,1; 1.4 и 1.6	Нормативные документы по пунктам 1,1; 1.4 и 1.6
2.2.1	Требования механической безопасности (статья 4 ГР), охраны окружающей среды (статья 6 ГР), безопасности и	МСН 32-01 Автомобильные дороги (в разработке срок 2012 г)  МСП 32-101 Проектирование автомобильных дорог (в разработке срок 2012 г) МСП 32-102 Строительство автомобильных дорог (в разработке срок 2012 г) МСП 32-103 Внутрихозяйственные автомобильные	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b>  СП 34.13330.2011 СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других

<p>доступности при пользовании (статья 7 ТР)</p>	<p>дороги в крупных сельскохозяйственных предприятиях и организациях (в разработке срок 2012 г)  МСП 32-104 Проектирование земельного полотна железных и автомобильных дорог (в разработке срок 2012 г)  МСП 32-105 Нормы отвода земель для автомобильных дорог (в разработке срок 2012 г)  ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия  ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий  ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием</p>	<p>сельскохозяйственных предприятиях и организациях, СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог,  СТ СЭВ 4940-84 Дороги автомобильные. Учет интенсивности движения  СТ СЭВ 5497-86 Дороги автомобильные международные. Определение несущей способности дорожных конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН)  СНИП РК 3.03-09-2006* Автомобильные дороги  СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог  СН РК 3.03-02-2001 Нормы отвода земель для автомобильных дорог  СТ РК 1278-2004 Системы дорожных ограничителей. Барьеры безопасности металлические. Технические условия  СТ РК 1293-2004 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости дорожных одежд нежесткого типа и их классификация  СТ РК 1377-2005 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости нежестких дорожных одежд установками динамического нагружения  СТ РК 1399-2005 Дороги автомобильные. Инженерные изыскания для строительства, реконструкции и капитального ремонта. Требования к составу работ  СТ РК 1411-2005 Дороги автомобильные внутрихозяйственные сельскохозяйственных предприятий и организаций. Требования по проектированию  СТ РК 1912-2009 Автомобильные дороги и улицы. Нормы и требования к эксплуатационному состоянию  СТ РК 1857-2008 Дороги автомобильные. Требования при проектировании подпорных стен  СТ РК 1410-2005 Дороги автомобильные. Требования по</p>
--	--	--

		<p>проектированию капитального ремонта мостовых сооружений и водопропускных труб СТ РК 1805-2008 Дороги автомобильные. Метод определения температуры асфальтобетонного покрытия СТ РК 1806-2008 Дороги автомобильные. Метод определения сцепления между двумя слоями бетона СТ РК 1807-2008 Дороги автомобильные. Методы определения толщины бетонного покрытия СТ РК 2067-2010 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация СТ РК 1279-2004 Дороги автомобильные и аэродромы. Метод определения шероховатости дорожного покрытия и коэффициента сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием СТ РК ГОСТ Р 52606-2010 Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений</p>
	<p>МСН 32-02 Железные дороги колеи 1520 мм (в разработке срок 2012 г) взамен МСН 3.03-01-95 Железнодорожные колеи 1520 мм, МСП 32-106 Проектирование железных дорог колеи 1520 мм (в разработке срок 2012 г) МСП 32-107 Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм (в разработке срок 2012 г) ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524 мм) ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог СНиП РК 3.03-01.2001 Железные дороги колеи 1520 мм СП 32-104-98 Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм</p>
	<p>МСН 32-03 Мосты и трубы автомобильных и железных дорог (в разработке срок 2012 г) МСП 32-108 Проектирование мостов и труб (в разработке срок 2012 г) МСП 32-109 Строительство мостов и труб (в разработке</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы, СП 46.13330.2011 СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы, СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований</p>

	<p>срок 2012 г)  МСП 32-110 Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномерзлых грунтов (в разработке срок 2012 г)  МСП 32-111 Сооружение мостовых переходов и подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов (в разработке срок 2012 г)  ГОСТ 26775-97 Габариты подмостовые судоводных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования  ГОСТ Опорные части резиновые для мостостроения.  Технические условия</p>	<p>и испытаний  СП 32-101-95 Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномерзлых грунтов  СП 32-102-95 Сооружения мостовых переходов и подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов  СТ РК 1379-2005 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах.  Габариты приближения конструкций  СТ РК 1380-2005 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах.  Нагрузки и воздействия  СТ РК 1684-2007 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах.  Общие требования по проектированию  СТ РК 1685-2007 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах.  Правила выполнения приемки работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.  Производственный контроль  СТ РК 1855-2008 Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Сваи железобетонные забивные для мостовых опор. Общие технические условия  СТ РК 1856-2008 Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах.  Требования к обследованиям и испытаниям  СТ РК 1858-2008 Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах.  Требования при проектировании бетонных и железобетонных конструкций  СТ РК 1859-2008 Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах.  Требования по защите мостов от размыва на горных и предгорных реках</p>
--	--	---

		<p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>СН РК EN 1991-2 Воздействия на здания и сооружения. Часть 2: Транспортные нагрузки на мосты +НП</p> <p>СН РК EN 1992-2 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета +НП</p> <p>СН РК EN 1993-2 Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты +НП</p> <p>СН РК EN 1994-2 Проектирование сталежелезобетонных конструкций Часть 2. Общие принципы и правила для мостов +НП</p> <p>СН РК EN 1995-2 Проектирование деревянных конструкций. Часть 2. Мосты +НП</p>
	<p>МСН 32-04 Тоннели железнодорожные и автодорожные (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 32-112 Проектирование тоннелей железнодорожных и автодорожных (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 32-113 Строительство тоннелей железнодорожных, автодорожных и гидротехнических (в разработке срок 2012 г)</p> <p>ГОСТ 24451-97 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные</p> <p>СНиП III-44-77 Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены,</p>
	<p>МСН 32-05 Аэродромы (в разработке, срок 2012 г) взамен МСН 3.03-03-95 Аэродромы</p> <p>МСП 32-114 Проектирование и строительство аэродромов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 32-115 Нормы отвода земель для аэропортов (в разработке срок 2012 г)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов</p> <p>СНиП РК 3.03-03-2001 Аэродромы</p> <p>СТ РК 1293-2004 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости дорожных одежд нежесткого типа и их классификация</p> <p>СТ РК 1377-2005 Дороги автомобильные и аэродромы.</p>

		Методы определения модуля упругости нежестких дорожных одежд установками динамического нагружения	
	МСН 32-06 Метрополитены (в разработке срок 2012 г) взамен МСН 3.03-04-2005 Метрополитены	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СНиП 32-02-2003 Метрополитены СП 32-106-2004 Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства	
	МСП 32-116 Проектирование и строительство метрополитенов (в разработке срок 2012 г) МСП 32-117 Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства (в разработке срок 2012 г) ГОСТ 23961-80 Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии; СНиП III-39-76 Трамвайные пути СНиП III-41-76 Контактные сети электрифицированного транспорта	
	МСН 32-07 Трамвайные и троллейбусные линии (в разработке срок 2012 г) МСП 32-118 Контактные сети электрифицированного транспорта (в разработке срок 2012 г) МСП 32-119 Проектирование трамвайных и троллейбусных линий (в разработке срок 2012 г) МСП 32-120 Строительство трамвайных путей (в разработке срок 2012 г)	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СП 37.13330.2011 СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт СП 32-103-97 Проектирование морских берегозащитных сооружений	
	МСН 32-08 Промышленный транспорт (в разработке срок 2012 г) МСП 32-121 Проектирование и строительство промышленного транспорта (в разработке срок 2012 г) МСП 32-122 Проектирование морских берегозащитных сооружений (в разработке срок 2012 г)	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы, СП 46.13330.2011 СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы, СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний	
2.2.2	Требования пожарной безопасности (статья 5 ТР)	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы, СП 46.13330.2011 СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы, СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний	

	<p>МСП 32-110 Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномерзлых грунтов (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 32-111 Сооружение мостовых переходов и подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>ГОСТ 26775-97 Габариты подмостовые судоводных пролетов мостов на внутренних водных путях. Нормы и технические требования</p> <p>ГОСТ Опорные части резиновые для мостостроения. Технические условия</p>	<p>СП 32-101-95 Проектирование и устройство фундаментов опор мостов в районах распространения вечномерзлых грунтов</p> <p>СП 32-102-95 Сооружения мостовых переходов и подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>СН РК EN 1991-2 Воздействия на здания и сооружения. Часть 2: Транспортные нагрузки на мосты +НП</p> <p>СН РК EN 1992-2 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета +НП</p> <p>СН РК EN 1993-2 Проектирование стальных конструкций. Часть 2. Стальные мосты +НП</p> <p>СН РК EN 1994-2 Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 2. Общие принципы и правила для мостов +НП</p> <p>СН РК EN 1995-2 Проектирование деревянных конструкций. Часть 2. Мосты +НП</p>
	<p>МСН 32-04 Тоннели железнодорожные и автодорожные (в разработке, срок 2012 г.) взамен МСН 3.03-07-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные</p> <p>МСП 32-112 Проектирование тоннелей железнодорожных и автодорожных (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 32-113 Строительство тоннелей железнодорожных, автодорожных и гидротехнических (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СНиП III-44-77 Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены,</p>

		МСН 32-05 Аэродромы (в разработке, срок 2012 г) взамен МСН 3.03-03-95 Аэродромы МСП 32-114 Проектирование и строительство аэродромов (в разработке срок 2012 г) МСП 32-115 Нормы отвода земель для аэропортов (в разработке срок 2012 г)	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СН 457-74 Нормы отвода земель для аэропортов СНиП РК 3.03-03-2001 Аэродромы
		МСН 32-06 Метрополитены (в разработке срок 2012 г) взамен МСН 3.03-04-2005 Метрополитены МСП 32-116 Проектирование и строительство метрополитенов (в разработке срок 2012 г) МСП 32-117 Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства (в разработке срок 2012 г) ГОСТ 23961-80 Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СНиП РК 3.03-02-2010 Метрополитены СП 32-106-2004 Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства
2.2.3	Требования гигиены и защиты здоровья человека (статья 6 ТР)	МСН 32-06 Метрополитены (в разработке срок 2012 г) взамен МСН 3.03-04-2005 Метрополитены МСП 32-116 Проектирование и строительство метрополитенов (в разработке срок 2012 г) МСП 32-117 Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства (в разработке срок 2012 г) ГОСТ 23961-80 Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СНиП РК 3.03-02-2010 Метрополитены СП 32-106-2004 Метрополитены. Дополнительные сооружения и устройства
2.3	Гидротехнические и мембранно-литеративные сооружения Требования механической безопасности (статья 4 ТР), требования	Нормативные документы по пункту 1.1 и пункту 1.6 МСН 33-01 Гидротехнические и мембранно-литеративные сооружения (срок IV квартал 2011 г.) взамен МСН 3.04-01-2005 Гидротехнические сооружения. Основные положения	Нормативные документы по пункту 1.1 и пункту 1.6 <b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СП 39.13330.2011 СНиП 2.06.05-84*Плотины из

охраны окружающей среды (статья 6 ГР)	<p>МСП 33-101 Проектирование и строительство гидротехнических сооружений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-102 Проектирование оснований гидротехнических сооружений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-103 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-104 Проектирование плотин из грунтовых материалов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-105 Проектирование плотин бетонных и железобетонных (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-106 Проектирование бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-107 Проектирование туннелей гидротехнических (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-108 Проектирование, строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 3.04-101-2005 Определение основных расчетных гидрологических характеристик (пересмотр, срок 2012 г.)</p> <p>МСП 33-110 Проектирование подпорных стен, судоходных шлюзов, рыбопропускных и рыбозащитных сооружений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-111 Проектирование мелиоративных систем и сооружений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-112 Проектирование и строительство противофильтрационных устройств из геосинтетических материалов для искусственных водотоков мелиоративных систем (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-113 Строительство мелиоративных систем и сооружений (в разработке срок 2012 г)</p>	<p>грунтовых материалов</p> <p>СП 40.13330.2011 СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные</p> <p>СП 38.13330.2011 СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов),</p> <p>СНиП 2.06.09-84 Тоннели гидротехнические</p> <p>СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения</p> <p>СП 23.13330.2011 СНиП 2.02.02-85* Основания гидротехнических сооружений</p> <p>СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения</p> <p>СНиП 3.07.03-85* Мелиоративные системы и сооружения</p> <p>СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные,</p> <p>СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения</p> <p>ТКП 45-3.04-169-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования</p> <p>ТКП 45-3.04-170-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Правила определения нагрузок и воздействий (волновых, ледовых и от судов)</p> <p>СНиП РК 3.04-01-2008 Плотины из грунтовых материалов</p> <p>ТКП 45-3.04-150-2009 (02250) Плотины из грунтовых материалов. Строительные нормы проектирования</p> <p>СНиП РК 3.04-03-2008 Плотины бетонные и железобетонные</p> <p>СП 41.13330.2011 СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений</p> <p>ТКП 45-3.04-171-2009 (02250) Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Строительные нормы проектирования</p> <p>СН РК 3.04-01-2001 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов</p>
---------------------------------------	--	---

		<p>МСП 33-114 Строительство речных гидротехнических сооружений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-115 Строительство морских и речных гидротехнических транспортных сооружений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 33-116 Нормы отвода земель для мелиоративных каналов (в разработке срок 2012 г)</p>	
2.4	<p>Трубопроводы для нефти, газа и продуктов их переработки</p> <p>Требования механической безопасности (статья 4 ТР), пожарной безопасности (статья 5 ТР), охраны окружающей среды (статья 6 ТР), а также безопасности и доступности при использовании (статья 7 ТР)</p>	<p>Нормативные документы по пункту 1.1, пункту 1.2, пункту 1.4 и пункту 1.5</p> <p>МСН 34-01 Магистральные и промысловые трубопроводы, хранилища газа и нефти (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 34-101 Проектирование магистральных трубопроводов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 34-102 Строительство магистральных трубопроводов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 34-103 Проектирование и строительство промысловых трубопроводов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 4.03-102-2007 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб</p> <p>МСП 4.03-103-2005 Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением металлических труб</p> <p>МСП 34-104 Проектирование подземных хранилищ газа, нефти и продуктов их переработки (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 34-105 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и населенных пунктов (в разработке срок 2012 г)</p>	<p>Нормативные документы по пункту 1.1, пункту 1.2, пункту 1.4 и пункту 1.5</p> <p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 36.13330.2011 СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы</p> <p>СП 33.13330.2011 СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов</p> <p>СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и населенных пунктов</p> <p>СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки</p> <p>СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы</p> <p>СНиП РК 3.05-01-2010 Магистральные трубопроводы</p> <p>СП 34-106-98 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки</p> <p>СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы</p> <p>СН РК 3.02-23-2005 (изд. 2008) Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов</p>

		<p>МСП 34-106 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 34-107 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов (в разработку срок 2012 г е)</p> <p>ГОСТ 24950-81 Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной части стальных магистральных трубопроводов. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31385-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 17032-2010 Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия</p>	<p>СТ РК 2080-2010 Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность</p> <p>СТ РК 1914-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования и сварке дефектов труб при капитальном ремонте</p> <p>СТ РК 1915-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к проведению изоляционно-укладочных работ и сооружению средств электрохимической защиты от коррозии</p> <p>СТ РК 1916-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию</p> <p>СТ РК 1917-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Сварные соединения магистральных газопроводов. Метод магнитографического контроля</p>
3.	Внешние сети, внутренние инженерные системы	МСН 40-01 Системы водоснабжения и канализации (в разработке срок 2012 г)	
3.1	Требования механической безопасности (статья 4 ТР), пожарной безопасности (статья 5 ТР), гигиены, защиты здоровья человека и охраны окружающей среды (статья 6 ТР),	<p>МСН 40-101 Проектирование внутреннего водопровода и канализации зданий (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 40-102 Проектирование наружных сетей и сооружений канализации. (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 40-103 Проектирование наружных сетей и сооружений водоснабжения (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 40-104 Монтаж внутренних санитарно-технических систем (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 40-105 Строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации (в разработке срок 2012 г)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 30.13330.2011 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий</p> <p>СП 31.13330.2011 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения</p> <p>СП 32.13330.2011 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения</p> <p>СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы</p> <p>СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации</p> <p>СНиП РК 4.01-41-2006* (изд. 2008) Внутренний водопровод и канализация зданий</p>

<p>безопасности и доступности при пользовании (статья 7 ТР), экономии энергии и сокращения расхода тепла (статья 8 ТР)</p> <p>Водоснабжение и канализация</p>	<p>МСП 4.01-101-200 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие положения (пересмотр срок 2012 г.)</p> <p>МСП 4.01-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации с использованием металлополимерных труб</p> <p>МСП 40-107 Проектирование, строительство напорных сетей водоснабжения и канализации с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 40-108 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 40-109 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>МСП 40-110 Нормы проектирования установок солнечного горячего водоснабжения (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>ГОСТ Трубы керамические канализационные. Технические условия</p> <p>ГОСТ Трубы керамические дренажные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 11310-90 Трубы и муфты хризотилцементные. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 22689-89 Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним. Технические условия</p> <p>ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия</p> <p>ГОСТ 18297-96 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические</p>	<p>ТКП 45-4.01-52-2007 (02250) Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы проектирования</p> <p>ТКП 45-4.01-54-2007 (02250) Системы внутренней канализации зданий. Строительные нормы проектирования</p> <p>ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. Правила монтажа</p> <p>ТКП 45-4.01-202-2010 (02250) Очистные сооружения сточных вод. Строительные нормы проектирования</p> <p>СНИП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения</p> <p>СТБ 2001-2009 Строительство. Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ</p> <p>СТБ 2017-2009 Строительство. Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Контроль качества работ</p> <p>СТБ 2020-2009 Строительство. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ</p> <p>СТБ 2072-2010 Строительство. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. Контроль качества работ</p> <p>СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования</p> <p>СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»</p> <p>СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб</p> <p>СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных</p>
---	--	--

	<p>стальные эмалированные. Технические условия  ГОСТ Изделия санитарные керамические. Технические условия  ГОСТ 13449-82 Изделия санитарные керамические. Методы испытаний  ГОСТ 25298-82* Установки автономные для очистки бытовых сточных вод. Типы, основные параметры и размеры  ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия  ГОСТ 50851-96 Мойки из нержавеющей стали. Технические условия  ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия  ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Общие технические условия  ГОСТ 10944-2001 Краны регулирующие и запорные ручные для систем водяного отопления зданий. Общие технические условия  ГОСТ 11614-94 Краны смывные полуавтоматические. Технические условия  ГОСТ 16549-71 Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру&lt;10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды  ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры  ГОСТ 17584-72* Муфты и соединительные детали чугунные для хризотилцементных напорных труб  ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнеоточных колодцев. Технические условия  ГОСТ 1811-97 Трапы для систем канализации зданий. Технические условия</p>	<p>труб  СП 40-104-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб  СП 40-105-2001 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из стеклопластиковых труб,  СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб  СП 66.13330.2011 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения с использованием труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом  СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб  СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов  ВСН 52-86 Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования  ТКП 45-4.01-30-2009 (02250) Водозаборные сооружения. Строительные нормы проектирования  ТКП 45-4.01-31-2009 (02250) Сооружения водоподготовки. Строительные нормы проектирования  СНБ 4.01.01-03 Водоснабжение питьевого. Общие положения и требования  СТБ 1284-2001 Фасонные части из полиэтилена для внутренних систем канализации зданий. Технические условия  СТБ 1293-2001 Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения. Технические условия  СТБ 1916-2008 Трубы металлополимерные для системы отопления и водоснабжения. Технические условия  СТБ 2077-2010 Трубы из полиэтилена для внутренних систем канализации зданий. Технические условия  СТБ 1227-2000 Изделия санитарно-технические на основе композиционных материалов. Технические</p>
--	---	---

			<p>условия</p> <p>СТ РК 1128-2002 Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе полиэфирных смол. Общие технические условия</p> <p>СТ РК 1129-2002 Трубы пластиковые армированные стекловолокном на основе полиэфирных смол.</p> <p>Соединительные детали. Общие технические условия</p> <p>СТ РК 1893-2009 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>СТБ EN 997-2008 Унитазы и унитазные системы со встроенным сифоном</p> <p>СТБ EN 14688-2009 Санитарно-техническое оборудование. Раковины. Функциональные требования и методы испытаний</p> <p>СТ РК ИСО 4427-2004 Трубы полиэтиленовые для водоснабжения. Технические условия</p> <p>СТ РК ИСО 8770-2004 Трубы и фитинги из полиэтилена высокой плотности для систем отвода отработанных и сточных вод (при низкой и высокой температурах) расположенных внутри зданий. Технические условия</p> <p>СТ РК ИСО 8772-2004 Трубы и фитинги из полиэтилена для подземных дренажных и канализационных систем. Технические условия</p> <p>СТ РК ИСО 10639-2010 Системы пластмассовых трубопроводов из пластмассы для водоснабжения, находящиеся под давлением и безнапорные. Системы из терморезистивных стеклопластиков (GRP) на основе ненасыщенной полиэфирной (UP) смолы. Общие технические требования. Методы испытаний</p>
3.2	Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	МСН 41-01 Системы теплоснабжения (в разработке срок 2012 г.) взамен МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети МСП 41-101 Проектирование тепловых сетей (в разработке срок 2012 г)	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 61.13330.2011 СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов</p>

	<p>МСП 41-102 Строительство тепловых сетей (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 4.02-103-99 Проектирование автономных источников теплоснабжения (пересмотр срок 2012 г)</p> <p>МСП 41-103 Проектирование тепловых пунктов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 4.01-101-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб (пересмотр срок 2012 г)</p>	<p>СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (в части проектирования)</p> <p>СП 41-106-2006 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения из напорных асбестоцементных труб и муфт (в части проектирования)</p> <p>СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных сетей горячего водоснабжения из труб ПЭ-С (сшитого полиэтилена) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (в части проектирования)</p> <p>ТКП 45-4.02-182-2009 (02250) Тепловые сети.</p> <p>Строительные нормы проектирования</p> <p>СТБ 2116-2010 Строительство. Монтаж тепловых сетей. Контроль качества работ</p> <p>СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов</p> <p>СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб</p> <p>СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения</p>
	<p>МСН 41-02 Внутренние системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (в разработке срок 2012 г) взамен МСН 4.02-01-2004 Отопление, вентиляция и кондиционирование, в разработке</p> <p>МСП 41-107 Проектирование и монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 41-108 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 41-109 Проектирование и монтаж внутренних</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СТБ 2021-2009 Строительство. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль качества работ</p> <p>СТБ 2038-2010 Строительство. Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Контроль качества работ</p> <p>СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе</p> <p>СП 41-109-2005 Проектирование и монтаж внутренних</p>

		<p>систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена (в разработке срок 2012 г.)</p> <p>ГОСТ 13448-82 Решетки вентиляционные.</p> <p>ГОСТ 30815-2002 Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия</p>	<p>систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена</p> <p>ГОСТ Р 52133-2003 Каминные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия.</p> <p>ГОСТ Р 52134-2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия.</p> <p>СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ Р 53583-2009 Приборы отопительные. Методы испытаний.</p> <p>ГОСТ Р 53630-2009 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия.</p> <p>СТБ 1916-2008 Трубы металлополимерные для системы отопления и водоснабжения. Технические условия</p>
3.3	Газоснабжение	<p>МСН 42-01 Газораспределительные системы (в разработке срок IV кв. 2011 г.) взамен МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы</p> <p>МСП 4.03-101-2008 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (пересмотр срок 2012 г.)</p> <p>МСП 42-102 Модернизация действующих газораспределительных систем, в том числе при капитальном ремонте и реконструкции (в разработке срок 2012 г )</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб</p> <p>СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб</p> <p>СП 42-103-2003 Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов</p> <p>СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение</p> <p>СТБ 2039-2010 Строительство. Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений.</p> <p>Контроль качества работ</p> <p>СТБ 2069-2010 Строительство. Монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб. Контроль качества работ</p>

			СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2003 Газораспределительные системы	
			<b>Документы, альтернативные межгосударственным</b> СТ РК ИСО 4437-2004 Трубы полиэтиленовые подземные для подачи газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия	
3.4	Электроснабже ние	МСН 43-01 Внутренние системы электроснабжения, управления и обеспечения безопасности (в разработке(в разработке срок 2012 г.)	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b> СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий	
4.	Здания и сооружения в целом вне зависимости от назначения в части строительных конструкций из различных материалов			
4.0	Механическая безопасность (статья 4 ТР) В том числе:	Нормативные документы по пункту 1.1.	Нормативные документы по пункту 1.1.	
	Основания и фундаменты зданий и сооружений	МСН 50-01 Основания (и фундаменты) зданий и сооружений (в разработке(в разработке срок 2012 г.)  МСП 5.01-101-2002 Проектирование и устройство оснований фундаментов зданий и сооружений (в разработке(в разработке срок 2012 г.) МСП 5.01-102-2002 Проектирование свайных	<b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b>  СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений СП 24.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты	

	<p>фундаментов (пересмотр срок 2012 г.)  МСП 50-103 Проектирование оснований и фундаментов на вечномёрзлых грунтах (в разработке срок 2012 г.)  МСП 50-104 Проектирование фундаментов машин с динамическими нагрузками (в разработке срок 2012 г.)  МСП 50-105 Строительство земляных сооружений, оснований и фундаментов (в разработке срок 2012 г.)  ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация  ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения  ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости  ГОСТ 20276-99 Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости  ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний  ГОСТ 23061-90 Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности  ГОСТ 23161-78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности  ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями  ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений  ГОСТ 19912-2001 Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием  ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик  ГОСТ 12536-79 Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава  ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания</p>	<p>СП 25.13330.2011 СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах  СП 26.13330.2011 СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками  СНиП РК 5.01-01-2002 Основания зданий и сооружений  СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений  СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений  ТКП 45-5.01-76-2007 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений на поймаменно-намывных территориях. Правила проектирования и устройства  СТБ 1164.0-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений. Контроль качества и приемка работ. Параметры контроля и состав контролируемых показателей  СТБ 1164.1-2009 Строительство. Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов. Контроль качества работ  СТБ 1164.2-2009 Строительство. Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных грунтов. Контроль качества работ  СТБ 1164.4-2009 Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Буринъекционные анкеры и сваи. Контроль качества работ  СТБ 1164.5-2010 Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Подпорные стены и крепления котлованов. Контроль качества работ  СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов  СТБ 1164.3-2009 Строительство. Устройство свайных фундаментов. Контроль качества работ  СП 45.13330.2011 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты  ТКП 45-5.01-107-2008 (02250) Грунтовые основания, уплотненные гжельными трамбовками. Правила</p>
--	--	--

	<p>ГОСТ 25358-82 Грунты. Метод полевого определения температуры</p> <p>ГОСТ 26262-84 Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания</p> <p>ГОСТ 26263-84 Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов</p> <p>ГОСТ 22733-2002 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности</p> <p>ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации</p> <p>ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения</p> <p>ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости</p> <p>ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов</p> <p>ГОСТ 23278-78 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости</p> <p>ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ</p> <p>ГОСТ 28514-90 Грунты. Определение плотности грунтов методом замещения объема</p> <p>ГОСТ Фундаменты под высокоточные станки весом более 10т. Технические условия</p> <p>ГОСТ Фундаменты виброизолированные под машины с динамическими нагрузками. Технические условия</p>	<p>проектирования и устройства</p> <p>П12-2000 к СНБ 5.01.01-99 Контроль степени уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений</p> <p>П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Земляные сооружения. Основания фундаментов. Производство работ</p> <p>СТ РК 1280-2004 Грунты. Метод определения органических веществ при прокаливании</p> <p>СТ РК 1285-2004 Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности</p> <p>СТ РК 1286-2004 Грунты. Методы определения содержания легкорастворимых солей</p> <p>СТ РК 1289-2004 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов</p> <p>СТ РК 1290-2004 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик</p> <p>СТ РК 1291-2004 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации</p> <p>СТ РК 1292-2004 Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов</p> <p>СТ РК 1413-2005 Дороги автомобильные и железные. Требования по проектированию земляного полотна</p> <p>СТ РК 1686-2007 Автомобильные дороги. Методы определения калифорнийского числа (CBR) для оценки несущей способности грунта</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>ТКП EN 1997-1-2009 (02250) Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила</p> <p>ТКП EN 1997-2-2009 (02250) Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследования и испытания грунта</p> <p>СН РК EN 1997-1 Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила +НП</p> <p>СН РК EN 1997-2 Геотехническое проектирование.</p>
--	---	--

			<p>Часть 2. Исследование и контроль грунта СН РК EN 1993-5 Проектирование стальных конструкций. Часть 5. Свайные фундаменты +НП</p>
4.1	Каменные и армокаменные конструкции	<p>МСН 51-01 Каменные и армокаменные конструкции (в разработке срок 2012 г )</p> <p>МСП 51-101 Проектирование каменных и армокаменных конструкций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 51-102 Строительство промышленных печей и кирпичных труб (в разработке срок 2012 г)</p> <p>ГОСТ 24992-81 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке</p> <p>ГОСТ 28089-89 Конструкции стеновые</p> <p>Метод определения прочности сцепления облицовочных плиток с основанием</p> <p>ГОСТ Конструкции каменные. Методы определения прочности кладки на сжатие</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 15.1330.2011 СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции</p> <p>СНиП РК 5.02-02-2010 Каменные и армокаменные конструкции</p> <p>СТ СЭВ 4417-83 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции каменные и армокаменные. Основные положения по расчету</p> <p>ТКП 45-5.02-82-2010 (02250) Каменные и армокаменные конструкции. Правила возведения</p> <p>СНиП III-24-75 Промышленные печи и кирпичные трубы</p> <p>ТКП 45-5.02-216-2010 (02250) Промышленные печи и кирпичные трубы. Правила возведения</p> <p>СТБ 1376-2002 Каменные и армокаменные конструкции. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, трещиностойкости и деформативности</p> <p>СТБ 2087-2010 Строительство. Возведение каменных и армокаменных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей. Контроль качества работ</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>ТКП EN 1996-2-2009 (02250) Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций</p> <p>ТКП EN 1996-3-2009 (02250) Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета неармированных каменных конструкций</p> <p>СН РК EN 1996-2 Проектирование каменных</p>

4.2	Железобетонные и бетонные изделия	<p>конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций СН РК EN 1996-3 Проектирование каменных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета неармированных каменных конструкций</p>
4.2	<p>Железобетонные и бетонные конструкции и изделия</p> <p>МСН 52-01 Железобетонные и бетонные конструкции и изделия (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-101 Проектирование бетонных и железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-102 Проектирование предварительно напряженных железобетонных конструкций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-103 Проектирование сборно-монолитных конструкций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-104 Проектирование сталежелезобетонных конструкций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-105 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-106 Проектирование бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-107 Возведение, изготовление и монтаж несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-108 Проектирование и применение конструкций из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-109 Проектирование бетонных конструкций с использованием неметаллической арматуры (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 52-110 Возведение монолитных железобетонных конструкций (в разработке срок 2012 г)</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 63.13330.2011 СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения</p> <p>СП 27.13330.2011 СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур</p> <p>СП 41.13330.2011 СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений</p> <p>СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона, частично</p> <p>СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции</p> <p>СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции</p> <p>СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры</p> <p>СП 52-102-2004 Предварительно напряженные железобетонные конструкции</p> <p>СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий</p> <p>СТБ 1959-2009 Строительство. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Контроль качества работ</p> <p>ТКП 45-5.03-130-2009 (02250) Сборные бетонные и</p> <p>СТБ 1970-2009 Строительство. Монтаж легких ограждающих конструкций. Контроль качества работ</p>

	<p>ГОСТ Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.</p> <p>ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры</p> <p>ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости</p> <p>ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные.</p> <p>Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры</p> <p>ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры</p> <p>ГОСТ 30062-93 Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихрегоковый метод контроля прочностных характеристик</p> <p>ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 23279-85 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ Арматура неметаллическая композитная для армирования бетонных конструкций. Технические условия</p> <p>ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций.</p> <p>Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки</p> <p>ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры</p> <p>ГОСТ 6482-88 Трубы железобетонные безнапорные.</p>	<p>СТБ 1958-2009 Строительство. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций.</p> <p>Номенклатура контролируемых показателей качества.</p> <p>Контроль качества работ</p> <p>СТБ 1185-99 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия</p> <p>СТБ 2173-2011 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия</p> <p>СТБ 1237-2000 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические условия</p> <p>СТБ 1513-2004 Изделия железобетонные для шахт лифтов. Технические условия.</p> <p>СТБ 1989-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий.</p> <p>Технические требования</p> <p>СТБ 2172-2011 Блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия</p> <p>СТБ 1178-99 Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия</p> <p>СТБ 1319-2002 Перекрышки железобетонные. Технические условия</p> <p>СТБ 1318-2002 Балки подкрановые железобетонные предварительно напряженные. Технические условия</p> <p>СТБ 1075-97 Сваи железобетонные. Общие технические условия</p> <p>СТБ 1186-99 Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия</p> <p>СТБ 1076-97 Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов. Общие технические условия</p> <p>СТБ 1169-99 Элементы лестниц железобетонные и бетонные. Технические условия</p> <p>СТБ 775-2002 Ограждения балконов и лоджий железобетонные. Технические условия</p>
--	---	--

	<p>Технические условия  ГОСТ 20054-82 Трубы бетонные безнапорные.  Технические условия  ГОСТ 26819-86 Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия  ГОСТ 11024-84 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий.  Общие технические условия  ГОСТ 12504-80 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий.  Общие технические условия  ГОСТ 25697-83 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Общие технические условия  ГОСТ 17538-82 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия  ГОСТ 19570-74 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий.  Технические требования  ГОСТ Панели стеновые наружные железобетонные из керамзитобетона для жилых и общественных зданий.  Технические условия  ГОСТ 26434-85 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры  ГОСТ 19010-82 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия  ГОСТ Ступени железобетонные и бетонные.  Технические условия  ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия  ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов.  Технические условия  ГОСТ 17079-88 Блоки вентиляционные железобетонные.  Технические условия  ГОСТ 18979-90 Колонны железобетонные для</p>	<p>СТБ 1258-2001 Изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий. Технические условия  СТБ 1326-2002 Балки железобетонные для сборно-монолитных перекрытий. Технические условия  СТБ 1327-2002 Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий. Технические условия  СТБ 1330-2002 Ступени лестничные из ячеистого бетона. Технические условия  СТБ 1331-2002 Диафрагмы жесткости железобетонные. Технические условия  СТБ 1332-2002 Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона. Технические условия  СТБ 1383-2003 Плиты перекрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия  СТБ 1489-2004 Оголовки свай железобетонные. Технические условия  СТБ 1514-2004 Складки сборные железобетонные предварительно напряженные. Технические условия  СТБ 1623-2006 Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий. Технические условия  СТБ 1701-2006 Сталь арматурная горячекатаная, упороченная вытяжкой. Технические условия  СТБ 1704-2006 Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия  СТБ 1706-2006 Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия  СТБ 1341-2002 Арматура холоднодеформированная гладкая напрягаемая для железобетонных конструкций. Технические условия  СТБ 2075-2010 Фермы железобетонные. Технические условия  ТКП 45-5.03-20-2005 (02250) Монолитные каркасные здания. Правила возведения.  ТКП 45-5.03-215-2010 (02250) Сборно-монолитные</p>
--	--	---

	<p>многоэтажных зданий. Технические условия  ГОСТ 18980-90 Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия  ГОСТ 24476-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия  ГОСТ 27108-86 Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия  ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Общие технические условия  ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия  ГОСТ 13578-68 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования  ГОСТ Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленного назначения. Технические условия  ГОСТ 23444-79 Стойки железобетонные центрированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия  ГОСТ 31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия  ГОСТ 28042-89 Плиты перекрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия  ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия  ГОСТ Балки подкрановые железобетонные с предварительно напрягаемой арматурой. Технические условия  ГОСТ Плиты перекрытий железобетонные многопустотные пролетом 9-12м для зданий и</p>	<p>каркасные здания. Правила возведения  ТКП 45-5.03-131-2009 (02250) Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения  СТ РК 937-92 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические условия  СТ РК 938-92 Плиты покрытия железобетонные для производственных зданий. Технические условия  СТ РК 947-92 Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий  СТ РК 939-92 Сваи забивные железобетонные. Технические условия  СТ РК 956-93 Плиты ленточных фундаментов железобетонные. Технические условия  СТ РК 961-93 Плиты балконов и лоджий железобетонные. Технические условия  СТ РК 940-92 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Технические условия  СТ РК 949-92 Плиты железобетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений  СТ РК 957-93 Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические условия  СТ РК 1971-2010 Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных и газовых сетей. Технические условия  СТ РК 1658-2007 Шпалы железобетонные моноблочные колеи 1520 мм. Методы испытаний  СТ РК 1629-2007 Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна для металлических пролетных строений железнодорожных мостов. Технические условия  <b>Документы, альтернативные межгосударственным</b>  СТБ EN 10138-1-2010 Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций. Общие технические</p>
--	--	---

	<p>сооружений. Технические условия  ГОСТ Плиты перекрытий железобетонные многопустотные под повышенные нагрузки до 25КПа  ГОСТ Плиты перекрытий железобетонные многопустотные безопалубочного формирования  ГОСТ Панели стен жесткости для многоэтажных каркасных зданий. Технические условия  ГОСТ Плиты перекрытий железобетонные для устройства межколонных распорок  ГОСТ 11118-2009 Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен зданий. Технические требования  ГОСТ 21506-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические условия  ГОСТ 27215-87 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия  ГОСТ Сваи железобетонные. Технические условия  ГОСТ 25628-90 Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия  ГОСТ 20372-90 Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия  ГОСТ 25781-83 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия  ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия  ГОСТ 28737-90 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия  ГОСТ 24022-80 Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия  ГОСТ 25627-83 Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих</p>	<p>условия  ТКП EN 1992-1-1-2009 (02250) Еврокод 2.  Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий  СН РК EN 1992-1-1 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий +НП  СН РК EN 1992-3 Проектирование железобетонных конструкций. Часть 3. Резервуары +НП  ТКП EN 1994-1-1-2009 (02250) Еврокод 4.  Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий</p>	
--	---	---	--

	<p>предприятий. Общие технические условия  ГОСТ Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия  ГОСТ 21509-76 Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия  ГОСТ 24587-81 Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия  ГОСТ 24694-81 Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия  ГОСТ 22930-87 Плиты железобетонные предварительнонапряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия  ГОСТ 23899-79 Колонны железобетонные под параболические лотки. Технические условия  ГОСТ 23972-80 Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия  ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия  ГОСТ 17608-91 Плиты бетонные тротуарные. Технические условия  ГОСТ Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия  ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия  ГОСТ Плиты железобетонные предварительнонапряженные ПАГ для аэродромных покрытий. Технические условия  ГОСТ 10629-88 Шпалы железобетонные предварительнонапряженные для железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия  ГОСТ 19330-99 Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические условия  ГОСТ 22131-76 Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог.</p>	
--	--	--

		<p>Технические условия  ГОСТ 24155-80 Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия  ГОСТ 24574-81 Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия  ГОСТ 21174-75 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для трамвайных путей широкой колеи  ГОСТ Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия  ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия  ГОСТ 20213-89 Фермы железобетонные. Технические условия  ГОСТ 20425-75 Тетраподы для берегозащитных и ограждающих сооружений  ГОСТ Стойки железобетонные центрифугированные для опор высоковольтных линий электропередачи. Технические условия</p>	
4.3	Стальные конструкции и изделия	<p>МСН 53-01 Стальные конструкции и изделия (в разработке срок 2012 г)  МСП 53-101 Проектирование стальных конструкций (в разработке срок 2012 г)  МСП 53-102 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций (в разработке срок 2012 г)  МСП 53-103 Проектирование стальных тонкостенных конструкций из холодногнутого оцинкованных профилей и гофрированных листов (в разработке срок 2012 г)  ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия  ГОСТ 24839-81 Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях.</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b>  СП 16.13330.2011 СНиП II-23-81* Стальные конструкции  СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций  СТ СЭВ 3972-83 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции стальные. Основные положения по расчету  СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций  СТБ 1749-2007 Строительство. Конструкции стальные. Контроль качества работ  СТБ 1807-2007 Панели металлические трехслойные</p>

	<p>Размеры  ГОСТ 26047-83 Конструкции стальные стальные.  Условные обозначения (марки)  ГОСТ 26429-85 Конструкции стальные путей  подвесного транспорта. Технические условия  ГОСТ 23486-79 Панели металлические трехслойные  стеновые с утеплителем из пенополиуретана.  Технические условия  ГОСТ 24524-80 Панели стальные двухслойные  покрытый зданий с утеплителем из пенополиуретана.  Технические условия  ГОСТ 21562-76 Панели металлические с утеплителем из  пенопласта. Общие технические условия  ГОСТ 23404-86 Панели легкие ограждающие с  утеплителем из пенопласта. Метод определения модулей  упругости и сдвига пенопласта  ГОСТ 24434-80 Панели слоистые с утеплителем из  пенопласта для стен и покрытий зданий. Метод  определения усадки пенопласта  ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные. Конструкция и  размеры  ГОСТ 24379.0-80 Болты фундаментные. Общие  технические условия  ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные  для строительства. Технические условия  ГОСТ 22130-86 Детали стальных трубопроводов. Опоры  подвижные и подвески. Технические условия  ГОСТ 24045-2010 Профили стальные листовые гнутые с  трапециевидными гофрами для строительства.  Технические условия  ГОСТ 30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые  сварные квадратные и прямоугольные для строительных  конструкций. Технические условия  ГОСТ 30246-94 Прокат тонколистовой рулонный с  защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для  строительных конструкций. Технические условия</p>	<p>стеновые с утеплителем из пенополиуретана.  Технические условия  СТБ 1809-2007 Панели металлические двухслойные  покрытый зданий с утеплителем из пенополиуретана.  Технические условия  СТБ 1317-2002 Лестничные марши, площадки и  ограждения стальные. Технические условия  СТБ 1381-2003 Ограждения лестниц, балконов и крыш  стальные. Технические условия  СТБ 1396-2003 Фермы стропильные стальные для  производственных зданий. Технические условия  СТБ 1397-2003 Фонари зенитные, аэрационные и  светоаэрационные стальные. Технические условия  СТБ 1806-2007 Панели металлические трехслойные с  утеплителем из пенополистирольных плит. Технические  условия  СТБ 1808-2007 Панели металлические трехслойные с  утеплителем из минераловатных плит. Технические  условия  СТБ 2065-2010 Закlepка выгяжная комбинированная для  односторонней клепки тонкостенных строительных  металлоконструкций. Технические условия  ТКП 45-2.02-38-2006 Конструкции легкосбрасываемые.  Правила расчета  ТКП 45-5.04-41-2006 (02250) Стальные конструкции.  Правила монтажа  ТКП 45-5.06-136-2009 (02250) Легкие ограждающие  конструкции. Правила монтажа  <b>Документы, альтернативные межгосударственным</b>  ТКП EN 1993-1-1-2009 (02250) Еврокод 3.  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1.  Общие правила и правила для зданий  ТКП EN 1993-1-3-2009 (02250) Еврокод 3.  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3.</p>
--	---	---

<p>ГОСТ Шпунт трубчатый сварной. Технические условия  ГОСТ Трубы стальные бесшовные горячдеформированные для сварных стальных строительных конструкций. Технические условия  ГОСТ 23120-78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия  ГОСТ 25772-83* Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия  ГОСТ 24741-81 Узел крепления крановых рельсов к стальному подкрановому балкам. Технические условия  ГОСТ 26805-86 Заклепка трубчатая для односторонней клепки тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия</p>	<p>Общие правила. Дополнительные правила для холодноформованных элементов и профилированных листов  ТКП EN 1993-1-5-2009 (02250) Еврокод 3.  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5.  Пластинчатые элементы конструкций  ТКП EN 1993-1-7-2009 (02250) Еврокод 3.  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7.  Прочность плоских листовых конструкций при действии поперечной нагрузки  ТКП EN 1993-1-8-2009 (02250) Еврокод 3.  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8.  Расчет соединений  ТКП EN 1993-1-9-2009 (02250) Еврокод 3.  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9.  Усталостная прочность  ТКП EN 1993-1-10-2009 (02250) Еврокод 3.  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10.  Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката  ТКП EN 1993-1-11-2009 (02250) Еврокод 3.  Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11.  Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение  СН РК EN 1993-1-1 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила проектирования +НП  СН РК EN 1993-1-3 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. Общие правила.  Дополнительные правила для холодноформованных элементов и профилированных листов +НП  СН РК EN 1993-1-4 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-4. Общие правила.  Дополнительные правила для нержавеющей стали +НП  СН РК EN 1993-1-5 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5. Пластинчатые элементы</p>
---	--

	<p>конструкций +НП</p> <p>СН РК EN 1993-1-6 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6. Прочность и устойчивость оболочек +НП</p> <p>СН РК EN 1993-1-7 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. Прочность плоских листовых конструкций при действии поперечной нагрузки +НП</p> <p>СН РК EN 1993-1-8 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчет соединений +НП</p> <p>СН РК EN 1993-1-9 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. Усталостная прочность</p> <p>СН РК EN 1993-1-10 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката +НП</p> <p>СН РК EN 1993-1-11 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение +НП</p> <p>СН РК EN 1993-1-12 Проектирование стальных конструкций. Часть 1-12. Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700 +НП</p> <p>СН РК EN 1993-3-1 Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты +НП</p> <p>СН РК EN 1993-3-2 Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы +НП</p> <p>СН РК EN 1993-4-1 Проектирование стальных конструкций. Часть 4-1. Бункеры +НП</p> <p>СН РК EN 1993-4-2 Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2. Резервуары +НП</p> <p>СН РК EN 1993-4-3 Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. Трубопроводы +НП</p> <p>СН РК EN 1993-6 Проектирование стальных конструкций. Часть 6. Подкрановые пути +НП</p>
--	--

			<p>СН РК EN 1994-1-1 Проектирование сталежелезобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила проектирования +НП</p>
4.4	<p>Алюминиевые конструкции и изделия</p>	<p>МСН 54-01 Алюминиевые конструкции и изделия (в разработке срок 2012 г)  МСП 54-101 Проектирование алюминиевых конструкций (в разработке срок 2012 г)  ГОСТ 22233-2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия  ГОСТ 24767-81 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СНиП 2.03.06-85 Алюминиевые конструкции  СТ СЭВ 3973-83 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции алюминиевые. Основные положения по расчету  ГОСТ Р Трубы прессованные из алюминиевых сплавов для несущих строительных конструкций. Технические условия.  ГОСТ Р Профили прессованные из алюминиевых сплавов для несущих строительных конструкций. Технические условия.</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>СН РК EN 1999-1-1 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила проектирования +НП  СН РК EN 1999-1-2 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Огнестойкость +НП  СН РК EN 1999-1-3 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3. Конструкции, подверженные усталостным нагрузкам +НП  СН РК EN 1999-1-4 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4. Холодноформованные профильные листы +НП  СН РК EN 1999-1-5 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5. Оболочки +НП</p>

4.5	Деревянные конструкции и изделия	<p>МСН 55-01 Деревянные конструкции и изделия (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 55-101 Проектирование деревянных конструкций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 55-102 Монтаж и контроль качества деревянных конструкций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>ГОСТ Конструкции деревянные строительные несущие.</p> <p>Общие технические условия (на базе ГОСТ 20850-84, ГОСТ 4.208-79)</p> <p>ГОСТ Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний на прочность клеевых соединений (на базе ГОСТ 25884-83, ГОСТ 25885-83)</p> <p>ГОСТ Конструкции деревянные клееные. Методы испытаний на долговечность клеевых соединений (на базе ГОСТ 27812-2005, ГОСТ 17580-82, ГОСТ 18446-73, ГОСТ 19100-73, ГОСТ 17005-83)</p> <p>ГОСТ Конструкции деревянные. Классификация пиломатериалов по классам прочности</p> <p>ГОСТ Конструкции деревянные строительные несущие. Испытания на прочность и деформативность</p> <p>ГОСТ Конструкции деревянные. Методы определения несущей способности узловых соединений</p> <p>ГОСТ Конструкции деревянные. Методы определения несущей способности</p> <p>ГОСТ Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ Материал многослойный клееный из шпона для несущих и ограждающих конструкций. Технические условия</p> <p>ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия</p> <p>ГОСТ Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB). Технические условия</p> <p>ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СП 64.13330.2011 СНиП II-25-80 Деревянные конструкции</p> <p>СТ СЭВ 4868-84 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции деревянные. Основные положения по расчету</p> <p>ТКП 45-5.05-64-2007 (02250) Деревянные конструкции. Правила монтажа</p> <p>СТБ 1766-2007 Строительство. Монтаж деревянных конструкций. Контроль качества работ</p> <p>СТБ 1074-2009 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия</p> <p>СТБ 1554-2005 Плиты древесно-стружечные для строительства. Технические условия</p> <p>СТБ 1637-2006 Стойки, связи, балки деревянные. Технические условия</p> <p>СТБ 1722-2007 Изделия деревянные клееные. Общие технические условия</p> <p>ТКП 45-5.05-146-2009 (02250) Деревянные конструкции. Строительные нормы проектирования</p> <p>РСТ КазССР 327-91 Щиты пола однослойные и многослойные. Технические условия</p> <p>СТ РК ГОСТ Р 52078-2008 Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия</p> <p>СТ РК ГОСТ Р 50801-2008 Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения удельной активности радионуклидов</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>ТКП EN 1995-1-1-2009 (02250) Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1.</p>
-----	----------------------------------	--	---

		<p>древесных материалов для строительства. Технические условия</p> <p>ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий.</p> <p>Классификация, конструкции, размеры</p> <p>ГОСТ 24404-80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения</p>	<p>Общие правила и правила для зданий</p> <p>ТКП EN 1995-1-2-2009 (02250) Еврокод 5.</p> <p>Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости</p> <p>СН РК EN 1995-1-1 Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1. Общие положения. Общие правила проектирования +НП</p> <p>СН РК EN 1995-1-2 Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие положения.</p> <p>Огнестойкость +НП</p>
<p>4.6</p>	<p>Конструкции из других материалов</p>	<p>МСН 56-01 Фибробетонные конструкции и изделия (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 56-101 Проектирование хризотилцементных конструкций (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 56-102 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 56-103 Конструкции с применением гипсоволокнистых листов (в разработке срок 2012 г)</p> <p>МСП 56-104 Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит (в разработке срок 2012 г)</p> <p>ГОСТ 6428-83 Плиты гипсовые для перегородок. Технические условия</p> <p>ГОСТ 9574-90 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия</p> <p>ГОСТ 18128-82 Панели хризотилцементные стеновые наружные на деревянном каркасе с утеплителем. Технические условия</p> <p>ГОСТ 20182-74 Конструкции хризотилцементные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при сдвиге</p> <p>ГОСТ 22695-77 Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Пенопласты. Методы испытаний на прочность пенопластов</p> <p>ГОСТ 24581-81 Панели хризотилцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия</p>	<p><b>Национальные нормативные документы, применяемые при отсутствии межгосударственных</b></p> <p>СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции</p> <p>СТ СЭВ 5060-85 Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции пластмассовые. Основные положения по расчету</p> <p>СП 55-101-2000 Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов</p> <p>СП 55-102-2001 Конструкции с применением гипсоволокнистых листов</p> <p>СП 55-103-2004 Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит</p> <p>СТБ 1118-2008 Листы асбестоцементные волнистые и детали к ним. Технические условия</p> <p>СТБ 1216-2000 Кабины санитарно-технические. Технические условия</p> <p>СТБ 1230-2000 Плиты гипсовые декоративные. Технические условия</p> <p>СТБ 1970-2009 Строительство. Монтаж легких ограждающих конструкций. Контроль качества работ</p> <p>СТ РК 944-92 Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия</p> <p><b>Документы, альтернативные межгосударственным</b></p> <p>СТБ EN 12859-2008 Плиты гипсовые для перегородок. Термины и определения, требования и методы испытаний</p>

		ГОСТ 24594-81 Панели и блоки стеновые из кирпича и керамических камней. Общие технические условия ГОСТ Плиты из сталефибробетона для пролетных строений мостов. Технические условия	
4.7	Окна, двери, ворота и приборы к ним	ГОСТ 23166-78 Блоки оконные. Общие технические условия ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия ГОСТ Блоки оконные защитные. Технические условия. ГОСТ 23344-78 Окна стальные. Технические условия ГОСТ 24699-2002 Блоки оконные деревянные со стеклами и стеклопакетами. Технические условия ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия ГОСТ 25097-2002 Блоки оконные деревоалюминиевые. Технические условия ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия ГОСТ 30734-2000 Блоки оконные мансардные. Технические условия ГОСТ 12506-81 Окна деревянные для производственных зданий. Технические условия ГОСТ 10174-90 Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей. Технические условия ГОСТ 30673-99 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия ГОСТ 30778-2001 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия ГОСТ 30972-2002 Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков. Технические условия ГОСТ 30973-2002 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки	СТБ 1504-2004 Окна мансардные. Технические условия СТБ 1108-98 Окна и балконные двери из поливинилхлоридного профиля. Технические условия СТБ 1264-2001 Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия СТБ 1138-98 Двери и ворота для зданий и сооружений. Общие технические условия ТКП 45-3.02-223-2010 (02250) Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства СТБ Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Технические условия СТБ 1394-2003 Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия СТБ 1647-2006 Двери дымопроницаемые. Технические условия Технические условия СТБ 1912-2008 Элементы остекления балконов и лоджий. Технические условия СТБ 2070-2010 Окна и балконные двери из комбинированного материала с двухкамерным стеклопакетом. Технические условия СТ РК 943-92 Двери деревянные. Технические условия СТ РК 950-92 Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия <b>Документы, альтернативные межгосударственным</b> СТБ EN 12604-2006 Ворота. Механические аспекты. Требования СТБ EN 13241-1-2007 Ворота. Требования к продукции. Часть 1. Изделия без характеристик огнестойкости и защиты от дыма СТ РК ИСО 15822-2009 Блоки дверные. Метод

	<p>долговечности  ГОСТ 475-78 Двери. Общие технические условия  ГОСТ Двери. Методы механических испытаний и взлома (на базе ГОСТ 26892-86, ГОСТ 30109-94, СТ СЭВ 3284-81, СТ СЭВ 3285-81, СТ СЭВ 4178-83, СТ СЭВ 4180-83, СТ СЭВ 4181-83, СТ СЭВ 4182-83, СТ СЭВ 3284-81)  ГОСТ 28786-90 Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов  ГОСТ Двери деревянные входные и межкомнатные.  Технические условия (на базе ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 24698-81)  ГОСТ 23747-88 Двери из алюминиевых сплавов.  Технические условия  ГОСТ 31173-2006 Блоки дверные стальные. Технические условия  ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия  ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий. Технические условия  ГОСТ Ворота. Общие технические условия (на базе ГОСТ 31174-2003, ГОСТ 18853-73)  ГОСТ 538-2001 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия  ГОСТ 5089-2003 Замки и защелки для дверей.  Технические условия  ГОСТ 19091-2000 NEQ (неэквивалентный) EN 1303:1998 Замки и защелки для дверей. Методы испытаний  ГОСТ 30777-2001 Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия  ГОСТ 5088-2005 Петли для оконных и дверных блоков.  Технические условия  ГОСТ Изделия скобяные вспомогательные запирающие для деревянных окон и дверей. Технические условия (на базе ГОСТ 5090-86 и ГОСТ 5091-78)</p>	<p>испытания эксплуатационных характеристик проемов дверных блоков в условиях диагональной деформации.  Сейсмические аспекты</p>
--	---	--

## РАЗДЕЛ Б. Строительные материалы и изделия

№№ п/п	Продукция	Обозначения и наименования Межгосударственных, а при отсутствии – национальных стандартов взаимосвязанных в ТР ТС	Примечание
5.	Строительные материалы и изделия Требования статей 4 ТР, 5 ТР, 6 ТР, 8 ТР, 9 ТР к зданиям и сооружениям в соответствии со статьей 10, а также прямые требования к материалам статьи 10 ТР. В том числе:		
5.0	Методы испытаний	<p>ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме</p> <p>ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Дилъкометрический метод измерения влажности</p> <p>ГОСТ 23250-78 Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости</p> <p>ГОСТ 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности</p> <p>ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности</p> <p>ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию</p> <p>ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов</p> <p>ГОСТ 30256-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом</p> <p>ГОСТ 30290-94 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности поверхностным преобразователем</p> <p>СТ РК ИСО 12570-2008 Гидротермические эксплуатационные характеристики строительных материалов и изделий. Определение содержания влаги путем высушивания при повышенной температуре</p> <p>СТ РК ИСО 1716-2009 Изделия строительные. Испытания на огнестойкость. Определение теплоты сгорания</p>	
5.1	Стеновые кладочные материалы	<p>ГОСТ 530-2007 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости</p>	

		<p>ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе</p> <p>ГОСТ 24332-88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии</p> <p>ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия</p> <p>ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Технические условия</p> <p>ГОСТ 8426-85 Кирпич глиняный для дымовых труб</p> <p>ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия</p> <p>СТБ 1008-95 Камни бетонные стеновые. Общие технические условия</p> <p>СТБ 1117-98 Блоки из ячеистых бетонов стеновые. Технические условия</p> <p>СТБ 1143-99 Блоки железобетонные объемные для зданий. Технические условия</p> <p>СТБ 1160-99 Кирпич и камни керамические. Технические условия</p> <p>СТБ 1228-2000 Кирпич и камни силикатные. Технические условия</p> <p>СТБ 1375-2003 Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем. Технические условия</p> <p>СТБ 1719-2007 Блоки керамические поризованные пустотелые. Технические условия</p> <p>СТБ EN 771-2-2007 Требования к строительным блокам. Часть 2. Силикатные строительные блоки</p> <p>СТБ EN 771-3-2008 Требования к строительным блокам. Часть 3. Блоки строительные из бетона (на плотных и пористых заполнителях)</p> <p>СТБ EN 771-4-2007 Требования к строительным блокам. Часть 4. Строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона</p> <p>СТБ EN 771-5-2009 Требования к строительным блокам. Часть 5. Блоки строительные бетонные</p> <p>СТ РК 945-92 Камни бетонные стеновые. Технические условия</p>
5.2	Минеральные вяжущие вещества	<p>ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения</p> <p>ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола</p> <p>ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема</p> <p>ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения пределов прочности при изгибе и сжатии</p> <p>ГОСТ 310.5-88 Цементы. Метод определения тепловыделения</p> <p>ГОСТ 310.6-85 Цементы. Метод определения водоотделения</p> <p>ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа</p>

	<p>ГОСТ 26798.1-96 Цементы тампонажные. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 26798.1-96 Цементы тампонажные типов I-G и I-H. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка</p> <p>ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия</p> <p>ГОСТ 1581-96 Портландцементы тампонажные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 15825-80 Портландцемент цветной. Технические условия</p> <p>ГОСТ 969-91 Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые</p> <p>ГОСТ 11052-74 Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся</p> <p>ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия</p> <p>ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия</p> <p>ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цемента</p> <p>ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия</p> <p>ГОСТ 24640-91 Добавки для цемента. Классификация</p> <p>ГОСТ 25094-94 Добавки активные минеральные для цемента. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 23789-79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 26871-86 Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение</p> <p>ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия</p> <p>ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия</p> <p>ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 9179 Известь строительная. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 51795-2001 Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок</p> <p>СТ РК ГОСТ Р 51795-2008 Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок</p> <p>СТБ 942-93 Портландцемент безусадочный. Технические условия</p> <p>СТБ 1035-96 Смеси бетонные. Технические условия</p> <p>СТБ 1239-2000 Портландцемент для производства асбестоцементных изделий. Технические условия</p> <p>СТБ 1307-2002 Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия</p> <p>СТБ 2115-2010 Портландцемент песчанистый. Технические условия</p> <p>СТБ EN 459-1-2007 Известь строительная Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия</p> <p>СТБ EN 13279-1-2007 Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и</p>	
--	--	--

		<p>требования СТ РК 935-92 Шлаки электротермофосфорные гранулированные для производства цемента. Технические условия</p>
5.3	Бетоны и растворы (сухие смеси)	<p>ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилагометрический метод ускоренного определения морозостойкости ГОСТ 10060.4-95 Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Метод определения влажности ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости ГОСТ 12730.5-78 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости ГОСТ 13087-81 Бетоны. Метод определения истираемости ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиологический метод определения средней плотности ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие ГОСТ 24316-80 Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призмочной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуансона ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобраным из конструкций</p>

ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении  
 ГОСТ 27677-88 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению испытаний  
 ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  
 ГОСТ 27006 -86 Бетоны. Правила подбора состава  
 ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия  
 ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  
 ГОСТ 25214-82 Бетон силикатный плотный. Технические условия  
 ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия  
 ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия  
 ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности  
 ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия  
 ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия  
 ГОСТ 12852.0-77 Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний  
 ГОСТ 12852.5-77 Бетон ячеистый. Метод определения паропроницаемости  
 ГОСТ 12852.6-77 Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности  
 ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности  
 ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия  
 ГОСТ 25820-2000 Бетоны легкие. Технические условия  
 ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия  
 ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия  
 ГОСТ 25881-83 Бетоны химически стойкие. Методы испытаний  
 ГОСТ 25246-82 Бетоны химически стойкие. Технические условия  
 ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия  
 ГОСТ 5802 Растворы строительные Методы испытаний  
 ГОСТ 31189-2003 Смеси сухие строительные. Классификация  
 ГОСТ 31356-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний  
 ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия  
 ГОСТ 31358-2007 Смеси сухие строительные наполные на цементном вяжущем. Технические условия  
 ГОСТ 31376-2008 Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний  
 ГОСТ 31377-2008 Смеси сухие строительные шпательные на гипсовом вяжущем.

	<p>Технические условия  ГОСТ 31378-2008 Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем.  Технические условия  ГОСТ 31386-2008 Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия  ГОСТ Р 51263-99 Полистиролбетон. Технические условия  СТ РК ГОСТ Р 51263-2008 Полистиролбетон. Технические условия  СТБ 1335-2002 Цемент напрягающий. Технические условия  СТБ 2101-2010 Бетоны напрягающие. Технические условия  СТБ EN 197-1-2007 Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия общих цементов  СТБ EN 197-4-2007 Цемент. Часть 4. Состав, технические требования и критерии соответствия шлакопортландцемента с низкой прочностью в раннем возрасте  СТБ EN 413-1-2007 Цемент для штукатурных и кладочных растворов. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия  СТБ EN 998-2-2008 Требования к растворам для каменных работ. Часть 2. Раствор кладочный  СТ РК 1168-2006 Смеси сухие строительные. Общие технические условия  СТ РК СТБ 1534-2008 Смесь бетонная сухая на безусадочном цементе. Технические условия  СТ РК ИСО 4103-2007 Бетон. Классификация по консистенции  СТ РК ИСО 6274-2007 Бетон. Ситовый анализ заполнителей  СТ РК ИСО 6784-2007 Бетон. Определение статического модуля упругости при сжатии  СТ РК ИСО 6782-2007 Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности  СТ РК ИСО 6783-2007 Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод гидростатического равновесия  СТ РК ИСО 7033-2007 Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра  ГОСТ 25137-82 Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация  ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний  ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа  ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний  ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний  ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов.</p>
5.4	<p>Щебень, гравий и песок для строительных работ</p>

	<p>Технические условия  ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия  ГОСТ 31426-2010 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования.  ГОСТ «Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний.  ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия  ГОСТ 9757-90 Гравий щебень и песок искусственные пористые. Технические условия  ГОСТ 10832-2009 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия  ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный  ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ Технические условия  ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия  ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия  ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия  ГОСТ 31426-2010 Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний  ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний.  ГОСТ 9757-90 (EN 13055-2002) Заполнители пористые для легких бетонов и строительных растворов. Технические условия.  ГОСТ Сырье глинистое для производства керамзитового гравия, щебня и песка. Технические условия.  СТБ 1217-2000 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия  СТБ 1311-2002 Щебень кубовидный из плотных горных пород. Технические условия  СТБ 1727-2007 Песок для производства силикатных изделий. Технические условия  СТБ EN 12620-2007 Заполнители для бетона  СТБ EN 13055-1-2003 Заполнители легкие Часть I: Заполнители легкие для бетона и строительного раствора  СТБ EN 13139-2007 Заполнители для раствора  СТБ EN 13383-1-2008 Заполнители для гидротехнического строительства. Часть 1. Технические условия  СТ РК 948-92 Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия</p>
--	--

		<p>СТ РК 952-92 Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий</p> <p>СТ РК 1213-2003 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний</p> <p>СТ РК 1214-2003 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа</p> <p>СТ РК 1215-2003 Щебень черный. Технические условия</p> <p>СТ РК 1216-2003 Смеси черные щебеночно – гравийно-песчаные. Технические условия</p> <p>СТ РК 1217-2003 Песок для строительных работ. Методы испытаний</p> <p>СТ РК 1284-2004 Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ. Технические условия</p>
5.5	Теплоизоляционные, звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы и изделия	<p>ГОСТ (ЕН ИСО 9229:2004) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения</p> <p>ГОСТ Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Общие технические условия</p> <p>Взамен ГОСТ 16381-77</p> <p>ГОСТ 26281-84 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки</p> <p>ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение</p> <p>ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ ЕН 822-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения длины и ширины</p> <p>СТ РК ГОСТ Р ЕН 822-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения длины и ширины</p> <p>ГОСТ ЕН 823-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения толщины</p> <p>СТ РК ГОСТ Р ЕН 823-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения толщины</p> <p>ГОСТ ЕН 824-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения отклонения от прямоуглольности</p> <p>ГОСТ ЕН 825-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения отклонения от плоскостности</p> <p>ГОСТ ЕН 826-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия</p> <p>ГОСТ ЕН 1602-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности</p> <p>СТ РК ГОСТ Р ЕН 1602-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве.</p>

	<p>Метод определения кажущейся плотности</p> <p>ГОСТ ЕН 1604–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности</p> <p>ГОСТ ЕН 1605 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре</p> <p>ГОСТ ЕН 1606 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии</p> <p>ГОСТ ЕН 1607–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям</p> <p>ГОСТ ЕН 1608–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям</p> <p>ГОСТ ЕН 1609–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении</p> <p>ГОСТ ЕН 12085–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний</p> <p>СТ РК ГОСТ Р ЕН 12085-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний</p> <p>ГОСТ ЕН 12086 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости</p> <p>СТ РК ГОСТ Р ЕН 12086-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости</p> <p>ГОСТ ЕН 12087–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении</p> <p>СТ РК ГОСТ Р ЕН 12087-2009 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении</p> <p>ГОСТ ЕН 12088 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения абсорбционного диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени</p> <p>ГОСТ ЕН 12089–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба</p> <p>СТ РК ГОСТ Р ЕН 12089-2009 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба</p> <p>ГОСТ ЕН 12090–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик сдвига</p> <p>СТ РК ГОСТ Р ЕН 12090-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик сдвига</p>
--	---

	<p>ГОСТ ЕН 12091 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения морозостойкости</p> <p>ГОСТ ЕН 12430–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения прочности при действии сосредоточенной нагрузки</p> <p>ГОСТ ЕН 12431–2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих полах. Метод определения толщины</p> <p>ГОСТ ЕН (13820:2003) Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения содержания органических веществ</p> <p>ГОСТ (ЕН 13162:2001) Изделия из минеральной ваты заводского изготовления теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ ЕН 13472 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении для цилиндров заводского изготовления</p> <p>ГОСТ ЕН 14706 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры</p> <p>ГОСТ ЕН 13469 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения характеристик паропроницаемости для цилиндров заводского изготовления</p> <p>ГОСТ ЕН 13468 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения остаточного количества водорастворимого хлорида, фторида, силикатов, ионов натрия и рН</p> <p>ГОСТ ЕН 13467 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения размеров, отклонения от прямоугольности и прямолинейности цилиндров заводского изготовления</p> <p>ГОСТ ЕН 13470 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения кажущейся плотности цилиндров заводского изготовления</p> <p>ГОСТ ЕН 13471 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод коэффициента термического расширения</p> <p>ГОСТ ЕН 14706 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной температуры применения цилиндров заводского изготовления</p> <p>ГОСТ ЕН 14707 Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры для цилиндров заводского изготовления</p> <p>ГОСТ (ЕН 14303) Изделия из минеральной ваты заводского изготовления для инженерного</p>
--	---

оборудования зданий и промышленных установок. Технические условия  
 ГОСТ (ИСО 8497) Теплоизоляция. Определение свойств теплопереноса в цилиндрах  
 заводского изготовления при стационарном режиме  
 ГОСТ (ЕН 12939:2000) Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким  
 и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления  
 на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером  
 ГОСТ (ЕН 12667:2001) Материалы и изделия строительные с высоким и средним  
 термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на  
 приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером  
 ГОСТ Р (ЕН 13172:2001) Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия  
 ГОСТ 4640-2011 Вата минеральная. Технические условия  
 ГОСТ 5742-76 Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные  
 ГОСТ 9573-96 Плиты из минеральной ваты на синтетическом вяжущем. Технические условия  
 ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стекляного штапельного волокна.  
 Технические условия  
 ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия  
 ГОСТ 21880-2011 Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические  
 условия  
 ГОСТ 23208-2003 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на  
 синтетическом связующем. Технические условия  
 ГОСТ 24748-2003 Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия  
 ГОСТ 4.209-79 Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы и  
 изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные. Номенклатура показателей  
 ГОСТ 23499-2009 Материалы и изделия звукоизоляционные  
 и звукопоглощающие строительные. Общие технические условия  
 ГОСТ 16381-77 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний  
 ГОСТ 26417-85 Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в  
 реверберационной камере  
 ГОСТ ЕН 29053-2011 Материалы акустические. Методы определения сопротивления  
 продвинуто потоком воздуха  
 ГОСТ (ЕН 13164:2008) Изделия из экструдированного пенополистирола XPS  
 теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия.  
 ГОСТ (ЕН 29052-1:1992) Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых  
 зданий. Метод определения динамической жесткости  
 ГОСТ (ЕН ИСО 354:2003) Материалы звукопоглощающие. Метод измерения  
 звукопоглощения в реверберационной камере

ГОСТ (ЕН ИСО 11654:1997) Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях.  
Оценка звукопоглощения  
ГОСТ (ИСО 12491:1997) Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества.  
СТБ 1102-2005 Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные. Технические условия  
СТБ 1246-2005 Материалы теплоизоляционные из пенопласта на основе карбамидоформальдегидной смолы. Технические условия  
СТБ 1273-2001 Пакеты прошивные теплоизоляционные. Технические условия  
СТБ 1322-2002 Блоки теплоизоляционные из пеностекла. Технические условия  
СТБ 1338-2002 Пенопласты жесткие полиуретановые и полиизоциануратные. Технические условия  
СТБ 1437-2004 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия  
СТБ 1495-2004 Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана. Технические условия  
СТБ 1617-2006 Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные. Технические условия  
СТБ 1908-2008 Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород. Технические условия  
условия  
СТБ 1995-2009 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты. Технические условия  
СТБ 2099-2010 Изделия теплоизоляционные кровельные. Технические условия  
СТБ 2124-2010 Плиты теплоизоляционные из фибропенобетона. Технические условия  
СТБ ISO 8145-2007 Теплоизоляция. Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель. Технические условия  
СТБ EN 13162-2007 Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из минеральной ваты (МВ). Технические условия  
СТБ EN 13163-2008 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из вспененного пенополистирола (EPS). Технические условия  
СТБ EN 13164-2008 Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экструдированного полистирола (XPS). Технические условия  
СТБ EN 14063-1-2007 Материалы теплоизоляционные из легких заполнителей для зданий и сооружений. Керамзит. Часть 1. Технические условия  
ТКП 45-5.08-75-2007 (02250) Изоляционные покрытия. Правила устройства  
ТКП 45-3.02-114-2008 (02250) Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Правила устройства  
СТ РК СТБ 1246-2008 Материалы теплоизоляционные из пенопласта на основе карбамидоформальдегидной смолы. Технические условия  
СТ РК 2001-2010 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности

5.6	Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия	<p>ГОСТ 30693-2000 Технические требования к рулонным кровельным и гидроизоляционным материалам. Общие технические условия</p> <p>ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 26589-94 Материалы рулонные и гидроизоляционные. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 18956-73 Материалы рулонные кровельные. Методы испытаний на старение под воздействием искусственных климатических факторов</p> <p>ГОСТ (ЕН 12311-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения деформативно-прочностных свойств</p> <p>ГОСТ ЕН 1928 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные и эластомерные). Метод определения водонепроницаемости</p> <p>ГОСТ ЕН 13416 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные и эластомерные). Правила отбора образцов</p> <p>ГОСТ ЕН 1850-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения видимых дефектов</p> <p>ГОСТ ЕН 1109 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах</p> <p>ГОСТ ЕН 1107-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения изменения линейных размеров</p> <p>ГОСТ ЕН 12039 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения прочности сцепления гранул посыпки с покровным слоем</p> <p>ГОСТ (ЕН 12310-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя</p> <p>ГОСТ ЕН 1110 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости</p> <p>ГОСТ ЕН 1849-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие. Методы определения толщины и массы на единицу площади</p> <p>ГОСТ ЕН 1848-1 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы определения длины, ширины и прямолинейности</p> <p>ГОСТ ЕН 1850-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения видимых дефектов</p> <p>ГОСТ (ЕН 12311-2:2000) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения деформативно-прочностных свойств</p> <p>ГОСТ ЕН 1107-2 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения изменения линейных размеров</p>
-----	---	--

	<p>ГОСТ ЕН 12691 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому сдавливанию</p> <p>ГОСТ ЕН 12730 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления статическому продавливанию</p> <p>ГОСТ ЕН 1849 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения толщины и массы на единицу площади</p> <p>ГОСТ ЕН 1296 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного термического старения</p> <p>ГОСТ (12316-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру клеявого соединения</p> <p>ГОСТ (12317-1:1999) Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения на сдвиг клеявого соединения</p> <p>ГОСТ ЕН 13897 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости после растяжения при пониженной температуре</p> <p>ГОСТ ЕН 1108 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения формоустойчивости искусственного под воздействием циклических изменений температуры</p> <p>ГОСТ Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения стойкости к прониканию корней (гармонизация с ЕН 13948:2007)</p> <p>ГОСТ Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения гибкости при пониженных температурах (гармонизация с ЕН 495-5:2000)</p> <p>ГОСТ Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-облучения, тепла и влаги (гармонизация с ЕН 1297-5:2004)</p> <p>ГОСТ Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения паропроницаемости (гармонизация с ЕН 1931-5:2000)</p> <p>ГОСТ Битумная черепица. Технические требования и методы испытаний (частичное</p>
--	---

	<p>применение EN 544-5:2005)</p> <p>ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия</p> <p>ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия</p> <p>ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия</p> <p>ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия</p> <p>ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия</p> <p>ГОСТ 29429-84 Фольгоизол. Технические условия</p> <p>ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования</p> <p>ГОСТ 30740-2000 Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия</p>	
	<p>ГОСТ 25945-98 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие не отвердеющие. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 19177-81 Прокладки резиновые пористые уплотняющие. Технические условия</p> <p>ГОСТ 14791-70 Мастика герметизирующая отвердевающая строительная. Технические условия</p>	
	<p>ГОСТ Р EN 1108-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения формоустойчивости под воздействием циклических изменений температуры</p> <p>СТБ 1002-2003 Черепица цементно-песчаная. Технические условия</p> <p>СТБ 1065-97 Черепица из термопласткомпозигов. Технические условия</p> <p>СТБ 1092-2006 Мастика герметизирующая битумно-эластомерная. Технические условия</p> <p>СТБ 1107-98 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия</p> <p>СТБ 1184-99 Черепица керамическая. Технические условия</p> <p>СТБ 1262-2001 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Технические условия</p> <p>СТБ 1380-2003 Черепица металлическая. Технические условия</p> <p>СТБ 1543-2005 Смеси сухие гидроизоляционные. Технические условия</p> <p>СТБ 2125-2010 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия</p> <p>СТБ EN 490-2008 Черепица бетонная для устройства кровель и облицовки стен. Требования к изделиям</p> <p>СТБ EN 13969-2008 Материалы рулонные гидроизоляционные. Материалы рулонные битумные для гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений от проникновения влаги и грунтовых вод. Термины и определения, требования и методы испытаний</p>	

5.7	Отделочные и облицовочные материалы и изделия	<p>ГОСТ 862.1-85 Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия</p> <p>ГОСТ 862.2-85 Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Технические условия</p> <p>ГОСТ 862.3-86 Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 862.4-87 Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия</p> <p>СТ СЭВ Плитки керамические. Термины и определения</p> <p>ГОСТ 27180 Плитки керамические. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки. Технические условия</p> <p>ГОСТ 6787-2001 Плитки керамические для полов. Технические условия</p> <p>ГОСТ 13996-93 Плитки керамические фасадные и ковры их них. Технические условия</p> <p>ГОСТ 17241-71 Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация</p> <p>ГОСТ 11529-86 Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля</p> <p>ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты</p> <p>ГОСТ 24210-80 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения звукоизолирующих свойств</p> <p>ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения</p> <p>ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки</p> <p>ГОСТ 27019-86 Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств</p> <p>ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические условия</p> <p>ГОСТ 18108-80 Линолеум поливинилхлоридный на тепло-звукоизолирующей подоснове. Технические условия</p> <p>ГОСТ 19111-2001 Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия</p> <p>ГОСТ 26149-84 Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон. Технические условия</p> <p>ГОСТ 27023-86 Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия</p> <p>ГОСТ 30548-97 Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 26604-85 Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для тепло-звукоизоляционного линолеума. Технические условия</p> <p>ГОСТ 19592-80 Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний</p>
-----	---	---

	<p>ГОСТ 8904-81 Плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием. Технические условия</p> <p>ГОСТ 26988-86 Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты</p> <p>ГОСТ 30629-99 Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 6666-81 Камни бортовые из горных пород</p> <p>ГОСТ 9479-98 Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия</p> <p>ГОСТ 9480-89 Плиты облицовочные пиленные из природного камня. Технические условия</p> <p>ГОСТ 22856-89 Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия</p> <p>ГОСТ 23342-91 Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия</p> <p>ГОСТ 24099-80 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия</p> <p>ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 6927-74 Плиты бетонные фасадные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия</p> <p>ГОСТ Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия. Разработка на базе ГОСТ Р 51491-2005</p> <p>ГОСТ 18958-73 Краски силикатные</p> <p>ГОСТ 19279—73 Краски полимерцементные</p> <p>ГОСТ 24064-80 Мастики клеящие каучуковые. Технические условия</p> <p>ГОСТ 30307-95 Мастики строительные полимерные клеящие латексные. Технические условия</p> <p>ГОСТ Плиты фасадные хризотилцементные. Технические условия .Разработка на базе ГОСТ Р 53223-2008</p> <p>ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия.</p> <p>СТ РК ГОСТ Р 51829-2008 Листы гипсоволокнистые. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 52491-2005 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия.</p> <p>ГОСТ Р 52805-2007 Обои стеклотканевые. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 53223-2008 Плиты фасадные хризотилцементные. Технические условия.</p> <p>СТБ 1101-98 Плиты декоративные на основе природного камня. Технические условия</p> <p>СТБ 1197-2008 Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования. Методы испытаний</p> <p>СТБ 1263-2001 Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия</p>
--	---

		<p>СТБ 1278-2001 Элементы фасадов декоративные железобетонные. Технические условия</p> <p>СТБ 1354-2002 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия</p> <p>СТБ 1374-2003 Плиты облицовочные бетонные. Технические условия</p> <p>СТБ 1451-2004 Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Технические условия</p> <p>СТБ 1527-2005 Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним. Технические условия</p> <p>СТБ EN 1469-2008 Изделия из природного камня. Плиты облицовочные. Технические условия</p> <p>СТБ EN 12057-2008 Изделия из природного камня. Плиты облицовочные. Технические условия</p> <p>СТБ EN 12058-2008 Изделия из природного камня. Плиты для пола и лестниц. Технические условия</p> <p>СТ РК 1954-2010 Плитки керамогранитные. Общие технические условия</p> <p>СТ РК 958-93 Плиты бетонные фасадные. Технические условия</p> <p>РСТ КазССР 327-91 Щиты пола однослойные и многослойные. Технические условия</p> <p>ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний</p> <p>ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия</p> <p>ГОСТ 7392-2002 Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия</p> <p>ГОСТ 7394-85 Балласт гравийный и гравийно-песчаный для железнодорожного пути. Технические условия</p> <p>ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия</p> <p>ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия</p> <p>ГОСТ 23668-79 Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия</p> <p>ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов</p> <p>ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства</p> <p>ГОСТ 31015-2002 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные технические условия</p>
5.8	Дорожные материалы	

	<p>ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия</p> <p>ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия</p> <p>СТ РК 695-2004 Грунты. Методы определения плотности и влажности грунтов земляного полотна автомобильных дорог</p> <p>СТ РК 781-2004 Вяжущие шлаковые для дорожного строительства. Технические условия</p> <p>СТ РК 973-2004 Материалы каменные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия</p> <p>СТ РК 1024-2000 Битумы нефтяные дорожные с марганецсодержащей присадкой. Технические условия</p> <p>СТ РК 1025-2010 Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия</p> <p>СТ РК 1026-2000 Вяжущие дорожные вязкие. Технические условия</p> <p>СТ РК 1072-2002 Смеси из доменных шлаков для оснований и покрытий автомобильных дорог. Технические условия</p> <p>СТ РК 1274-2004 Битумы и битумные вяжущие. Эмульсии дорожные. Технические условия</p> <p>СТ РК 1221-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытаний</p> <p>СТ РК 1276-2004 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органических минеральных смесей. Технические условия</p> <p>СТ РК 1549-2006 Смеси щебеночно – гравийно-песчаные и щебень для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия –</p> <p>СТ РК 1212 –2003 Битумы и битумные вяжущие. Термины и определения</p> <p>СТ РК 1218 –2003 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний</p> <p>СТ РК 1222-2003 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон с применением щебня из литого шлака фосфорного производства. Технические условия</p> <p>СТ РК 1223-2003 Смеси полимерасфальтобетонные дорожные, аэродромные и полимерасфальтобетон. Технические условия</p> <p>СТ РК 1225-2003 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия</p> <p>СТ РК 1226-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения глубины проникновения иглы</p> <p>СТ РК 1228-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения растворимости</p> <p>СТ РК 1229-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу</p> <p>СТ РК 1230-2003 Битумы нефтяные. Методы определения содержания парафина</p>
--	---

		<p>СТ РК 1281-2004 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Метод определения толщины дорожного покрытия</p> <p>СТ РК 1376-2005 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия</p> <p>СТ РК 1809-2008 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы отбора проб для испытаний</p> <p>СТ РК 2028-2010 Асфальтобетон, модифицированный резиновой крошкой, для дорожного покрытия. Технические условия</p>
5.9	Изделия из строительного стекла	<p>ГОСТ Изделия из стекла для строительства. Термины и определения. Взамен СТ СЭВ 2439-80</p> <p>ГОСТ 26302-93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света</p> <p>ГОСТ 30779-2001 Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления атмосферным воздействиям и оценки долговечности</p> <p>ГОСТ 1111-2001 Стекло листовое. Технические условия</p> <p>ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия</p> <p>ГОСТ 7481-78 Стекло армированное листовое. Технические условия</p> <p>ГОСТ 9272-81 Блоки стеклянные пустотелые. Технические условия</p> <p>ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное. Технические условия</p> <p>ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия</p> <p>ГОСТ 30698-2000 Стекло закаленное строительное. Технические условия</p> <p>ГОСТ 30733-2000 Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием Технические условия</p> <p>ГОСТ 30826-2007 Стекло многослойное строительного назначения. Технические условия</p> <p>ГОСТ 31364-2007 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием.</p> <p>СТБ EN 572-9-2008 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 9. Оценка соответствия /стандарт на изделия</p> <p>СТБ EN 1096-2-2007 Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 2. Требования и методы испытаний стекла с покрытием классов А, В и S</p> <p>СТБ EN 1096-3-2007 Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 3. Требования и методы испытаний стекла с покрытием классов С и D</p> <p>СТБ EN 1096-4-2007 Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 4. Оценка соответствия/ стандарт на изделие</p> <p>СТБ EN 1279-5-2007 Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 5. Оценка соответствия</p> <p>СТБ EN 1863-2-2008 Стекло в строительстве. Частично закаленное натрий-кальций-силикатное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие</p> <p>СТБ EN 12150-1-2008 Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 1. Определения и требования</p>

СТБ EN 12150-2-2008 Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие

СТБ EN 12337-2-2008 Стекло в строительстве. Химически упрочненное натрий-кальций-силикатное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие

СТБ EN 13024-2-2008 Стекло в строительстве. Термически закаленное боросиликатное однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие

СТБ EN 14179-2-2008 Стекло в строительстве. Выдержанное в горячих условиях термически закаленное натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие

СТБ EN 14321-2-2008 Стекло в строительстве. Термически закаленное целочноеземельное силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие

СТ РК 1869-1-2008 Стекло с строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного стекла. Часть 1. Определения. Общие физические и механические свойства

СТ РК 1869-2-2008 Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций силикатного стекла –Часть 2. Флоат-стекло

СТ РК ИСО 9050-2009 Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и показателей, собственных остеклению

СТ РК ИСО 16933-2009 Стекло в строительстве. Безопасное взрывоустойчивое остекление. Испытание ударной волной спортивных сооружений и классификация материалов.

СТ РК ИСО 16935-2009 Стекло строительное. Остекление пуленепробиваемых стеклом. Испытание и классификация

СТ РК ИСО 16936-1-2009 Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 1. Испытание и классификация на основе повторных сбрасываний шара

СТ РК ИСО 16936-2-2009 Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 2. Испытание и классификация на основе повторных ударов молотом и топором при комнатной температуре

СТ РК ИСО 16936-3-2009 Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 3. Испытание и классификация стекла посредством физического воздействия подручными средствами

СТ РК ИСО 16936-4-2009 Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 4. Испытание и классификация стекла на основе ударов маятника в условиях воздействия огня и высоких температур

СТ РК ИСО 16940-2009 Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Измерение механического полного сопротивления многослойного стекла

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к Процедурам подготовки  
технического свидетельства  
Таможенного союза

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

---

(наименование органа исполнительной власти государства-члена Таможенного союза,  
ответственного за разработку и реализацию государственной технической политики в  
области строительства Таможенного союза)

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА**

город

Выдано \_\_\_\_\_  
(дата, месяц и год)

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции указанного наименования для применения в строительстве на территории Российской Федерации с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

**РАЗРАБОТЧИК**

**НАИМЕНОВАНИЕ  
ПРОДУКЦИИ**

Приложение: техническая оценка пригодности для применения в строительстве, выданная..... (приводится наименование уполномоченного органа, выдавшего техническое свидетельство)

Настоящее техническое свидетельство заменяет ранее действовавшие технические свидетельства..... (указывается обозначение) и действительно до “ ” г.

Должность, Ф.И.О. и подпись руководителя  
уполномоченного органа, выдавшего  
техническое свидетельство

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по (приводятся номер телефона и электронная почта)

**Сводка отзывов**  
**по итогам публичного обсуждения проекта технического регламента ЕврАзЭС**  
**ТР 201\_/00\_/ЕврАзЭС**  
**«О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»**

Структурный элемент технического регламента	Наименование государства-члена ЕврАзЭС (номер письма и дата)	Замечание и (или) предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4
<b>Замечания по проекту технического регламента в целом</b>			
Всемирная Академия наук комплексной безопасности (далее - ВАНКБ) от 28.02.2011 № 26ц	<p>В данном проекте ТР нарушен принцип составления юридически обязывающего документа, в статье которого должны быть включены гипотеза, диспозиция и санкции.</p> <p>В тексте проекта отсутствуют статьи, устанавливающие ответственность лиц за невыполнение требования настоящего ТР. Поскольку законодательство отдельных государств – членов ЕврАзЭС отличается друг от друга, возложенная на лица ответственность должна соответствовать законодательству того государства, на чьей территории возводится объект. Помимо общей ответственности главного ответственного лица должна быть предусмотрена субсидиарная ответственность других лиц, действия которых, выполняемые ими на разных стадиях жизненного цикла здания или сооружения, влияют на безопасность объекта и его составляющих.</p>	<p>Принято к сведению.</p> <p>Вопросы ответственности относятся к компетенции соответствующих разделов законодательства, а не технического регламента. Изложение проекта регламента принято в соответствии с Рекомендациями по типовой структуре технического регламента ЕврАзЭС.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Проект технического регламента действительно не распространяется и не может распространяться на технологические процессы и</p>
Определение терминов, применяемых в данном техническом регламенте, и значительная часть статей сформулированы таким образом, что можно сделать ошибочный вывод о том, что современное здание или сооружение (объект технического регулирования данного ТР) и входящие в его состав внутренние инженерные системы, состоят лишь из одних строительных конструкций, т.е. представляют собой «пустую коробку». Оборудование внутренних инженерных систем, включая средства автоматизации, управления и коммуникаций, действие которого и взаимодействие с другими системами, конструкциями объекта,		<p>Определение терминов, применяемых в данном техническом регламенте, и значительная часть статей сформулированы таким образом, что можно сделать ошибочный вывод о том, что современное здание или сооружение (объект технического регулирования данного ТР) и входящие в его состав внутренние инженерные системы, состоят лишь из одних строительных конструкций, т.е. представляют собой «пустую коробку». Оборудование внутренних инженерных систем, включая средства автоматизации, управления и коммуникаций, действие которого и взаимодействие с другими системами, конструкциями объекта,</p>	



№ 01/0300-811	<p>(в том числе изысканий), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации требованиям рассматриваемого ТР</p> <p>Добавить статью: «Требования по обеспечению защиты от воздействия электромагнитного поля».</p> <p>В ТР не отражены особенности таких объектов как магистральные трубопроводы, которые сочетают в себе свойства строительных конструкций и технологических устройств, транспортирующих опасные продукты и работающих под действием внутреннего давления.</p> <p>Предлагается ввести в каждую из перечисленных статей (статьи 4-9) отдельный пункт о соответствующих требованиях безопасности, предъявляемых к зданиям и сооружениям, относящимся к опасным производственным объектам.</p>	<p>принято во внимание при уточнении текста и соответствующих статей проекта регламента</p> <p>Принято к сведению. Эти вопросы отражены в статье 6 проекта регламента.</p> <p>Принято к сведению. Эти особенности должны быть отражены в соответствующем регламенте.</p> <p>Принято к сведению. Отнесение зданий и сооружений к опасным производственным объектам связано, в основном, с особенностями технологий, разнообразие которых очень велико. Общие вопросы отражены в проекте.</p>
ООО «ВЕКА Рус» от 12.04.2011 без номера	Требования ТР и таможенные документы должны быть взаимосвязаны	<p>Принято к сведению. После принятия регламента его требования будут учтены в других документах, включая документы Таможенной службы.</p>

<p>ГУП «НИИМосстрой» по эл. почте от 11.04.2011</p>	<p>Дополнить проект новой статьей: «Требования по обеспечению антитеррористической защищенности»</p> <p>Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а прилегающая территория обустроена так, чтобы при его эксплуатации была обеспечена антитеррористическая защищенность здания и сооружения, а также возможность минимизации последствий при реализации террористических актов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение распространения опасных факторов;</li> <li>- сохранение устойчивости здания или сооружения в течение времени, необходимого для эвакуации и спасения людей;</li> <li>- возможность безопасной эвакуации людей (с учетом их возраста и физического состояния) за пределы опасной зоны до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов террористического акта, а также их спасения;</li> <li>- возможность доступа специальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности для предотвращения и пресечения террористического акта»</li> </ul> <p>Для обеспечения безопасности зданий или сооружений повышенного уровня ответственности от террористических актов (противодействие террористическим актам) методами, указанными в части 11 статьи 14 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) анализ уязвимости зданий или сооружений, а также земельного участка от террористических актов;</li> <li>2) принятые проектной документацией расчетные ситуации террористических актов;</li> <li>3) принятое выделение зон и категорий технических помещений зданий или сооружений по степени риска реализации террористических актов;</li> <li>4) требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, минимизирующие последствия от возможной реализации террористических актов (при необходимости обосновываются расчетами);</li> <li>5) организационно-технические мероприятия по противодействию террористическим актам на этапах строительства и эксплуатации».</li> </ol>	<p>Принято частично. Требования проекта регламента в части антитеррористической защищенности расширены с учетом постановления Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73.</p>
<p>ОАО «ГИПРО-НИИГАЗ» Письмо от 14.04.2011 № 750-ДОК</p>	<p>Установление обязательных требований к безопасности зданий и сооружений (объектов недвижимости) на уровне ЕРАЗЭС противоречит общепринятым в мире принципам безопасности, в соответствии с которыми обеспечение безопасности объектов недвижимости является суверенным правом и обязанностью органов государственного управления той страны, на территории которой расположен</p>	<p>Принято к сведению. В мировой практике действительно чаще ставится задача обеспечения единства</p>

	<p>строительный объект. Предлагаем исключить здания и сооружения из объектов технического регулирования ЕврАзЭС, оставив в документе требования безопасности к строительным изделиям и конструкциям (как товарной продукции, перемещаемой через границы государств-членов ЕврАзЭС)</p>	<p>требований к взаимопоставляемой промышленности и сельскохозяйственной продукции, а не к продукции строительства – зданиям и сооружениям. В данном случае руководящими органами ЕврАзЭС ставится задача более широкой интеграции. При этом суверенные права и обязанности государств-членов ЕврАзЭС в отношении безопасности зданий и сооружений сохранены.</p>
<p>Союз производителей бетона от 13.04.2011 без номера</p>	<p>В тексте документа после слов «строительные материалы» прописывать «бетон», как основной строительный материал.</p>	<p>Принято к сведению. Бетоны и растворы выделены отдельным подпунктом 5.3 в Приложении 1.</p>
<p>ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева по эл. почте от 11.04.2011</p>	<p>Требуется редактирование.</p>	<p>Принято.</p>
<p>Верхнекам-ТИСИЗ по эл. почте от 11.04.2011</p>	<p>Предложенный вариант ТР в предлагаемой редакции вряд ли может быть рекомендован к принятию. Инженерным изысканиям уделено внимание лишь в п.1 ст.11 и п. 2 ст.13.  Не обозначен принцип разделения нормативов на документы обязательного и добровольного применения, не определена значимость последних</p>	<p>Принято частично. Внесены дополнения в статьи 3, 12 и 13.  Принято частично. Внесены дополнения в ст.12.</p>

		<p>Не дан ответ на вопрос, как на основе нормативов добровольного применения выполняются обязательные требования ТР.</p>	<p>Принято к сведению. Эти вопросы регулируются договорно-правовыми отношениями в соответствии с действующим законодательством.</p>
<p>НП «Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры» по эл. почте от 09.03.2011</p>	<p>Учитывая важность и значимость ТР, необходимо провести публичное обсуждение 2-ой редакции с опубликованием замечаний и предложений, поступивших не только с Российской стороны, но и от государств СНГ.</p>	<p>Принято к сведению. Все установленные процедуры соблюдаются.</p>	
<p>Республика Казахстан Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – АРКСЖКХ)</p>	<p>Перечень требований технического регламента необходимо привести в соответствие с требованиями Европейской директивы (89/106).</p>	<p>Принято частично. Директива 89/106 ЕЕС заменена Регламентом Европейского союза №305/2011, в полное соответствие с которым приведен Перечень требований безопасности в проекте настоящего регламента.</p>	
<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Средства соблюдения технического регламента ЕврАзЭС должны предусматривать принцип альтернативности, независимости друг от друга методов строительных решений в целях соблюдения требований технического регламента.</p>	<p>Принято. Принципы альтернативности сформулированы в проекте специальным пунктом. Следует отметить, при этом, что этот принцип отсутствует в общих руководящих</p>	

			<p>документах ЕврАзЭС, что требует внесения изменений в эти документы.</p>
<p>Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.03.2011 № 06-2-03/1599</p>	<p>Дополнить технический регламент Приложениями: «Общие требования к процедурам декларирования соответствия проектной документации требованиям технического регламента ЕврАзЭС»; «Общие требования к процедурам декларирования соответствия работ в строительстве требованиям технического регламента ЕврАзЭС»</p>	<p>Отклонено. Проектная документация на строительство конкретных объектов подлежит экспертизе в порядке, предусмотренном законодательством стран, а строительные работы – приемке заказчиком и добровольной сертификации. Дополнительное декларирование с его общими процедурами, характерными для промышленной продукции, не требуется.</p>	<p>Принято. Структурные элементы технического регламента приведены в соответствие с Рекомендациями (с учетом отличий продукции строительства от промышленной продукции).</p>
<p>Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь от 29.03.2011 № 06-2-03/1599</p>	<p>Привести структурные элементы технического регламента ЕврАзЭС в соответствие с «Рекомендациями по типовой структуре технического регламента Евразийского экономического сообщества», утвержденными решениями Межгоссовета ЕврАзЭС от 27.10.2006 № 321</p>	<p>Принято. Структурные элементы технического регламента приведены в соответствие с Рекомендациями (с учетом отличий продукции строительства от промышленной продукции).</p>	<p>Принято.</p>
<p>Государственный комитет по</p>	<p>Заменить слова «технический регламент» на «технический регламент ЕврАзЭС», «на территории ЕврАзЭС» на «территории государств-членов ЕврАзЭС»</p>	<p>Принято.</p>	<p>Принято.</p>

стандартизации Республики Беларусь	Определить виды документов, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента ЕврАзЭС, и (или) необходимых для применения и использования его требований и осуществлению оценки (подтверждения) соответствия продукции, с учетом возможности их разработки для государств-членов ЕврАзЭС, а также сроков введения в действия технического регламента ЕврАзЭС	Принято. Виды документов и сроки их разработки определены.
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	<p>Привести статью «Правила обращения на рынке» в следующей редакции:</p> <p>«1. Строительные материалы и изделия выпускаются в обращение на рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту ЕврАзЭС, а также другим техническим регламентам ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.</p> <p>2. Строительные материалы и изделия, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента ЕврАзЭС не подтверждено, не должны быть маркированы знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС и не допускаются к выпуску в обращение на рынке»</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Данное предложение нашло отражение в статье 10 проекта ТР в соответствии с Рекомендациями по типовой структуре технического регламента ЕврАзЭС.</p>
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	<p>Привести статью «Обеспечение соответствия требованиям безопасности» в следующей редакции:</p> <p>«1. Соответствие строительных материалов и изделий настоящему техническому регламенту ЕврАзЭС обеспечивается выполнением его существенных требований безопасности непосредственно либо выполнением требований взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом ЕврАзЭС стандартов.</p> <p>Выполнение на добровольной основе требований названных стандартов свидетельствует о презумпции соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента ЕврАзЭС.</p> <p>2. Перечень взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом ЕврАзЭС стандартов утверждает Комиссия по техническому регулированию, санитарным, фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (далее – Комиссия ЕврАзЭС).</p> <p>Порядок формирования Перечня взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом ЕврАзЭС стандартов определяется Комиссией ЕврАзЭС»</p> <p>Рассмотрев 15.04.2011 г. проект технического регламента МСТРС СО считает необходимым:</p> <p>1. Минпромторгу России осуществить необходимые действия в целях устранения</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Указанные предложения учтены в соответствующих статьях проекта ТР (ст.12,13).</p>
Межотраслевой совет по техническому		Принято к сведению.

<p>регулирующую и стандартизации в строительной отрасли (далее - МСТРС СО)* от 25.04.2011 № 008-СП/11</p> <p>Совета по техническому регулированию и стандартизации при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Рабочая группа № 4)* от 22.04.2011 без номера</p>	<p>правовых препятствий для принятия и применения технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», в частности:</p> <p>1) провести консультации с уполномоченными органами государств-членов ЕврАзЭС по вопросу внесения в Соглашение ЕврАзЭС «О проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер» от 25 января 2008 года изменений в части включения в перечень документов в области стандартизации, обеспечивающих доказательную базу указанного технического регламента, следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- межгосударственных строительных норм Системы межгосударственных нормативных документов по строительству;</li> <li>- межгосударственных сводов правил;</li> <li>- сводов правил (СНиПов) Российской Федерации;</li> <li>- строительных норм и правил (СНиПов) Республики Казахстан;</li> <li>- технических кодексов установившейся практики Республики Беларусь;</li> </ul> <p>2) до рассмотрения вопроса о ратификации Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года реализовать достигнутые ранее договоренности с Белорусской и Казахской Сторонами о внесении в указанное Соглашение до его ратификации изменений, учитывающих особенности технического регулирования в отношении зданий и сооружений;</p> <p>3) в переходных положениях проекта технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»</p>	<p>Все необходимые процедуры разработки рассмотрения и согласования проекта ТР будут проводиться соответствующими органами.</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>Все консультации по этому вопросу проведены в рамках Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ и соведаний представителей государств ЕврАзЭС.</p> <p>Необходимые предложения представлены в соответствующие органы.</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>Решение о форме реализации достигнутых договоренностей будут приниматься соответствующими органами.</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>Увязка сроков</p>
---	---	--

		<p>предусмотреть вступление в силу норм указанного технического регламента, относящихся к безопасности зданий и сооружений и связанных с ними процессов проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, эксплуатации и ликвидации не ранее завершения разработки соответствующей межгосударственной нормативной базы проектирования и строительства</p>	<p>разработки недостающих межгосударственных нормативных документов с предполагаемым сроком введения в действие проекта ТР предусмотрена в планах работ. Кроме того, в соответствии с положениями руководящих общих документов ЕврАзЭС в соответствующих случаях предусматривается возможность применения национальных нормативных документов.</p>
<p>МСТРС СО* Рабочая группа № 4*</p>	<p>Рабочей группе по разработке технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» в дальнейшей работе над проектом технического регламента учесть замечания и рекомендации, в том числе: - увязать требования проекта технического регламента ЕврАзЭС с положениями Регламента ЕС №305/2011 о строительной продукции в части процедур, связанных с выходом производителей на единый межгосударственный рынок строительных материалов и изделий;</p> <p>- исключить структуру Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве (приложение 1), как не имеющую нормативного характера;</p>	<p>Принято. Требования, изложенные в проекте ТР, увязаны с положениями Регламента ЕС № 305/2011.</p>	<p>Принято. Указанная структура была дана в проекте справочно для</p>

		<p>- включить в проект технического регламента отсылочные нормы, предусматривающие указание в Межгосударственных строительных нормах и других документах в области стандартизации, образующих доказательную базу технического регламента, выполнение каких требований техничского регламента обеспечивается применением этих документов.</p>	<p>лучшего понимания того, о каких документах идет речь. Приложение 1 заменено.</p> <p>Принято к сведению. Связь между статьями проекта ГР и документами доказательной базы регламента указывается в Перечне нормативных документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований регламента. Требования к содержанию межгосударственных нормативных документов устанавливаются в соответствующих руководящих документах СНГ.</p>
	<p>МСТРС СО* Рабочая группа № 4*</p>	<p>Совету по техническому регулированию и стандартизации при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации на очередном заседании рассмотреть вопрос об устранении противоречий Соглашений о техническом регулировании Таможенного Союза и ЕврАзЭС, касающихся вопросов установления перечней продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования, энергетической эффективности и формирования доказательной базы технических регламентов</p>	<p>Принято к сведению. Общие Соглашения в области технического регулирования, принятые руководящими органами ЕврАзЭС и Таможенного союза действительно сформулированы</p>

	<p>МСТРС СО* Рабочая группа № 4*</p>	<p>Исключить из проекта технического регламента противоречия, относящиеся к установлению круга объектов технического регулирования (инженерные системы зданий и сооружений) (ст. 1), оценке соответствия (включение добровольной сертификации в перечень форм обязательного подтверждения соответствия) (ст. 12) и ряд других</p>	<p>неидентичным образом. Принято частично. Добровольная сертификация выделена из общего перечня форм оценки соответствия. Текст проекта ТР отредактирован в соответствии с конкретными замечаниями. Принято к сведению. Именно из этого и исходит проект ТР. Последовательность разработки устанавливается планами работ.</p>
	<p>МСТРС СО* Рабочая группа № 4*</p>	<p>Технический регламент ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» должен представлять собой базовый технический регламент, с учетом положений которого могут приниматься другие технические регламенты ЕврАзЭС и Таможенного союза в области строительства специфических объектов капитального строительства, из этого следует необходимость соблюдения определенной последовательности в разработке и принятии технических регламентов ЕврАзЭС и Таможенного союза в области строительства, а также взаимной увязки доказательной базы таких технических регламентов</p>	<p>Принято к сведению. См. выше. Соответствующие предложения в руководящие органы внесены.</p>
	<p>МСТРС СО* Рабочая группа № 4*</p>	<p>Осуществление дальнейших процедур подготовки проекта технического регламента, предусмотренных Порядком разработки технического регламента ЕврАзЭС (Приложение к Соглашению об основах гармонизации технических регламентов государств - членов Евразийского экономического сообщества от 24 марта 2005 года) возможно только после устранения правовых препятствий для принятия и применения технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» и учета в проекте технического регламента вышеприведенных замечаний и предложений</p>	<p>Принято к сведению. См. выше. Соответствующие предложения в руководящие органы внесены.</p>
<p>Глава 1 (структура)</p>	<p>ОАО «Томгипротранс»</p>	<p>Главу 1 изложить в последовательности: «- цель принятия технического регламента, область применения; - основные положения, определения; - идентификация зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»</p>	<p>Отклонено. Структура регламента принята в соответствии с Рекомендациями Межгосударственного Совета ЕврАзЭС по типовой структуре</p>
<p><b>Глава 1. Общие положения</b></p>			

			технического регламента ЕврАзЭС
<b>Статья 1. Область применения</b>			
Статья в целом	«Удмуртгражданпроект»	Пункты ст. 1 противоречат друг другу.	Отклонено. Противоречий нет, есть область применения ТР и области, в которых регламент не применяется
	Минтранс России	Рассмотреть возможность внесения изменений в проект технического регламента ЕврАзЭС, предусматривающий нераспространение действия его положений на линейные объекты (автомобильные дороги).	Отклонено, т.к не соответствует концепции документа, которая состоит в том, чтобы сделать регламент основополагающим для всех видов строительства и устанавливающим общие требования к строительным сооружениям различного назначения.
Часть 1 в целом	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Заменить слова: «и другие строительные сооружения» на «сооружения», исключить слова «нового» и «реставрация», дополнить словом «снос» после слова «ликвидация»	Принято частично. Исключена реставрация. Слова «и другие строительные» сохранены, т.к. здания – один из видов сооружений. Слово «нового» оставлено как уточняющее вид строительства, отличающийся от реконструкции, расширения,

	<p>Регламент не распространится на временные постройки, не относящиеся к объектам недвижимости в соответствии с законодательством государств-членов ЕвразЭС</p>	<p>капитального ремонта. Слово «снос» исключено, т.к. входит в понятие ликвидации.</p> <p>Отклонено. Область распространения проекта ТР значительно шире.</p>
<p>Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен» (далее – НЭП «Союз «Атамекен»)</p>	<p>Изложить в редакции: «Настоящий технический регламент Евразийского экономического сообщества (далее ЕвразЭС) распространяется на продукцию строительства- здания и сооружения, включая их внутренние инженерные системы, всех отраслей экономики независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, вводимые в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции или капитального ремонта, и процессы инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации (сноса), а также на строительные материалы и изделия, применяемые для изготовления и (или) возведения строительных конструкций зданий и сооружений и устройства их внутренних инженерных систем.</p> <p>Регламент не распространится на временные постройки, не относящиеся к объектам недвижимости в соответствии с законодательством государств-членов ЕвразЭС.</p>	<p>Принято частично. См.выше.</p> <p>Отклонено. См.выше.</p>
<p>Часть 1, абзац 2</p> <p>ВАНКБ</p>	<p>Изложить в редакции (регламент распространяется): «на продукцию строительства всех отраслей экономики, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, – здания и другие строительные сооружения входящими в их состав инженерными системами жизнеобеспечения, реализации процессов, обеспечения безопасности, энергоэффективности и поддержания комфорта».</p>	<p>Отклонено. В ст.3 дано определение внутренних инженерных систем и перечислять их здесь в другой неточной интерпретации нецелесообразно.</p>
<p>Национальное объединение строителей НОСТРОЙ* от 12.04.2011 № 02-460/11</p>	<p>Изложить в редакции: «на продукцию строительства – здания и другие строительные сооружения, включая их внутренние инженерные системы, всех отраслей экономики независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности на всех этапах жизненного цикла зданий и других строительных сооружений, в том числе вводимых в эксплуатацию после завершения нового строительства, реконструкции или капитального ремонта, а также реставрации»</p>	<p>Отклонено. В регламенте установлены требования к процессам, которые перечислены в</p>

			<p>следующем абзаце – проектирование, строительство, эксплуатация и т.д. Это и есть «этапы жизненного цикла»</p> <p>Отклонено. Капитальный ремонт – один из видов строительной деятельности, направленный на восстановление утраченных свойств.</p> <p>Принято частично. Исключена «реставрация». После реконструкции или капитального ремонта объект должен соответствовать требованиям безопасности.</p> <p>Отклонено. Предложенные понятия отсутствуют в законодательстве о градостроительной деятельности. Расширение и техническое перевооружение относятся к разновидностям реконструкции.</p>
	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Слова «или капитального ремонта» исключить	
	ОАО «Газпром»	Привести в соответствие с ФЗ № 384-ФЗ, в тексте которого отсутствуют требования по реконструкции, ремонту и реставрации культурно-исторических памятников.	
Часть 1, абзац 3	ОАО «Газпром»	Предлагается после слова «эксплуатации» дополнить словами «расширения, технического перевооружения, реконструкции, консервации»	
Часть 1,	ОАО ВНИИГ	Исключить слова «другие строительные»	

<p>абзац 3 и 4</p>	<p>им. Б.Е. Веденеева</p>		<p>отмечается, что здания относятся к строительным сооружениям. Далее применяется сокращенная форма.</p>
<p>Часть 1, абзац 4</p>	<p>ВАНКБ</p>	<p>Изложить в редакции: «на строительные материалы и изделия, а также иной продукции промышленного производства, применяемой при изготовлении (или) возведении строительных конструкций и устройств внутренних инженерных систем зданий и других строительных сооружений – в части их правильного применения для достижения установленных целей»</p>	<p>Принято частично. Объектом технического регулирования являются продукция строительства, строительные материалы и изделия, но не продукция других отраслей промышленности.</p>
	<p>ОАО «Газпром»</p>	<p>Привести в соответствие со статьей 34 ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений: 1. Строительство здания или сооружения должно осуществляться с применением строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации. 2. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании».</p>	<p>Отклонено. Предложение не относится к области применения проекта ТР. Пункт 1 предложений учтен в статье 11, пункт 2 относится к ст.10.</p>
	<p>ОАО «НИЦ Строительство» (НИИОСП) по эл. почте от 12.04.2011 и 21.04.2011</p>	<p>Изложить в редакции: « - на строительные материалы и изделия, применяемые для подготовки оснований, изготовления и (или) возведения строительных конструкций и устройства внутренних инженерных систем зданий и других строительных сооружений»</p>	<p>Отклонено. Излишняя детализация областей применения строительных материалов.</p>

Часть 1, абзац 5	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Дополнить предложением: « Регламент не распространяется на специфические строительные сооружения – автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели, метрополитены, аэродромы, трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки и гидротехнические сооружения»	Отклонено, т.к не соответствует концепции документа, которая состоит в том, чтобы сделать регламент основополагающим для всех видов строительства и устанавливающим общие требования к строительным сооружениям различного назначения
НП «РОДОС» от 16.03. 2011 № 76-П и сопроводительно е письмо Минтранса России от 22.04.2011 № ОБ-18/4361	Дополнить фразой: «Регламент не распространяется на безопасность объектов транспортной инфраструктуры»	Отклонено. Объекты транспортной инфраструктуры являются строительными сооружениями, особенности технического регулирования этих объектов соблюдении общих принципов, установленных в данном ТР для сооружений, могут найти отражение в конкретных ТР.	
ОАО «Газпром»	Дополнить: «Регламент не распространяется также на технически сложные объекты (метрополитены, аэродромы, трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки и гидротехнические сооружения), для которых, с учётом требований настоящего технического регламента, разрабатывают технические регламенты ЕврАзЭС в области строительства	Отклонено. См. выше.	

<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>После слова «ЕврАзЭС» исключить последующий текст и поставить точку</p>	<p>Отклонено. Распространить требования регламента на происходящие в зданиях технологические процессы и оборудование невозможно и нецелесообразно. Требования к технологическим процессам и технологическому оборудованию, а также промышленному оборудованию для инженерных систем зданий должны регламентироваться соответствующими техническими регламентами.</p>
<p>ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК) по эл. почте от 12.04.2011 и 21.04.2011</p>	<p>Изложить в редакции ФЗ- 384: «Настоящий Технический регламент не распространяется на безопасность технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений. Учету подлежат лишь возможные опасные воздействия этих процессов на состояние здания, сооружения или их частей».</p>	<p>Принято частично. Регламент не распространяется только на технологические процессы, но и оборудование.</p>
<p>Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь</p>	<p>Уточнить понятие «обеспечение безопасности»: промышленной, пожарной, экологической, общественной и т.д.</p>	<p>Принято частично. Слова «обеспечение безопасности» в данном абзаце исключены.</p>
<p>МЭП</p>	<p>Изложить в редакции: «Регламент не распространяется на временные постройки, не</p>	<p>Принято к сведению.</p>

по эл. почте от 13.04.2011	относящиеся к объектам недвижимости в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС, технологические процессы и технологическое оборудование зданий и сооружений независимо от их назначения, оборудование, применяемое для устройства систем вентиляции, кондиционирования воздуха, дымоудаления, газоснабжения, обеспечения безопасности, сигнализации, видеонаблюдения и управления, а также электроустановки зданий и сооружений».	Так и было сформулировано в разосланном проекте. В настоящее время редакция уточнена.
ФГУ ВНИИПО МЧС России	Положение о нераспространении требований документа на «временные постройки, не относящиеся к объектам недвижимости в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС, далее по тексту...» оставляет открытым вопрос о способах обеспечения пожарной безопасности указанных объектов защиты.	Принято частично. Временные постройки не относятся к объектам капитального строительства, но должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, что отражено в проекте ТР.
ВАНКБ	Изложить в редакции: «Регламент не распространяется на временные постройки, независимо от их назначения, размещаемые на территории государства – члена ЕврАзЭС, не относящиеся к объектам недвижимости в соответствии с законодательством данного государства».	Отклонено. См.выше.
ФГУ ВНИИПО МЧС России	Исключение из области регулирования оборудования, применяемого для устройства систем вентиляции, кондиционирования воздуха, дымоудаления, газоснабжения, обеспечения безопасности, сигнализации, видеонаблюдения и управления, а также электроустановок зданий и сооружений в 3-м абзаце 5 Статьи 1 противоречит положениям абзаца 2 этой же статьи. Поэтому область применения данного ТР не определена.	Отклонено. Противоречия нет. В абзаце 2 пункта 1 говорится о внутренних инженерных системах, а в абзаце 5 - об оборудовании для этих систем, требования к которому устанавливается в соответствующих технических регламентах (по машиностроению).
ОАО «ЛУКОЙЛ» от 18.04.2011 № 12-02-42вЛ	Технологические процессы и оборудование вентиляции, электроснабжения и управления напрямую влияют на безопасность зданий и сооружений. Исключение их из настоящего ТР ошибочно.	Принято частично. Технологические процессы и

		оборудование являются объектами соответствующих регламентов отраслей промышленности и машиностроительной отрасли. В данном регламенте учитываются их воздействия на здания и сооружения и на строительные конструкции.
		Принято.
		Отклонено. Указанное оборудование является объектом регулирования соответствующих машиностроительных регламентов.
Часть 1, абзац 6	НОСТРОЙ*	<p>Слова «к объектам недвижимости» заменить на «объектам капитального строительства».</p> <p>Исключить слова: «оборудование, применяемое для устройства систем вентиляции, кондиционирования воздуха, дымоудаления, газоснабжения, обеспечения безопасности, сигнализации, видеонаблюдения и управления, а также электроустановки зданий и сооружений»</p>
Часть 1, абзац 6	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Слово «ремонт» исключить.
Часть 1 в целом	ОАО «ЦНИИ-Промзданий» замечания без даты и письма	<p>Цетге указать область применения регламента. Перенести п. 2 статьи 2 в ст.1.</p> <p>Принято частично. Статьи 1 и 2 объединены в соответствии с Рекомендациями Межгосударственного Совета ЕврАзЭС по</p>

	НОСТРОЙ*	<p>Дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>«В отношении объектов военной инфраструктуры, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания, иных объектов, для которых устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в области использования атомной энергии, а также в отношении связанных с указанными объектами процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) наряду с соблюдением требований настоящего Технического регламента должны соблюдаться требования, установленные государственными заказчиками, национальными органами исполнительной власти, уполномоченными в области обеспечения обороны и безопасности государства, государственного управления использованием атомной энергии, государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и (или) государственными контрактами (договорами).</p>	<p>типовой структуре регламента ЕврАзЭС.</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>Предлагаемые требования в такой формулировке имеются только в техническом регламенте на здания и сооружения Российской Федерации. Все эти требования относятся к вопросам технологии производства на указанных объектах, на которые требования данного регламента не распространяются, что учитывается настоящим регламентом. В Российской Федерации все вопросы могут решаться на основе требований Федерального закона «О техническом регулировании».</p>
ОАО «Газпром»		<p>Дополнить пунктом о требованиях к объектам военной инфраструктуры и к объектам, связанным с ядерной и радиационной безопасностью.</p>	<p>Принято к сведению.</p> <p>См. выше.</p>

	НОСТРОЙ*	<p>Дополнить абзацем следующего содержания: «Дополнительные требования безопасности к специфическим строительным сооружениям, в том числе, автомобильным и железным дорогам, мостам и тоннелям, метрополитенам, аэродромам, трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки, гидротехническим сооружениям, наземным и морским производственным объектам, связанным с деятельностью по разведке и разработке месторождений нефти и газа (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным с такими сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) могут устанавливаться иными техническими регламентами. При этом указанные требования не могут противоречить требованиям настоящего Технического регламента».</p>	<p>Принято частично. В новой редакции исключены перечисления строительных сооружений с учетом требований государственных ЕврАзЭС (даны только примеры).</p>
	НП «РОДОС»	<p>Составить перечень объектов технического регулирования настоящим техническим регламентом.</p>	<p>Принято. Структура межгосударственных нормативных документов в приложении 1, как и предполагалось (см. пояснительную записку), заменена перечнем объектов.</p>
Часть 2	ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	<p>Исключить слова «и других технических регламентов по строительству».</p>	<p>Отклонено. Согласно Программе разработки ТР ЕврАзЭС, будут разрабатываться и другие ТР. Настоящий регламент устанавливает общие требования, учитываемые в других регламентах.</p>

	ОАО «Газпром»	<p>Информация, приведенная в данном абзаце, является совершенно недостаточной для установления основных требований к идентификация объектов технического регулирования.</p> <p>Необходимо существенно расширить требования к идентификации зданий и сооружений. Идентификацию следует выделить в отдельную статью, в которой указать идентификационные признаки; уровни ответственности зданий и сооружений; лица, отвечающие за процедуру идентификации.</p>	<p>Принято частично. Требования к идентификации расширены в составе пункта.</p>
МЭП		<p>Статью дополнить: «В случае конфликтных ситуаций национальное законодательство об охране памятников истории и культуры является определяющим».</p>	<p>Принято к сведению. Эта фраза имеется в разосланном проекте.</p>
<b>Статья 2. Цели принятия технического регламента</b>			
Статья в целом	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	<p>Исключить. Цели принятия технического регламента ЕврАзЭС установлены в Соглашении о проведении согласительной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 г.</p>	<p>Отклонено. Содержание статьи 2 проекта регламента соответствует требованиям Рекомендации по типовой структуре технического регламента ЕврАзЭС.</p>

Часть 1, абзац 2	НП «Росизол» по эл. почте письмо от 10.03.2011 № 13	Изложить в редакции части 1 ст. 6 ФЗ «О техническом регулировании».	Принято к сведению. Редакция соответствует целям разработки технического регламента Российской Федерации (184-ФЗ «О техническом регулировании») и общим требованиям к регламентам ЕврАзЭС, а также учитывает особенности строительства.
Часть 1, абзац 3	ВАНКБ	Изложить в редакции: «защиты жизни и здоровья людей, от неблагоприятных внешних и внутренних воздействий природного, техногенного и антропогенного характера при создании необходимых условий для жизнедеятельности, реализации процессов и приемлемого уровня безопасности людей в процессе эксплуатации зданий и сооружений».	Принято к сведению. Излишняя детализация.
Часть 1, абзац 4	ВАНКБ	Изложить в редакции: «защиты зданий и сооружений и обеспечения необходимого уровня их сохранности и находящегося в них имущества при проектных воздействиях природного, техногенного и антропогенного характера».	Принято к сведению. Излишняя детализация.
Часть 1, абзац 4	ВАНКБ	После слов «ликвидации строительных объектов», дополнить: «утилизации составляющих зданий и других строительных сооружений и рекультивации оставшихся территорий».	Принято к сведению. Утилизация составляющих зданий и сооружений и рекультивация земли в соответствии с терминологией проекта входит в понятие «ликвидация» объекта.
	ОАО «Газпром»	Исключить слова: «жизни и здоровья животных и растений».	Отклонено. Предложение не соответствует общим требованиям к техниче- ским регламентам

			ЕврАзЭС.
	МЭП	Дополнить словами: «строительстве, эксплуатации и ликвидации строительных объектов».	Принято к сведению. Эти слова есть в проекте технического регламента.
Часть 1, абзац 2 и 5	ОАО «Газпром»	Абзац 2 и 5 противоречат друг другу, необходимо уточнение.	Отклонено. Противоречия нет. Безопасность пользователей, населения, природы – забота государства ( в т.ч. ТР). Безопасность (охрана) труда – ответственность работодателя
Часть 1, абзац 5	Республика Казахстан АРКСЖХ	Исключить слова: «В цели регламента не входят вопросы охраны труда».	Принято частично. Текст пункта редакционно уточнен. В тексте проекта регламента вопросы охраны труда, включая технику безопасности, не отражены.
	ОАО «Тепло-электропроект» (ОАО «ГЭП») письмо от 20.04.2011 № 031-00/40	Заменить слова «охрана труда» на «безопасность труда».	Отклонено. Понятие «безопасность труда» входит в понятие «охрана труда».
Часть 1 в целом	НОСТРОЙ*	Дополнить абзацем следующего содержания: «-предотвращения действий, направленных на введение потребителей в заблуждение в отношении безопасности, назначения и иных характеристик строительной продукции».	Принято частично. Дополнено абзацем в редакции Ф3 «О техническом регулировании».

Часть 2	МСТРС СО* Рабочая группа № 4*	Предусмотреть в проекте технического регламента цель его принятия - «предупреждение действий, направленных на введение потребителей в заблуждение».	Принято частично. См. выше.
Республика Казахстан АРКСЖКХ	Изложить в редакции: «В целях настоящего технического регламента и с учетом его требований могут разрабатываться также другие технические регламенты ЕврАзЭС в области строительства инженерных сооружений – автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели, метрополитены, аэродромы, трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки и гидротехнические сооружения».	Принято частично. Вместо предлагаемых слов «инженерные сооружения» использовано словосочетание «строительные сооружения различного назначения». Текст уточнен и перенесен в область применения регламента.	Принято частично. Перечисление регламентов исключено (даны примеры). Текст уточнен.
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Изложить в редакции: «На специфические строительные сооружения при необходимости разрабатываются отдельные технические регламенты ЕврАзЭС».	Принято частично. Перечисление регламентов исключено (даны примеры). Текст уточнен.	Принято частично. См. выше.
НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «В целях настоящего технического регламента и с учетом его требований могут разрабатываться также другие технические регламенты ЕврАзЭС в области строительства инженерных сооружений – автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели, метрополитены, аэродромы, трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки и гидротехнические сооружения»	Принято частично. См. выше.	Принято частично. См. выше.
ОАО «Газпром»	После тире употребить родительный падеж.	Принято частично. Перечисления могут быть и в именительном падеже	Принято частично. Перечисления могут быть и в именительном падеже
ОАО «ЛУКОЙЛ»	Перечисление сооружений, на которые могут разрабатываться другие ТР, исключить, т.к. в данном регламенте невозможно устанавливать будущие требования.	Принято частично. См. выше.	Принято частично. См. выше.
НП «РОДОС»	Исключить или составить перечень объектов технического регулирования настоящим техническим регламентам.	Принято. Перечень объектов приведен в	Принято. Перечень объектов приведен в

			приложении 1 новой редакции.
	ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	Слово «строительство» исключить далее текст изложить в редакции: «... безопасности специальных сооружений - автомобильных и железных дорог, мостов и тоннелей, метрополитенов, аэродромов, трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки и гидротехнических сооружений». Процесс «строительства» является одним видов «процесса» и, упомянув только его, исключаются другие виды «процессов» (проектирование, эксплуатация и др.)	Принято частично. Редакция пунктов изменена в целом. См.выше.
	НОСТРОЙ*	Часть 2 ст.2 исключить, положения этой части учесть в иной редакции в абзаце 5 ч.1 ст.1.	Принято.
<b>Статья 3. Определения</b>			
	ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	Переименовать: «Статья 3. Термины и определения»	Принято к сведению. Наименование статьи принято в соответствии с Рекомендациями по типовой структуре технического регламента ЕврАзЭС.
	ГОУ ВПО МГСУ письмо от 21.04.2011 № 302-08-147/3	Переименовать: «Статья 3. Термины и определения»	Принято к сведению. Наименование статьи принято в соответствии с Рекомендациями по типовой структуре технического регламента ЕврАзЭС.
Часть 1, абзац 1,2,3	ВНИПО МЧС России	Термин «продукция строительства» в регламенте не встречается.  При этом здания и сооружения определены в абзаце 1 данной статьи как «продукция строительства» абзацем 2 как «продукт строительной деятельности», что вносит серьезную путаницу (например, подлежат ли в соответствии с данным проектом сертификации здания и сооружения).	Отклонено. Термин «продукция строительства» необходим, чтобы отличить эту продукцию от продукции промышленности. «Продукция строительства» - это обобщающее понятие, строительное сооруже-

			<p>ние - конкретный продукт. Путаницы нет. Как следует из ст.13, здания и сооружения не подлежат сертификации, поскольку оценка их осуществляется в иных формах</p>
<p>Часть 1, абзац 1</p>	<p>ОАО «Газпром»</p>	<p>Термины «продукция строительства» и «строительные сооружения» определяются друг через друга, что недопустимо. Определение дать в редакции: «продукция строительства – здания, другие строительные сооружения», «строительное сооружение – продукт строительной деятельности...»</p>	<p>Принято частично. Определение термина «продукция строительства» уточнено с исключением слов «строительная деятельность».</p>
<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>В определении заменить слова «недвижимые объекты» на «объекты недвижимости»</p>	<p>Принято. Определение уточнено</p>	
<p>НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Термин «продукция строительства» исключить ввиду отсутствия смысловой нагрузки.</p>	<p>Отклонено. Этот термин несет большую смысловую нагрузку, связанную с необходимостью выделить здания и сооружения, как продукцию строительства, в общем понятии «продукция» для установления требований к зданиям и сооружениям различного функционального назначения. Техническое</p>	

		<p>регулирование производства и продукции промышленности имеют принципиальные различия.</p>	<p>Отклонено. Проектная продукция -- это продукция проектирования, а не строительства; работа -- не продукция; строительные материалы и изделия -- это продукция промышленности, а не строительства.</p>
<p>Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь</p>	<p>Изложить в редакции: «Продукция строительства - конечный продукт строительной деятельности, результатом которой является здание или сооружение, проектная документация, выполненная работа в строительстве, строительные материалы и изделия».</p>	<p>Отклонено. Есть общее понятие -- продукция строительства, а есть продукция промышленности, сельского хозяйства. Продукция строительства требует своего подхода.</p>	
<p>Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь</p>	<p>Исключить термин «продукция строительства».</p>	<p>Отклонено. Предлагаемая формулировка имеет в виду не продукцию строительства, а промышленную продукцию, применяемую в строительстве.</p>	
<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Изложить в редакции: «строительная продукция -- любая продукция, которая производится для проведения строительных работ, в том числе зданий и сооружений».</p>	<p>Отклонено. Излишняя детализация.</p>	
<p>ВАНКБ</p>	<p>Термин изложить в редакции: «продукция строительства -- недвижимые объекты, являющиеся результатом строительной деятельности, входящими в их состав инженерными системами и оборудованием, в том числе здания, и другие строительные сооружения, включая линейные объекты, а также их самостоятельные части или комплексы сооружений (далее -- здания и сооружения)».</p>		

	ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	Предлагается другое определение: «законченные строительством здания и сооружения, а также их комплексы».	Принято частично. Введены слова «законченных строительством», слова о «строительной деятельности» исключены.
Часть 1, абзац 1 и 2	НОСТРОЙ*	Исключить привязку определения сооружения к продукту строительства, как законченному результату строительной деятельности.	Отклонено. Продукция – это законченный и принятый в эксплуатацию объектов.
	МСТРС СО* Рабочая группа № 4*	В проекте технического регламента (статья 3, пункт 1) из сферы его регулирования необоснованно исключаются фазы жизненного цикла зданий и сооружений до завершения их строительства и приемки в эксплуатацию, например, отсутствуют требования к объектам незавершенного строительства на этапе их консервации	Отклонено. Объекты незавершенного строительства – это еще не продукция строительства. В проекте регламента имеются требования к процессам.
Часть 1, абзац 2	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Понятие «строительное сооружение» определяется всего-навсего как единственный продукт.	Принято к сведению. Сооружение – действительно единственный продукт (т.е конкретный объект), а строительная продукция - множество продуктов строительной деятельности.
	НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «сооружение – завершенный объект строительства, главным образом предназначенный для технического (промышленного) использования».	Отклонено. Сооружения бывают не только промышленного использования. В проекте ТР приведена более полная формулировка (для

			осуществления определенных функций).
	ОАО «Газпром»	Изложить в редакции: «сооружение - представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, подземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов».	Отклонено. Излишняя детализация.
	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, подземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей и грузов».	Отклонено. Излишняя детализация. Термин в проекте регламента – не просто «сооружение», а «строительное сооружение».
Часть 1, абзац 3	НП «РОДОС»	Исключить слово «строительное».	Отклонено. Здание – один из видов строительных сооружений.
	ОАО «Газпром»	Предлагаем определение понятия «здание» заменить на определение, данное в Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 г. №384-ФЗ: «здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных».	Принято к сведению. Данное в проекте регламента определение не противоречит техническому регламенту от 30.12.09 № 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений». В определении, данном в настоящем проекте, исключены повторы с термином «строительное сооружение», исключено не несущее смысловой нагрузки слово «система»,

			<p>которое не являются отличительным признаком для зданий, а также исключены «сети», которые не являются частью зданий, а являются самостоятельными сооружениями.</p>
<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Изложить в редакции Закона РК «Об архитектурной, градостроительной деятельности в Республике Казахстан»: «здание – искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и хранения материальных ценностей, Здание может иметь подземную часть».</p>	<p>Принято к сведению. Определение, данное в проекте регламента редакционно более точное (не искусственное строение, а строительное сооружение) и привязано к тексту проекта (здание – один из видов строительных сооружений и т.д.).</p>	
<p>НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Изложить в редакции: «здание – завершенный объект строительства, главным образом предназначенный для обеспечения жизнедеятельности людей».</p>	<p>Отклонено. В предложенной формулировке отсутствуют основные признаки - отличающие здания от остальных сооружений, - например, наличие помещений, в то время, как обеспечение жизнедеятельности таким признаком не является.</p>	
<p>МЭП</p>	<p>Дополнить словами: «не являющееся неотъемлемой составной частью, интегрированной в большее строительное сооружение»)</p>	<p>Отклонено. Предложение не соответствует</p>	

			содержанию понятия
Часть 1, абзац 4	<p>ВАНКБ</p> <p>МЭП</p> <p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p> <p>ОАО «Газпром»</p>	<p>Изложить в редакции: «Наружная сеть инженерно-технического обеспечения – строительное сооружение (комплекс сооружений), предназначенное для обеспечения функций по водоснабжению, канализации, отоплению, газо- и энергоснабжению, зданий и других строительных сооружений, а также связи, с входящими в его состав инженерными системами и оборудованием».</p> <p>Дополнить словами: «зданий и других строительных сооружений, а также системы и оборудование связи».</p> <p>После слова «энергоснабжения» изложить в редакции: «и связи зданий и сооружений».</p> <p>В определении термина «наружная сеть инженерно-технического обеспечения» отсутствует признак, указывающий на «наружность» инженерной сети.</p>	<p>Принято.</p> <p>Принято частично. См. выше.</p> <p>Принято частично. Определение редакционно уточнено.</p> <p>Отклонено. «Наружность» инженерной сети отражено в общем исходном понятии – «строительное сооружение».</p>
Часть 1, абзац 5	<p>ВАНКБ</p> <p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Изложить в редакции: «строительный материал – материал, предназначенный и используемый для изготовления строительных изделий и возведения строительных конструкций зданий и сооружений».</p> <p>Изложить в редакции: «строительные материалы и изделия – природные и искусственные материалы и изделия, применяемые при возведении и ремонте зданий и сооружений».</p>	<p>Отклонено. Предлагаемое дополнение приведенного в проекте определения словами «и используемый» представляется излишним, достаточно слова «предназначенный».</p> <p>Отклонено. Строительные материалы и изделия имеют свои существенные особенности, и объединять эти два</p>

			разных понятия в одно нецелесообразно. Материалы применяются, в т.ч. и при изготовлении изделий.
Часть 1, абзац 6	ВАНКБ	Изложить в редакции: «строительное изделие – изделие, предназначенное для применения и используемое в качестве элемента строительных конструкций и внутренних инженерных систем зданий и сооружений».	Отклонено. Дополнение приведенного в проекте определения словами «и используемое» представляется излишним.
	НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «строительное изделие – изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций».	Отклонено. Строительные изделия применяются и в инженерных системах.
	МЭП	Дополнить словами: «за исключением инженерных систем электроснабжения».	Принято. К строительным изделиям, на которые распространяется регламент, относятся только санитарно-технические изделия инженерных систем.
Часть 1, абзац 7	ОАО «Газпром»	Изложить в редакции: «строительная конструкция – часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие, инженерно-технические, эстетические и/или другие функции, необходимые при эксплуатации сооружения».	Принято к сведению. Излишняя детализация.
	Республика Казахстан: АРКСЖХ; НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «строительная конструкция – часть здания (сооружения), выполняющая определенные несущие, ограждающие или эстетические функции».	Принято. Дополнено словом «здания».
Часть 1, абзац 8	Республика Казахстан: АРКСЖХ;	Заменить слова: «техногенных происходящих в нем процессов» на: «техногенных процессов происходящих в них».	Принято к сведению. Такого выражения в тексте проекта

	НЭП «Союз «Атамекен» МЭП	После слова «грунта» дополнить: «находящийся на суше или над водой.»	технического регламента нет.
Часть 1, абзац 9	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Изложить в редакции: «помещение – внутренняя изолированная часть строения, отделяющаяся от других смежных помещений стенами без проемов или глухими перегородками и имеющая самостоятельный выход на улицу, во двор, коридор общего пользования или на лестничную клетку. Помещения по своему назначению подразделяют на жилые и нежилые».	Отклонено. Излишняя детализация.  Отклонено. В предложеном определении существенные признаки помещения заменены нечетким и неполным описанием деталей и функций.
Часть 1, абзац 10	ВАНКБ	Изложить в редакции: «внутренняя инженерная система – одна из систем здания или сооружения с входящими в ее состав техническими средствами и оборудованием, предназначенная для выполнения таких функций, как водоснабжения, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, мусороудаление, внутренний транспорт, связь, управление, обеспечение безопасности и других предусмотренных функций.»	Принято частично. Замена слов «часть здания и сооружения» словами «одна из систем здания или сооружения» не целесообразна, т.к. не вносит каких либо дополнительных признаков в определение. Тогда необходимо определять, что такое «система здания». Слова «технические средства» учтены.
	ОАО «ТЭП»	Не вполне корректно внутренние системы называть частями здания.	Принято к сведению. См. выше.
	ОАО «Газпром»	После слова «связи» дополнить: «сигнализации, видеонаблюдения» далее по тексту. Все указанные в данном абзаце инженерные системы для полного соответствия следует перечислить в статье 1 пункт 1, абзац 5.	Принято частично. Излишняя детализация.  Отклонено. Расшифровка каждого понятия, использованного в статье 1, дается в статье «Определения».

	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Изложить в редакции: «внутренняя инженерная система – инженерное оборудование здания или сооружения, предназначенное для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, мусороудаления, внутреннего транспорта, связи, управления и обеспечения безопасности».	Отклонено. Слово «оборудование» более применимо к разрозненным установкам и устройствам. В данном случае речь идет о взаимосвязанных элементах, работающих совместно, как одна часть здания или сооружения.
Часть 1, абзац 11	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Изложить в редакции: «инженерные изыскания – процесс изучения природных и созданных в процессе человеческой деятельности условий и факторов техногенного воздействия для подготовки данных, необходимых для территориального планирования, планировки территории и проектирования зданий и сооружений».	Отклонено. Слово «техногенный» означает по смыслу то же самое, что и слова «созданный в процессе человеческой деятельности».
Часть 1, абзац 12	ОАО «ЛУКОЙЛ» МЭП ВАНКБ	Инженерные изыскания обязательны как для проектирования, так и для строительства. Необходимо в определении добавить слово «строительством». После слова «воздействия» дополнить: «на окружающую среду и биосферу» далее по тексту. Изложить в редакции: «проектирование – процесс создания технической документации, в соответствии с которой осуществляется строительство и эксплуатация объектов».	Принято. Принято частично. Биосфера – часть среды. Принято частично. Основное назначение технической документации, создаваемой при проектировании (проектной документацией) – стандарты (СПДС). Документация, предназначенная для

			эксплуатации, или ликвидации - тоже техническая документация, но отличная от проектной документации. Вместе с тем, проектная документация используется не только при строительстве. Формулировка уточнена.
	ОАО «Газпром»	Изложить в редакции: «проектирование - процесс создания технической документации, в соответствии с которой осуществляется строительство, эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция и ликвидация зданий и сооружений».	Принято частично. См. выше. Формулировка уточнена.
	НЭП «Союз «Атамекен»	После слова «строительство» изложить в редакции: «зданий и сооружений».	Принято частично. Формулировка уточнена.
	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «проектирование – совокупность процессов, переводящих требования в установленные характеристики или нормативную и техническую документацию на строительную продукцию».	Отклонено. Данное определение излишне абстрактное и не соответствует сути строительного проектирования.
Часть 1, абзац 13	Республика Казахстан АРКСЖЖХ	Изложить в редакции: «строительство – процесс возведения зданий и сооружений (строительных объектов)».	Принято к сведению. В понятие «строительство» входит и реконструкция, и капитальный ремонт, а не только непосредственное возведение объекта капитального строительства.
	НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «строительство – процесс создания зданий и сооружений».	Принято частично. См. выше.
	ОАО ВНИИГ им. Б.Е. Ведынсева	Изложить в редакции: «строительство - отрасль материального производства, продукцией которой являются законченные и подготовленные к эксплуатации здания, сооружения и другие объекты».	Принято к сведению. Это другое общее потребительное

			значение слова «строительство», которое не имеется в виду в настоящем регламенте
Часть 1, абзац 14	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «эксплуатация здания или сооружения – использование здания или сооружения по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций, при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации».	Принято частично. Внесены редакционные правки с введением слов «с проведением необходимых мероприятий».
Часть 1, абзац 15	Республика Казахстан: АРКСЖЖХ; НЭП «Союз «Атамекен» Республика Казахстан: АРКСЖЖХ; НЭП «Союз «Атамекен» ВАНКБ Институт Теплоэлектро-проект (далее - ОАО «ТЭП») от 20.04.2011 № 031-0/040	Изложить в редакции: «эксплуатация – этап жизненного цикла здания или сооружения, с момента завершения строительства и до начала утилизации».  Изложить в редакции: «ликвидация – совокупность действий, направленных на уничтожение здания или сооружения».  Изложить в редакции: «ликвидация – процесс прекращения существования здания или сооружения путем его сноса - демонтажа, разборки или целенаправленного разрушения, а также утилизации отходов и восстановления территории для последующего использования».  Дополнить после слова: «в соответствии» дополнить «с технической документацией и» далее по тексту.	Принято к сведению. Объектом регулирования является «процесс», а не «этап».  Принято к сведению. В проекте регламента устанавливаются требования к процессам.  Принято к сведению. В проекте регламента так и сказано.  Принято.
Часть 1, абзац 16	ОАО «ЦНИИПромзданий» НП «РОДОС»	Исключить, т.к. не отражает все аспекты деятельности (работы) в области строительства.  Исключить.	Отклонено. Определение переработано.  Отклонено.

			<p>Определенные виды работ влияют на безопасность, на их проведение выдается свидетельство о допуске. Определенные переработано.</p> <p>Принято к сведению. Определенные переработано.</p> <p>Принято к сведению. Определенные переработано.</p>
<p>Часть 1 в целом</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p> <p>ВАНКБ</p> <p>ВАНКБ</p> <p>Челябинский межрегиональ- ный союз строителей от 29.03.2011 № 06</p>	<p>Изложить в редакции: «работа (в строительстве) – комплекс действий и деятельности, выполняемых рабочими и специалистами соответствующей квалификации и в определенном порядке по возведению, монтажу, отделке здания или сооружения и устройству его внутренних инженерных систем, приданию ему или его составным элементам необходимых свойств в соответствии с предъявляемыми требованиями».</p> <p>Изложить в редакции: «работа (в строительстве) - комплекс действий, выполняемых рабочими и специалистами определенной квалификации и в определенной последовательности по возведению, монтажу, отделке строительных конструкций здания или сооружения, монтажу и пуско-наладке их внутренних инженерных систем, приданию им или их составным элементам необходимых свойств в соответствии с предъявляемыми требованиями».</p> <p>Состав пункта дополнить новым термином: в редакции: «устойчивое строительство – инженерные изыскания, проектирование и строительство, осуществляемые таким образом, чтобы удовлетворялись нынешние потребности без причинения ущерба будущим поколениям удовлетворять их потребности».</p>	<p>Отклонено. Устойчивое строительство – термин, применяемый в системе сертификации GSBC. В проекте регламента не применяется.</p> <p>Принято частично. Определенные термина «строительство» как процесса имеется в проекте технического регламента. Давать определение терминов «реконструкция», «капитальный ремонт», «количество этажей» и «этажность» не входит в</p>
		<p>Дополнить определениями «строительство», «капитальный ремонт», «реконструкция», количество этажей, этажность.</p>	

			задачи регламента.
	<p>ОАО «ЦНИПромзданий»</p> <p>ОАО «НИЦ Строительство» (НИИОСП)</p> <p>ГУП «НИИМосстрой»</p>	<p>Приведенные в части 1 определения сблизить с определениями в ФЗ-384.</p> <p>Дополнить часть 1 следующим термином: «Фундамент (здания и сооружения) – часть здания или сооружения, служащая для передачи нагрузки на основание».</p> <p>Дополнить ч. 1 следующими определениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «инженерная защита» – «комплекс инженерных систем и мероприятий, направленных на предупреждение или уменьшение опасных последствий воздействия угроз природного, техногенного, криминального и террористического характера на людей, территорию, здания и сооружения»;</li> <li>- «прилегающая территория» - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, к строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц;</li> <li>- «уязвимость здания или сооружения» - несоответствие принятых мер защиты здания или сооружения прогнозируемым угрозам или заданным требованиям безопасности».</li> </ul>	<p>Принято. По каждому определению принято соответствующее решение.</p> <p>Отклонено. Излишняя детализация. Фундамент входит в понятие «строительная конструкция».</p> <p>Принято к сведению. Термин в проекте не применяется и является предметом рассмотрения в соответствующих нормативных документах.</p> <p>Принято к сведению. Смысл понятия достаточно ясен для целей проекта ТР из словосочетания «прилегающая территория».</p> <p>Принято к сведению. В тексте проекта ТР не применяется и может являться предметом рассмотрения соответствующих нормативных документов.</p>
<p>Часть 2, абзац 1</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖХ</p>	<p>После слова «разрушения» изложить в редакции: «или потери устойчивости и развития больших упругих и пластических деформаций здания, сооружения или их части».</p>	<p>Принято к сведению. Потеря устойчивости включает в себя потерю формы, как «большие</p>

<p>Часть 2, абзац с 1 по 4</p>	<p>Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь</p>	<p>Исключить термины «безопасность механическая», «безопасность пожарная», «безопасные условия», «благоприятные условия».</p>	<p>деформации».</p> <p>Отклонено. Данные термины встречаются в тексте проекта регламента. Аналогичные термины есть в соответствующем регламенте Республики Беларусь. Определения терминов уточнены.</p>
<p>Часть 2, абзац 1, 2, 3 и 4</p>	<p>ФГУ ВНИИПО МЧС России</p>	<p>Термины «безопасность механическая», «безопасность пожарная», «безопасные условия (для жизнедеятельности человека)», «благоприятные условия (для жизнедеятельности человека)» вводятся с понятием «недопустимый риск». Границы «допустимости» и «чрезмерности» при этом документом не определены.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Понятие «недопустимый риск» применено в данном проекте так же, как в ТР РФ «О безопасности здания и сооружений» № 384-ФЗ. В техническом регламенте № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности» используется сочетание «возможность предотвращения». В принципе это близкие понятия. Слово «возможность» также означает, что речь идет о вероятностном характере события. Границы значений соответствующих показателей прямо или косвенно определяются нормативными документами. Слова «недопустимый</p>

Часть 2, абзац 1	НП «РОДОС»	<p>Изложить в редакции: «механическая безопасность - состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части».</p>	<p>риск» заменены. Принято частично. Определение дополнено словами: «строительных конструкций и основания», и перечисление видов имущества утяжеляет восприятие термина.</p>
ОАО «НИЦ Строительство»	<p>Исключить из определения понятие «недопустимый риск» ввиду отсутствия стандартных методик его вычисления для строительных конструкций.</p>	<p>Принято частично. Речь идет об «обеспеченности», которой задаются в нормах проектирования. Понятие «недопустимый риск» заменено.</p>	
ВАНКБ	<p>Изложить в редакции: «безопасность механическая - состояние здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда жизни или здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части или отказа инженерной системы, приводящей к опасному механическому воздействию».</p>	<p>Принято частично. «Инженерная система» по определению является частью здания или сооружения. Редакционная поправка с исключением слов «связанный с» внесена.</p>	
Часть 2, абзац 2	ВАНКБ	<p>Изложить в редакции: «безопасность пожарная - состояние здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения и развития пожара, а также причинения вреда опасными факторами пожара жизни и здоровью людей, имуществу и окружающей среде».</p>	<p>Принято частично. Из определения исключено слово «чрезмерного» в связи с принятым изменением термина «опасные факторы пожара». Слова «недопустимый риск» заменены (см. выше). После слов «развития пожара» текст сохранен</p>

			<p>в редакции технического регламента № 123-ФЗ «О требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Принято частично. См. выше заключение по предложению ФГУ ВНИИПО МЧС России. Слово «воздействие» заменено.</p> <p>Принято частично. См. выше заключение по предложению ФГУ ВНИИПО МЧС России.</p> <p>Принято. Определение дополнено указанием о критических значениях факторов пожара. Определение уточнено. См. выше.</p> <p>Принято. Слово «чрезмерного» исключено. Слова «недопустимый риск» заменены.</p>
<p>Часть 2 абзац 3</p>	<p>ВАНКБ</p>	<p>Изложить в редакции: «безопасные условия (для жизнедеятельности человека) – состояние среды обитания, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда ее факторами жизни и здоровью человека».</p>	<p>Слово «чрезмерного» исключено. Слова «недопустимый риск» заменены.</p>
<p>ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)</p>	<p>Изложить в редакции ФЗ- 123: «безопасность пожарная здания, сооружения - состояние здания, сооружения, характеризующее возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара».</p>	<p>Принято частично. См. выше заключение по предложению ФГУ ВНИИПО МЧС России. Слово «воздействие» заменено.</p>	
<p>ОАО «ЦНИИ Промзданий»</p>	<p>Термин привести в соответствие с ФЗ-123 ст.2 ч.20.</p>	<p>Принято частично. См. выше заключение по предложению ФГУ ВНИИПО МЧС России.</p>	
<p>Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь</p>	<p>Изложить в редакции: «безопасность пожарная – состояние здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения и развития пожара, а также воздействие на людей, имущество и окружающую среду критических значений опасных факторов пожара».</p>	<p>Принято. Определение дополнено указанием о критических значениях факторов пожара. Определение уточнено. См. выше.</p>	

	НЭП «Союз «Атамекен»	Данный термин заменить на «искусственная среда - среда обитания, созданная человеком для обеспечения своей жизнедеятельности».	Принято к сведению. В проекте технического регламента дается определение применяемому термину – «безопасные условия».
	ОАО «НИЦ Строительство»	Исключить из определения понятие «недопустимый риск» и изложить в редакции: « - состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека».	Принято частично. Абсолютно безвредной среды не бывает. Слова «недопустимый риск» заменены.
Часть 2, абзац 4	ОАО «НИЦ Строительство»	Термин исключить, размытое, нечетко определение, что такое «недопустимый риск».	Принято частично. Слова «недопустимый риск» заменены.
	НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует недопустимое вредное воздействие ее факторов на человека».	Принято частично. Слова «недопустимый риск» заменены.
	МЭП	Дополнить словами: «в другой среде обитания».	Отклонено. Среда обитания одна и та же.
Часть 2, абзац 2, 3 и 4	ОАО «Газпром»	Не определены критерии «чрезмерности» воздействия, тем самым допускается абсолютно произвольная интерпретация этого весьма неконкретного термина.	Принято. Слово «чрезмерно» исключено.
Часть 2, абзац 5	ВАНКБ	Изложить в редакции: «воздействие - явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния конструкций и (или) основания здания или сооружения, либо изменение режима работы внутренней инженерной системы или оборудования».	Принято частично. Редакция уточнена с учетом того, что «инженерная система» - часть здания.
	НП «РОДУС»	Изложить в редакции: «воздействия – нагрузки, изменение температуры, влияние на строительный объект окружающей среды, действие ветра, осадка оснований, смещение опор, деградация свойств материалов во времени и другие эффекты, вызывающие изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций. При проведении расчетов воздействия допускается задавать как эквивалентные нагрузки».	Отклонено. Перечисление примеров воздействий утяжеляет смысловое восприятие определения термина.
	ОАО «Газпром»	Изложить в редакции: «воздействие - нагрузка или явление природного или техногенного характера, влияющие на изменение напряженно-деформированного	Принято к сведению. Нагрузка с точки

		состояния строительных конструкций и (или) основания здания или сооружения».	зрения литературного значения этого слова – также явление и дополнять определение словом «нагрузка» не требуется.
Часть 2, абзац 6	ВАНКБ	Изложить в редакции: «долговечность – способность здания или сооружений, строительных конструкций или их частей и элементов внутренних инженерных систем сохранять физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение расчетного срока службы при техническом обслуживании, предусмотренном нормативным документом и (или) технической документацией.	Принято к сведению. Слово «долговечность» как требование в проекте регламента не применяется и в новой его редакции термин исключен.
Часть 2, абзац 7	Республика Казахстан АРКСЖКХ	После слова «воздуха» дополнить: « а также техногенными процессами в случае производственных помещений». Имеется ввиду техногенная пыль, газ, пары кислот и щелочей.	Отклонено. Изменения состава воздуха вследствие «техногенных процессов» относятся к понятию «воздух рабочей зоны» и характеризуется в т.ч. ПДК вредных веществ. Микроклимат – это другое понятие.
	НЭП «Союз «Атамекен»	После слов «движения воздуха» дополнить «освещенности, шума, вибрации».	Отклонено. По медико-санитарным требованиям в показателе микроклимата входят температура, влажность и скорость движения воздуха внутри помещения.
	МЭП	После слов «на организм человека» дополнить: «и установленное в нем оборудование».	Отклонено. Оборудование должно изготавливаться и

			<p>применяться в соответствующем исполнении.</p>
<p>Часть 2, абзац 8</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p> <p>НП «РОДОС»</p> <p>ОАО «НИЦ Строительство» (НИИОСП)</p>	<p>Изложить в редакции: «нагрузка – внешние воздействия на строительные конструкции (или) основание» далее по тексту.</p> <p>Изложить в редакции: «нагрузка – внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, снегоотложений, людей и т. п.), действующие на строительные конструкции и основания.</p> <p>Изложить в редакции: «статическая и динамическая нагрузка – внешнее механическое воздействие (сила, момент сил, вибрация), прилагаемое к строительным конструкциям и (или) основанию здания или сооружения и определяющее их напряженно-деформированное состояние».</p>	<p>Принято частично. Нагрузка – воздействие механической силы. С точки зрения литературного русского языка «нагрузка» - это частный случай «воздействия», хотя в практике установилось отношение к этим терминам как к самостоятельным понятиям.</p>
<p>Часть 2, абзац 9</p>	<p>Республика Казахстан: АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Определение «надежность (в строительстве)» исключить в связи с тем, что оно дублирует определение долговечность.</p>	<p>Принято частично. Исключен термин долговечность, который в тексте проекта как требование не упоминается. На самом деле дублирования нет. Долговечность - составная часть надежности</p>
	<p>ВАНКБ</p>	<p>Изложить в редакции: «надежность (в строительстве) – способность здания или сооружения, строительных конструкций или их частей и элементов, а также внутренних инженерных систем выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации»</p>	<p>Принято.</p>

	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.	Принято к сведению. Предложение по смыслу не противоречит проекту технического регламента. Излишняя детализация.
ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)	ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)	Все совпадающие определения следует принять в редакции ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования». Издание 2010 г.	Принято к сведению. Формулировки проекта технического регламента и ГОСТ 27751-88, издание 2010 г., не противоречат друг другу. В новой редакции проекта ТР за основу взято определение из Европейского регламента № 305/2011.
Часть 2, абзац 10	Республика Казахстан: АРКСЖЖХ; НЭП «Союз «Атамекен»	После слова «безопасности» исключить слова: «конструкции и основания».	Принято к сведению. Термин исключен, т.к. не применяется в тексте.
ОАО «НИЦ Строительство» (НИИОСП)	ОАО «НИЦ Строительство» (НИИОСП)	Изложить в редакции: «несущая способность – характеристика механической безопасности конструкции или основания, представляющая собой максимальный эффект воздействия, реализуемый в строительном объекте без достижения предельных состояний».	Отклонено. Несущая способность – внутренняя реакция, характеризующаяся показателем «силы». Эффект воздействия – это и напряжение и деформации. Поскольку в тексте проекта термин «несущая способность» не применяется, он

	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «несущая способность - максимальная нагрузка, которую могут нести строительные конструкции, их элементы, а также грунты оснований без потери их функциональных качеств и наступления предельного состояния.	исключен из ст. 3. Отклонено. Несущая способность - внутренняя реакция, а нагрузка – внешняя. Термин исключен, т.к. не применяется в тексте.
Часть 2, абзац 11	Республика Казахстан: АРКСЖЖХ; НЭП «Союз «Атамекен»	Заменить слова: «эксплуатации строительного объекта» на: «эксплуатации здания и сооружения»	Термин исключен, т.к. не применяется в тексте.
	НП «Росизол»	Исключить слова: «технические условия».	Принято к сведению. Термин исключен, т.к. не применяется в тексте.
	ОАО «Газпром»	Изложить в редакции: нормативная характеристика физического свойства - значение физико-механической характеристики, устанавливаемое.	Принято к сведению. Термин исключен, т.к. не применяется в тексте.
	ОАО «НИЦ Строительство» (НИИОСП)	Термин изложить в редакции: «нормативная характеристика физического свойства материала»... Следует подчеркнуть, что речь идет только о строительных материалах, т.к. для грунтов также используется этот термин, но с иным смыслом.	Принято к сведению. Термин исключен, т.к. не применяется в тексте.
Часть 2, абзац 12	Республика Казахстан: АРКСЖЖХ; НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «обеспеченность – выполнение минимальных значений по безопасности	Отклонено. Не соответствует научному смыслу понятия. Термин исключен, т.к. не применяется в тексте.
	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «обеспеченность - вероятность значения случайных величин, для которых неблагоприятным случаем, является превышение либо занижение какого-либо значения».	Принято к сведению. Термин исключен, т.к. не применяется в тексте.

Часть 2, абзац 13	ОАО «Газпром»	<p>Изложить в редакции: «опасные природные процессы и явления - атмосферные, метеогенно-биогенные, гидрологические, эндогенные и экзогенные геологические процессы и явления, оказывающие негативные или воздействия на здания и сооружения»</p> <p>В случае не принятия предложения действующей редакцией после слов «эрозия почвы» добавить «и горных пород».</p>	Отклонено. Под предлагаемое определение подходит дождь, ветер и т.д. В проекте регламента принято определение в соответствии с ТР РФ № 384-ФЗ.
Часть 2, абзац 14	Республика Казахстан: АРКСЖЖХ; НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «опасный фактор пожара – проявление пожара, которое представляет опасность для жизни или здоровья человека, имущества или окружающей среды».	Принято.  Отклонено. Важно подчеркнуть, что опасность возникает при достижении критических значений проявлений пожара.
	ФГУ ВНИИПО МЧС России	Термин «опасные факторы пожара» привести с определением: «факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, огравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу».	Отклонено. Определять «опасные факторы пожара» через «факторы пожара» не имеет смысла.
	НП «Росизол»	Изложить в редакции: «опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, огравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу»	Предлагаемое
	ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)	Изложить в редакции ФЗ-123: «опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, огравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу».	перечисление неполное.
	ОАО «ЦНИИ Пром-зданий»	Привести в соответствие с ФЗ -123 ст.2 часть 17.	Отсутствуют, например, такие последствия воздействия опасных факторов пожара, как психологический шок и т.п. В проекте регламента приведена более общая формулировка.

	МЭП	Изложить в редакции: «опасный фактор пожара – проявление пожара, которое при достижении критических значений представляет опасность для жизни и здоровья человека, сохранности имущества и недопустимого изменения состояния окружающей среды».	Отклонено. «Недопустимые изменения состояния» - излишняя детализация
Часть 2, абзац 15	ВАНКБ	Изложить в редакции: «пожар – неконтролируемое горение на объекте, способное причинить вред жизни и здоровью человека, животных и растений, имуществу и окружающей среде».	Принято частично. Слова «на объекте» - излишне сужает смысл понятия «пожар».
	НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «пожар – неконтролируемое горение на объекте, причиняющее вред жизни и здоровью человека, имуществу и окружающей среде»;	Принято частично. См. выше.
	ОАО «НИЦ Строительства» (ЦНИИСК)	Изложить в редакции: «пожар – неконтролируемое горение на объекте, способное причинить вред жизни и здоровью человека, животных и растений, имуществу и окружающей среде».	Принято частично. См. выше.
	МЭП	После слов «вне специального» дополнить «технического устройства» далее по тексту.	Отклонено. Слова вне «технического устройства» - излишняя детализация.
Часть 2, абзац 16	ОАО «НИЦ Строительства» (НИИОСП)	Изложить в редакции: «предельное состояние - состояние здания или сооружения, основания, строительной конструкции или ее части, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания, сооружения или конструкции недопустима, затруднена или нецелесообразна».	Принято. Дополнено словом «основания».
	НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «предельное состояние – состояние здания или сооружения, строительной конструкции или части здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения недопустима, затруднена или нецелесообразна».	Принято к сведению. Строительная конструкция – это часть здания или сооружения.
	МЭП	Изложить в редакции: «предельное состояние - состояние здания или сооружения, строительной конструкции или ее части, когда дальнейшее превышение нормируемых технических показателей приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации здания, сооружения или конструкции или эксплуатация затруднена или нецелесообразна».	Принято к сведению. Излишнее усложнение определения.
	Министерство по чрезвычайным ситуациям	Исключить слова «затруднена или нецелесообразна».	Отклонено. Эти требования характерны для

	Республики Беларусь	предельных состояний второй группы.
Часть 2, абзац 17	Республика Казахстан: АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»	<p>Изложить в редакции: «расчетная ситуация – учитываемый при расчете и проектировании комплекс неблагоприятных условий эксплуатации, состояний здания, сооружения и его частей, а также окружающей его среды, которые могут возникнуть при его строительстве и эксплуатации».</p> <p>ВАНКБ</p> <p>Изложить в редакции: «расчетная ситуация - учитываемый при расчете и проектировании комплекс неблагоприятных условий эксплуатации и состояний здания, сооружения, строительных конструкций и их частей, внутренних инженерных систем, а также внутренней и внешней среды, которые могут возникнуть при эксплуатации и возведении здания или сооружения».</p> <p>ГУП «НИИМос-строй»</p> <p>Изложить в редакции: «расчетная ситуация» – «учитываемый в расчете комплекс условий, определяющих расчетные требования при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений»</p>
Часть 2, абзац 18	Республика Казахстан АРКСЖКХ НЭП «Союз «Атамекен»	<p>Заменить слова: «строительного объекта» на: «здания и сооружения».</p> <p>Изложить в редакции: «расчетный срок службы – срок службы до капитального ремонта или реконструкции, установленный в нормах или в задании на проектирование здания и сооружения».</p> <p>Изложить в редакции: «расчетный срок службы – срок службы здания и сооружения, строительных конструкций и их частей, а также внутренних</p>
	ВАНКБ	<p>проектирование здания и сооружения».</p> <p>ВАНКБ</p> <p>Изложить в редакции: «расчетный срок службы – срок службы здания и сооружения, строительных конструкций и их частей, а также внутренних систем</p>

			инженерных систем до капитального ремонта, реконструкции или ликвидации, установленный в нормативных документах или в задании на проектирование строительного объекта или системы».	есть часть здания.
Часть 2, абзац 19	ОАО «ЦНИИПромзданий»	Расчетная схема (модель) используется не только при выполнении расчетов несущей способности.	Расчетная схема (модель) используется не только при выполнении расчетов несущей способности.	Принято. Слова «несущей способности» исключены.
	ОАО «НИЦ "Строительство»	Изложить в редакции: «расчетная схема (модель) - модель конструктивной системы здания или сооружения, основанная, используемая при проведении расчетов».	Изложить в редакции: «расчетная схема (компьютерная модель) - модель конструктивной системы здания или сооружения, внутренней инженерной системы или всего объекта в целом, используемая при проведении расчетов несущей способности».	Принято частично. См. выше.
Часть 2, абзац 20	ВАНКБ	Изложить в редакции: «расчетная схема (компьютерная модель) - модель конструктивной системы здания или сооружения, внутренней инженерной системы или всего объекта в целом, используемая при проведении расчетов несущей способности».	Изложить в редакции: «расчетная схема (компьютерная модель) - модель конструктивной системы здания или сооружения, внутренней инженерной системы или всего объекта в целом, используемая при проведении расчетов несущей способности».	Отклонено. Это не только компьютерная модель. Перечисление объектов излишне.
	Республика Казахстан: АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»	Заменить слова: «ограждающих конструкций» на: «строительных конструкций»	Заменить слова: «ограждающих конструкций» на: «строительных конструкций»	Принято к сведению. Тепловая защита обеспечивается ограждающими конструкциями. Термин исключен, т.к. не применяется в тексте.
Часть 2, абзац 21	НП «Росизол»	Изложить в редакции: «тепловая защита здания – характеристика совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, позволяющая сопротивляться переносу теплоты между внутренней и наружной средой».	Изложить в редакции: «тепловая защита здания – характеристика совокупности ограждающих конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства здания, позволяющая сопротивляться переносу теплоты между внутренней и наружной средой».	Принято к сведению. Термин «тепловая защиты» исключен, т.к. не применяется в тексте.
	Республика Казахстан: АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»	Заменить слова: «при отоплении здания» на «в здании и сооружении».	Заменить слова: «при отоплении здания» на «в здании и сооружении».	Принято к сведению. Термин «энергетическая характеристика» исключен, т.к. не применяется в тексте.
	НП «Росизол»	После слова: «отопление» дополнить: «вентиляции и кондиционирование»	После слова: «отопление» дополнить: «вентиляции и кондиционирование»	

Часть 2, абзац 22	Республика Казахстан: АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции «факторы среды обитания – проявление искусственной среды, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека».	Отклонено. Среда может быть не только искусственная.
НП «Росизол»	Изложить в редакции: «факторы среды обитания – проявления среды, которые оказывают или могут оказывать воздействие на состояние здоровья человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений».	Принято.	
ВАНКБ	Изложить в редакции: «факторы среды обитания – проявления среды, которые оказывают или могут оказывать воздействие на состояние здоровья человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений».	Принято.	
ОАО «Газпром»	Изложить в редакции: «факторы среды обитания - условия среды, которые оказывают или могут оказывать воздействие на здоровье человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений».	Отклонено. Словосочетание «состояние здоровья» в тексте проекта регламента (как и в законодательстве РФ) имеет в виду и настоящее и будущие поколения.	
Часть 2 в целом	ОАО «Газпром»	<p>Дать определения в редакции:</p> <p>«Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.</p> <p>«Техногенное воздействие - опасные воздействия, являющиеся следствием аварий в зданиях, сооружениях или на транспорте, пожаров, взрывов или высвобождения различных видов энергии, а также воздействия, являющиеся следствием строительной деятельности на прилегающей территории».</p>	<p>Принято к сведению. Не предмет настоящего регламента. «Окружающая среда» - общепринятое понятие.</p> <p>Принято к сведению. Не предмет настоящего регламента. «Техногенное воздействие» - общепринятое понятие.</p>

		«Риск - мера опасности, характеризующая возможность (ожидаемую частоту) возникновения аварии и их последствий. Недопустимый риск - риск, превышающий нормативные значения, установленные корпоративными или государственными стандартами».	Принято к сведению. Понятие «риска» определено в Соглашении ЕврАзЭС.
	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь	Часть 2 дополнить термином «взрывоопасный объект».	Принято к сведению. Смысл словосочетания «взрывоопасный объект» достаточно ясен и относится к вопросам промышленности безопасности.
	ЗАО «НИИ МИС» по эл. почте от 15.04.2011	Не дано определение термина «техническое свидетельство».	Отклонено. Смысл словосочетания ««техническое свидетельство» достаточно ясен из текста проекта регламента.
Часть 3, абзац 1	Республика Казахстан: АРКСЖЖХ; НЭП «Союз «Атамекен» ОАО «Газпром»	Изложить в редакции: «нормативный документ – документ, устанавливающий требования, общие принципы или характеристики ...»  Изложить в редакции: «нормативный документ - документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.	Принято к сведению. Определение приведено в соответствии с документами ИСО.
			Отклонено. Предлагаемое исключение из определения «доступный широкий круг потребителей»

			неприемлемо. Это общепринятый признак.
	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «нормативный документ — документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов строительной деятельности и её результатов».	Отклонено. См. выше. Кроме того, нельзя ограничивать общее понятие нормативного документа строительной деятельностью.
	ОАО «ЦНИИ Промзданий»	Добавить, что документ добровольного или обязательного применения.	Отклонено. Излишняя детализация.
Часть 3, абзац 2	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Изложить в редакции: «межгосударственные строительные нормы – нормативный документ в области строительства, принятый Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) и содержащий обязательные требования».	Принято к сведению. Определение уточнено с учетом документов ЕврАзЭС.
	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «строительные нормы (строительные нормы и правила) - стандарты, своды правил, технические условия, технические регламенты и другие нормативные документа в области строительства, устанавливающие правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов строительной деятельности и её результатов».	Отклонено. Строительные нормы и правила, стандарты, своды правил и т.д. – самостоятельные виды документов. Обобщающим выражением для всех видов в проекте регламента принято словосочетание «нормативные документа по проектированию и строительству» (или в области строительства).
	ОАО «Газпром»	Изложить в редакции: «строительные нормы (строительные нормы и правила) ЕврАзЭС - региональный нормативный документ в области проектирования и строительства зданий и сооружений, принятый Межгосударственной научно-	Отклонено. Таможенный союз и ЕврАзЭС – понятия

		<p>технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) и предназначенный для обязательного применения на территориях стран Таможенного союза.</p>	<p>пока не совпадающие друг с другом. ЕврАзЭС не имеет своих норм. Применяются межгосударственные нормативные документы, принятые странами СНГ.</p>
<p>Часть 3, абзац 2 и 3</p>	<p>ОАО ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева</p>	<p>Исключить «(МНТКС)» или расшифровку аббревиатуры.</p>	<p>Принято.</p>
<p>Часть 3, абзац 3</p>	<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Привести в соответствие с ИСО МЭК 2-2004 и изложить в редакции: «стандарт - документ, разработанный на основе согласия большинства заинтересованных Сторон, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам</p> <p>Дополнить статью 3 определением: «национальный стандарт — стандарт, принятый национальным органом по стандартизации государства участника ЕврАзЭС доступный широкому кругу потребителей».</p> <p>Дополнить статью определением: «международный стандарт – стандарт, принятый занимающейся стандартизацией международной организацией (международной организацией по стандартизации) и доступный широкому кругу пользователей».</p>	<p>Принято к сведению. Предлагаемые термины и их определения имеются в Соглашении ЕврАзЭС.</p>
	<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Изложить в редакции: «межгосударственный свод правил – региональный нормативный документ, рекомендуемый технические решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий, определяющий способы достижения их соответствия регламентам и обязательным требованиям строительных норм и предназначенный для применения на добровольной основе на территории стран Содружества независимых государств (СНГ)».</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Свод правил применительно к настоящему техническому регламенту не устанавливает процедур изготовления строительных изделий».</p>

	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	<p>Определение термина «межгосударственный стандарт» привести в соответствии с ГОСТ 1.1.-2002.</p>	<p>Принято к сведению. Смысловых различий нет, но определение по ГОСТ 1.1-2002 не учитывает организационно-вопросов строительного нормирования.</p>
	ОАО «Газпром»	<p>Изложить в редакции: « стандарт ЕврАзЭС - региональный нормативный документ в форме стандарта, принятый Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации или Межгосударственной научно-технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) и предназначенный для применения на добровольной основе на территориях стран на территориях стран Таможенного союза».</p>	<p>Отклонено. Стандарт ЕврАзЭС пока не существует.</p>
Часть 3, абзац 4	НП «Росизол»	<p>Изложить в редакции: «Межгосударственный свод правил – региональный документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется на добровольной или обязательной основе в целях соблюдения требований технических регламентов принятый Межгосударственной научно-технической Комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) и предназначенный для обязательного применения на территории присоединившихся к нему стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Содержит обязательное национальное приложение, утверждаемое национальным органом по стандартизации, которое должно содержать, там, где это целесообразно, следующую информацию: специфические данные для страны; конкретные процедуры, в Межгосударственном Своде правил, если предусмотрены альтернативные процедуры».</p>	<p>Принято к сведению. В проекте приведено определение в более общей форме.</p>

	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Изложить в редакции: «межгосударственный свод правил (по проектированию и строительству) - нормативный документ, рекомендуемый технической решения или процедуры инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий, а также эксплуатации строительной продукции, и определяющий способы достижения ее соответствия обязательным требованиям строительных норм, правил и стандартов».</p> <p>Изложить в редакции: «свод правил - документ, в котором содержатся правила и (или) описания процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который применяется в целях соблюдения требований технических регламентов».</p>	<p>Принято к сведению. Определение уточнено в соответствии с документами ЕврАзЭС.</p> <p>Отклонено. Предложения содержат излишнюю детализацию и исключают важные по существу признаки.</p>
--	---	--	--

Часть 3 в целом	ОАО «Газпром»	<p>Изложить в редакции: «свод правил ЕврАзЭС - региональный нормативный документ, рекомендуемый техническими решениями или процедурами инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительства-монтажных работ и изготовления строительных изделий, а также эксплуатации зданий и сооружений, определяющий способы достижения их соответствия регламентам и обязательным требованиям строительных норм и предназначенный для применения на добровольной основе на территориях стран на территориях стран Таможенного союза».</p>	Отклонено. ЕврАзЭС Таможенный союз не одно и то же. ЕврАзЭС не имеет своих нормативных документов. Применяются межгосударственные.
Часть 3 в целом	Центр по сертификации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ) по эл. почте от 11.04.2011	<p>Глава 1.- Введены новые термины, которые требуют разъяснений. - «Межгосударственные строительные нормы», «Межгосударственный свод правил», «региональный нормативный документ», кем они разработаны, их названия, номер, сведения о сроках, введения и т.д.(основу этих документов составляют Российские нормы, либо это отдельные нормы, разработанные для стран ЕврАзЭС ?); - «Межгосударственный свод правил» - применяется на добровольной основе в странах ЕврАзЭС, тогда как в Российской Федерации своды правил имеют обязательное применение.</p>	Отклонено. По каждому термину дано определение. Кем разработаны, названия и т.д. - не вопрос определения. Свод правил – документ добровольного применения и в РФ. Исключение сделано для СНиП, в проекте регламента - межгосударственные строительные нормы.
	НП «РОДОС»	<p>Дополнить статью 3 определением: «оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту технического регулирования»; Дополнить статью 3 определением: «подтверждение соответствия – документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации продукции, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, стандартов и других документов, содержащих характеристики продукции и связанных с ней процессов, которое может носить добровольный или обязательный характер».</p>	Отклонено. Термины «оценка» и «подтверждение соответствия» приведены в Соглашении ЕврАзЭС.

		<p>Дополнить статью 3 определением: «нормальная эксплуатация – эксплуатация строительного объекта в соответствии с предусмотренными в нормах или заданиях на проектирование технологическими и бытовыми условиями, а также с предусмотренным техническим обслуживанием без капитального ремонта и реконструкции.</p> <p>Дополнить статью 3 определением: «комиссия - Комиссия по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС.</p>	<p>Отклонено. Предложенный термин не используется в тексте проекта технического регламента. Отклонено. Определение не требуется. В проекте технического регламента слово «комиссия» без конкретизации значения не применяется.</p>
<p>Москомархитектура</p>		<p>Предлагается обеспечить согласованность терминов и определений, используемых в проекте для публичного обсуждения Технического регламента ЕврАзЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (далее - Технический регламент ЕврАзЭС), с терминами и определениями, приведенными в:</p> <p>Федеральном законе от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в редакции Федеральных законов от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ, от 1 мая № 65-ФЗ, 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, от 18 июля 2009 г. № 139-ФЗ, от 30 декабря 2009 г. № 385-ФЗ;</p> <p>Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>Федеральном законе от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»;</p> <p>Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ в редакции Федеральных законов от 22.07.2005 № 117-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 № 210-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 27.07.2006 № 143-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 24.07.2007 № 215-ФЗ, от 30.10.2007 № 240-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ, от 04.12.2007 № 324-ФЗ, от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 16.05.2008 № 75-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 22.07.2007 № 148-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от</p>	<p>Принято к сведению. По каждому определению принято соответствующее решение, изложенное в сводке отзывов. Все перечисленные документы известны, проанализированы и учтены в работе по подготовке проекта.</p>

	<p>30.12.2008 № 309-ФЗ, от 17.07.2009 № 164-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ; от 27.12.2009 № 343-ФЗ; от 27.07.2010 № 226-ФЗ; от 27.07.2010 № 240-ФЗ; Федеральном законе от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ «Об энергосбережении»; Федеральном законе от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>Отсутствует широко используемый термин в строительстве - «услуги в строительстве», но введены новые определения такие как:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>межгосударственные строительные нормы;</li> <li>межгосударственный стандарт;</li> <li>межгосударственный свод правил, которые в определении термина имеют двойное сочетание «межгосударственный» и «региональный», что противоречит системе технического регулирования Российской Федерации, принятой Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в редакции Федеральных законов от 9 мая 2005 г. № 45-ФЗ, от 1 мая № 65-ФЗ, 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ, от 18 июля 2009 г. № 139-ФЗ, от 30 декабря 2009 г. № 385-ФЗ.</li> </ul>	<p>Отклонено.</p> <p>Термин «услуги» в проекте технического регламента не упоминается. Термин «межгосударственные строительные нормы» применяется с 1993 года, «межгосударственный стандарт» - также и имеется в действующих правовых актах и стандартах, слова «межгосударственный» и «региональный» не противоречат друг другу.</p> <p>«Межгосударственный» - частный случай «регионального».</p> <p>Общее правило в терминологии – определять частное понятие через общее. Противоречия с перечисленными законами надуманы.</p>
<p>Верхнекам-ТИСИЗ по эл. почте от</p>	<p>Уточнить определения терминов и понятий с ФЗ-190 от 29.12.2004 г., ФЗ-384 от 30.12.2009 Г.</p>	<p>Принято к сведению. Все уточнено и по</p>

04.04.2011	Термины и определения расположить в алфавитном порядке.	каждому термину принято решение.  Отклонено. В проекте учтены Рекомендации по типовой структуре технических регламентов ЕврАзЭС. О расположении терминов – см. выше.
ОАО «Газпром»	<p>Дополнить определением «пожарная секция».</p> <p>Вместо повторения полного наименования Межгосударственной комиссии в четырех местах текста использовать аббревиатуру «МНТКС», аналогично с наименованием «Содружество независимых государств» - по тексту «СНГ».</p> <p>Дать определения терминам: «поселение», «взрыво(пожаро)опасный».</p>	<p>Отклонено. В тексте нигде не встречается.</p> <p>Принято к сведению. Упоминание утверждающей инстанции исключено.</p> <p>Принято к сведению. Термины носят общий характер их суть понятна без определений.</p>
ГОУ ВПО МГСУ	<p>Дополнить ст. 3 базовыми понятиями: «комплексная опасность» и «комплексная безопасность».</p> <p>Выделить несколько уровней комплексной безопасности строительных объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплексная безопасность зданий и сооружений;</li> <li>- комплексная безопасность зданий и сооружений.</li> </ul> <p>Дать подсистеме основных понятий и их определений, отражающих возможные виды опасностей для зданий и сооружений и жизнедеятельности в них, с учетом их функционального назначения.</p> <p>Дать подсистеме понятий, относящихся к обеспечению безопасности зданий и сооружений и жизнедеятельности в них, для каждого из возможных видов опасностей.</p>	<p>Отклонено. Предложенные термины в тексте проекта технического регламента не упоминаются.</p> <p>Отклонено. Предложение носит слишком общий характер. В проекте технического</p>

	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	<p>Дополнить статью следующими терминами (применительно к строительным материалам) и их определениями:</p> <p>«безопасность- отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба;</p> <p>взаимосвязанные с техническим регламентом ЕврАзЭС стандарты - выбранные на основе согласования органов Сторон межгосударственные стандарты, национальные стандарты (государственные) стандарты государств-членов ЕврАзЭС ( до принятия межгосударственных стандартов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ЕврАзЭС и (или) стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований технического регламента ЕврАзЭС и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции;</p> <p>изготовитель – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство и (или) реализацию строительных материалов и изделий и ответственное за соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента ЕврАзЭС;</p> <p>идентификация строительных материалов и изделий – процедура отнесения строительных материалов и изделий к области применения настоящего технического регламента ЕврАзЭС и установления соответствия данной продукции технической документации к ней;</p> <p>импортер – резидент государства-члена ЕврАзЭС, который заключил с нерезидентом государства-члена ЕврАзЭС внешнеэкономический договор на передачу строительных материалов и изделий, осуществляет ее реализацию и несет ответственность за ее соответствие требованиям безопасности настоящего технического регламента ЕврАзЭС;</p> <p>обращение строительных материалов и изделий на рынке – процессы перехода строительных материалов и изделий от изготовителя к потребителю - пользователю), которые проходят строительные материалы и изделия после завершения их изготовления;</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Уточнены специальные термины, относящиеся к строительству.</p> <p>Общезвестные термины, в т.ч. приведенные в организационно-правовых документах ЕврАзЭС в проекте регламента не включены.</p>	<p>регламента все это имеется</p>
--	---	---	---	-----------------------------------

		<p>производственный контроль изготовителя – технический контроль, осуществляемый и документально оформляемый изготовителем в процессе производства строительных материалов и изделий;</p> <p>риск – сочетание вероятности причинения вреда и последствий этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;</p> <p>стороны – правительства государств-членов ЕврАзЭС; уполномоченное изготовителем лицо –юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке государством Стороны, которое определено изготовителем на основании договора с ним для осуществления действий от его имени при подтверждении соответствия и размещения строительных материалов и изделий на таможенных территориях Сторон, а также для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технических регламентов ЕврАзЭС».</p>	
<p>Глава 2 в целом</p>	<p>ОАО «Газпром»</p>	<p><b>Глава 2 . Требования безопасности</b></p> <p>Дополнить главу 2 статьей следующего содержания:</p> <p>«Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях</p> <p>Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 5 настоящего Регламента, и (или) иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений».</p>	<p>Отклонено. Эти требования отражены в более полной мере в статье 5 главы 2, т.к. по своему существу относятся к требованиям механической безопасности.</p>

	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	<p>Название главы изложить в редакции: «2. Существенные требования безопасности».</p>	<p>Принято к сведению. Структура проекта регламента уточнена в соответствии с рекомендациями Межгосударственного совета ЕврАзЭС и деление текста на главы исключено. В регламенте устанавливаются минимально необходимые требования. Кроме того, термин «существенные» в документах ЕврАзЭС и национальных не определен, а в предлагаемом значении будет противоречить Европейскому регламенту № 305/2011, которым заменяется Директива 89/106 ЕЕС.</p>
	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	<p>Главу 2 дополнить статьей «Общие положения», в которой изложить структуру существенных требований безопасности (механическая прочность устойчивости; пожарная безопасность; гигиена, защита здоровья и наследственности человека; охрана окружающей среды; защита от шума и вибрации; безопасность при эксплуатации; экономия энергии и тепловой защиты). При этом указать связь технического регламента с взаимосвязанными нормативными документами, исключив из остальных статей главы 2 ссылки на межгосударственные строительные нормы, стандарты и своды правил.</p>	<p>Принято частично. Деление текста проекта регламента на главы исключено. Предложение реализовано в форме пункта статьи 3.. Исключать из статей главы 2 ссылки на межгосударственные строительные нормы, правила и стандарты</p>

			<p>нельзя, т.к. речь в этих ссылках идет о принципах разделения компетенции строительных норм и нормативных документов органов надзора.</p>
<p>Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь</p>	<p>Дополнить статьей «Существенные требования безопасности». В данной статье требования к зданиям и сооружениям, реализуемые путем применения соответствующих строительных изделий, материалов и конструкций, предлагаем изложить с учетом положения Директивы Совета от 21 декабря 1988 года относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся строительных изделий (89/106/ЕЕС). При применении соответствующих строительных изделий, материалов и конструкций должны обеспечиваться следующие требования безопасности зданий (сооружений):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механическая прочность и устойчивость;</li> <li>- пожарная безопасность;</li> <li>- защита здоровья и охрана окружающей среды;</li> <li>- безопасность при эксплуатации;</li> <li>- экономия энергии и тепловая защита.</li> </ul>	<p>Принято частично (см. выше). Все указанные в замечаниях требования отражены в регламенте. Директива заменена на Европейский регламент № 305/2011, требования которого учтены.</p>	<p>Отклонено. Необходимо отличать статьи, относящиеся к зданиям и сооружениям от остальных статей.</p>
<p>Глава 2 в целом</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>В ТР не затронуты следующие виды опасностей, возникающие на стадии жизненного цикла (при производстве, транспортировании, хранении, использовании, утилизации) строительных материалов, изделий, конструкций (их характеристиках): радиационная (допустимые пределы), требования биологической безопасности, термической безопасности, санитарно-эпидемиологической; требования безопасности при транспортировке и хранении строительных материалов и конструкций; требования к информации для предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей и т.д.».</p>	<p>Принято к сведению. Требования безопасности к строительным материалам установлены в статье 10, радиационной, биологической, санитарно-эпидемиологической – в статье – 7, термической</p>

			– в статье 9, к информации – статье 11. Все конкретные предложения по дополнению или уточнению этих требований рассмотрены в сводке.
			Отклонено. Требования учтены в статье «Механическая безопасность».
			Принято к сведению. Проект технического регламента разработан с учетом в т.ч. требований Европейского регламента № 305/2011, который заменил директиву.
			Отклонено. Требования доступности изложены в статье аналогично тому, как это сделано в европейском регламенте № 305/2011.
			<b>Статья 4. Требования к вводу в эксплуатацию зданий и сооружений и к обращению на рынке строительных материалов и изделий</b>
НОСТРОЙ*	Дополнить перечень статей, содержащих обязательные требования к зданиям и сооружениям статей: «Статья 10. Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях».	Перечень требований технического регламента необходимо привести в соответствие с требованиями Европейской директивы (89/106).	
Республика Казахстан АРКЖЖХ			
НОСТРОЙ*	Дополнить перечень статей, содержащих обязательные требования к зданиям и сооружениям статей: Статья 11. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения		
Часть 1	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: « Здания и сооружения должны вводиться в эксплуатацию, а строительные материалы и изделия выпускаться в обращение на рынке при их соответствии требованиям настоящего технического регламента ЕврАзЭС, а также других технических регламентов действующих на территории государств участников таможенного союза».	Отклонено. Предложенная редакция не улучшает редакцию проекта, а формулировка – «действующих на территории...» может трактоваться

	<p>Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.</p>	<p>В данной статье и аналогично по тексту (в части 10 статьи 11, части 4 и 16 статьи 13) слова «в области градостроительной деятельности» заменить на «архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».</p>	<p>несоднозначно.</p> <p>Принято частично. В официальном русском языке (на котором пишется регламент) по законодательству строительству, включая ввод объектов в эксплуатацию, относится к градостроительной деятельности. Это отражено в тексте технического регламента.</p>
<p>ЦС ОДТ</p>	<p>Непонятно для чего исключить действие ранее принятых Технических регламентов, введенных Федеральными Законами № 384 –ФС, №123-ФС и т.д. на территории Р.Ф. ?</p> <p>Если здание строится, если выпускаются строительные материалы, конструкции в Р.Ф. и не предполагается их экспорт, почему они должны применять ТР ЕврАзЭСа ?</p> <p>Здесь, наверно, уместно использовать Европейский опыт, где национальные стандарты действуют на территории своих государств, а общеевропейские разработанные, на основе национальных, имеют соответствующие обозначения, например «DIN EN14351», и вводятся после серьезного обсуждения и принятия Еврокомиссией.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Это принято правительствами государств-членов ЕврАзЭС. Государства стремятся к созданию единого экономического пространства, ради чего и создано указанное экономическое сообщество.</p> <p>Регламенты ЕврАзЭС обсуждаются не менее серьезно, чем стандарты EN, принимаются законодательствами органами государств и заменяют национальные регламенты.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Это принято правительствами государств-членов ЕврАзЭС. Государства стремятся к созданию единого экономического пространства, ради чего и создано указанное экономическое сообщество.</p> <p>Регламенты ЕврАзЭС обсуждаются не менее серьезно, чем стандарты EN, принимаются законодательствами органами государств и заменяют национальные регламенты.</p>

			<p>Что касается стандартов EN, то они принимаются не Еврокомиссией, а Европейским комитетом по стандартизации (CEN) для добровольного применения.</p>
<p>Часть 2</p>	<p>ВАНКБ</p>	<p>Следует либо смягчить данное требование путем замены в первой фразе словосочетания «обеспечивают единство» словосочетанием «стремятся к обеспечению единства» и словосочетания «не допускают установления» словосочетанием «стремятся к недопущению» и исключения из текста второй фразы, либо привести данную часть в соответствие с п. 2.2 ТВГ.</p>	<p>Отклонено. Содержание части 2 статьи 4 полностью соответствует Соглашениям, принятым правительствами ЕврАзЭС и Таможенного союза по вопросам технического регулирования.</p>
	<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Исключить фразу «и не допускают установления в своем законодательстве других обязательных требований в отношении этих объектов. Со дня вступления в силу настоящего технического регламента ЕврАзЭС обязательные технические требования, установленные по отношению к этим объектам законодательством в государствах-членах ЕврАзЭС, не применяются на территории этих государств».</p>	<p>Отклонено. См. выше.</p>

<p>Ассоциация Национальный союз организаций в области пожарной безопасности (НСОПБ)</p>	<p>Исключить из части 2 проекта ТР требования о недопущении установления и применения в законодательстве государств-членов ЕврАзЭС обязательных требований к объектам, отличных от проекта ТР.</p> <p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливает на территории Российской Федерации более полные и конкретные требования пожарной безопасности, в том числе к строительным материалам и изделиям, к проектированию и эксплуатации при строительстве, к строительным материалам, конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений, чем Проект технического регламента.</p> <p>Учитывая изложенное, не представляется целесообразным отмена обязательных требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности в пользу более общих и неконкретных требований проекта технического регламента.</p>	<p>Отклонено. См. выше.</p> <p>Отклонено. Указанный НСОПБ технический регламент о требованиях пожарной безопасности в части безопасности противопожарных требований к зданиям, сооружениям и строительным материалам фактически содержит отдельные, по большей части классификационного характера извлечения из действовавших СНиП, а конкретные требования, которые необходимо соблюдать и можно контролировать, предусматривается устанавливать в сводах правил, применяемых на добровольной основе (также основанных практически на СНиП). Таким образом, в части доказательной базы проект ТР ЕврАзЭС и ТР РФ № 123-ФЗ реально имеют общий источник.</p> <p>Преимуществом ТР</p>
---	---	--

			<p>ЕврАзЭС является то, главный документ его доказательной базы – межгосударственные строительные нормы (МСН) носят обязательный характер и все вопросы безопасности строительных объектов решаются в едином комплексе. Выведение из общего комплекса строительных норм требований к зданиям и сооружениям в самостоятельное направление, как это сейчас делается в РФ, бесперспективно и не принесет пользы ни проектированию и строительству, ни обеспечению пожарной безопасности.</p>
<p>ОАО «ЦНИИПромзданий»</p>	<p>Что означает «на его основе»? Достаточно, что единство устанавливается регламентом.</p>		<p>Принято. Слова «установлены» и далее исключены. Речь идет о всех обязательных требованиях, независимо от того, где они установлены.</p>

Часть 3	<p>Республика Казахстан: АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Заменить слова: «статье 13» на «статье 6».</p>	<p>Отклонено. В ст. 6 излагаются требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям, а в ст. 13 – общие требования к оценке соответствия, что и требуется.</p>
Часть 4	<p>ЦС ОДГ</p> <p>НП «Росизол»</p> <p>ФГУ ВНИИПО МЧС России</p>	<p>«Пункт 3 можно рассматривать в данной редакции только после разработки единых требований к процедуре оценки соответствия, к органам по сертификации, к испытательным лабораториям и т.д.- т.е. по аналогии с документом Таможенного Союза (Решение Комиссии Таможенного Союза № 319 от 18.06.2010).</p> <p>Вызывает так же озабоченность тем фактом что любые документы (нормативные, протоколы испытаний, декларации, сертификаты и др.) полученные в одном из Государств СНГ, принимаются всеми остальными без процедуры подтверждения. Наши партнеры по СНГ и соответственно ЕврАзЭС сообществу находятся на разных стадиях развития экономики и такое «слепое» доверие может привести к колоссальным проблемам в строительстве и сфере безопасности в том числе».</p> <p>Изменить. Необходимо новая редакция. Процедура государственного надзора должна быть единой и найти своё отражение в настоящем регламенте .</p>	<p>Принято к сведению. В рамках ЕврАзЭС вся указанная в замечаниях работа по установлению единых требований проводится, в т.ч. и в рамках настоящего проекта, так же как и в Таможенном союзе (Таможенный союз – это 3 из пяти государств ЕврАзЭС).</p> <p>Принято к сведению. Это задача гармонизации (единства) законодательства.</p>
Часть 4	<p>ФГУ ВНИИПО МЧС России</p>	<p>Не определены положения, устанавливающие порядок государственного надзора на стадии эксплуатации зданий, сооружений, изделий и процессов.</p>	<p>Отклонено. Статьей 13 проекта регламента установлено, что государственный надзор за соблюдением требований регламента по безопасности осуществляется в соответствии национальным законодательством государств.</p>

НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «Процедуры и правила оценки соответствия зданий и сооружений, строительных материалов и изделий, применяемые в государствах-членах ЕврАзЭС должны выполнять требования настоящего технического регламента».	Принято частично. Правильнее писать, что процедуры «должны отвечать требованиям...».
ЦС ОДТ	«Пункт 4. Требования этого пункта, фактически отменяют действие Системы сертификации ГОСТ Р для применения в строительстве и отсюда, видимо, вытекает отсутствие обязательного подтверждения соответствия, в виде обязательной сертификации, т.е. уход в негосударственные добровольные системы сертификации. В этом случае нужно, хотя бы, указать какие системы добровольной сертификации имеются в виду: Росстройсертификация, Мосстройсертификация и т.д.	Отклонено. Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия приведен в Приложении 2, за основу его разработки приняты положения Таможенного союза. Организационные вопросы создания и деятельности любых систем сертификации в задачи ТР ЕврАзЭС не входят.
Статья 4 в целом	<p>Дополнить статью 4 текстом следующего содержания: «Для учета возможных различий в географических или климатических условиях, или уровне социально-экономического развития, существующем на национальном, региональном или местном уровне, для каждого основного требования безопасности могут быть установлены классы качества в стандартах и технических условиях».</p> <p>Статью 4 дополнить частью следующего содержания: «Государства-члены ЕврАзЭС не препятствуют свободному обращению, выпуску на рынок или использованию на их территории строительных изделий и материалов, которые удовлетворяют основным требованиям настоящего технического регламента и организуют контроль за тем, чтобы использование таких изделий согласно их назначению не было запрещено правилами или нормативными актами, устанавливаемыми государствами или частными организациями, занимающими монопольное положение на рынке. Государствам-членам не запрещен ввоз на рынок на своей территории строительных изделий, не охватываемых, частью 2 статьи 4, если они удовлетворяют национальным нормам».</p> <p>Дополнить статью 4 частью следующего содержания: «Обязательные требования могут уточняться в руководствах, предназначенных для</p>	<p>Принято к сведению. Установление в стандартах классов качества – общепринятая практика.</p> <p>Принято частично. Именно об этом говорится в части 3 статьи 4, но без указания способов того, что нужно делать в государствах. В статью внесено необходимое дополнение.</p> <p>Отклонено. Создание руководств для</p>

		<p>разработки национальных и межгосударственных стандартов таможенного союза, а также для принятия решений касающихся руководств по разрешению на деятельность или признании других технических условий.</p> <p>Строительные нормы и правила государств - членов ЕврАзЭС должны составляться с учетом руководств, принятых Комиссией по техническому регулированию и отражать характеристики строительных изделий.</p>	<p>разработки национальных и межгосударственных стандартов, строительных норм и правил государств в ЕврАзЭС не предусмотрено. Вопросы построения доказательной базы регламента изложены в статье 13.</p>
<p>ОАО «Томгипротранс»</p>	<p>Статью 4 разместить после статьи 9.</p>	<p>Отклонено. (см. заключение по предложениям к главе 1 ОАО «Томгипротранс»).</p>	
<p>НОСТРОЙ*</p>	<p>Статью 4 следует разделить на две статьи: «Требования к вводу в эксплуатацию зданий и сооружений» и «Требования к обращению на рынке строительных материалов и изделий» и перенести их в главу 3 «Оценка соответствия в области строительства».</p> <p>Выпуск в обращение на рынке строительных материалов и изделий возможен только после положительных результатов процедур оценки соответствия.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>О структуре проекта регламента см. выше.</p> <p>Разделение статьи 4 ничего не дает и нецелесообразно.</p> <p>Половина из 4 пунктов статьи – общие для сооружений и для материалов.</p> <p>Принято.</p>	

<b>Статья 5. Требования механической безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям</b>			
Часть 1, абзац 1	Республика Казахстан АРКСЖКХ	<p>Изложить в редакции: «Здание или сооружение и строительные конструкции, элементы внутренних инженерных систем должны обладать надежностью в отношении прочности и устойчивости при всех возможных неблагоприятных сочетаниях нагрузок и воздействий, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания или сооружения...»</p>	<p>Принято частично. Дополнено словом «элементы». «Основание», сохранено, т.к. не относится к конструкциям. Понятие эксплуатационных нагрузок устранено. Изложение абзаца уточнено в целом.</p>
	ОАО «ЦНИИПром-зданий»	<p>Понятие «устойчивость» входит в понятие «прочность». Целесообразно указывать: «по несущей способности и деформативности».</p>	<p>Принято к сведению. В этом пункте использовано часто применяемое словосочетание «прочность и устойчивость» (например, ТР РФ № 384-ФЗ).</p>
	ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	<p>Исключить текст: «...усилия, вызываемые деформациями строительных конструкций и оснований и отклонениями геометрических параметров, ...». Существоют расчеты перемещений и деформаций, чтобы не допустить предельных их значений, но расчеты «усилий, вызываемых деформациями» в нормах не регламентированы.</p>	<p>Отклонено. Деформации, например, температурные, и отклонения геометрических параметров могут создавать существенные дополнительные усилия в конструкциях, которые должны учитываться. Если это не учтено в нормах, то это значит, что надо менять нормы.</p>
Часть 1, абзац 2	Республика Казахстан: АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»	<p>Изложить в редакции: «В необходимых случаях прочность и устойчивость зданий и сооружений должна обеспечиваться в аварийных ситуациях при воздействии особых нагрузок, включая столкновения с транспортными средствами, аварии оборудования и отказы в работе несущих конструкций, взрывы и т.д.»</p>	<p>Принято частично. Дополнено «аварийными ситуациями». Ссылку на нормативные документы и задания на проектирование необходимо сохранить. Особые нагрузки, которые нужно учитывать, возникают не только в</p>

	аварийных ситуациях.
ВАНКБ	Исключить в конце фразы словосочетание «и другие», заменив его запятой
ИП «Росизол»	Удалить. Неконкретное требование - не установлены нормы, не указано, на какое транспортное средство рассчитывать воздействие, какую массу взрывчатого вещества закладывать в расчет, какой закладывать запас прочности.
Часть 1, абзацы 1 и 2	<p>ИП «РОДОС»</p> <p>Оба абзаца изложить в редакции: «Здание или сооружение, его основание и строительные конструкции, внутренние инженерные системы при условии их нормальной эксплуатации должны обеспечивать, чтобы в пределах расчетного срока службы нагрузки и воздействия, действующие на них в процессе строительства и использования не привели к обрушению всего сооружения или его части, и (или) деформациям недопустимой величины, повреждениям других частей здания или сооружения или постоянно установленному оборудованию вследствие значительных деформаций несущих элементов, возникновению ущерба вызванного случайными событиями, несоразмерными первопричине нарушениями эксплуатационной пригодности здания, сооружения, конструкций или внутренних инженерных систем, приводящими к необходимости временного ограничения эксплуатации объекта или (и) к сокращению расчетных сроков службы.</p> <p>В случаях, установленных нормативными документами или заданием на проектирование, прочность и устойчивость зданий и сооружений должна обеспечиваться также при воздействии особых нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате столкновений с транспортными средствами, взрывов и других аварий оборудования и отказов в работе несущих конструкций”.</p> <p>Разрушение здания связано с потерей несущей способности, а не наоборот как сказано в тексте. Это ошибка.</p>
	<p>Принято частично. Введена ссылка на нормативные документы по проектированию и строительству. Все остальное – в компетенции норм, а не технического регламента.</p> <p>Принято частично. Характеристики предельных состояний целесообразно выделить в отдельную часть, как это и сделано в проекте регламента.</p> <p>Принято. В тексте проекта слово «связанные» обозначат именно такую</p>

			взаимосвязь, изменена.	Редакция
Часть 1, абзац 2	ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)	<p>Изложить в редакции:</p> <p>«В случаях, установленных нормативными документами или заданием на проектирование, прочность и устойчивость зданий и сооружений должна обеспечиваться также при действии особых нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате столкновений с транспортными средствами, взрывы и другие аварии оборудования. Аварийную расчетную ситуацию, связанную с отказом одной из несущих конструкций следует рассматривать только для многоэтажных уникальных зданий».</p>	<p>Принято к сведению. Случай, когда должны учитываться аварийные расчетные ситуации, связанные с отказом одной из несущих конструкций, должны определяться нормами проектирования, а не регламентом, о чем и сказано в этом абзаце части 1.</p>	
Часть 2	Республика Казахстан АРКСЖКХ	<p>Дополнить абзацем следующего содержания:</p> <p>« 3) необратимыми процессами или явлениями, приводящими к взрыву и пожару технологического оборудования, с выбросом в атмосферу и окружающую среду вредных веществ, опасных для здоровья и жизни людей».</p>	<p>Принято к сведению. Данное предложение относится к сфере промышленной безопасности и не является предельным состоянием строительных конструкций и оснований.</p>	
Часть 2, абзац 2	ОАО «Газпром» ОАО «ЦНИИПромзданий»	<p>Предложено исключить в слове «недопустимую».</p> <p>Изменить слова «непропорционально первоначальной причине», т.к угроза всегда недопустима.</p>	<p>Принято.</p> <p>Принято к сведению. Формулировка проекта регламента соответствует европейскому регламенту № 305/2011.</p>	

	«Удмурдгражданпроект»	После слова «сооружения» дополнить «или его части».	Принято.
Часть 2, абзац 3	ОАО «НИЦ Строительство» (НИИОСП)	Изложить в редакции: «2) нарушениями эксплуатационной пригодности здания, сооружения, основания, конструкции или внутренних инженерных систем, приводящими к необходимости временного ограничения эксплуатации объекта или (и) к исчерпанию ресурса его долговечности (предельные состояния второй группы).	Принято. Дополнено словом «основания»
Часть 3, абзац 1	НП «РОДОС»	В части 3 статьи 5 после слов «устанавливаются» записать: « в межгосударственных и национальных нормах и правилах и иных нормативных документах допускаемых настоящим регламентом».	Принято частично. Приведено указание на нормативные документы, применением которых обеспечивается соблюдение регламента.
	ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	Заменить слово «правилах» на «сводах правил».	Принято.
	ОАО «Газпром»	Предлагается перед каждым перечислением нормативных документов писать «межгосударственных».	Принято частично. Слово «межгосударственных» относится и к СНиП и СП и стандартам. В некоторых случаях его повторение излишне загромождает редакцию.
Часть 3, абзац 2	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Изложить в редакции: «В целях обеспечения защиты людей, зданий и сооружений в строительных нормах должны устанавливаться дополнительные требования к зданиям и сооружениям, особо опасным и ответственным объектам жизнеобеспечения, строительству и эксплуатации которых планируется в сложных природных условиях».	Принято частично. Внесены редакционные уточнения. Требование отнесено к особо ответственным объектам жизнеобеспечения, которые строятся в сложных природных условиях.
	ФГУ ВНИИПО МЧС России	Не определены границы, устанавливающие дополнительные требования по ограничению строительства объектов в опасных условиях, вследствие чего имеется неопределенность в назначении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов, связанных с требованиями по предотвращению пожароопасных ситуаций и защиты объектов.	Принято к сведению. Границы требований по ограничению строительства объектов в опасных условиях, а также дополнительные требования

Части 1, 2, 3,	ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)	Все совпадающие определения следует принять в редакции ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования» разделы 3 и 4.	по обеспечению надежности зданий и сооружений и обеспечения требований безопасности, включая требования пожарной безопасности, должны устанавливаться в соответствующих нормативных документах.
Части 1, 2, 3, 4,	ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)	Все совпадающие определения следует принять в редакции ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования» разделы 3 и 4.	Принято частично. См. по заключениям НИЦ Строительство к статье 3 «Определения».
<b>Статья 6. Требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям</b>			
Статья 6 в целом	ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)	<p>Изложить в редакции: Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воз действия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воз действия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воз действия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;</li> <li>2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;</li> <li>3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;</li> <li>4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;</li> </ol>	<p>Отклонено. Здание или сооружение не может быть построено с исключением возможности возникновения пожара. Определенный риск есть всегда. Это невыполнимое требование. Все представленные предложения по формулировкам требований отражены в части 2 статьи 6. Предлагаемое исключением части 3 статьи 6 неприемлемо, так как в этой части проекта разграничена компетенция строительных норм и норм пожарной безопасности, принимаемых органами пожарного надзора. Без этого будут накапливаться</p>

- 5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;
- 6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
- 7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений»

противоречия в требованиях.  
 В статье 6 проекта регламента сформулированы не способы выполнения требований пожарной безопасности, а требования в форме более конкретных задач обеспечения пожарной безопасности. В необходимых местах внесены соответствующие редакционные поправки.  
 Перенос части этих требований в проект другого технического регламента ЕврАзЭС – «О требованиях пожарной безопасности» ничего не дает. Разработка указанного регламента еще не предусмотрена в утвержденных планах и в части требований к зданиям и сооружениям неприемлема в принципе.  
 Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям должны устанавливаться в едином комплексе требований безопасности к этим объектам.

		<p>Предлагаемая в Техрегламенте редакция статьи 6 сильно перегружена не требованиями, а способами выполнения требований пожарной безопасности (пункты 1-8 части 2, часть 3 статьи 6, которые целесообразно отразить в Техническом регламенте ЕврАзЭС "О требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>Принято частично. Редакция ряда положений уточнена. Способы выполнения требований пожарной безопасности должны устанавливаться в не в регламенте, а в сводах правил по проектированию и строительству, предназначенных для добровольного применения.</p>
<p>Часть 1, абзац 1</p>	<p>ОАО «ЦНИИПром-зданий»</p>	<p>Как быть с противопожарными требованиями, которые вошли в ФЗ-123.</p>	<p>Принято к сведению. Требования 123-ФЗ необходимо исполнять пока он действует. В конкретной форме они отражены в соответствующих нормативных документах.</p>
<p>Часть 1, абзац 1</p>	<p>ФГУ ВНИИПО МЧС России</p>	<p>Требования носят декларативный характер и не устанавливают никаких критериев обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.</p>	<p>Отклонено. В абзаце речь идет об основных направлениях обеспечения безопасности. Критерии – дело нормативных документов.</p>
<p>Часть 1, абзац 2</p>	<p>ОАО «Газпром»</p>	<p>Заменить слова «ограничения опасности» на «уменьшения вероятности».</p>	<p>Принято частично. Слово «ограничения» заменено на «уменьшение».</p>
<p>Часть 1, абзац 2</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь</p>	<p>После слов «возможностями передвижения» дополнить (при их потенциальном или фактическом наличии) далее по тексту.  Заменить слова «эвакуация в безопасную зону людей» на «безопасной эвакуации людей».</p>	<p>Отклонено. Излишняя детализация.  Отклонено. Неравнозначные понятия.</p>

	ВАНКБ	Слово «нанесения» заменить на: «причинения».	Принято
Часть 1, абзац 3	ОАО «Газпром»	После слова «людей» дополнить: «сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений путем» далее по тексту.	Отклонено. Это общие цели всех технических регламентов.
Часть 1 в целом	НП «РОДОС»	Часть 1 дополнить следующими абзацами: 3) прочность несущих элементов в течение определенного срока, позволяющего обеспечить мероприятия по тушению пожара и спасению людей; 4) ограничение возникновения и распространения огня и дыма внутри здания или сооружения; 5) ограничение распространения огня на соседние здания и сооружения; 6) безопасность пожарных и спасательных групп».	Отклонено. Эти вопросы отражены в части 2. Редакция части 1 уточнена с исключением абзаца 1) и 2), имеется в виду отразить эти требования более полно в части 2
Часть 1 и часть 2 в целом	НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «В целях пожарной безопасности здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы на всех этапах их создания и эксплуатации обеспечивалась безопасность людей, с обязательным соблюдением следующих мероприятий: 1) обеспечение своевременного оповещения о возникновении очага возгорания, посредством применения систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 2) устойчивость зданий и сооружений, а также прочность несущих конструкций должна сохраняться в течение времени, необходимого для эвакуации и спасения людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от воздействия опасных факторов пожара; 3) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очагов возгорания, посредством применения при строительстве и в отделке зданий и сооружений материалов с учетом их горючести, стационарных систем пожаротушения, блокирования лифтовых шахт и коммуникационных путей, устройством пожарных отсеков, применением противопожарных дверей и других материалов с целью перекрытия вертикальных и горизонтальных путей распространения пожара; 4) предотвращение распространения пожара на соседние здания и сооружения посредством обеспечения противопожарных разрывов»;	Принято к сведению. Предлагаемая редакция не противоречит тексту проекта ТР, но содержит излишнюю детализацию способов решения задач обеспечения пожарной безопасности и не учитывает некоторые особенности построения (последовательность изложения) в замечаниях предлагается принять без соблюдения ясно выраженного принципа. Все предложенные требования имеются в тексте части 1 и 2 проекта регламента в форме задач, за исключением последнего абзаца.

	<p>5) обеспечение возможности безопасной эвакуации людей, с учетом особенностей групп населения, в безопасную зону до нанесения вреда жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара, посредством применения систем дымоудаления, незадымляемых лестниц, обозначением путей эвакуации самосветящимися указателями (без применения электрической энергии);</p> <p>6) обеспечение возможности эффективного и безопасного спасения людей посредством оборудования всех помещений зданий и сооружений помещений зданий и сооружений, предназначенных для нахождения людей, индивидуальными спасательными устройствами, а также оборудования пожаробезопасных зон зданий и сооружений коллективными спасательными устройствами;</p> <p>7) применение безопасного стекла в остеклении зданий и сооружений;</p> <p>8) обеспечение доступа противопожарных подразделений и спасателей и возможность доставки средств пожаротушения во все помещения здания и сооружения;</p> <p>9) обеспечение свободного подъезда пожарной техники к зданиям и сооружениям.</p>	
	<p>Вышеуказанные мероприятия должны выполняться в соответствии с требованиями гармонизированных стандартов и проведением обязательной сертификации в уполномоченном органе.</p>	
<p>Отклонено. В регламенте ЕврАзЭС установлена другая номенклатура видов нормативных документов. Требования пожарной безопасности в данном случае предъявляются зданиям и сооружениям, их соблюдение контролируется на каждом объекте в процессе строительства и при приемке объекта. Обязательная сертификация – дополнительный административный</p>		

Часть 2 в целом	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «Здания и сооружения должны располагаться таким образом, чтобы: - взрывоопасные объекты располагались на безопасном расстоянии, обеспечивающем безопасность зданий и сооружений при возникновении чрезвычайных ситуаций; - расстояния между зданиями и сооружениями должны с учетом их назначения, степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и других особенностей обеспечивали нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; - проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям обеспечивали возможность доступа к ним пожарной техники, а сами здания и сооружения - возможность доступа в них пожарных команд».	дорогостоящий барьер, не вызываемый соображениями безопасности.
Часть 2, абзац 1)	ФГУ ВНИИПО МЧС России	В соответствии с названием статьи слово «взрывоопасные» заменить на «взрывопожароопасные».	Отклонено. Предложение не вносит новых требований, кроме объединения трех абзацев под одной общей фразой и излишнего сокращения текста абзаца 1
		Исключить «предотвращение», заменив его на «ограничение до требуемого уровня».	Принято.
Республика Казахстан АРКСЖХ		Словосочетание «взрывов и опасных факторов пожара» заменить на «опасных факторов взрыва и пожара».	Принято частично. Наименования факторов взрыва и пожара разные.
ОАО «Газпром»		После слов «поселений» слова «а если это не возможно, то – » заменить на «Возможно расположение в границах поселений с учетом», далее по тексту.	Принято частично. Предложение имеет редакционный характер.
		После слова «сооружения» дополнить словами «поражающих факторов» далее по тексту.	Принято.

Часть 2, абзац 2)	ФГУ ВНИИПО МЧС России	Требования сведены только к регламентации противопожарных расстояний, при этом не выдвигаются требования к другим способам противопожарной защиты.	Отклонено. В тексте указаны и другие факторы, влияющие на выполнение задачи нераспространения пожара на соседние объекты.
	ОАО «ТЭП»	Пропущено «должны обеспечивать».	Принято. Слово «должны» перенесено по месту.
	НЭП «Союз «Атамекен»	Абзац исключить.	Отклонено. Это важные требования пожарной безопасности.
Часть 2, абзац 3)	ФГУ «ВНИИПО» МЧС России	Слова «пожарные команды» заменить по тексту на «подразделения пожарной охраны».	Принято.
	ОАО «Газпром»	После слова «техники» дополнить словами: «транспортно-технических средств спасательных и медицинских служб» далее по тексту.	Принято.
	ОАО «ТЭП»	Заменить слова «пожарная команда» на «подразделения пожарной охраны».	Принято.
Часть 2, абзац 4)	ОАО «Газпром»	Изложить в редакции; «здания и сооружения, а также территории поселений, городских округов и производственных объектов должны быть обеспечены наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами) и внутренним противопожарным водопроводом для тушения возможных пожаров в зданиях и сооружениях».	Отклонено. Излишняя детализация. Текст проекта регламента в этой части соответствует ТР РФ № 123-ФЗ.
Часть 2, абзац 6)	ФГУ ВНИИПО МЧС России	Требования по огнестойкости и пожарной опасности зданий грубо нарушают принцип определения степени огнестойкости с учетом уровня ответственности здания.	Отклонено. Принцип определения степени огнестойкости с учетом уровня ответственности здания нигде не сформулирован, в том числе и в ТР РФ № 123-ФЗ. Более того, в общепринятом и установленном нормами понимании понятие

		<p>«уровень ответственности» относится к вопросам механической безопасности.. Тем не менее, текст абзаца проанализирован и в возможно большей степени приближен к требованиям ТР РФ № 123-ФЗ.</p> <p>Принято частично. Технический регламент действительно не устанавливает требований к многочисленным технологическим процессам в зданиях и сооружениях. Однако, регламент предусматривает необходимость учета влияния технологических процессов и оборудования на строительную часть. С этой точки зрения в регламент внесены соответствующие уточнения.</p>
НЭП «Союз «Атамекен»	Исключить абзац 6.	Отклонено. Это важные требования пожарной безопасности.
НП «Росизол»	Изложить в редакции: « огнестойкость, класс конструктивной пожарной опасности здания или сооружения, класс строительных конструкций по пожарной опасности должны отвечать требованиям устойчивости конструкций на время эвакуации и спасения людей с учетом обремененных требований по обеспечению их сохранности при пожаре и уменьшения	Отклонено. Понятие «класса» относится к сфере соответствующих нормативных документов. Исключение требований к

	<p>воздействия на имущество опасных факторов пожара;</p> <p>Понятия «пожарная опасность» для зданий и сооружений не существует. Надо вместо этого вводить «класс конструктивной пожарной опасности», а для конструкций – «класс строительной конструкции по пожарной опасности» (123-ФЗ).</p>	<p>элементам инженерных систем и строительным материалам ничем не обосновано.</p> <p>Отклонено. В настоящем проекте регламента слова «пожарная опасность» употребляются как свойство конструкций и материалов. Класс – характеристика этого свойства. Классы пожарной опасности введены не в ТР РФ № 123-ФЗ, а СНиП 21-01-1997.</p>
<p>Часть 2, абзац 7)</p>	<p>ФГУ ВНИИПО МЧС России</p> <p>Представляются неоднозначными условия выполнения требований абзаца. Например, в случае реализации взрыва.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Случаи взрыва и возможные его последствия – это другая тема. По вопросу «неоднозначности условий выполнения требований» конкретных замечаний и предложений нет.</p>
<p>НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Исключить абзац 7.</p>	<p>Отклонено. Это важные требования безопасности.</p>
<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Исключить слова: « и применение других технических средств».</p>	<p>Отклонено. Должна быть представлена возможность применения и других, в том числе новых, систем.</p>
<p>Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь</p>	<p>Второе предложение исключить.</p>	<p>Отклонено. Второе предложение абзаца 7) в проекте ТР отражает задачи обеспечения безопасности людей при пожаре за счет применения средств</p>

		коллективной защиты, что важно для обеспечения безопасности.
ОАО «Газпром»	<p>После слов «при пожаре» дополнить «в безопасную зону».</p> <p>После слов «в течение» изложить в редакции: «минимального значения необходимого времени эвакуации от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов пожара».</p> <p>Второе предложение после слова «защиты» дополнить « на путях эвакуации и в безопасных зонах».</p> <p>Дополнить абзац: «Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение всего времени развития или тушения пожара или времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону».</p>	<p>Принято.</p> <p>Принято частично. Внесены уточнения редакционного характера, соответствующие смыслу предложения.</p> <p>Отклонено. Система коллективной защиты имеет более широкое назначение.</p> <p>Принято частично.</p> <p>Требования в отношении систем коллективной защиты сформулированы отдельно с учетом этого предложения.</p>
ОАО «ЛУКОЙЛ»	<p>В нормативной документации РФ отсутствуют мероприятия по созданию зон безопасности.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Требования к такого рода зонам существуют в нормативных документах (например, СНиП 21-01-97).</p>
МЭП	<p>Изложить в редакции: «здание или сооружение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты, а в необходимых случаях, определяемых требованиями нормативных документов, – оборудовано системами обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией, автоматическими устройствами пожаротушения и другими активными средствами защиты».</p>	<p>Принято частично. Не только нормативными документами, но и требованиями заказчика.</p> <p>Редакция уточнена в целом.</p>
ОАО «Газпром»	<p>Дополнить предложением: «Пути эвакуации и зоны безопасности должны обеспечиваться освещением необходимого уровня в течение времени, необходимого для обеспечения безопасности людей».</p>	<p>Принято к сведению.</p> <p>Требования к путям эвакуации гораздо шире и должны устанавливаться в</p>

			<p>нормативных документах. В тексте абзаца проектом регламента установлены общие требования по безопасности эвакуации.</p>
<p>Часть 2, абзац 8)</p>	<p>ОАО «Газпром»</p>	<p>Привести в соответствие с частью 2 ст. 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.</p>	<p>Принято частично. Редакция уточнена в целях большего приближения к формулировкам ТР РФ №123-ФЗ.</p>
	<p>НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Абзац 8 изложить в редакции: «5) здание и сооружение должны быть обеспечены первичными средствами».</p>	<p>Принято к сведению. Это требование к службам эксплуатации.</p>
<p>Часть 3, абзац 1</p>	<p>ФГУ ВНИИПО МЧС России</p>	<p>После слова «стандартах» дополнить: «технических регламентов о требованиях пожарной безопасности, сводов правил по пожарной безопасности»</p>	<p>Отклонено. В части 3 сформулирован принцип разделения компетенции строительных норм в области пожарной безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности, принимаемых органами надзора.</p>
	<p>НП «Росизол»</p>	<p>Изложить в редакции: «Требования пожарной безопасности к поселениям и территориям организаций, параметрам и характеристикам зданий, сооружений, их частей, внутренним инженерным системам, обеспечивающие выполнение приведенных выше и других задач обеспечения пожарной безопасности, устанавливаются в строительных нормах, правилах и стандартах с учетом создания необходимых условий для работы пожарных команд». Методы испытания должны быть описаны в стандартах.</p>	<p>Принято частично. Редакция абзаца уточнена с сохранением смысла предложения.</p>
<p>Часть 3, абзац 2</p>	<p>ФГУ ВНИИПО МЧС России</p>	<p>Требование представляется неполным, поскольку выдвигает регламентации только к порядку эксплуатации.</p>	<p>Отклонено. В данном абзаце отражены требования не только к «порядку эксплуатации», но и к оборудованию, средствам</p>

Статья 6 в целом	НП «Росизол	<p>активной защиты от пожара и т.д., т.е. к тому, что является в мировой практике объектами норм пожарной безопасности, а не строительных норм. Требования пожарной безопасности к строительной части зданий и сооружений устанавливаются в строительных нормах (объемно-планировочные и конструктивные решения).</p> <p>Отклонено. Неясно, почему должен существовать отдельный документ в области пожарной безопасности зданий и сооружений. Тогда и по другим вопросам безопасности должны существовать самостоятельные документы. Задача состоит именно в том, чтобы решение всех вопросов безопасности направить в единое русло, обеспечить согласованность и полноту требований и избежать противоречий. Методы испытаний так и намечается устанавливать в стандартах.</p>
Статья 6 в целом	НП «Росизол	<p>Требуется переделать всю статью 6. Должен существовать отдельный документ по пожарной безопасности, в котором и должны быть описано всё вышеизложенное. То есть достаточно отразить, что здания и сооружения должны быть - (п.1), они должны отвечать требованиям по п.2 (без детализации), а также должен соблюдаться п.3, за исключением методов испытаний, которые должны быть описаны в стандартах.</p>
ОАО «ЛУКОЙЛ»	ОАО «ЛУКОЙЛ»	<p>Дополнить статью мероприятиями по минимизации последствий взрыва при пожаре – во взрывоопасных помещениях предусматривать легкообрасываемые</p>

	конструкции.		безопасности. Устройство легкообслуживаемых конструкций – только одно из мероприятий по уменьшению последствий взрыва. Эти мероприятия должны устанавливаться в соответствующих нормативных документах.
<b>Статья 7. Требования безопасности для здоровья человека, предъявляемые к зданиям и сооружениям</b>			
Часть 1	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы при проживании и пребывании в нем не возникало опасности для жизни и здоровья людей и прилегающих территорий в результате недопустимого воздействия физических, биологических, химических, радиационных и иных вредных факторов внутренней и внешней среды».	Отклонено. Принятое в проекте регламента разделение внутренней и внешней среды текста на два абзаца дает более четкое восприятие факторов, влияющих на человека.
	ОАО «Газпром»	Дать определение термину «радиационный фактор внутренней среды». В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». Данный фактор определен как «ионизирующее излучение»	Принято частично. Текст в этой части уточнен.
Часть 2	НП «Росизол»	Удалить п.2 он является частным случаем п.1.	Отклонено. Пункт 1 – обобщающий. Последующие посвящены конкретным проблемам.
	НП «Росизол»	Исключить второй абзац. Излишняя детализация. Данное требование может быть прописано в документах списка доказательной базы.	Отклонено. Здесь сформулирована основная задача обеспечения требуемого микроклимата.
	ОАО «Газпром»	Заменить слова: «не создавало недопустимых угроз для здоровья человека» на: «не превышало допустимых норм, регламентированных нормативными документами».	Отклонено. ПДК нормируются далеко не для всех помещений.
Часть 4, абзац 2	ОАО «Газпром»	Дополнить: « за исключением светопрозрачных частей окон и витражей».	Принято.
Часть 6	ВАНКБ	Важно, чтобы не был превышен недопустимый риск причинения вреда	Отклонено. Принято более

		здоровью. Словосочетание «не создавал бы опасности здоровью» заменить словосочетанием «не был превышен недопустимый риск причинения вреда здоровью людей».	мягкая формулировка. См. выше о словах «недопустимый риск».
	ОАО «Газпром»	После слова «чтобы» изложить в редакции: «обеспечивалось соблюдение требований, установленных в отношении шума к условиям отдыха и трудовой деятельности и воспринимаемый человеком шум, с учетом применения в установленных случаях средств индивидуальной защиты, не создавал бы опасности здоровью человека».	Принято.
	ОАО «ГЭП»	После слов «не создавал» изложить в редакции: «опасности здоровью и чтобы обеспечивалось соблюдение требований к уровню шума для условий сна, отдыха и трудовой деятельности».	Отклонено. Нормируется не только уровень шума.
Часть 7	ОАО «Газпром»	Заменить слово «предельных» на «предельно допустимых». Дополнить предложением: «Должны быть предусмотрены меры по снижению указанных факторов воздействия от оборудования наружного размещения до уровня, безопасного для размещаемых в помещениях зданий и сооружений людей».	Принято. Принято к сведению. Необходимость принятия мер вытекает из требований части 7 данной статьи проекта.
	ОАО «ГЭП»	Слова «исходя из необходимости» заменить на «обеспечивающих требования».	Принято.
Часть 8	ОАО «Газпром»	Заменить слова: «установленным в нормативных документах образом» на: «соответствующими инженерными системами» далее по тексту.	Принято.
	МЭП	Исключить слово «утилизации».	Отклонено. Утилизация отходов – необходимая составляющая обращения с ними.
Часть 9	СФУ	Пункт 9 содержит два абзаца. Предлагаем каждый из них выделить в отдельные пункты: 9 и 10. Это необходимо для реализации предложения о дополнении части 2 статьи 15.	Отклонено. Оба абзаца относятся к одной теме и устанавливают разделение областей применения строительных и санитарных норм.
Часть 9, абзац 2	ОАО «Газпром»	Следует определить соответствующий Перечень указанных документов.	Принято к сведению. Это вопрос Перечня документов в области санитарно-

			эпидемиологического благополучия населения органов санитарного надзора.
По статье в целом	НП «РОДОС»	Исключить части 2,3,4,5, 7,8,9 (за исключением последнего абзаца части 9). Все остальные пункты содержат излишнюю детализацию, которая сужает диапазон действия основных требований.	Отклонено. В статье приводится минимальный перечень требований, в которых сформулированы основные задачи в данной области.
	НП «Росизол»	Переписать всю статью, Оставить п.1 и п. 9. Остальные требования отразить в документах списка доказательной базы.	Отклонено. См. выше.
<b>Статья 8. Требования безопасности людей от несчастных случаев и условий пользования, предъявляемых к зданиям и сооружениям</b>			
Часть 1	ВАНКБ	Изложить текст в редакции: «1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность их нормальной эксплуатации и не был превышен недопустимый риск возникновения несчастных случаев и причинения травм пользователям зданиями и сооружениями в результате скопления, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также травм в результате взрывов по бытовым и техногенным причинам».	Отклонено. Определение требований к «недопустимому риску возникновения» несчастных случаев в нормативных документах пока не представляется возможным.
	НП «Росизол»	Территория не относится к зданиям, исключить слова «а территория, необходимая для использования здания или сооружения».	Отклонено, требования ГР распространяются и на прилегающие к зданиям территории и в целом территории поселений (дороги, тротуары и т.д. – это сооружения).
	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы при условии их нормальной эксплуатации при	Принято частично. Слова «обеспечивалась возможность нормальной эксплуатации» заменены.

		<p>пользовании зданиями и сооружениями не возникло недопустимого риска несчастных случаев и нанесения травм в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вероятность травматизма в результате взрывов бытового и техногенного характера”.</p>	
	ОАО «Газпром»	<p>Добавить: «других возможных отказов и аварий внутренних инженерных систем и строительных конструкций».</p> <p>Дать критерии «нормальности», дать определения «нормальная эксплуатация здания и сооружения», «пользователь здания».</p>	<p>Принято частично. Решено исключить перечисления.</p> <p>Принято. Слова «нормальная эксплуатация» заменены. Слово «пользователь» исключено.</p>
	МЭП	<p>После слова «пользователям» дополнить «и посетителями».</p>	<p>Принято к сведению.</p> <p>Посетители – это один из видов пользователей.</p>
Часть 2 в целом	НП «Росизол»	<p>Удалить, излишняя детализация. Данное требование может быть прописано в документе списка доказательной базы.</p> <p>Защита от криминальных угроз находится в ведении МВД, террористических угроз – ФСБ – и не может регулироваться данным документом.</p>	<p>Отклонено. В проекте приведены основные минимальные требования обеспечения безопасности, которые должны быть учтены в нормативных документах «списка доказательной базы».</p> <p>Отклонено. Защита от криминальных и террористических угроз – общее дело. Для настоящего регламента важно установить, должна ли вероятность таких угроз учитываться при проектировании и строительстве, а если да – то установить в какой степени.</p>
	НП «РОДОС»	<p>Исключить слова «на территории поселения».</p>	<p>Отклонено. Согласно</p>

			законодательству должна обеспечиваться безопасность и на территории поселений.
	МЭП	Исключить слово «поселения».	Отклонено. Это распространенный термин в области градостроительства.
Часть 2, абзац 1)	ОАО «ЦНИИПром-зданий»	Привести в соответствие с частью 1 данной статьи путем исключения слов «скользких поверхностей».	Отклонено. Травмы в результате скольжения достаточно часто встречаются.
Часть 2, абзац 3)	МЭП	После слова «взрывов» дополнить: «связанных с утечками или скоплениями газа».	Принято частично. Взрывы могут быть и по другим причинам.
Часть 2, абзац 4)	ЗАО «ШУКО Интернациональ Москва»	Внести дополнение с учетом постановления Правительства РФ № 73 от 15.02.2011 и развить в этой связи статью 8, а также дополнить Приложение 2, т.к в данной редакции функции защиты от угроз террористического и криминального проявления фактически возложены не на определенные защитные конструкции и инженерно-техническое обеспечение безопасности, а на замки II-IV классов, декларируемые изготовителем.	Принято частично. Требования постановления Правительства РФ № 73 учтены. Приложение 2 относится к подтверждению соответствия промышленной продукции, а статья 8 – к зданиям и сооружениям. Дополнить Приложение 2 требованиями к зданиям и сооружениям нецелесообразно.
	ЦС ОДТ	Нигде не раскрыта защита от посягательств (кроме приложения №2, где указаны замки II-IV классов). Следовало бы учесть Постановление Правительства РФ №73 от 15.02.2011г. « О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и ввести понятие « защитные конструкции».	Принято. Постановление № 73 полностью учтено.
	СФУ	Изложить в редакции: «Требования безопасности от	Принято частично.

		несанкционированного вторжения в здания и сооружения в связи с возможностью криминальных проявлений и их последствий, а также защиты от угроз террористического характера в соответствии с уровнем проектной безопасности, определяемой законодательством государств ЕврАзЭС».	Законодательства государств ЕврАзЭС в этой части не существует. В целом редакция пункта уточнена со ссылкой на нормативные документы.
	«Удмурдгражданпроект»	Дополнить требованиями для зданий и сооружений различного назначения и ссылкой на нормативные документы.	Принято.
	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Дополнить словами: «в соответствии с категорией объектов».	Принято частично. Категорирование объектов в этой части отсутствует. Редакция пункта уточнена.
Часть 3, абзац 1	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «Жилые здания, объекты инженерной, и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными физическими возможностями передвижения.	Принято. Вопросы транспорта отражены в следующем абзаце.
Часть 4, абзац 1	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: “Требуемые характеристики, предъявляемые к зданиям, сооружениям, строительным конструкциям и их частям, строительным изделиям и материалам, внутренним инженерным системам, обеспечивающим безопасность зданий и сооружений в период их строительства и эксплуатации, устанавливаются в строительных нормах и правилах.	Отклонено. Предлагаемая замена слов «требования безопасности» на «требуемые характеристики» в данном случае ничем не обоснована, так же, как и исключены элементы инфраструктуры и дополнение словами «в период строительства» (излишняя детализация).
Часть 4, абзац 2	НП «РОДОС»	Требования к техническим параметрам технологического оборудования зданий и сооружений соответствующего функционального назначения и к оборудованию, применяемому для устройства внутренних инженерных систем зданий и сооружений и наружных сетей инженерно-технического обеспечения, устанавливаются в стандартах на оборудование, в правилах устройства и эксплуатации технических устройств на опасных	Отклонено. Слова «к техническим параметрам» лишние. Требования устанавливаются к оборудованию.

		производственных объектах, нормативных документах по пожарной безопасности и правилах устройства электроустановок”.		
	ВАНКБ	Изложенное требование противоречит международной практике и ориентирует пользователей документа на безнадежно устаревшие прежние нормы (ПУЭ).		Принято к сведению. В проекте не называются ПУЭ как существующий документ. Вместе с тем, действующие ПУЭ Росэнергонадзора не противоречат стандартам МЭК на электроустановки зданий, введенным в России в качестве национальных стандартов.
	ОАО «Газпром»	После слов «устанавливаются в» дополнить «технических регламентах» далее по тексту		Принято частично. Речь идет о нормативных документах, разрабатываемых на основе технических регламентов.
	НП «Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры»	В статью 8 часть 2 абзац 4 внести дополнение с учетом Постановления № 73 от 15.02.2011 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам» и развить в этой связи положения статьи.		Принято частично. Требования Постановления № 73 учтены.
	<b>Статья 9. Требования охраны окружающей природной среды и энергоэффективности, предъявляемые к зданиям и сооружениям</b>			
Статья 9 в целом	ОАО «Газпром»	Статью 9 необходимо разбить на 2 части, так как энергоэффективность и охрана окружающей среды являются сугубо самостоятельными факторами и в контексте данного регламента не должны совмещаться. Ст.9 «Требования энергоэффективной эффективности к зданиям и сооружениям». Ст. 10 «Требования охраны окружающей природной среды, предъявляемые к зданиям и сооружениям».		Принято частично. Требования охраны окружающей среды на самом деле тесно связаны с энергетической эффективностью (парниковый эффект и т.д.). В то же время охрана окружающей среды связана

			<p>с защитой здоровья человека. Принято решение принять структуру требований проекта в соответствии с европейским регламентом № 305/2011.</p>
<p>Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь</p>		<p>Статью дополнить требованиями:  2.1 по водоснабжению и водоотведению зданий и сооружений;  2.2 по благоустройству прилегающей территории к зданиям и сооружениям, а также, по обращению со снятым в процессе строительства растительным грунтом;  2.3 по обращению со строительными отходами, образующимися в процессе строительства зданий и сооружений;  2.4 по использованию возобновляемых источников энергии для обеспечения зданий и сооружений электроэнергией, теплом, горячим водоснабжением;  2.5 по экологически безопасному размещению зданий и сооружений на особо охраняемых природных и рекреационных территориях, в водоохраных зонах водных объектов.</p>	<p>Принято частично  Предлагаемые требования должны быть изложены в соответствующих строительных нормах, сводах правил и стандартах системы межгосударственных нормативных документов в строительстве согласно тексту части 1 и 2 данной статьи. Задачи по обеспечению безопасности в этой области, изложенные в регламенте уточнены (ст.6, 8, 9, 11).</p>
<p>НОСТРОЙ*</p>		<p>По аналогии с Регламентом ЕС № 305/2011, заменившем Директиву 89/106/ЕЕС ст.9 дополнить новой ч.3 следующего содержания:  «3. Здание или сооружение должны быть спроектированы, построены и снесены таким способом, при котором использование природных ресурсов является устойчивым, и в частности, гарантируется:  1) долговечность зданий и сооружений;  2) повторное использование строительных конструкций, их материалов и частей после сноса;  3) использование экологически приемлемых сырьевых и вторичных материалов в зданиях и сооружениях.</p>	<p>Принято. Требования регламента ЕС в части использования природных ресурсов учтены в подготавливаемом проекте с уточнением редакции.</p>
<p>Часть I</p>	<p>ВАНКБ</p>	<p>Дополнить статью новой частью: «3. Здание или сооружение должно быть размещено, спроектировано и построено таким образом, чтобы оно соответствовало условиям и требованиям устойчивого строительства».</p>	<p>Отклонено. Устойчивое строительство – гермин, применяемый в системе</p>

			сертификации GSBC, разработанной для оценки положительного воздействия объекта строительства на окружающую среду и общество. В части I проекта написано то же самое, но общепринятыми русскими словами.
		ОАО «Газпром»	Принято частично. Слова «спроектировано и построено» перенесены, слово «природную» исключено, слово «размещено» исключать нецелесообразно, т.к. часто весь вопрос заключается в размещении объекта.
Часть 2	НП «Росизол»		2. В законодательстве государств-членов ЕвразЭС должны быть указаны требования сокращения расхода невозобновляемых природных ресурсов, тепловой защиты и улучшения энергетических характеристик зданий и сооружений.
	Республика Казахстан АРКСЖКХ		Принято частично. Редакционно текст переработан.
	Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды		Принято частично. Редакция статьи уточнена, в том числе с учетом данного приложения.
	щей среды Республики Беларусь		
	НП «РОДОС»		Отклонено. Излишняя

		<p>установки для его отопления, охлаждения и вентиляции должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы потребление энергии, необходимой для их нормальной эксплуатации было минимальным с учетом местных климатических условий, но без ущерба тепловому комфорту людей».</p>	<p>детализация.</p>
	ОАО «Газпром»	<p>После слова «ЕврАзЭС» изложить в редакции: «требованиям эффективного использования энергетических ресурсов, рациональных тепловых и энергетических характеристик. Эти требования должны выполняться на протяжении всего жизненного цикла зданий и сооружений».</p>	<p>Принято частично. Текст абзаца отредактирован.</p>
	ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	<p>Слова: «...сокращения расхода невозобновляемых природных ресурсов, тепловой защиты и улучшения энергетических характеристик» заменить на: «...по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».</p>	<p>Принято частично. Текст отредактирован. «Повышение энергетической эффективности», согласно определению, данному в законодательстве РФ – очень широкое понятие, выходящее за рамки возможностей проектирования объектов.</p>

Статьи 5-9	НОСТРОЙ*	<p>Содержание статей 5-9 дополнить требованиями безопасности зданий и сооружений, содержащимися в Федеральном законе №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Техническом регламенте Республики Беларусь (ТР 2009/013/ВУ) «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», Техническом регламенте Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий, сооружений и прилегающих территорий».</p>	<p>Принято частично. Рассмотрены и учтены все конкретные предложения по использованию в проекте настоящего регламента ЕврАзЭС требований соответствующих национальных технических регламентов.</p>
------------	----------	--	--

<b>Статья 10. Требования безопасности, предъявляемые к строительным материалам и изделиям</b>			
Статья в целом	<p>ОАО «Газпром» от 23.03.2011 № 01/0300-811</p>	<p>Привести в соответствие с Федеральным законом 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений».</p> <p>Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе строительства зданий и сооружений</p> <p>1. Строительное здания или сооружения должно осуществляться с применением строительных материалов и изделий, обеспечивающих соответствие здания или сооружения требованиям настоящего Федерального закона и проектной документации.</p> <p>2. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.</p>	<p>Принято частично. Это не требование к материалам, а требование к строительству. Учтено в статье 11.</p> <p>Отклонено. Противоречит общим требованиям правовых актов ЕврАзЭС.</p>
НОСТРОЙ*	<p>Статья 10 следует разбить на две статьи: Статья 10. «Требования безопасности, предъявляемые к строительным материалам и изделиям» (пункты 1, 2 и 3) (представленные в предложениях НОССТРОЯ проекты уточненных пунктов статьи 10 помещены в соответствующих местах сводки отзывают).</p>	<p>Отклонено. Сопроводительная документация, маркировка и упаковка не являются самостоятельным объектом</p>	

		<p>Статья 11. «Требования к, сопроводительной документации, маркировке и упаковке строительных материалов и изделий» (пункты 4,5 и 6 с дополнениями и уточнениями)</p>	<p>технического регулирования. Разбивка небольшой по объему статьи на две части с выделением требований к сопроводительной документации, упаковке и маркировке строительных материалов не вызывается необходимостью</p> <p>Принято частично. Учтено в статье 9 нового проекта в соответствии с европейским регламентом № 305/2011.</p>
<p>Часть 1</p>	<p>Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь</p> <p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Включить требование по обращению с отходами, полученными в процессе использования строительных материалов и изделий.</p> <p>Слово «должны» заменить словами «соответствовать требованиям стандартов на эту продукцию» далее по тексту.</p> <p>Данная статья состоит из 6 пунктов, из них только 3 пункта содержат требования к характеристикам, (остальные 2 пункта, к сопроводительным документам, 1 – к маркировке), определяющим пригодность для применения. И в этих пунктах нет требований, установленных непосредственно (а не касательно) к физико-механическим характеристикам (показателям) строительных материалов и изделий. Необходимо внести дополнение: «Для сведения – используемые при производстве продукции «технологические, конструкторские и другие производственные документации» (которые являются внутренним документом предприятия) разрабатываются на основании стандартов на</p>	<p>Отклонено. Это предложение вводит обязательность стандартов, что не соответствует принципам проекта технического регламента ЕврАзЭС добровольности стандартов, так же, как и принципам европейского регламента №305/2011.</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>Требования регламента сформулированы в общем виде, исходя из сложившихся принципов разработки технических регламентов и положений правовых документов ЕврАзЭС.</p>

		эти продукции».	Принято. Слово «существенным» в данном месте исключено.
	Республика Таджикистан от 07.04.2011 № 01-579	Исключить слово «существенным» или привести его определение в ст.3 ТР.	Принято. Слово «существенные» в данном месте исключено. Принято частично. Исключать другие технические регламенты на отдельные виды сооружений нецелесообразно. Требования к материалам, применяемым для различных сооружений чаще всего являются общими. Принято. Слова «стандартов» исключены.
	НП «Росизол»	<p>Дать определение «существенные требования» или удалить на них ссылку.</p> <p>Изложить в редакции: «Строительные материалы и изделия должны быть пригодными для применения в строительстве и обладать свойствами, которые, при условии их применения по назначению и при соблюдении установленных правил использования, позволяют обеспечивать соответствие зданий и сооружений, строительных конструкций и их частей, а также элементов внутренних инженерных систем, предъявляемым к этим объектам требованиям настоящего технического регламента в области строительства.</p> <p>Из последнего предложения части 1 ст. 10 исключить слова «и стандартов».</p>	Принято.
	НП «РОДОС»	Из последнего предложения исключить слова «и стандартов».	Принято.
	НОСТРОЙ*	1. Строительные материалы и изделия должны быть пригодными для применения в строительстве и обладать свойствами, которые, при условии их применения по назначению и при соблюдении установленных правил использования, позволяют обеспечивать соответствие зданий и сооружений, строительных конструкций и их частей, а также элементов внутренних инженерных систем, строительным требованиям, указанным в статьях 5-9 настоящего Технического регламента и существующим требованиям, предъявляемым к зданиям и сооружениям в других технических регламентах в области строительства.	Принято частично. Ссылки на строительные нормы, правила и стандарты исключены. Слово «существенные» не сохранено, т.к. в данном контексте оно противоречит европейскому регламенту.
Часть 2	Республика Казахстан	Новые строительные материалы и изделия вообще не должны выделять вредные вещества. Изложить в редакции: «Строительные материалы и	Отклонено. Регламент распространяется не только

	АРКСЖКХ	изделия не должны выделять вредные химические вещества, создающие при их применении в конструкциях и в помещениях, недопустимую угрозу здоровью человека».	на новую продукцию, но и для новой продукции требование о том, чтобы вообще не выделялись вредные вещества, не всегда выполнимо.
	ВАНКБ	Словосочетание «создающем при их применении в конструкциях и в помещениях недопустимую угрозу», заменить на: «приводящем к недопустимому риску причинения вреда жизни и здоровью людей».	Отклонено. Методика расчета недопустимого риска причинения вреда жизни и здоровья человека пока не существует.
	НИИ «Росизол»	Удалить. Это требование уже имеет место быть для зданий и сооружений. Так как здания и сооружения есть производное из строительных материалов и изделий, то дублирование излишне.	Отклонено. В данном случае это важно именно для строительных материалов.
	ОАО «Газпром»	После слова «угрозу» дополнить «вреда».	Принято. Так и написано.
	ОАО ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева	Изложить в редакции: «Запрещается применять строительные материалы и изделия, которые выделяют вредные химические вещества в количестве, превышающем допустимое по санитарным нормам и правилам содержание этих веществ в воздухе рабочей зоны и жилых помещений».	Отклонено. В практике органов санэпиднадзора отработана другая методика определения требований в этой части.
	ОАО «НИЦ Строительство» (НИИОСП)	После слов «и сооружений» дополнить «оснований».	Принято.
	ОАО «Газпром»	Исправить опечатку.	Принято.
	НОСТРОЙ*	Изложить в редакции. «2. Строительные материалы и изделия не должны при их применении в конструкциях выделять вредные химические вещества в количестве, создающем в помещениях недопустимый риск здоровью человека».	Принято частично. Пункт дополнен словами «при их применении в строительстве. Методик определения «риска» для данных случаев не существует.
Статья 10 после части 2	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Дополнить следующим содержанием: «Для защиты от механического (ударного) воздействия, которое может исходить от строительных материалов, изделий и конструкций (сборных) при их производстве, транспортировке и хранении, использовании в строительстве и для бытовых нужд граждан, утилизации (все стадии жизненного цикла)	Отклонено. В цели разработки ТР не входят вопросы охраны труда, установления и соблюдения правил техники

		<p>должны выполняться следующие требования, обеспечивающие необходимый уровень безопасности:</p> <p>1) отдельное строительное изделие или сборная конструкция, а также их штабеля при складировании должны быть устойчивыми в предсмаатриваемых рабочих условиях, обеспечивая использование без риска опрокидывания, падения или обрушения;</p> <p>2) при использовании строительных изделий и сборных конструкций на объектах строительства должны применяться защитные ограждения и навесы (козырьки) для защиты персонала от опасности, создаваемой строительными изделиями и конструкциями, перемещаемыми к месту установки в проектное положение:</p> <p>Для обеспечения устойчивости строительных изделий и сборных конструкций при установке в проектное положение, а также их штабелей при складировании необходимо предусматривать применение соответствующих креплений».</p>	<p>безопасности</p>
<p>Часть 3</p>	<p>ИП «Росизол»</p>	<p>Требуется создание единых требований государств-членов ЕврАзЭС по радиационной безопасности. В настоящее время отсутствуют.</p>	<p>Принято к сведению. Данные требования имеются в соответствующих стандартах, включаемых в доказательную базу.</p>
	<p>ОАО «Газпром»</p>	<p>Пред словом «радиационной» добавить «экологической».</p>	<p>Отклонено. Это разные вещи. Экология учтена.</p>
<p>Часть 4, абзац 1</p>	<p>НОССТРОЙ*</p>	<p>Строительные материалы и изделия при выпуске в обращение должны сопровождаться:</p> <p>1) документацией, в которой должны быть приведены все необходимые данные о продукции, ее свойствах, области и условиях применения, в том числе наименование и (или) обозначение продукции, ее параметры и характеристики, влияющие на безопасность, масса единицы фасованной продукции, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны-изготовителя и обозначение документа в области стандартизации в соответствии с требованиями которого поставляется продукция.</p> <p>Для новой продукции, критерии отнесения к которой приведены в статье настоящего Технического регламента в сопроводительной документации, кроме того, должны быть приведены сведения о наличии технического</p>	<p>Отклонено. Масса единичной фасованной продукции важна для пищевой продукции. В области стандартизации – излишнее уточнение.</p> <p>Принято</p>

	<p>свидетельства о ее пригодности для применения в строительстве в соответствии с требованиями главы 3 настоящего Технического регламента;</p>	
<p>НП «Росизол»</p>	<p>Заменить слово «поставляется» на «производится».</p> <p>Второе предложение исключить, т.к. условия пригодности в строительстве отсутствуют в настоящем документе. Абзац 1 изменить. Абзац 2 – удалить.</p>	<p>Отклонено. Речь идет, фактически, о стандартах, по которым продукция поставляется, а производится продукция по технологической документации.</p> <p>Отклонено. Условия пригодности новых материалов для применения в строительстве индивидуальны. В России подтверждение пригодности новой продукции для применения в строительстве введено с 1997 года. Аналогичные требования имеются и в государствах-членах ЕврАзЭС. В Евросоюзе для новых строительных материалов и изделий, на которые не имеется нормативного документа или национального стандарта также применяется аналогичная практика.</p>
<p>Республика Таджикистан</p>	<p>Уточнить ссылку на главу 3, т.к. требования к содержанию технического свидетельства в основном приведены в приложении 4.</p>	<p>Принято. Абзац дополнен ссылкой на приложение.</p>
<p>Москомархитектура</p>	<p>Второе предложение исключить, т.к. техническое свидетельство не</p>	<p>Отклонено. В проекте</p>

		<p>является документом в области стандартизации и не подтверждает стабильность свойств (физико-технических характеристик) строительных материалов и изделий, области их применения и не содержит технических требований к продукции. Кроме того это положение с введением принудительной публичной услуги носит коррупционную направленность, оказание которой не предусмотрено Соглашением об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза, принятого в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года представителями Правительств государств-членов таможенного союза в рамках Европейского экономического сообщества, а также Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов (Приложение № 6, утвержденное решением Комиссии таможенного союза от 18 декабря 2010 г. № 319 « О техническом регулировании в таможенном союзе» ( г. Санкт-Петербург). Работа, проводимая в рамках технического свидетельства, не является оценкой соответствия, а является научно-исследовательской, результаты которой подтверждаются выпуском единичного изделия (материала, конструкции) или опытной партии с постановкой продукции на производство</p>	<p>технического регламента не утверждается, что техническое свидетельство о пригодности новой продукции для применения в строительстве является документом в области стандартизации или подтверждением стабильности соответствия продукции. «Страшилки» о коррупционной направленности при желании можно применить к любому обязательному требованию. На самом деле новых требований не вводится, в РФ подтверждение пригодности применяется с 1997 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1696 и полностью себя оправдало. Подтверждение пригодности новой продукции для применения в строительстве широко применяется в странах Западной Европы в соответствии с Директивой 89/106ЕЕС, предусмотрено в Европейской директиве №305/2011, применяется в странах ЕврАзЭС в</p>
--	--	---	--

			<p>соответствии с техническими регламентами. Указанные в замечаниях документы Таможенного Союза не имеют отношения к вопросам подтверждения пригодности новых строительных материалов для применения в строительстве. Оценка пригодности новой продукции в отличие от «подтверждения соответствия» всегда носит в той или иной мере исследовательский или экспертный характер, но это не является основанием для того, чтобы результаты этих работ не подтверждать официальным документом.</p>
<p>Часть 4, абзац 2</p>	<p>Республика Таджикистан</p>	<p>Дополнить словами «... зарегистрированного в установленном порядке законодательствами государств-членов ЕвразЭС» в соответствии с приложением 5 рассматриваемого проекта ТР</p>	<p>Принято к сведению. Это вопрос каждого из государств.</p>
	<p>Республика Казахстан: АРСЖКХ; НЭП Союз «Атамекен»</p>	<p>Второе предложение изложить в редакции: «Для продукции на которую не существует требований технического контроля, в сопроводительной документации должны быть приведены сведения о техническом свидетельстве о ее пригодности.</p>	<p>Отклонено. Требования о проведении технического контроля существуют всегда. В данном абзаце речь идет только о новой продукции.</p>
	<p>Министерство архитектуры и</p>	<p>Изложить в редакции: «копией документов о соответствии (сертификатов или деклараций о соответствии) продукции, а также технического</p>	<p>Отклонено. Техническое свидетельство о</p>

	<p>строительства Республики Беларусь</p>	<p>свидетельства о ее пригодности».</p>	<p>пригодности для применения в строительстве не является документом, удостоверяющим соответствие продукции установленным требованиям, как декларация или сертификат. Прилагать его в обязательном порядке к каждой партии продукции - избыточное требование, обременительное для производителя.</p>
<p>Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь</p>	<p>ЦС ОДГ</p>	<p>Включить требования по обращению с отходами, полученными в процессе использования строительных материалов и изделий.</p>	<p>Принято частично. Отражено в статье 9 нового варианта проекта ТР.</p>
		<p>Введение этого раздела в ТР противоречит Закону о Техническом регулировании, т.к. Техническое свидетельство не является нормативным документом, или документом о качестве.</p> <p>Необходимость проведения работ по применению новых материалов, указана в Постановлении Правительства РФ от 1997 г. и оно действует и в настоящее время. Создание же уполномоченных организаций в РФ, как правило приводит к монополии одной единственной организации.</p>	<p>Отклонено. Противоречия с ФЗ «О техническом регулировании» нет. Подтверждение пригодности – одна из форм оценки соответствия. Законом не установлены ограничения видов процедур оценки соответствия.</p> <p>Отклонено. В проекте не устанавливается каких-либо дополнительных ограничений или ужесточения требований по отношению к</p>

	<p>В данном регламенте прослеживается явная подмена понятия обязательной сертификации на обязательное подтверждение применения при явном и значительном отличии процедур.</p> <p>К тому же, вопрос о «новизне» не технический термин, а достаточно субъективный, и его можно рассматривать с другой стороны, т.е. как устарелость нормативного документа и как следствие отсутствие в нем той или иной продукции. В этом случае, в соответствии с Законом о ТР ( ст. 7п.11) необходимо не подтверждать «новизну», а разрабатывать необходимый нормативный документ, либо вносить изменения в действующий.</p> <p>Этот круг вопросов вполне могут решать не чиновники, а проектировщики, строители (в лице саморегулируемых организаций), производители продукции. Эти организации способны самостоятельно решить, что нужно и где можно подтвердить, испытать и т.д. и этим будет определяться доля их ответственности.</p> <p>Кроме того, процедура подтверждения может проводиться органами по сертификации, до принятия решения о сертификации, на этапе разработки программы работ по сертификации. Когда до проведения работ по сертификации, определяются проблемы и варианты их решения, либо оказание помощи в разработке стандарта организации в соответствии с Законом о Техническом регулировании), либо через процедуру подтверждения пригодности, основанную на проведении полноценных испытаний, исследований, которые в последствии будут рассматриваться и применяться для целей сертификации и таким образом отпадает необходимость в создании уполномоченных организаций, а так же процедура будет прозрачной, доступной и понятной производителю этой продукции.</p>	<p>существующему порядку. Наоборот, процедура несколько упрощается.</p> <p>Отклонено. Задачи обязательной сертификации принципиально другие, чем задачи подтверждения пригодности, поэтому «подмены» одной процедуры другой быть не может поскольку и органы, которые этим занимаются – разные.</p> <p>Центр сертификации оконной и дверной техники связывает процедуру подтверждения пригодности не с новой продукцией, а с различными новыми конструкциями замков и др. изделий, которыми этот Центр занимается и для которых процедура подтверждения пригодности не применяется, т.к. имеются в полном объеме необходимые стандарты. При оценке пригодности для применения в строительстве подтверждается не «новизна» продукции, а возможность ее применения при заявленных свойствах. При накоплении</p>
--	---	---

			соответствующего опыта разрабатывается нормативный документ (стандарт). Работа по оценке и подтверждению пригодности проводится не «чиновниками», а независимыми организациями с привлечением ведущих научно-исследовательских организаций.
Часть 4, абзац 4	Республика Казахстан: АРКСЖЖХ; НЭП «Союз Атамекен»	Заменить слова: «систем добровольной сертификации» на «систем сертификации».	Принято к сведению. В данном случае речь идет именно о добровольной сертификации.
Часть 4 в целом	СФУ	Пункт 4 статьи 10 дополнить следующим подпунктом: «При поставке материалов, затвердеваемых в процессе строительства, должны быть указаны проектные характеристики (параметры) данного материала и методы контроля этих параметров в процессе строительства, соответствующие действующим нормативным документам».	Отклонено. Излишняя детализация. В требованиях к сопроводительной документации сказано, что потребителю должны быть сообщены все необходимые сведения о продукции.
Часть 5, абзац 1	Республика Казахстан АРКСЖЖХ	Слова «оценки соответствия в соответствии» заменить на «оценки соответствия согласно».	Принято.
	ОАО «Газпром»	Слова «штрих- кодов» пишется через дефис. Второе предложение исключить.	Принято.
	Республика Казахстан АРКСЖЖХ		Отклонено. В данном месте проекта ТР приведены требования к маркировке продукции, что необходимо.
Часть 5, абзац 2	Москомархитектура	Исключить упоминание о пригодности из второго абзаца части 5 данной статьи.	Принято частично. См. выше заключение по предложениям

Часть 5 в целом	НОСТРОЙ*	<p>Предлагается дополнить абзацем 3.</p> <p>3. Строительные материалы и изделия, соответствующие предъявляемым к ним требованиям и прошедшие процедуры оценки соответствия в соответствии со статьей 13 настоящего технического регламента, должны иметь маркировку, отвечающую этим требованиям. Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на доступную для осмотра поверхность продукции, на упаковку или на сопроводительные документы. В качестве дополнительной маркировки возможно применение штрих кодов.</p> <p>Строительные материалы и изделия, включенные в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению пригодности или соответствия в государствах-членах ЕврАзЭС и соответствующие требованиям настоящего технического регламента, могут иметь маркировку знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС.</p>	Москомархитектуры. Принято частично. Текст части 5 в целом доработан.
Часть 6	Республика Казахстан; АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»	<p>Дополнить после слов «сопроводительные документы» словами «и маркировка выполняется на английском», далее по тексту</p>	Отклонено. Для стран ЕврАзЭС английский язык не является официальным.
Статья 10 в целом	НОСТРОЙ*	<p>Дополнить статью пунктом: «Упаковка строительных материалов, изделий должна обеспечивать сохранение их параметров и характеристик, оказывающих влияние на безопасность, при перевозке, хранении и реализации в соответствии с условиями, указанными изготовителем в маркировке и (или) сопроводительной документации».</p>	Отклонено. Такого рода требование более характерно для продовольственных товаров.
		<b>Статья 11. Требования безопасности, предъявляемые к процессам инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений</b>	
Наименование статьи	ОАО «Газпром»	<p>Наименование дополнить словами: «расширения, технического перевооружения, реконструкции, консервации».</p>	Отклонено. Предложенные дополнения охватываются в проекте ТР понятием «строительство».
Статья в целом	Республика Казахстан АРКСЖКХ	<p>Дополнить статью требованиями безопасности к процессам, касающимся строительных материалов (производства, транспортировки, хранения, использования и утилизации), либо эти требования вынести отдельной</p>	Отклонено. Не соответствует концепции данного технического

		<p>статьей.</p> <p>Ввести в статью новую часть: «3<sup>1</sup> На жизненных циклах внутренних инженерных систем исполнителями работ, влияющих на безопасность, должны применяться методы и средства обеспечения функциональной безопасности этих систем».</p>	<p>регламента.</p> <p>Отклонено. Предложения поглощаются частью 9 статьи.</p>
<p>ВАНКБ</p>		<p>Требования к результатам инженерных изысканий и к проектной документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений предлагается вынести в отдельную главу, значительно расширив состав требований.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Требования к изысканиям расширены в части задач.</p> <p>Требования к процессам в целях обеспечения требований регламента по безопасности относятся к прерогативе «взаимносвязанных» нормативных документов.</p> <p>Способы и методы изысканий подробно изложены в этих документах</p>
		<p>Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в процессе ликвидации (демонтажа) следует значительно расширить и вынести в отдельную главу.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Требования расширены в части задач. Требования к процессам в целях обеспечения соблюдения требований регламента по безопасности относятся к прерогативе «взаимносвязанных» нормативных документов.</p> <p>Способы и методы изысканий подробно изложены в этих документах</p>

Часть 2	НП «Росизол»	Вводится новый термин «строительные нормы», предлагаем заменить на: «нормативных документов».	Принято к сведению Имеются в виду межгосударственные строительные нормы.
	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «В задании на проектирование должны быть приведены уровень ответственности и класс качества проектируемого здания и сооружения в соответствии с требованиями норм проектирования и о необходимости учета при проектировании дополнительных или особых требований безопасности, опасных факторов и условий строительства и эксплуатации объекта».	Отклонено. Понятие о классах качества проектируемых зданий и сооружений в официальных документах не установлено, не применяется и его введение не вызывается необходимостью.
	ОАО «Газпром»	Следует указать в какой перечень (систему) входят эти строительные нормы.	Принято к сведению. В регламенте везде речь идет о нормативных документах, применением которых обеспечивается соблюдение требований регламента.
	ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)	После слов «уровня ответственности» дополнить: «срок службы» далее по тексту.	Отклонено. Установление срока службы в задании на проектирование – не обязанность, а право заказчика.
	ОАО «ТЭП»	Исключить слово «учете» применительно к уровням ответственности.	Принято.
Часть 3	НП «Росизол»	Текст дополнить словами: «указанным в Межгосударственном своде правил».	Отклонено. В межгосударственных сводах правил приводятся не требования безопасности, а способы удовлетворения этих требований.
	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «Здания и сооружения должны быть безопасными для жизни здоровья людей при расчетных нагрузках и воздействиях, физико-механических характеристиках и свойствах используемых материалов, конструкциях и изделий, а также конструкций элементов внутренних инженерных систем».	Отклонено. Это требование общего характера поглощается требованиями главы 2 проекта регламента.
	СФУ	Слова «расчетные значения нагрузок» заменить на: «расчетные и	Отклонено. Нормативные

		<p>нормативные значения нагрузок», после слов «его безопасности» дополнить: «с учетом прогрессирующего разрушения».</p>	<p>нагрузки учитываются при определении расчетных. Требования учета прогрессирующих разрушений установлено в статье 5. Выделять его здесь из состава всех других требований нецелесообразно.</p>
	ОАО «ЦНИИПромзданий»	Откорректировать по смыслу слова «с необходимой уверенностью».	<p>Принято частично. Лишние слова исключены.</p>
	ОАО «НИЦ Строительство»	После слов «и сооружений» дополнить «оснований».	<p>Принято.</p>
	ОАО «ТЭП»	Термин «необходимая уверенность» в технике означает «обеспеченность».	<p>Принято к сведению. Согласны, но термин «обеспеченность» представляет из себя в определенной мере техницизм.</p>
	ОАО ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева	Исключить позицию, т.к. полностью повторяет ч.1 ст. 4.	<p>Отклонено. Часть 1 статьи 4 посвящена другим вопросам</p>
Часть 4	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «Проектные решения по зданиям и сооружениям, а также проектируемые мероприятия по обеспечению безопасности, должны быть обоснованы соответствующими расчетами и (или) результатами испытаний и исследований, моделирующих поведение зданий, сооружений, строительных конструкций, их частей и внутренних инженерных систем под действием соответствующих нагрузок и воздействий. В проектной документации должны быть установлены с указанием предельных отклонений от их номинальных значений параметры, размеры и характеристики проектируемых зданий и сооружений».	<p>Принято частично. В последнем предложении проекта акцентировано внимание на необходимости установления предельных отклонений, что делается не всегда.</p>
	НП «Росизол»	Удалить, если не соблюдать проектные значения параметров и не проводить соответствующих расчётов, то здание или сооружение не будет отвечать требованиям, изложенным в соответствующих статьях. Получается дублирование.	<p>Отклонено. В данной части статьи 11 не говорится о соблюдении проектных решений. Но эти решения</p>

			должны быть обоснованы.
СФУ		После слов: «и воздействий» дополнить: «с учетом карт микросейсмического районирования». Из текста представленного документа, не ясно является ли обязательным или только желательным расчёт на прогрессирующее разрушение. Известно, например, что при расчёте на прогрессирующее разрушение используются не расчётные, а нормативные значения характеристик материалов. Кроме того, это дополнение будет, по сути, одним из способов учёта природных особенностей России.	Принято к сведению. Эти вопросы относятся к прерогативе соответствующих нормативных документов. Для регламента – это излишняя детализация.
ОАО «ТЭП»		Второе предложение исключить т.к. его положения можно трактовать произвольно. Пояснить о каких параметрах объектов, размерах и характеристик идет речь.	Принято частично. Уточнено, что речь идет о проектных значениях параметров, размеров и характеристик.
Часть 5	НП «РОДОС»	Изложить в редакции: «В проектной документации должны быть предусмотрены требования к выполнению и приемке работ, процедурам формам оценки соответствия требованиям проекта и строительных норм. При необходимости в проектной документации, проектная организация может предусматривать проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды, основания, строительных конструкций и их частей, элементов внутренних инженерных систем в процессе эксплуатации объекта.	Принято к сведению. Вопросы приемки и мониторинга отражены в соответствующих частях проекта.
Часть 6	ОАО «НИЦ Строительство» ОАО «ЦНИИПромзданий»	После слов «инженерных систем» изложить в редакции: «как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации объекта». Изменить редакцию части 6 и дополнить «определяемой проектной документацией и Заказчиком в соответствии с нормативными документами».	Принято. Отклонено. В решении вопроса о необходимости проведения мониторинга и включение этого требования главное мнение - это проектной организации.
	ОАО «Газпром»	Изложить в редакции : «В проектной документации может быть предусмотрена необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и их частей, элементов внутренних инженерных систем в процессе эксплуатации объекта».	Принято частично. Слово «состояния» отнесено к основанию, строительным конструкциям и т.д. Требование к проектной

			организации - определять необходимость проведения мониторинга и указывать это в проектной документации. Поэтому в тексте проекта применены слова «должна» и «при необходимости».
	Союз производителей бетона		Отклонено. Проведение мониторинга во всех случаях не обязательно.
		Слова «при необходимости», - исключить и заменить «обязательно»...далее по тексту.	Отклонено. Состояние строительных материалов проводятся в процессе мониторинга строительных конструкций.
Часть 7	НП «РОДОС»	После слов « строительных конструкций» добавить выделенную фразу «строительных материалов» - обязательно.	Принято.
	ОАО «ЦНИИПромзданий»	Изложить в редакции: «Проектные решения должны приниматься с учетом возможности их осуществления при строительстве и возможности обслуживания объекта и его частей с применением доступных методов и технологии».	Отклонено. Само собой разумеющееся не всегда выполняется.
Часть 8 в целом	НП «Росизол»	Исключить как само собой разумеющееся.	Принято частично. Исключать два последних абзаца о правилах содержания и обслуживания объектов нецелесообразно. Внесены уточнения.
Часть 8,	ОАО «НИЦ	Дополнить первый абзац: «проектная документация должна содержать	Принято к сведению. Этот

<p>абзац 1</p>	<p>Строительство»</p>	<p>ссылки на нормативные и рекомендательные документы, которые были использованы при ее разработке».</p> <p>Дело в том, что нередко строительная инспекция не разрешает использование документов применение которых по ее мнению, не легитимно, например, стандартов организаций. Если такой стандарт будет указан в проектной документации, он становится обязательным для применения и претензии со стороны инспектирующих органов будут несостоятельны.</p>	<p>вопрос оформления проектной документации (стандарты СПДС).</p>
<p>Часть 8, абзац 2</p>	<p>ОАО «Газпром»</p>	<p>Дополнить: «экологические характеристики»</p>	<p>Принято к сведению. Эти характеристики, в основном, определяются техническими процессами.</p>
	<p>ОАО «ЛУКОЙЛ»</p>	<p>В нормативной документации РФ отсутствуют требования разрабатывать в проектной документации технический паспорт сооружения. Не представлены требования к разработке разделов «Энергоэффективность».</p>	<p>Принято к сведению. Это новое требование для РФ (за исключением паспорта энергоэффективности).</p>
	<p>ОАО «ТЭП»</p>	<p>Разработка технического паспорта приведет к неоправданному увеличению объема проектной документации и вряд ли целесообразна по следующим причинам: - предельные нагрузки на конструкции имеют практический смысл для эксплуатации только в виде нагрузок на перекрытия, а не на все элементы конструкций;</p> <p>- для большинства зданий Правила содержания, обслуживания, ремонта и надзора за элементами сооружения являются типовыми и не требуются разработки или повторения в каждом проекте, Эти вопросы актуальны только для экспериментальных или уникальных строений;</p> <p>- правила содержания и технического обслуживания систем противопожарной защиты не могут быть разработаны в проектной документации, т.к. их разработка возможна только на основании заводских инструкций к входящему в их состав оборудованию. Это оборудование выбирается заказчиком на конкурсной основе только после разработки проектной документации;</p> <p>- разработка технических паспортов в составе проектной документации при проектировании объектов, в состав которых входит несколько десятков различных сооружений, приведет к совершенно необоснованному и ненужному увеличению объема проектов. Заказчик</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Требования к паспорту в проекте ТР минимальны, а составление паспорта объединено с составлением исполнительной документации..</p>

			(владелец) сооружения может заказывать разработку технических паспортов с предполагаемым содержанием, однако включение их в состав проектной документации нецелесообразно.	
	«Удмуртгражданпроект»		Определить необходимость разработки технического паспорта здания в составе проектной документации. Предлагается объединенный технический (эксплуатационный) паспорт здания разрабатывать отдельно застройщику при сдаче в эксплуатацию на основании проектной и исполнительной документации.	Принято частично. См. выше.
Часть 8, абзац 3	Республика Казахстан АРКСЖКХ		Дополнить: « глубина заложения фундаментов, промерзания грунтов, залегания грунтовых вод»	Принято.
Часть 8, абзац 5	Республика Казахстан АРКСЖКХ		Дополнить: «отметки (записи) о ремонтах, о реконструкции, о расширении производства, об изменениях в технологии, об авариях и повреждении, об усилении конструкции после аварий и повреждений.	Принято. Требования к паспорту дополнены, имея в виду обеспечить возможность внесения в паспорт дополнений в процессе эксплуатации объекта.
	Челябинский межрегиональный союз строителей		Часть 8 дополнить: «По решению заказчика проектная документация может быть разработана на стадии Рабочей документации, кроме случаев оговоренных законодательством стран ЕврАзЭС.	Принято частично. Регламент не устанавливает стадийности проектирования. Установлены требования по ответственности рабочих чертежей утвержденной документации.
Часть 9	ОАО «Газпром»		Следует указать Перечень указанных в данной части нормативных документов или правила их идентификации. После слова «технологий» дополнить «принципов», это актуально при строительстве в криолитозоне.	Принято частично. Слова «нормативными документами» исключены. «Принципы» реализуются в методах и технологиях.
	Союз производителей бетона		По тексту после слов « строительных конструкций, - добавить выделенную фразу «строительных материалов» - обязательно.	Отклонено. Предложение не вписывается по смыслу в

Часть 10	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Дополнить: «а также соответствующими актами о соответствии характеристик технологического оборудования здания или сооружения установленным в проектной документации, требованиям настоящего технического регламента».	суть изложенного в проекте ТР требования.
Часть 11	НП «Росизол»  Республика Казахстан АРКСЖКХ	Исключить, т.к эти требования изложены в статье 8.  Заменить слова: «ремонта» на «текущих ремонтов».	Отклонено. Регламент не распространяется на технологическое оборудование. Отклонено. В части 8 говорится о проектной документации, а в части 10 – об исполнительной, отражающей результаты строительства.
Часть 12	НЭП «Союз «Атамекен» Челябинский межрегиональный союз строителей ОАО «Газпром»	После слова «осмотров» исключить слова «технического обслуживания».  Дополнить: «Отступление от норм должно быть согласовано разработчиком норм при достаточном его обосновании».  Дополнить: «экологического контроля и мониторинга».	Отклонено. Безопасность обеспечивается проведением всех видов ремонта. Принято.  Принято к сведению. Это правовой вопрос.  Принято к сведению. Это вопрос работы технологического оборудования. Мониторинг трубопроводов предусмотрен как мониторинг сооружения.
Часть 12	ОАО «Газпром»	Изложить в редакции: «При необходимости прекращения эксплуатации здания и сооружения, его ликвидация должна быть проведена на основе проектной документации с соблюдением мер, предусматривающих предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений».	Принято частично. Внесены редакционные поправки.

Статья 11 в целом	НП «РОДОС»	Дополнить статью частью 13: « Здание или сооружение должно отвечать требованиям, установленным в строительных нормах, на основании основных требований установленных настоящим техническим регламентом в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС. Выполнение требований строительных норм является презумпцией соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента ЕврАзЭС.»	Принято к сведению. Вопросы презумпции соответствия отражены в статье 12.
<b>Глава 3. Оценка соответствия в области строительства</b>			
<b>Статья 12. Условия удовлетворения требований технических регламентов</b>			
Глава 3 и в целом	ОАО «Газпром»	Изложить наименование главы в редакции: «Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессом изысканий, проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и ликвидации». Соответственно, более детально изложить требования к оценке соответствия каждого из этапов жизненного цикла объектов.	Отклонено. В предлагаемой редакции наименование главы усложнено и в то же время упущены строительные материалы. Процедура оценки соответствия зданий, сооружений и процессов согласна статье 3 осуществляется по национальному законодательству.
Наименование статьи 12	НП «Росизол»	Переименовать статью «Статья 12. Условия удовлетворения требований данного технического регламента. Удалить в тексте статьи слова «других технических регламентов» с изменением согласований соответствующих слов.	Отклонено. Данный регламент является основополагающим для разработки других ТР, отражающих специфику линейных объектов капитального строительства.

	НОСТРОЙ*	<p>Наименование статьи изложить в редакции: «Статья 12. Условия соблюдения требований технических регламентов».</p>	<p>Отклонено. Типовой структурой ТР ЕврАзЭС предусмотрено применение термина «удовлетворение», что больше соответствует смыслу статьи. «Удовлетворение» и «соблюдение» не одно и то же.</p>
<p>Статья 12 в целом</p>	<p>МСТРС СО* Рабочая группа № 4*</p>	<p>Межгосударственные строительные нормы Системы межгосударственных нормативных документов по строительству, принятые МНТКС, межгосударственные своды правил и стандарты, разработанные в развитие и в обеспечении обязательных требований соответствующих межгосударственных строительных норм не предусмотрены для использования в качестве доказательной базы технических регламентов Соглашением ЕврАзЭС «О проведении согласительной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер» от 25.01.2008 г. и Соглашением Таможенного союза «О единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» от 18.11.2010 г. В Соглашениях не предусмотрена возможность установления в техническом регламенте статуса (добровольного или обязательного применения) документов в области стандартизации.</p>	<p>Принято к сведению. Применение межгосударственных строительных норм и межгосударственных сводов правил для использования в качестве доказательной базы технических регламентов – одна из особенностей строительства, которая не учитывается разработчиками общих документов по техническому регулированию, представляющих интересы промышленности. Такой же особенностью является обязательность строительных норм. Все эти и другие особенности отражены в национальных</p>

		<p>технических регламентах государств-членов ЕврАзЭС на здания и сооружения. Необходимое обращение о внесении в соглашения ЕврАзЭС и ТС необходимых дополнений направлены в соответствующие органы.</p>
<p>Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь</p>	<p>Привести статью «Обеспечение соответствия требованиям безопасности» в следующей редакции:</p> <p>«1. Соответствие строительных материалов и изделий настоящему техническому регламенту ЕврАзЭС обеспечивается выполнением его существенных требований безопасности непосредственно либо выполнением требований взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом ЕврАзЭС стандартов.</p> <p>Выполнение на добровольной основе требований названных стандартов свидетельствует о презумпции соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента ЕврАзЭС.</p> <p>2. Перечень взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом ЕврАзЭС стандартов утверждает Комиссия по техническому регулированию, санитарным, фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (далее – Комиссия ЕврАзЭС).</p> <p>Порядок формирования Перечня взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом ЕврАзЭС стандартов определяется Комиссией ЕврАзЭС.»</p>	<p>Принято частично.</p> <p>В соответствии с Рекомендациями по типовой структуре технического регламента ЕврАзЭС предлагаемые положения отражены в части 3 статьи 12. В статью 12 внесены редакционные уточнения.</p>
<p>Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь</p>	<p>Определить виды документов, обеспечивающих соблюдение требований технического регламента ЕврАзЭС, и (или) необходимых для применения и использования его требований и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, с учетом возможности их разработки для государств-членов ЕврАзЭС, а также сроков введения в действие технического регламента ЕврАзЭС.</p>	<p>Принято к сведению.</p> <p>Виды документов, применением которых обеспечивается соблюдение требований регламента, определены</p>

		<p>в статье 12, сроки их разработки с учетом всех необходимых условий, включая предполагаемые сроки введения регламента в действие, определяются соответствующими планами разработки новых и пересмотра действующих межгосударственных строительных норм, межгосударственных сводов правил по проектированию и строительству и межгосударственных стандартов в области строительства.</p> <p>Принято.</p>
ОАО «Газпром»		<p>Везде по тексту следует использовать единое название системы документов: «Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве»; «Системы межгосударственных нормативных документов по строительству».</p>
НП «РОДОС»		<p>Дополнить статью 12 частями 6 и 7 следующего содержания: «6. Для строительных изделий, для которых не существует межгосударственных или национальных строительных норм и (или) изготовленных с отступлением от строительных норм, и (или) изготовленным по гармонизированным в данной стране нормам иностранных государств разрешения на их производство и использование выдается Комиссией по техническому регулированию или созданными ей рабочими органами, состоящими из представителей всех государств. Такое разрешение является положительной технической оценкой пригодности строительного изделия к предусмотренному использованию, основанному на удовлетворении основных требований настоящего технического регламента предусмотренных для сооружений, для которых должно использоваться изделие.</p>
		<p>Отклонено. По сути дела новой частью 6 статьи 12 предлагается заменить процедуру подтверждения пригодности для применения в строительстве новых строительных изделий процедурой выдачи разрешений на их производство Комиссией ЕврАзЭС</p>

	<p>Применение таких строительных изделий должно быть обосновано на результатах расчетов, исследований, испытаниях и оценке опирающихся на соответствующих руководств принимаемых Комиссией.</p> <p>При отсутствии таких руководств разрешение может быть выдано на основании представленных обосновывающих материалов со ссылкой на основные требования обособленного технического регламента.</p> <p>7. Выдача разрешений на применение строительных изделий указанных в п. 7. настоящей статьи осуществляют органы уполномоченные государствами – членами ЕврАзЭС</p> <p>Каждое государство-член сообщает другим государствам-членам и Комиссия по техническому регулированию наименование и адрес органов, которым оно предоставляет право выдавать такие разрешения.</p> <p>Органы по выдаче разрешений должны удовлетворять требованиям настоящего технического регламента и должны быть способны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценивать способность использовать новые изделия на основе научных и практических знаний,</li> <li>- объективно высказываться относительно интересов заинтересованных производителей или их представителей,</li> <li>- осуществлять синтез участия всех заинтересованных сторон для сбалансированной оценки”.</li> </ul>	<p>или ее международными органам, состоящими из представителей всех государств.</p> <p>Однако, затем в части 7 предлагается поручить выдачу разрешений органам,</p> <p>уполномоченным государствами-членами ЕврАзЭС, что противоречит предложению, изложенному в части 6.</p> <p>На самом деле все вопросы решены в статье 13 и приложений 4 проекта настоящего технического регламента, имея в виду обеспечить открытость процедур с учетом европейского опыта и опыта стран ЕврАзЭС.</p> <p>При этом в предложениях по дополнению статьи 12 организационно все процедуры усложняются, но не содержатся необходимых требований по вопросам оценки и подтверждения пригодности новых</p>
--	---	--

			<p>материалов для применения в строительстве.</p>
	<p>Челябинский межрегиональный союз строителей</p>	<p>Статью дополнить пунктом следующего содержания: «Другие технические регламенты, иные нормативные акты не должны противоречить настоящему техническому регламенту и вступают в силу после согласования единым органом управления технического нормирования ЕврАзЭС – межгосударственным научно-техническим комитетом по техническому нормированию или его уполномоченным органом».</p>	<p>Принято частично. В отношении вступления в силу технических регламентов и «... иных нормативных актов» существуют установленные процедуры. Создание новых органов ЕврАзЭС для согласования этих документов в ЕврАзЭС не предусматривается.</p>
<p>Часть 1</p>	<p>Республика Казахстан; АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Изложить в редакции: «Соответствие зданий и сооружений, вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции или капитального ремонта, а также строительных материалов и изделий, требованиям настоящего и других распространяющихся на эти здания и сооружения технических регламентов обеспечивается комплексным применением на обязательной основе соответствующих документов» далее по тексту.</p>	<p>Принято частично. Исключено слово «существенные». В то же время, поступившее предложение о применении документов доказательной базы технического регламента только на обязательной основе не соответствует концепции регламента и общим требованиям правовых документов ЕврАзЭС, которыми предусматривается применение стандарта и</p>

			сводов правил на добровольной основе.
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь		Изложить в редакции: «Соответствие зданий, вводимых в эксплуатацию, существующим требованиям настоящего технического регламента обеспечивается комплексным применением на обязательной и добровольной основе взаимосвязанных нормативных документов согласно перечню, определяемому в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи».	<p>Принято частично. Исключена ссылка на Приложение 1. В текст части 1 введены положения о перечне документов доказательной базы регламента. Наименование перечня принято в соответствии с общими правовыми документами ЕврАзЭС. Термин «существенные» здесь исключен, т.к. в европейском регламенте он применяется в другом смысле.</p>
ФГУ ВНИИПО МЧС России		Как следует из текста, при оценке соответствия следует руководствоваться документами Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве, структура которой приведена в приложении 1 к рассматриваемому техническому регламенту. В области обеспечения пожарной безопасности (см. Приложение 1) указанные документы представлены в непонятной форме, число их очень ограничено, что не позволит провести указанную выше оценку в полном объеме и на достаточном уровне.	<p>Принято частично. Приложение 1 исключено. Полное представление о номенклатуре нормативных документов, которые применяются в качестве доказательной базы по каждой группе требований регламента, в т.ч. требований пожарной безопасности, дает перечень документов, применением которых</p>

			<p>обеспечивается соблюдение требований регламента, а не структура системы.</p>
	<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Изложить в редакции: «Строительная продукция, на которую распространяется настоящий технический регламент, выпускается в обращение на территории государства любой из Сторон при условии, что она прошла установленные техническим регламентом процедуры оценки соответствия на территории государства любой из Сторон. Здание или сооружение должно отвечать требованиям, установленным в строительных нормах правилах, на основании основных требований установленных настоящим техническим регламентом в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС. Выполнение требований строительных норм является презумпцией соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента ЕврАзЭС».</p>	<p>Отклонено. Необходимые положения по затронутым в предложении вопросам отражены в статье 4 регламента (в новой редакции – статья 3).</p>
	<p>НП «Росизол»</p>	<p>Заменить слова «поставляемых строительных» на «применяемых строительных», исключить определение «существенным» оставив только «требованиям»</p>	<p>Принято частично. Слово «существенные» здесь исключено. Слово «поставляемых» сохранено. Требования о подтверждении соответствия предъявляются к поставляемой продукции.</p>
	<p>Москомархитектура</p>	<p>Изложить в редакции: «Соответствие вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений, а также поставляемых строительных материалов и изделий, требованиям настоящего технического регламента и других технических регламентов в области строительства обеспечивается комплексным применением на обязательной и добровольной основе соответствующих законодательств и документов государств-членов ЕврАзЭС».</p>	<p>Отклонено. Противоречит принципам и практике технического регулирования, документам ЕврАзЭС и идеологии настоящего проекта. «Применением законодательства» соответствует не</p>

			<p>обеспечиваются. Национальные документы государственных ЕврАзЭС не обеспечиваются единообразиями.</p> <p>Принято частично. Дополнено ссылками на статьи 5-9 документа. Часть 1 в целом пересмотрена.</p>
<p>Часть 2</p>	<p>НОСТРОЙ*</p>	<p>Изложить в редакции: «1. Соответствие вводимых в эксплуатацию зданий и сооружений, а также поставляемых строительных материалов и изделий существующим требованиям безопасности зданий и сооружений, приведенных в статьях 5-9 настоящего технического регламента и других технических регламентов в области строительства, обеспечивается применением на обязательной и добровольной основе соответствующих документов Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве, а также других документов в области стандартизации, применение которых обеспечивает соблюдение настоящего технического регламента и других технических регламентов в области строительства».</p>	<p>Принято частично. Редакция части 2 регламента уточнена в целом.</p>
	<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Изложить в редакции: «Для оценки соответствия строительной продукции требованиям настоящего технического регламента по взаимному согласию Сторон на добровольной основе могут применяться Международные стандарты, межгосударственные строительные нормы и правила, национальные строительные нормы и правила. В этих целях Стороны формируют соответствующий перечень стандартов».</p>	<p>Принято частично. Предложения Белорусской стороны в основном соответствуют тексту проекта технического регламента. Необходимо сохранить указания на Систему межгосударственных нормативных документов в строительстве. Текст части 2 переработан в</p>
	<p>Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь</p>	<p>Изложить в редакции: «В качестве нормативных документов, предназначенных для применения на обязательной основе в целях обеспечения соблюдения требований настоящего технического регламента в области строительства, служат межгосударственные строительные нормы, принятые Межгосударственной научно-технической комиссией по техническому нормированию, стандартизации и оценке соответствия в строительстве (МНТКС). В качестве нормативных документов, предназначенных для применения на добровольной основе в комплексе с межгосударственными строительными нормами в целях обеспечения соблюдения требований настоящей технической регламента, могут служить принятые Межгосударственной научно-технической комиссией по техническому нормированию, стандартизации и оценке соответствия в строительстве: межгосударственные своды правил (или технические кодексы</p>	<p>Принято частично. Предложения Белорусской стороны в основном соответствуют тексту проекта технического регламента. Необходимо сохранить указания на Систему межгосударственных нормативных документов в строительстве. Текст части 2 переработан в</p>

		установившейся практики) по проектированию и строительству, стандарты, в том числе на методы испытаний и контроля, разработанные в развитие и в обеспечение обязательных требований соответствующих межгосударственных строительных норм; межгосударственные стандарты на строительные материалы и изделия и методы их испытаний и контроля».	целом с учетом принятых решений по вопросам межгосударственной нормативной базы.
	НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «В качестве нормативных документов, предназначенных для применения на обязательной основе в целях обеспечения соблюдения требований настоящего и других технических регламентов в области строительства, служат межгосударственные строительные нормы, принятые Межгосударственной научно-технической комиссией по техническому нормированию, стандартизации и оценке соответствия в строительстве (МНТКС).	Принято частично. Обязательность применения межгосударственных строительных норм сохранена, как предлагается. Текст в целом переработан.
	СФУ	Первый абзац дополнить: « Данные нормы должны быть ориентированы на интеграцию и гармонизацию с нормативными требованиями развитых стран».	Принято к сведению. Предлагаемое СФУ требование отражено в документах, устанавливающих правила разработки межгосударственных норм, правил и стандартов.
	СФУ	Второй абзац изложить в редакции: «На добровольной основе в переходный период (можно указать соответствующий срок, предлагаем 5 лет) в целях», далее по тексту.	Отклонено. Сводлы правил и стандарты применяются на добровольной основе постоянно, а не только в переходный период.
	НЭП «Союз «Атамекен»	После слов «в области строительства» дополнить « при условии включения в них дополнительной информации, не содержащихся в обязательных нормах» далее по тексту.	Принято к сведению. Требования к содержанию документов изложены в правилах их разработки.
	НОСТРОЙ*	В статье 12 в пункте 2 необходимо включить в качестве обязательных стандарты по проектированию и строительству, включающие методы	Отклонено. Стандарты применяются только на

		испытаний и контроля, разработанные в развитие и в обеспечение обязательных требований соответствующих межгосударственных строительных норм.	добровольной основе.
	Союз производителей бетона	Слова на «добровольной основе» заменить на «обязательной».	Отклонено. Большинство документов применяется на добровольной основе.
	НП «Росизол»	Оставить в тексте только «межгосударственными сводами правил и стандартами». Методы испытаний должны находиться в стандартах, все, что касается проектирования – в межгосударственных сводах правил.	Принято. Именно это имелось в виду. Редакция уточнена.
	ВНИИПО МЧС России	Перечисленные нормативные документы дополнить: «своды правил по пожарной безопасности»	Отклонено. Своды правил по проектированию и строительству включают в себя и вопросы пожарной безопасности зданий и сооружений.
	НСОПБ	В соответствии с частью 2 ст.12 проекта ТР предлагается дополнить применением на обязательной основе кроме межгосударственных строительных норм нормативными документами в области пожарной безопасности, регламентирующими требования к строительным материалам, конструкциям и методам их испытаний на показатели пожарной опасности.	Отклонено. Межгосударственные документы, содержащие требования и методы испытаний строительных материалов и конструкций по вопросам пожарной безопасности утверждаются в общем порядке.

Часть 3	<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Изложить в редакции: «Единый перечень межгосударственных строительных норм, применением которых обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента определяет Комиссия ЕврАзЭС не позднее, чем за два месяца до введения в действие технического регламента. Выполнение требований документов, включенных в указанный выше Перечень и предназначенный для применения на добровольной основе, является достаточным условием соблюдения требований технического регламента. Неприменение этих требований не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента. В перечень при отсутствии межгосударственных строительных норм и правил нормативных документов или на альтернативной основе могут включаться национальные строительные нормы и правила государств-членов ЕврАзЭС, гармонизированные стандарты иностранных государств, если эти нормативные документы соответствуют целям и основным требованиям настоящего технического регламента, с учетом действия климатических, географических, социальных и других факторов и не противоречат требованиям технического регламента и не нарушают их».</p>	<p>Отклонено. Практически предлагается объединить текст части 3 и части 4 с перестановкой их местами, что нецелесообразно. Текст части 3 переработан в целом.</p>
<p>Республика Таджикистан</p>	<p>Исключить слова « не позднее, чем за два месяца до введения в действие технического регламента», т.к. не будет единой для всех государств-членов ЕврАзЭС. Или записать в следующей редакции «.. в течение двух месяцев после подписания Договора о принятии настоящего технического регламента».</p>	<p>Принято. Внесены изменения в соответствии со вторым предложением.</p>	

	ОАО «Газпром»	<p>Изложит в редакции: «Единый перечень действующих документов Системы межгосударственных нормативных документов по строительству, применению которых обеспечивается соблюдение требований каждого технического регламента в области строительства, определяет Комиссия по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в торговле при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (далее - Комиссия ЕврАзЭС) не позднее, чем за два месяца до введения в действие технического регламента».</p>	<p>Принято. Текст дополнить словами «действующих».</p> <p>Редакция уточнена в целом.</p>
Часть 4	НП «Росизол»	<p>После слова «документов» в абзаце 2 исключить слова: «или на альтернативной основе».</p>	<p>Отклонено. Это требование государственных членов ЕврАзЭС.</p>
Часть 3 и часть 5	СФУ	<p>Второе предложение после слова «регламента» дополнить: «для опытного и экспериментального проектирования и строительства, осуществляемого с целью совершенствования научно-технических положений, а также в случае, когда имеющейся нормативной информации не достаточно для гарантированного исполнения целей принятия данного технического регламента».</p> <p>Последний абзац части 3 и часть 5 исключить.</p> <p>Если это предложение будет принято, то необходимо в часть 2 внести следующие изменения: « На добровольной основе в целях обеспечения соблюдения требований настоящего и других регламентов в области строительства, при условии включения в них дополнительной информации, не содержащейся в обязательных нормах, в комплексе с межгосударственными строительными нормами применяются следующие документы Системы межгосударственных нормативных документов по строительству, принятые Межгосударственной научно-технической комиссией по техническому нормированию, стандартизации и оценке соответствия в строительстве.</p>	<p>Отклонено. Это предложение сужает возможности для использования, в частности, европейских стандартов.</p> <p>Предложенное дополнение к части 2 «при условии включения в них дополнительной информации, не</p>

			содержащейся в обязательных нормах» ничего не решает.
Части 2, 3, 4 и 5	Москомархитектура	Части 2,3 и 4 исключить. Часть 5 считать частью 2	Отклонено. Это основное содержание статьи - требования к формированию перечня нормативных документов, применение которых обеспечивается соблюдением требований регламента.
Часть 4	Союз производителей бетона	Пункт не сбалансирован. Следует исключить «на добровольной основе».	Отклонено. Большинство документов доказательной базы применяется на добровольной основе.
Часть 5	НЭП «Союз «Атамекен»	Исключить в связи с тем, что создается возможность несоблюдения требований настоящего регламента.	Отклонено. В специальных технических условиях предусматриваются способы обеспечения безопасности.
<b>Статья 13. Общие требования к оценке соответствия</b>			
Статья в целом	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Исключить ссылки на Приложения 1-6.	Отклонено. При наличии приложений на них должны быть ссылки в тексте.
	Государственный комитет по	Привести статью «Подтверждение соответствия», в которой указать процедуры подтверждения соответствия строительных материалов и изделий, а	Принято к сведению. Подтверждение

<p>стандартизации Республики Беларусь</p>	<p>также (при необходимости) зданий и сооружений, проектной документации. Считаем необходимым в статье «Подтверждение соответствия» привести конкретные формы и схемы подтверждения соответствия, применяемые всеми государствами-членами ЕврАзЭС, для каждого объекта технического регулирования, распределить функции изготовителя (его уполномоченного представителя), импортера, уполномоченного органа по подтверждению соответствия, аккредитованной испытательной лаборатории при проведении подтверждения соответствия строительных материалов, изделий, а также для участников процесса указать перечень технической документации, составляющей доказательную базу.</p>	<p>соответствия – частный случай (одна из форм) оценки соответствия и все необходимые требования приведены в ст.13. При этом устанавливается, что здания и сооружения подлежат оценке, а не подтверждению соответствия.</p>
		<p>Процедуры оценки соответствия зданий и сооружений осуществляются в странах-членах ЕврАзЭС органами власти соответствия с национальным законодательством. Процедуры, формы и схемы подтверждения соответствия строительных материалов ввиду большого объема текста приведены в Приложении. Перечень документов, составляющих доказательную базу технического регламента соответствия установленным в ЕврАзЭС порядком</p>

	<p>Положение о применении на обязательной и добровольной основе соответствующих документов Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве (см. ст. 13 проекта) не соответствует принципам установленным Соглашением о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 г. (добровольное применение всех стандартов).</p> <p>Применение понятий «добровольная сертификация» и «добровольное подтверждение соответствия» в ст. 13 проекта являются некорректным, т.к. технический регламент ЕврАзЭС устанавливает обязательные для применения и исполнения требования и подтверждение соответствия этим требованиям также должно быть обязательным.</p>	<p>утверждается отдельно.</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>Применение в качестве доказательной базы регламента межгосударственных строительных норм, сводов правил и стандартов - это вопросы, связанные с принципиальными отличиями строительства от промышленности, решения по которым принимаются компетентными органами ЕврАзЭС.</p> <p>Необходимые обращения направлены в соответствующие органы.</p> <p>Отклонено. Ни одним официальным документом ЕврАзЭС высказанное в замечаниях мнение не подтверждается. Тем более, что для подтверждения соответствия используются стандарты, применяемые на</p>
--	---	---

			<p>добровольной основе. Добровольная сертификация имеет важное значение, как рыночная форма подтверждения соответствия.</p>
	<p>Москомархитектура</p>	<p>Статью привести в соответствие с положениями Соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории таможенного союза, принятого в г. Санкт-Петербурге 11 декабря 2009 года представителями Правительств государств-членов таможенного союза в рамках Европейского экономического сообщества, а также Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов (Приложение № 6, утвержденное решением Комиссии таможенного союза от 18 декабря 2010 г. № 319 «О техническом регулировании в таможенном союзе» (г. Санкт-Петербург).</p>	<p>Отклонено. Кроме указанного в замечаниях Единого перечня Таможенного союза имеются и другие документы в этой области (в области санитарных и др. требований). Соглашения ЕврАзЭС и Таможенного союза по вопросам технического регулирования не идентичны друг другу.</p>
	<p>МСТРС СО* Рабочая группа №4*</p>	<p>Содержание применяемых в проекте технического регламента понятий «оценка» и «подтверждение соответствия» не соответствует Соглашению ЕврАзЭС «О проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер» от 25 января 2008г. Кроме того, согласно Соглашению Таможенного союза «О единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» от 18 ноября 2010 года, оценка соответствия может быть проведена только до выпуска продукции в обращение, что противоречит целям обеспечения безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации и ликвидации (сноса).</p>	<p>Принято к сведению. Соглашения ЕврАзЭС и Таможенного союза написаны применительно к промышленной продукции (см. выше) и не идентичны друг другу. Необходимые обращения о внесении дополнений, учитывающих отличия строительства от</p>

	<p>МСТРС СО* Рабочая группа №4*</p>		<p>промышленности, направлены в соответствующие органы.</p>
		<p>В проекте технического регламента не учитываются новые тенденции в развитии форм оценок соответствия строительных материалов и изделий (строительной продукции) в странах Европейского Союза.</p> <p>В проекте технического регламента ЕврАзЭС следует указать, какие существенные требования, предъявляемые к строительным материалам и изделиям, которые будут обеспечивать при использовании соответствующих строительных материалов и изделий соблюдение базовых требований безопасности зданий и сооружений, должны войти в предусмотренные техническим регламентом документы подтверждения соответствия.</p>	<p>Принято частично. Во время подготовки проекта, рассылавшегося на отзыв, Европейский регламент № 305/2011 в окончательной редакции отсутствовал в распоряжении разработчиков. Основные принципы системы оценки соответствия строительных материалов и изделий Европейского регламента учтены в проекте регламента ЕврАзЭС в той мере, в какой это возможно без противоречий с общими правовыми документами ЕврАзЭС и организацией этой работы в рамках ЕврАзЭС. Отклонено. Предложение о том, чтобы в проекте указать существенные требования к строительным</p>

		<p>материалам принято быть не может, т.к. это и невыполнимо и нецелесообразно. Эти требования и не приведены и в европейском регламенте № 305. Конкретные предложения МСТРС СО по тексте регламента учтены.</p>
<p>МСТРС СО* Рабочая группа №4*</p>	<p>Предусмотреть норму, согласно которой при наличии определенных документов в области стандартизации, в том числе стандартов организации, прошедших экспертизу в соответствующем техническом комитете (как предусмотрено, например, ст. 17 Федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании») и получивших положительное заключение такой экспертизы, получения технического свидетельства о пригодности не требуется.</p>	<p>Отклонено. Не соответствуют нормативным актам и практике подтверждения пригодности в странах ЕвразЭС и противоречит Европейскому регламенту № 305/2011.</p>
<p>МСТРС СО* Рабочая группа №4*</p>	<p>Следует также исключить содержащееся в проекте технического регламента положение о проведении добровольной сертификации новой продукции, на которую получено техническое свидетельство о пригодности.</p>	<p>Отклонено. Противоречит принципам и положениям ЕТА и Регламента ЕС № 305/2011. Нельзя лишать предприятия, производящие инновационную продукцию возможности добровольно получить объективное</p>

	<p>НП «Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры»</p>	<p>Формы подтверждения соответствия привести в соответствие с ФЗ «О техническом регулировании».</p>	<p>подтверждение соответствия продукции в форме сертификата.</p> <p>Отклонено.          Формы подтверждения соответствия, принятые в проекте регламента не противоречат ФЗ «О техническом регулировании». Схемы подтверждения соответствия строительных материалов и изделий гармонизированы с Европейским регламентом № 305/2011.</p>
<p>Часть 1</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Исключить слово «существенным» и заменить слова «добровольный характер» на «обязательный характер».</p>	<p>Принято частично.          Слово «существенным» исключено.          Предложения об обязательном во всех случаях характере не учтено.</p>
	<p>НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Заменить слова «на обязательной и добровольной основе» на: «обязательной основе».</p>	<p>Отклонено.          Большинство документов доказательной базы применяются на добровольной основе.</p>
	<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Изложить в редакции: «Оценка соответствия зданий и сооружений основным требованиям настоящего технического регламента, а также соответствия связанных с этими требованиями процессов инженерных изысканий,</p>	<p>Принято. Слово «существенный» заменено. Текст</p>

Части 2 и 4		<p>проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, носит обязательный характер и производится путем сопоставления действительных параметров и характеристик объекта строительства и процессов, физико-механических свойств применяемых материалов и изделий с требованиями строительных норм и правил нормативных документов, применение которых на обязательной и добровольной основе предусмотрено для соблюдения требований технического регламента и на соответствующих этапах – с проектными значениями этих параметров и характеристик».</p>	дополнен словами «свойств» применяемых материалов.
Части 2 и 4	<p>МСТРС СО* Рабочая группа № 4*</p>	<p>В перечень обязательных форм оценки соответствия, предусмотренных проектом технического регламента необоснованно включается добровольная сертификация проектной продукции, строительных работ, строительных материалов и изделий, что может повлечь дополнительную финансовую нагрузку на организации строительной отрасли.</p> <p>В соответствии с определением технического регламента ЕврАзЭС в таком документе устанавливаются обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования.</p>	<p>Принято частично. В частях 2 и 4 ст.13 предусматривается добровольная, а не обязательная сертификация, таким образом, исключается возникновение финансовых нагрузок на производителей.</p> <p>Учитывая роль добровольной сертификации в условиях рыночной экономики, эта форма сохранена и вынесена из общего перечня видов оценки соответствия.</p> <p>Отклонено. Никакого понуждения к добровольной сертификации проектом регламента не предусматривается.</p> <p>Представляется неприемлемым фактическое понуждение к проведению добровольной сертификации продукции, вытекающее из положений ст. 14 проекта технического регламента, согласно которому несоблюдение требований о проведении добровольной сертификации (ст. 13) влечет за собой ограничения или запрет обращения, включая изъятие с рынка, строительных материалов и изделий.</p>

			расширения номенклатуры продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
			Принято частично. Программные средства не являются объектом технического регулирования и к ним в проекте регламента не устанавливаются требования. Однако, программные средства являются сегодня обязательной и важной составной частью процесса проектирования конструкций.
Часть 2, абзац 3	НП «РОДОС»	Исключить.	Отклонено. Производственный контроль является необходимой формой оценки соответствия.
	ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК)	Изложить в редакции: «(- контроль исполнителем проектной документации соответствия проектных работ и их результатов)».	Принято.
Часть 2, абзац 4	НОСТРОЙ*	Разделить на два абзаца в следующей редакции: «(- государственная экспертиза проектной документации для объектов, необходимость государственной экспертизы которых установлена	Отклонено. В задачи проекта регламента не входит разграничение

	<p>законодательством государства-члена ЕврАзЭС в области градостроительной деятельности;</p> <p>- негосударственная экспертиза проектной документации для объектов, не подлежащих государственной экспертизе в соответствии с законодательством государства-члена ЕврАзЭС в области градостроительной деятельности»;</p>	<p>областей применения государственной и негосударственной экспертизы. При этом необходимо отметить тенденции к существенному расширению области негосударственной экспертизы.</p>
<p>Верхнекам-ТИСИЗ</p>	<p>Сведения о результатах инженерных изысканий даже не включены в технический паспорт. Исключена их государственная и негосударственная экспертиза.</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Необходимость включения в технический паспорт данных о результатах инженерных изысканий установлена в проекте ТР. Надежная экспертиза результатов инженерных изысканий может быть проведена, только при основном, только при условии их повторения.</p> <p>Поэтому в проекте предусмотрено декларирование соответствия результатов изысканий под ответственность исполнителей.</p>
<p>ОАО «ЛУКОЙЛ»</p>	<p>Фразу «или негосударственной экспертизы» исключить.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Негосударственная экспертиза производится и её объем расширяется.</p>

	«Удмурдграждан-проект»	После слов: «проектной документации» дополнить «и результатов инженерных изысканий».	Отклонено. См. выше. Заключение по предложениям Верхнекам-ТИСИза.
Часть 2, абзац 5	НП «РОДОС»	Абзац 5 изложить в редакции» Обязательная сертификация программного обеспечения»	Отклонено. Подтверждение соответствия программно обеспечения осуществляется в государствах только на добровольной основе.
	НЭП «Союз «Атамекен»	Заменить слова «добровольная сертификация» на «сертификация» далее по тексту.	Отклонено. Переход на обязательную сертификацию не предусматривается.
	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Изложить в редакции: «декларирование проектной документации и добровольная сертификация программных средств, предназначенных для повторного применения в проектировании»	Отклонено. Декларирование соответствия проектной документации с его общими процедурами представления деклараций для внесения в общий реестр не требуется и не имеет смысла, поскольку осуществляется ее экспертиза и утверждение заказчиком.
Часть 2, абзац 6	НП «РОДОС»	Абзац 6 исключить.	Отклонено. Согласно законодательству о градостроительной деятельности утверждение

<p>Часть 2, абзацы 5 и 8</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Исключить слово: «добровольная».</p>	<p>заказчиком (застройщиком) проектной документации необходимо. Это одна из форм работы по оценке соответствия.</p>
<p>НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Заменить слова «добровольная сертификация» на «сертификация» далее по тексту.</p>	<p>Отклонено. Предлагаемое расширение области применения обязательной сертификации нереально и не требуется.</p>
<p>НОСТРОЙ*</p>	<p>НОСТРОЙ*</p>	<p>Исключить эти абзацы. В перечень форм оценки соответствия, предусмотренных проектом технического регламента (ст. 12) необоснованно включается добровольная сертификация проектной документации, строительных работ, строительных материалов и изделий. В соответствии с определением технического регламента ЕврАзЭС - это документ, принятый международным договором государств-членов ЕврАзЭС и устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования. В техническом регламенте ЕврАзЭС могут содержаться правила и формы оценки (подтверждения) соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения; По смыслу такого определения технического регламента, в нем не могут содержаться нормы, регулирующие добровольную оценку соответствия.</p>	<p>Отклонено. См. выше. Принято частично. См. выше заключение по предложениям МСПСО Рабочая группа № 4 по части 2 и 4 проекта регламента. Во избежание неправильного толкования абзацы 5 и 8 о добровольной сертификации проектной документации и работ в строительстве исключены из общего перечня процедур по оценке соответствия, а их содержание отражено в отдельном</p>

Часть 2, абзац 8	НП «РОДОС»	Исключить слова: «оказывающих влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений».	абзаце части 2. Отклонено. Формулировка проекта регламента соответствует требованиям Градостроительного кодекса РФ и по смыслу отвечает задачам технического регламента.
	НЭП «Союз «Атамекен»	Заменить слова «добровольная сертификация» на «сертификация» далее по тексту.	Отклонено.
	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	Изложить в редакции: «декларирование работ в строительстве, оказывающих влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений»	Отклонено. В общем законодательстве не установлена обязательность подтверждения соответствия работ (только продукции и процессов).
Часть 2, абзац 9	Союз производителей бетона	После слова «контроль» вставить за применением и использованием строительных «материалов, испытаний и поэтапная приемка» ... далее по тексту.	Отклонено. Излишняя детализация положений абзацев 7 и 9 статьи 13 проекта регламента.
Часть 2, абзац 10	НП «РОДОС»	Исключить, поскольку авторский надзор не может быть формой «оценки соответствия».	Отклонено. Авторский надзор по смыслу есть одна из форм оценки соответствия. Виды форм оценки соответствия законодательством не ограничены.
	Союз производителей бетона	В десятом абзаце: заменить фразу – «по решению заказчика» на «обязательный»	Принято к сведению. Вопрос об обязательном авторском контроле за

			строительством относится компетенции национального законодательства. Принято к сведению. См. выше.	к
Часть 2, абзац 11	ОАО «ЛУКОЙЛ» ФГУ ВНИИПО МЧС России	Для опасных производственных объектов - авторский надзор обязателен. В качестве одной из форм проведения оценки соответствия предлагается проведение «государственного строительного надзора...». Предусматривается ли участие органов пожарного надзора в указанной форме оценки соответствия?	Принято к сведению. Государственный надзор за строительством согласно техническому регламенту осуществляется в странах ЕврАзЭС с соответствующим национальным законодательством.	за
Часть 2, абзац 15	ОАО «Газпром»	Заменить падежное окончание в слове «согласование».	Отклонено. Перечисления приведены в именительном падеже.	в
Часть 3	НП «Росизол» НОСТРОЙ*	Исключить слова: « других документах на поставку, или с требуемыми для обеспечения возможности их применения в строительстве». Изложить в редакции: « Оценку соответствия выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий производят путем сопоставления действительных значений показателей их свойств с установленными в стандартах на эти материалы и изделия. Часть 3 статьи 13 дополнить новым абзацем следующего содержания: «В целях недопущения введения потребителей в заблуждение производится сопоставление действительных значений массы расфасованных строительных материалов со значениями, указанными в сопроводительной документации или маркировке».	Отклонено. Нельзя исключить другие документы, например, договора на поставку	другие
			Отклонено. В № 184-ФЗ «ОТР» придается другое значение вопросам «недопущения введения потребителей в заблуждение».	в

<p>НП «Росизол»</p>	<p>Изложить в редакции: « Все строительные материалы и изделия для допуска в обращение на рынок государств-членов ЕврАзЭС должны иметь документальное подтверждение соответствия их строительных характеристик требованиям установленным настоящим техническим регламентом. Оценка соответствия выпускаемой в обращение на территорию государств-членов ЕврАзЭС строительной продукции требованиям настоящего Технического регламента носит обязательный характер.</p>	<p>Отклонено. Предлагаемые в замечаниях требования содержатся в соответствующих статьях проекта регламента. Смысл содержания части 4 состоит в установлении форм оценки соответствия, применяемых в отношении строительных материалов и изделий.</p>
<p>НП «Росизол»</p>	<p>Перечень строительной продукции, подлежащей обязательной оценке и подтверждению соответствия в государствах-членах ЕврАзЭС, формируется на основании предложений наделенных соответствующими полномочиями органов государственного управления государств-членов ЕврАзЭС, осуществляющих и (или) координирующих работы по техническому регулированию в строительной отрасли (далее – уполномоченный орган), и утверждается Комиссией ЕврАзЭС. Порядок формирования Перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в государствах-членах ЕврАзЭС, определяется Комиссией ЕврАзЭС.</p>	<p>Отклонено. Противоречит статье 6 Соглашения о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных норм, заключенного правительствами государств-членов ЕврАзЭС 25.01.2008 г.</p>
<p>НП «Росизол»</p>	<p>Образцы строительных материалов и изделий для испытания в целях подтверждения соответствия представляет изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо. Порядок отбора образцов для указанных испытаний должен быть приведен в соответствующих стандартах на методы испытаний.</p>	<p>Принято к сведению. Это вопросы соответствующих нормативных документов.</p>

	<p>Оценка соответствия выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется в формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязательного подтверждения соответствия выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента;</li> <li>- подтверждения пригодности для применения в строительстве строительных материалов и изделий, требования безопасности и функциональной пригодности к которым не установлены или существенно отличаются от установленных документами в области стандартизации, включенными в утвержденный перечень.</li> </ul> <p>Оценка соответствия находящихся в обращении строительных материалов, изделий и конструкций требованиям настоящего технического регламента осуществляется в форме строительного контроля (надзора) компетентными органами государств-членов ЕврАзЭС.</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий</p>	<p>Принято частично.  Дополнено словами «выпускаемых в обращении...», «существенно отличаются от ...» (для новой продукции), уточнены требования в отношении государственного надзора. В части обязательной сертификации определено, что обязательная сертификация или декларирование</p>
--	---	---

	<p>требованиям настоящего технического регламента осуществляется в формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятия заявителем декларации о соответствии строительных материалов, изделий и конструкций требованиям настоящего технического регламента (декларирование соответствия);</li> <li>- обязательной сертификации строительных материалов и изделий.</li> </ul> <p>Заявителями при обязательном подтверждении соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента могут быть их изготовители или уполномоченные ими лица.</p> <p>Обязательное подтверждение соответствия строительных материалов, изделий и конструкций требованиям настоящего технического регламента осуществляется заявителями в соответствии со схемами и правилами, приведенными в приложении 1 к настоящему техническому регламенту.</p> <p>Заявитель несет ответственность за соответствие выпущенных в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС.</p> <p>Комплект технической документации, содержащей необходимые сведения для подтверждения соответствия строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента должен храниться у заявителя в течение не менее 10 лет со дня прекращения производства строительных материалов, изделий и конструкций и представляться в органы государственного контроля (надзора) по их требованию.</p>	<p>соответствия продукции, включенной в установленный перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, осуществляется по выбору поставщика с учетом требований потребителей. Другие предложения соответствуют содержанию проекта регламента или являются их излишней детализацией.</p>
--	---	--

<p>ЦС ОДТ</p>	<p>Оценку соответствия изложить в редакции в соответствии с законом «О техническом регулировании» и ввести обязательное подтверждение соответствия в форме обязательной сертификации и разработать соответствующий «Перечень строительной продукции» подлежащей обязательной сертификации с учетом ответственных за безопасность конструкций, изделий, материалов.</p> <p>- а также дополнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 906 от 13.10.10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтверждение соответствия может проводиться по выбору заявителя (изготовителя) в форме обязательной сертификации или в форме обязательного декларирования;</li> <li>- при подтверждении соответствия в форме декларирования, в качестве доказательной базы применять протоколы испытаний, полученные в аккредитованных лабораториях, сертификаты ISO-9001 или добровольные сертификаты на этот вид продукции;</li> <li>- указать процедуру регистрации декларации.</li> </ul> <p>Следует отметить, что добровольный отказ от обязательной сертификации на данном этапе развития строительного рынка опасен тем, что может способствовать наводнению строительного рынка продукцией дешевой и соответственно с не гарантируемыми качественными показателями, поскольку предлагаемые схемы декларирования практически не связаны с оценкой производства, а значит открыт путь недобросовестным производителям, которые могут даже испытать продукцию, изготовленную специально для испытаний, а далее поставлять на рынок с другими качественными характеристиками. А когда возникнут проблемы, этой фирме уже может и не быть. Эту обеспокоенность сегодня высказывает и бизнес. Пример тому, обращение к Президенту РФ фирмы ООО «Века Рус».</p>	<p>Принято частично. Введено проведение по выбору заявителем обязательной сертификации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. В перечень строительных материалов и изделий, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, приведенный в приложении 2 проекта регламента, включена вся продукция в соответствии с перечнями, действующими в РФ. Процедуры регистрации деклараций должны соответствовать общим требованиям организационных и правовых документов ЕврАзЭС, требования к доказательной базе соответствия, включая протоколы испытаний в аккредитованных лабораториях и сертификаты,</p>
---------------	---	---

		<p>приведены в приложениях 5 и 6 к проекту регламента. Исключение возможности декларирования на основе собственных доказательств не предусматривается.</p>
<p>Москомархитектура</p>	<p>Изложить в редакции: «Оценка соответствия строительных материалов и изделий, осуществляется в следующих формах:  -технический контроль производства и выпускаемых материалов и изделий, осуществляемый изготовителем в соответствии с производственной и нормативной документацией;  - обязательное подтверждение соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования на основе собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории;  - добровольное подтверждение соответствия материалов и изделий требованиям нормативных документов и законодательства государств-членов ЕврАзЭС;  - государственный надзор за соответствием строительных материалов и изделий, поставляемых в торговлю для применения, в т.ч не квалифицированными потребителями, требованиям документов, по которым они поставляются – в случаях, предусмотренных законодательством государства-члена ЕврАзЭС, являющегося потребителем продукции».</p>	<p>Отклонено. Исключать оценку соответствия в форме подтверждения пригодности новых строительных материалов и изделий нельзя. Подтверждение пригодности новой продукции недостаточно известной потребителям, с одной стороны предотвращает поступление на рынок опасных и непригодных материалов, а с другой – позволяет преодолеть законным образом естественное недоверие к новой продукции проектировщиков, строителей, надзорных органов и др. организаций.</p>
<p>ООО «ВЕКА Рус»</p>	<p>Необходимо более четко определить процедуру декларирования и сертификации, а именно заявитель обязан подтвердить соответствие своей продукции либо в форме обязательной сертификации, либо в форме</p>	<p>Принято</p>

	<p>декларирования.</p> <p>Обязательная сертификация должна проводиться аккредитованными ОС или ИЦ, работающими в строительной отрасли, и не дискредитировавшими себя выдачей несоответствующих документов.</p> <p>Необходимо разработать единую систему сертификации, объединяющие различные системы сертификации такие, как ГОСТ Р, Мосстройсертификация, Росстройсертификация и т.п.</p> <p>Декларирование должно проводиться на основе европейского опыта, когда продукция испытывается в аккредитованных лабораториях. Декларация выдается на основе основании протоколов испытаний, сертификатов ISO 9000 (если имеются) и добровольной сертификации на данный вид продукции.</p>	<p>Принято к сведению.</p> <p>Это вопрос общего характера. Органы, дискредитировавшие себя должны быть лишены своих полномочий</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>Это правильно, но относится к вопросам общего законодательства.</p> <p>Единство систем (в числе организационных и др. факторов) обеспечивается также единством правил и процедур, на что и направлены требования регламента (ст.3, ст13, приложения 5 и 6)</p> <p>Принято к сведению.</p> <p>Все европейские схемы декларирования предусмотрены в проекте настоящего регламента. Но в европейском регламенте № 305/2011, кроме указанных в замечаниях имеется схема декларирования на основе собственных доказательств, которая</p>
--	--	--

	<p>Разработать требования регистрации декларации в соответствии с ФЗ-184.</p>	<p>приведена и в проекте регламента ЕврАзЭС.</p> <p>Принято к сведению. Регистрация деклараций – общая процедура для ЕврАзЭС.</p>
<p>НП «Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры»</p>	<p>Дополнить формулировками из Постановления Правительства РФ от 13.10.2010г. № 906, а имен но:</p> <p>а) подтверждение соответствия может проводиться по выбору заявителя (изготавливаем) в форме обязательной сертификации или в форме декларирования;</p> <p>б) при подтверждении соответствия в форме декларирования в качестве доказательной базы применять протоколы испытаний в аккредитованных лабораториях, сертификаты по ISO- 9000 (если таковы имеются) и добровольные сертификаты на этот вид продукции;</p> <p>в) дополнить требования к регистрации деклараций в соответствии с Законом о ТР.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что предлагаемая процедура соответствует принятой в Европе, где сначала продукция испытывается, затем сертифицируется и на основании этих процедур регистрируется декларация, которой при регистрации присваивается тот же номер, что и сертификату.</p>	<p>Принято.</p> <p>Принято к сведению. Указанные в замечаниях схемы декларирования, плюс декларирование на основе собственных доказательств, предусмотрены в проекте настоящего регламента в соответствии с европейским регламентом № 305/2011.</p> <p>Принято к сведению. Процедура регистрации – общая для ЕврАзЭС.</p> <p>Отклонено. Не соответствует общим требованиям организационных и</p>

			<p>правовых документов ЕврАзЭС. Европейским регламентом №305/2011 предусматриваются схемы декларирования, в т.ч. без предварительного проведения сертификации на основе собственных доказательств.</p> <p>Отклонено. Регламентом предусматриваются условия для здоровой конкуренции. Никакого «главенствования» не предусматривается.</p>
<p>Часть 4 абзац 3</p>	<p>ЗАО «НИИ МИС»</p>	<p>Необходимо указать в каких системах добровольной сертификации будут проводиться работы по подтверждению соответствия: ГОСТ Р, Росстройсертификация, Мосстройсертификация и т.д. Если в любой, то может возникнуть конкуренция между различными системами, и вопрос о том, кто в этом случае будет определять «Главенствование» одной системы над другой.</p> <p>Необходимо четко установить процедуру регистрации деклараций и установить схемы сертификации с учетом требований действующих законов и постановлений.</p>	<p>Принято к сведению. Процедуры регистрации деклараций и схемы декларирования и сертификации установлены на основе общих требований документов ЕврАзЭС и европейского регламента № 305/2011.</p>
<p>Часть 4, абзац 4</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>Исключить слово: «добровольная».</p> <p>Изложить в редакции: «Оценка соответствия выпускаемых в обращение на территории государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий осуществляется в следующих формах:</p>	<p>Отклонено. См. выше.</p> <p>Принято частично. Все указанные формы имеются в проекте</p>

<p>Часть 4, абзац 5</p>	<p>ЗАО «НИИ МИС»</p>	<p>технический контроль производства и выпускаемых материалов и изделий, осуществляемый изготовителем в соответствии с технической, производственной и нормативной документацией; обязательное подтверждение соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования на основе собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лабораторией по перечню материалов и изделий, установленному в настоящем техническом регламенте (приложение 2); подтверждение соответствия не вошедших в указанный перечень материалов и изделий требованиям межгосударственных и национальных стандартов и других документов, по которым они поставляются в соответствии с законодательством государств-членов ЕвразЭС; подтверждения пригодности для применения в строительстве материалов и изделий, свойства и характеристики, которых не регламентированы действующими нормативными документами; государственный надзор за соответствием строительных материалов и изделий, поставляемых в торговлю для применения, в т.ч. неквалифицированными потребителями, требованиям законодательством они поставляются – в случаях, предусмотренных законодательством государства-члена ЕвразЭС, являющегося потребителем продукции. Непонятно что необходимо отнести к новой продукции</p>	<p>регламента. Редакционные уточнения в текст регламента внесены. Добровольная сертификация сохранена и вынесена в отдельный пункт.</p>
<p>Часть 4, абзац 6</p>	<p>Союз производителей бетона</p>	<p>После слов «поставляемых в торговлю» дополнить: «на строительные объекты» далее по тексту.</p>	<p>Принято частично. Характеристики новой продукции приведены в части 6 и в приложениях.</p>
<p>Часть 5</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Дополнить предложением в следующей редакции «Строительные материалы и изделия, включенные в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению пригодности или соответствия в государствах-членах ЕвразЭС и соответствующие требованиям настоящего технического регламента могут иметь маркировку знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕвразЭС, который наносится любым способом, возможным по характеру этой продукции, обеспечивающим четкое, разборчивое и ясное его изображение на каждую единицу продукции, на упаковку или на</p>	<p>Принято частично. Вопросы маркировки отражены в статье 10 проекта регламента.</p>

	<p>НЭП «Союз «Атамекен»</p>	<p>сопроводительную документацию».</p> <p>Изложить в редакции: «Оценка соответствия в форме обязательного подтверждения соответствия применяется для изготавливаемых на постоянной основе и выпускаемых в обращение на строительный рынок государств-членов ЕврАзЭС строительных материалов и изделий с достаточной изученными свойствами и условиями применения, которые регламентированы распространяющимися на эти материалы и изделия требованиями межгосударственных и национальных стандартов и сводов правил государств-членов ЕврАзЭС, применением которых обеспечивается соблюдение требований регламентов.</p> <p>Строительные материалы и изделия, включенные в Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению пригодности или соответствия в государствах-членах ЕврАзЭС и соответствующие требованиям настоящего технического регламента могут иметь маркировку знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС, который наносится любым способом, возможным по характеру этой продукции, обеспечивающим четкое, разборчивое и ясное его изображение на каждую единицу продукции, на упаковку или на сопроводительную документацию».</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Вопросы маркировки отражены в статье 10 проекта регламента.</p> <p>Оценка соответствия строительных материалов и изделий может осуществляться не только на обязательной основе, как предлагается в замечаниях, но и на добровольной основе.</p>
	<p>ОАО «Газпром»</p>	<p>Следует указать правила идентификации в данной части документов.</p>	<p>Отклонено. Правила идентификации общие.</p>
	<p>Союз производителей бетона</p>	<p>.... ЕврАзЭС строительных материалов и изделий с достаточной изученными свойствами нормированного качества и ... далее по тексту, вставить.</p>	<p>Отклонено. Далее в тексте указано – «которые регламентированы...». Это означает, что качество нормировано.</p>
<p>Часть 6</p>	<p>НП «Росизол»</p>	<p>Удалить. Оценке соответствия в форме подтверждения пригодности для применения в строительстве на территории государства-члена ЕврАзЭС должны подлежать те материалы и изделия, которые выпускаются не в соответствии со стандартами, включёнными в список доказательной базы вне зависимости от их происхождения, новизны, степени модернизации и т.д. Разумеется, их соответствие стандартам списка доказательной базы должно быть подтверждено соответствующим образом.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Как показала практика, для понимания вопроса о том, когда необходимо подтверждение пригодности, требуются более подробные указания, которые и приведены в проекте</p>

			регламента (часть 6 статьи 13 и приложение 5).
НОСТРОЙ*	Изложить в следующей редакции: «6. Оценке соответствия в форме подтверждения пригодности для применения в строительстве на территории государства-члена ЕврАзЭС подлежат вновь разрабатываемые и модернизируемые, а также ввозимые на территорию государства-члена ЕврАзЭС строительные материалы и изделия зарубежного производства, применение которых оказывает влияние на надежность и безопасность строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений, и характеристики которых в отношении существующих требований безопасности зданий и сооружений, приведенных в статьях 5-9 настоящего Технического регламента, не соответствуют требованиям межгосударственных и национальных стандартов государств-членов ЕврАзЭС».		Принято частично. Введена ссылка на статью проекта регламента, содержащие базовые требования к зданиям и сооружениям.
Москомархитектура	Часть 6 исключить.		Отклонено. См.выше заключение по предложениям. Москомархитектуры по части 4 статьи 13.
Республика Казахстан: АРКСЖКХ; НЭП «Союз «Атамекен»	Изложить в редакции: «Пригодность материалов и изделий свойства и характеристики, которых не регламентированы действующими нормативными документами» далее по тексту.		Отклонено. Как показала практика, требуются более подробные указания, которые и приведены в проекте регламента.
НСОПБ	Исключить часть 6 проекта ТР и вводимую ей новую форму оценки соответствия - подтверждение пригодности для применения в строительстве, как практически неосуществимую, ввиду отсутствия механизма контроля новизны, модернизации и первичного ввода из-за рубежа продукции, а также вследствие того, что такая форма оценки соответствия не установлена законодательством в области технического регулирования.		Отклонено. Подтверждение пригодности новой продукции осуществляется во многих странах, в течение достаточно долгого времени, в т.ч. в

			государствах-членах ЕвразЭС и в государствах Европейского союза.
	<p>ИП «Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры»</p>	<p>Необходимо из проекта ТР исключить подтверждение пригодности для применения в строительстве новых материалов и изделий и, соответственно, оформление ТС, поскольку ТС не является нормативным документом и поэтому его применение в ТР является нарушением Закона о техническом регулировании, где в статье 7 п. 11 сказано, что «в случае отсутствия норм на определенный вид продукции, необходимо разрабатывать своды правил, требования которых не могут препятствовать осуществлению предпринимательской деятельности».</p> <p>Кроме того, создание уполномоченных организаций достаточно распыляемая формулировка, указывающая на явное чиновничье вмешательство в вопросы как бизнеса так и нормирования, что не может не вызвать отрицательного отношения бизнеса, тем более, что это может привести к монополии и соответственно к новым коррупционным составляющим. Необходимость проведения работ по применению новых материалов указана в Постановлении Правительства РФ от 1997г., которое не отменено, и на современном этапе развития строительной отрасли, вопрос о применении должен решаться не чиновниками, в лице уполномоченных организаций, а непосредственно проектировщиками, строителями (в том числе саморегулируемыми организациями) производителями продукции. Они сами, при возникновении проблемы, могут решить вопросы: что требуется, где можно проверить, подтвердить, испытать, поскольку этим будет определяться доля их ответственности.</p>	<p>Отклонено. ТС действительно не является нормативным документом, но это и не утверждается в проекте регламента и не может служить основанием для исключения части 6 статьи 13. Оценка пригодности – одна из принятых в мире форм оценки соответствия и не противоречит ФЗ «О техническом регулировании».</p> <p>Уполномоченные организации создавать не нужно, они созданы и работают, в т.ч. в РФ – в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1636 от 27.12.1997 г. Занимаются оценкой пригодности не «чиновники», а специалисты уполномоченных организаций с привлечением ведущих научно-исследовательских</p>

		<p>организаций и испытательных центров. Эти организации являются независимыми, и как показывающая мировая практика имеют необходимые условия для объективности. Проектные организации и, тем более саморегулируемые строительные организации такими условиями не располагают.</p>
<p>ЗАО «ШУКО Интернациональ Москва»</p>		<p>Отклонено. Процедурам подтверждения пригодности и технического свидетельству о пригодности проект регламента придает не больше значения, чем это практически имеет место в государствах-членах ЕврАзЭС. Оценка пригодности является формой оценки соответствия и ее наличие не противоречит № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Оценка пригодности</p> <p>В случае, если для материала или изделия не существует национального стандарта (нормы), и мы говорим, что это «новый материал», то применение данного материала на территории РФ возможно только после подтверждения пригодности для применения в строительстве путем создания документа «Техническое свидетельство». Это не новость, но в данном проекте Техническое свидетельство получает статус основного документа для подобного рода продукции и практически вводится в ранг нормативных документов. См Приложение 4 к проекту. Такой подход противоречит принципам технического регулирования, которые изложены в ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. Мы не поддерживаем данный пункт, Получается, что вместо того, чтобы новые национальные стандарты для РФ, объединяющие «новые материалы» в группы, предлагается создавать масштабный псевдо нормативный документ для каждого отдельно взятого материала и изделия, при этом пройти через уполномоченный орган, назначаемый исполнительной властью.</p>

		<p>производится как часть процесса организации производства и применения новой продукции до разработки стандартов. В европейских странах согласно общеевропейскому регламенту № 305/2011 и пока еще действующей директиве № 106 на новые и на модифицированные строительные материалы и изделия для оценки их возможности применения и назначения области применения разрабатывается техническое одобрение, по процедурам и направленности аналогичное техническому свидетельству.</p>
<p>ЗАО «НИИ МИС»</p>	<p>Следует исключить из ТР всякие упоминания о Технических свидетельствах, т.к этот документ не является нормативным документом и статус его не определен ни одним нормативным или юридическим документом, в т.ч и ФЗ «О техническом регулировании». Сколь долго она будет новой и почему ее новизну, а отнюдь не качество надо подтверждать каждые три года.</p>	<p>Отклонено. В РФ статус технического свидетельства определен постановлением Правительства РФ. В других государствах –</p>

		<p>соответственно. Техническое свидетельство не действует, но об этом в проекте и не говорится. Это документ «свидетельствующий» о пригодности нового вида продукции для применения в строительстве, который является результатом технической оценки этой продукции, как одной из форм оценки соответствия. Подтверждается не новизна, а подтверждается пригодность до тех пор, пока пригодность не будет подтверждена нормативными документами (стандартами и сводами правил).</p>
<p>МСТРС СО* Рабочая группа № 4*</p>	<p>Недостаточно четко сформулированы критерии отнесения строительных материалов и изделий к новой продукции, для которой требуется выдача технического свидетельства о пригодности</p> <p>Требования и процедуры, связанные с выдачей технических свидетельств о пригодности, необходимо унифицировать с соответствующими процедурами, принятыми в Европейском союзе, учитывая тенденцию роста взаимной</p>	<p>Принято. Критерии уточнены.</p> <p>Принято. Приведено в соответствие с положениями</p>

		<p>торговли строительными материалами и изделиями между странами ЕС и Таможенного союза. В частности, следует использовать принципы, критерии и подходы к выдаче Европейских технических подтверждений (ЕТА), изложенные в Регламенте ЕС №305/2011 «Об установлении гармонизированных условий для распространения строительной продукции на рынке и отмене Директивы 89/106/ЕЕС»</p> <p>Следует исключить положения о проведении добровольной сертификации новой продукции, на которое получено техническое свидетельство о пригодности</p>	<p>Регламента ЕС № 305/2011 за исключением организационных вопросов, которые в компетенцию проекта ТР не входят.</p> <p>Принято частично. Нет необходимости лишать изготовителей права осуществлять добровольную сертификацию новой продукции и это должно быть ясно. Из общего перечня форм оценки соответствия добровольная сертификация выведена.</p>
<p>Часть 7</p>	<p>НП «Росизол»</p>	<p>Удалить п. 7 или привести в соответствие со ст.4 данного регламента. Этот пункт по своему смыслу противоречит статье 4 настоящего регламента, гласящей, что при прохождении процедур оценки соответствия в одной из стран-членов, продукция может иметь хождение на рынках других государств-членов. Если же эти процедуры будут отличаться, то и оценка соответствия будет иметь разный смысл и вес.</p>	<p>Принято частично. Исключен абзац 1 части 7 статьи 13. Пункт 7 соответствует Соглашению ЕврАзЭС. Учитывая содержание приложений с общими требованиями к оценке соответствия, национальные процедуры могут отличаться существенно.</p>
	<p>Государственный комитет по стандартизации республики</p>	<p>Исключить часть 7.</p>	<p>Принято частично. Исключен абзац 1. Далее по тексту пункта</p>

Беларусь		приведены ссылки на приложения.
НЭП «Союз «Атамекен»	Исключить. Данная часть несет некорректную смысловую нагрузку.	Принято частично. См. выше.
Москомархитектура	Изложить в редакции: «Правила, порядок проведения и процедуры оценки соответствия должны быть оформлены в документальной форме и быть доступны любому заинтересованному лицу другого государства-члена ЕврАзЭС».	Отклонено. Исключать приложения 4,5,6 из проекта регламента нельзя. Необходимы требования, обеспечивающие единство правил и процедур оценки соответствия, для чего и служат приложения.
НСОПБ	<p>Поскольку правила, порядок проведения и процедуры оценки соответствия каждое государство-член ЕврАзЭС устанавливает самостоятельно, НСОПБ не считает целесообразным отмену обязательных требований национальных ТР с одновременным утверждением документов, устанавливающих процедуры оценки соответствия, в т.ч новые формы оценки соответствия (подтверждение пригодности для применения) не установленные законодательством РФ в области технического регулирования.</p> <p>Предусмотреть в части 7 проведение добровольного подтверждения соответствия в системах добровольной сертификации в области пожарной безопасности, т.к в этих системах сертификации имеются все необходимые ресурсы, использование которых имеет практическую и экономическую целесообразность для Государств-членов ЕврАзЭС.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Самостоятельность правил, установления правил, порядка и процедур оценки соответствия в государствах – членах ЕврАзЭС предусматривается с учетом обеспечения их единства на основе общих требований регламента. Это соответствует межправительственному у Соглашению ЕврАзЭС в области технического регулирования и не может служить основанием для одновременного действия технических</p>

	<p>регламентов ЕврАзЭС и национальных регламентов на одну и ту же тему. В части 7 ничего не говорится о системах добровольной сертификации.</p>
НОСТРОЙ*	<p>Изложить в следующей редакции: 7. «Правила, порядок проведения и процедуры оценки соответствия строительных материалов и изделий устанавливаются едиными для всех государств-членов ЕврАзЭС».</p>
Республика Таджикистан	<p>Во втором абзаце есть несоответствие ссылок на 4 и 5 приложения, учитывая их наименование.</p>
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	<p><b>Статья 14. Ограничительные процедуры</b> Привести статью «Защитительная оговорка» в следующей редакции: «1. Государства-члены ЕврАзЭС обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение строительных материалов и изделий на территории государства-члена ЕврАзЭС, а также изъятия с рынка строительных материалов и изделий, не соответствующих требованиям безопасности настоящего технического регламента ЕврАзЭС. 2. Компетентный орган государства-члена ЕврАзЭС обязан уведомить Комиссию ЕврАзЭС о принятом решении с указанием причин принятия данного решения и предоставлением доказательств, разъясняющих».</p>
Статья в целом	<p>Принято частично. Статья 14 «Ограничительные процедуры» в основном аналогична предлагаемой статье с наименованием «Защитительная оговорка».</p>
	<p>Принято. Принято.</p>

		<p>необходимость принятия данной меры.</p> <p>3. Основанием для применения настоящей статьи могут быть следующие случаи:</p> <p>невыполнение требований статьи «Требования безопасности» настоящего технического регламента ЕврАзЭС;</p> <p>неправильное применение взаимосвязанных с настоящим техническим регламентом ЕврАзЭС стандартов, указанных в статье настоящего технического регламента ЕврАзЭС, если данные стандарты были применены;</p> <p>несоблюдение правил, изложенных в статье «Подтверждение соответствия» настоящего технического регламента ЕврАзЭС;</p> <p>другие причины запрета выпуска строительных материалов и изделий в обращение на рынке.</p> <p>Если компетентные органы других государств-членов ЕврАзЭС выражают протест против упомянутого в пункте 1 настоящей статьи решения, Комиссия ЕврАзЭС безотлагательно проводит консультации с компетентными органами всех государств-членов ЕврАзЭС для принятия взаимоприемлемого решения».</p>	<p>Наименование статьи 14 изменено. Некоторые дополнения, соответствующие Соглашению ЕврАзЭС, внесены согласно предложениям.</p>
<p>Часть 1</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Заменить слово «предпринимать» на «предусматривать».</p>	<p>Отклонено. Важно не просто предусматривать меры, а предпринимать их на деле.</p>
	<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Изложить в редакции: « Государства-члены ЕврАзЭС должны предпринимать меры для запрета и изъятия из обращения, строительных материалов и изделий, не отвечающих требованиям настоящего технического регламента».</p>	<p>Отклонено. В своей основе формулировка этой части в проекте регламента соответствует Соглашению ЕврАзЭС. Исключать ссылку на конкретные статьи регламента, как это предлагается в замечаниях, нецелесообразно.</p>
<p>Часть 3</p>	<p>НП «Росизол»</p>	<p>Удалить. Законодательство, в этом случае, также должно быть одинаково. Иначе поставщик продукции может попасть в условия, когда одно из</p>	<p>Принято частично. Формулировка проекта</p>

Глава 3 в целом	Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь	государств-членов будет создавать искусственный барьер для поставок его продукции в свою страну.	регламента соответствует соглашению ЕврАзЭС и исключать пункт нелзя, т.к. он, напротив, ограничивает возможности «создания искусственного барьера». Требование дополнено указанием о том, что речь идет о проверках, проводимых органами государственного надзора.
		<p>Дополнить главу 3 статьей «Маркировка знаком соответствия»: «Сооружения, проектная документация, строительные материалы и изделия, а также работы в строительстве, соответствующие существующим требованиям безопасности настоящего технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно ст. 13, должны иметь маркировку знаком соответствия, нанесенную в установленном порядке.</p> <p>Маркировка знаком соответствия осуществляется до ввода в эксплуатацию сооружений и размещения проектной продукции, строительных материалов и изделий на рынке.</p> <p>Знак соответствия наносится любым способом, обеспечивающим его сохранность в течение всего срока службы сооружений, проектной продукции, строительных материалов и изделий.</p> <p>Допускается нанесение знака соответствия строительных материалов и изделий только на упаковку (при наличии) и (или) прилагаемые к ним эксплуатационные документы.</p> <p>Маркировка сооружений, проектной документации, строительных материалов и изделий знаком соответствия свидетельствует об их соответствии требованиям всех технических регламентов, на них распространяющихся и предусматривающих нанесения знака соответствия».</p>	<p>Отклонено. Маркировка знаком соответствия применяется в промышленности и предусмотрена статьей 10 для строительных материалов, изделий и конструкций.</p> <p>Введение маркировки зданий и сооружений, а тем более – строительных работ не представляется обоснованным и необходимым. В практике строительства это предложение не применяется, а наличие подобной маркировки на зданиях и сооружениях может</p>

		лишь провоцировать конфликтные ситуации в процессе эксплуатации.
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	<p>Привести статью « Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС» в редакции:</p> <p>«1. Строительные материалы и изделия, соответствующие требованиям безопасности настоящего технического регламента ЕврАзЭС и прошедшие процедуру подтверждения соответствия согласно статье настоящего технического регламента ЕврАзЭС, должны иметь маркировку знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС.</p> <p>2. Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС осуществляется перед выпуском строительных материалов и изделий в обращение на рынке.</p> <p>3. Знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС наносится на сами строительные материалы и изделия, а также приводится в прилагаемых к ним эксплуатационных документах.</p> <p>Знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока хранения (службы, годности).</p> <p>4. Допускается нанесение знака обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС только на упаковку строительных материалов и изделий и указание в прилагаемых к ним эксплуатационных документах, если его невозможно нанести непосредственно на строительные материалы и изделия ввиду особенностей конструкции.</p> <p>5. Маркировка знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС свидетельствует об их соответствии требованиям всех технических регламентов ЕврАзЭС, распространяющихся на них и предусматривающих нанесение знака соответствия продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС».</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Требование к маркировке строительных материалов, изделий конструкций нашли отражение в статье 10 настоящего технического регламента и расширены с учетом предложенной редакции.</p>
МСТРС СО Рабочая группа № 4 *	Отсутствуют правила применения единого знака обращения на рынке. Условие маркировки единым знаком обращения на рынке в проекте технического регламента различаются для строительных материалов и изделий, подлежащих обязательному декларированию соответствия или	Отклонено. Правила применения единого знака обращения едины в ЕврАзЭС для всех

		подтверждению пригодности для применения в строительстве, и для строительных материалов и изделий, подлежащих добровольной сертификации, притом, что, согласно проекту технического регламента, все три категории продукции могут свободно выпускаться на единый рынок ЕврАзЭС.	видов промышленной продукции. Условие одно – прохождение установленных процедур оценки соответствия
<b>Глава 4. Заключительные положения</b>			
<b>Статья 15. Вступление в силу и применение настоящего технического регламента</b>			
Наименование главы	НОСТРОЙ*	Наименование главы изложить в редакции: «Глава 4. Заключительные и переходные положения»	Принято к сведению. Главы в новой редакции отсутствуют.
Статья 15 в целом	МСТРС СО* Рабочая группа № 4*	В настоящее время отсутствует в необходимом объеме доказательная база по подтверждению соответствия требованиям обсуждаемого технического регламента в виде межгосударственных строительных норм и правил, сводов правил, разработка, которой потребует достаточно длительного времени, поэтому до вступления в силу технического регламента должен быть установлен переходный период - не менее года, достаточный для разработки необходимой доказательной базы.	Принято к сведению. Недостаточные документы доказательной базы разрабатываются в соответствии с планом. В проекте предложен переходный период в течение один год после официального опубликования регламента.
	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	Привести статью «Переходные положения» в следующей редакции: «1. Настоящий технический регламент ЕврАзЭС может применяться за шесть месяцев до вступления его в силу по решению юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и (или) реализацию строительных материалов и изделий.	Принято частично. Срок вступления в силу регламента установлен через год после официального

	<p>При этом строительные материалы и изделия должны иметь маркировку знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС в соответствии со статьей настоящего технического регламента ЕврАзЭС.</p> <p>2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности законодательства государств-членов ЕврАзЭС, выданные до вступления в силу настоящего технического регламента ЕврАзЭС, действительны до истечения, установленного в них срока действия.</p> <p>При наличии вышеуказанных документов строительных материалы и изделия допускаются к выпуску в обращение на рынке государств-членов ЕврАзЭС без маркировки знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС.»</p>	<p>опубликования. Досрочное применение регламента не запрещается. Это общий подход.</p> <p>Принято частично. Учтено в статье 10.</p> <p>Принято к сведению. Это вопрос национального законодательства.</p> <p>Отклонено. Противоречит требованиям правовых документов ЕврАзЭС. Дело не в маркировке. Не обеспечено единство требований.</p>
<p>НП «РОДОС»</p>	<p>Статья 15. «Вступление в силу и применение настоящего технического регламента» должна содержать указания о применении технического регламента в переходный период при отсутствии межгосударственных строительных норм. Для справки в странах ЕС такой период продолжается более 25 лет.</p>	<p>Отклонено. В соответствии с Соглашением ЕврАзЭС в проекте предусмотрено, что при отсутствии межгосударственных</p>

	<p>будут применяться национальные документы. Эти документы весьма схожи, т.к. период, когда сегодняшние страны ЕвразЭС применяли одни и те же строительные нормы продолжался десятилетиями, чего не было в странах Западной Европы.</p>
--	---

НОСТРОЙ*	<p>Статью 15 разделить на две статьи:</p> <p>Статья 15. Вступление в силу настоящего технического регламента Настоящий технический регламент вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня его официального опубликования.</p> <p>Статья 16. Переходные положения</p> <p>1. Требования к зданиям и сооружениям, к связанным с этими требованиями процессам изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации строительных объектов, установленные настоящим техническим регламентом, не применяются к следующим зданиям и сооружениям вплоть до проведения их реконструкции или капитального ремонта:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;</li> <li>2) строительству, включая реконструкцию и капитальный ремонт, которых осуществляется в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;</li> <li>3) проектная документация которых по законодательству государства-члена ЕврАзЭС не подлежит государственной экспертизе, и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.</li> </ol> <p>2. Государства-члены ЕврАзЭС вводят в действие настоящий</p>	<p>Отклонено. Нет практической необходимости делить короткий и связанный общей целью текст статьи 15 на две статьи. Наименование статьи 15 принято в соответствии с Рекомендациями по типовой структуре технического регламента ЕврАзЭС.</p> <p>Принято частично. Учтен срок введения регламента в действие.</p> <p>Принято к сведению. Формулировки предлагаемой статьи 16 в части пунктов 1 и 2 соответствуют 4-юг тексту регламента.</p>
----------	--	---

		<p>технический регламент на территории государства в соответствии со своим национальным Законодательством до вступления регламента в силу и отменяют действие национальных технических регламентов, принятых до введения в действие настоящего технического регламента ЕврАзЭС, в части, относящейся к зданиям и сооружениям, строительным материалам и изделиям.</p> <p>3. Национальные технические регламенты о безопасности специфических строительных сооружений, указанных в абзаце пятом пункта 1 статьи 1 настоящего Технического регламента, а при их отсутствии иные национальные нормативные акты, устанавливающие требования безопасности к таким специфическим строительным сооружениям, до вступления в силу технических регламентов Евразийского экономического о безопасности соответствующих специфических строительных сооружений действуют в части, не противоречащей настоящему Техническому регламенту».</p>	<p>Отклонено. В таком требовании нет необходимости. Во-первых, ни в одном государстве ЕврАзЭС таких национальных регламентов нет. Во-вторых, это противоречит части 2 статьи 3 и части 3 статьи 15 настоящего регламента. В-третьих, все нормативные документы, которые в полном объеме устанавливаются требованиями безопасности к такого рода сооружениям включаются в доказательную базу настоящего технического регламента.</p>
<p>Часть 1</p>	<p>Республика Таджикистан</p>	<p>Изложить в редакции: « 1. Настоящий технический регламент вводится в действие в течение двадцати четырех месяцев со дня ратификации международного договора о его применении, в порядке, установленном национальным законодательством государств-членов ЕврАзЭС.</p>	<p>Принято частично. Предлагаемый в проекте срок введения в действие регламента увеличен с шести до двенадцати месяцев.</p>

			Дата отчета сохранена – с момента официального опубликования, т.к. это более определенная дата, чем дата рагификации.
Часть 2	СФУ	Дополнить абзацем следующего содержания: «Пункт 1 и пункт 10 статьи 7 применяются ко всем зданиям и сооружениям, включая ранее построенные. При этом ответственность за соблюдение положений пункта 1 и пункта 10 статьи 7 может возлагаться как на собственника, так и на государство в зависимости от факторов, проявление которых обусловлено правовой ответственностью субъекта».	Принято к сведению. Указанных в замечаниях требования регламента применительно к существующим объектам именуется в действующем национальном законодательстве государств-членов ЕврАзЭС.
Часть 3	Республика Таджикистан	Изложить в редакции: «С момента введения в действие настоящего технического регламента нормативные правовые акты, действующие на территории государств-членов ЕврАзЭС, относящиеся к зданиям и сооружениям, до приведения их в соответствие с настоящим техническим регламентом применяются в части, не противоречащей требованиям настоящего технического регламента.	Принято к сведению. Предложенный текст по смыслу не заменяет часть 3 статьи 15 проекта регламента. Это вопрос национального законодательства.
<b>Приложение 1. Структура Системы межгосударственных нормативных документов в строительстве</b>			
По Приложению в целом	ФГУ ВНИИПО МЧС России	Не представляется возможным оценить достаточность отражения требований ПБ в нормативных документах, представленных в Приложении 1.	Принято частично. В пояснительной записке к проекту технического регламента для публичного обсуждения сказано, что Приложение 1 приведено как справочное, чтобы

	<p>отразить о каких группах продукции идет речь в техническом регламенте. Полное представление о достаточности отражения требований пожарной безопасности, как и других требования, дает Перечень нормативных документов, применением которого обеспечивается соблюдение требований регламента.</p>
<p>Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь</p>	<p>Приложение 1 к проекту ТР 201/00/ЕврАзЭС «Структура системы межгосударственных нормативных документов в строительстве» исключить. По всему тексту технического регламента ссылки на «Структуру системы межгосударственных нормативных документов в строительстве» заменить ссылками на перечень взаимосвязанных с техническим регламентом нормативных документов.</p>
<p>Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь</p>	<p>Приложение 1 к проекту ТР 201/00/ЕврАзЭС «Структура системы межгосударственных нормативных документов в строительстве» исключить, т.к. структура нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов ЕврАзЭС должна определяться отдельным Соглашением, общим для всех разрабатываемых технических регламентов ЕврАзЭС.</p>
<p>Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь</p>	<p>Предлагаем исключить из группы «Строительные материалы и изделия» приборы к оконным и дверным блокам, оборудование внутренних инженерных систем водопровода, канализации и отопления.</p>
<p>ОАО «ЦНИИПром-зданий»</p>	<p>Откорректировать СНиП 21-01, а также ряд других включенных в перечень документов, применение которых обеспечивается безопасностью зданий. Что</p>
<p>Принято. Приложение исключено и заменено перечнем объектов технического регулирования, на которые распространяется регламент.</p>	<p>Принято. См. выше.</p>
<p>Отклонено. Указанная продукция закреплена за классификационной группой строительных материалов и изделий.</p>	<p>Принято к сведению. Эта работа</p>

		подразумевается под СП 21-, кто будет разрабатывать межгосударственные СП по обеспечению пожарной безопасности? Было бы неплохо при ведущей роли Минрегиона России.	осуществляется в соответствии с планами.
	НП «РОДОС»	Приложение 1 составленное на “скорую руку” и не отражающую необходимую систему строительных норм регламентирующих требования к проектированию, строительству, применяемым материалам и методам их испытаний и т.п. следует исключить.	Принято к сведению. Приложение 1 приведено для справки и исключено из проекта (см. выше).
Раздел 2, часть 2.1	ОАО «Газпром»	<p>Заменил слова: «геологических процессов» на «природных процессов и явлений» как более широко характеризующие источники возможных опасных природных катаклизмов (ураган является не геологическим процессом, но атмосферным).</p> <p>Следует включить положение об обязательном мониторинге компонентов окружающей среды и состояний оснований зданий/сооружений на основе следующих технологий:</p> <p>3) дистанционного зондирования Земли в видимом диапазоне;</p> <p>4) радарной интерферометрии.</p>	Принято к сведению. Данное предложение должно найти отражение в нормативных документах. Приложение 1 заменено.
Раздел 2	ОАО «НИЦ Строительство» (ЦНИИСК) Челябинский межрегиональный союз строителей	<p>Добавить ссылку на ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования». Издание 2010 г.</p> <p>В раздел 2 включить дополнить п. 2.4 и ввести ТСН – территориальные строительные нормы и правила.</p>	Принято к сведению. Приложение 1 заменено. ТСН не предусматриваются законодательством.
Раздел 4, часть 4.2	ОАО «Газпром»	<p>Следует включить положение об обязательном мониторинге компонентов окружающей среды и состояний оснований зданий/сооружений на основе следующих технологий:</p> <p>3) дистанционного зондирования Земли в видимом диапазоне;</p> <p>4) радарной интерферометрии</p>	Принято к сведению. Данное предложение должно найти отражение в нормативных документах. Приложение заменено.
Разделы 6-7	ЦС ОДТ	«Содержат ограниченный тип зданий, и сооружений. Отсутствуют к примеру: вокзалы ж/д, авто вокзалы, речные, морские порты, отели, культурно-развлекательные, спортивные, школьные, учебные, дошкольные, лечебные и т.д.	Отклонено. Приложение 1 заменено, дробить строительные нормы,

		<p>как это предлагается не предусматривается.</p> <p>Отклонено.</p> <p>Межгосударственные (не международные) строительные нормы существуют уже около 20 лет по решению государств СНГ.</p>
		<p>В графе 2 «Обозначения» - указаны СНиП, которые в соответствии с гр.7 отнесены к Международным строительным нормам. В соответствии с каким документом СНиПы переведены в ранг Международных строительных норм?</p>
	ОАО «ЦНИИПром-зданий»	В ч. 6.1 включить «Здания административные и бытовые».
Раздел 9	Челябинский межрегиональный союз строителей	П. 9.2 после слова «фундаментов» дополнить «организация строительства».
	ОАО «ЦНИИПром-зданий»	Включить СНиП «Кровли» и СНиП «Полы»
	ОАО «Газпром»	Дополнить Приложение 1 разделом «Эксплуатация».
	НСОПБ	Дополнить Приложение 1 нормативными документами в области пожарной безопасности, регламентирующими требования к продукции, применяемой в строительстве, а также к работам и услугам в области пожарной безопасности.
	«Удмурдгражданпроект»	Номера СНиП в перечне Приложения 1 не соответствует кодам актуализированных СП и СНиП, утвержденных Минрегионом России в декабре 2010 г.
Раздел 10	ООО «Главстрой-инжиниринг»	В разделе 10 отсутствуют: защитные конструкции, навесные фасадные системы, витражи, профили алюминиевые.

**Приложение 2. Перечень строительных материалов и изделий, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования на территории государств-членов ЕвразЭС (относящихся к номенклатуре продукции, входящих в область применения технических регламентов)**

Наименование	Исключить слова «в форме декларирования».	Отклонено.	Отклонено.
Графа 1	НП «Росизол» «Удмурдгражданпроект»	Включить в перечень обязательную сертификацию оборудования для инженерных систем.	Отклонено. Данная продукция применяется в строительстве, но не является продукцией строительной отрасли, а относится к продукции других отраслей промышленности.
Графа 2	Республика Таджикистан	Слова «пожарной опасности» заменить на «пожарной безопасности».	Отклонено. Имеются в виду показатели пожарной опасности. Это общепринятая терминология.
	ООО «Главстрой-инжиниринг»	Отсутствуют: профили алюминиевые, навесные фасадные системы.	Отклонено. К профилям алюминиевым не предъявляются требования санитарно-эпидемиологической, радиационной и пожарной безопасности. Навесные фасадные системы – это части зданий, а не продукция.
	НП «РОДОС»	Наличие в перечне такой продукции как замки врезные и накладные II-IV классов для входных дверей в помещениях зданий и сооружений без включения в него материалов и изделий несущих конструкций и других элементов, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, несомненно, требует серьезной доработки Приложения 2.	Отклонено. В перечень включена продукция, подлежащая обязательному подтверждению

		<p>соответствия в РФ на момент подготовки проекта регламента. Замки – массовая продукция, применяемая неквалифицированным и потребителями для защиты своего имущества.</p>
Часть 1	Союз производителей бетона	<p>Отклонено. Бетон также является строительным материалом и выделять его в данном случае не требуется.</p>
Часть 9	Челябинский межрегиональный союз строителей	<p>Отклонено. Расширение объемов обязательного подтверждения соответствия не предусматривается.</p>
	ЦС ОДТ	<p>Отклонено. Расширение объемов обязательного подтверждения соответствия не предусматривается.</p>
Часть 10	ОАО «Газпром»	<p>Отсутствуют: Профили из AL-сплавов; профили деревянные, клееные; конструкции несущие; конструкции ограждающие; конструкции защитные; стеклопакеты клееные строительного назначения</p> <p>Пункт 9 заменить на конструкции светопрозрачные.</p>
	Дополнить показателем «дымогазонепроницаемость»	Принято.

Часть 11	ЦС ОДТ	Пункт 11 нужно рассматривать в составе защитных конструкций. Непонятен набор показателей по графе 2, которые не соответствуют требованиям, установленным в действующих стандартах.	Отклонено. Пункт 11 относится к изделениям для каналов противодымной защиты, что указано в тексте проекта регламента.
Часть 12	НП «Ассоциация продавцов и производителей оконной и дверной фурнитуры»	Внести коррективы в Приложение № 2, так как в данной редакции функции защиты от угроз террористического и криминального проявления фактически возложены не на определенные защитные конструкции и инженерно-техническое обеспечение безопасности, а на замки II-IV классов, декларируемые изготовителем. Тогда, как ни один из потребителей, будь то корпоративный (изготовитель дверей, либо другой защитной конструкции) или частный, самостоятельно не может проверить объективность продублируемого класса замка.	Отклонено. Защита от угроз осуществляется соблюдением всех требований регламента. Замки играют в этом свою роль.
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь	Исключить замки врезные и накладные.		Отклонено, обеспечение функциональной безопасности (сопротивление взлому дверей) без этой группы приборов невозможно.
Приложение в целом	ГУП «НИИМосстрой»	Дополнить требованиями по долговечности, надежности, прочности и т.п., т.к. показатели только гигиены и пожарной безопасности недостаточны, чтобы обеспечить безопасность продукции.	Принято к сведению. Соблюдение всех указанных требований отражается в сопроводительной документации, предоставляемой поставщиком потребителю. При необходимости потребитель может потребовать проведения добровольной

			сертификации.
<b>Приложение 3. Перечень видов новых строительных материалов и изделий, подлежащих подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории государств-членов ЕврАзЭС</b>			
	НП «Росизол»	Удалить. Список материалов, подлежащих обязательной оценке соответствия должен быть единым. Схемы сертификации будут подразумевать получение сертификата соответствия нормативным документам Приложения 1. Исключить ввиду отсутствия смысловой нагрузки.	Принято. Приложение 3 удалено.
	НЭП «Союз Атамекен»		Принято. Приложение 3 удалено.
	НП «РОДОС»	Перечень приложение 3 следует исключить, сделав вместо него запись в тексте технического регламента о том, что все новые виды строительных материалов и изделий, в том числе ввозимых из-за рубежа подлежат обязательному подтверждению соответствия Нельзя составить перечень новых строительных материалов и изделий. На то они и называются новыми. Составление исчерпывающего перечня материалов позволяет без обязательной оценки соответствия применять принципиально новые материалы, например композиционные материалы, материалы, созданные на основе нано технологий и т.п	Принято. Приложение 3 удалено.
	ЦС ОДТ	Исключить, поскольку Перечень включил в себя практически полностью продукцию строительной индустрии. Часть этого Перечня, касающаяся основных строительных конструкций перенести в приложение № 2.	Принято. Приложение 3 удалено.
<b>Приложение 4. Общие требования к процедурам подтверждения пригодности новых строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории государств-членов ЕврАзЭС</b>			
Наименование Приложения 4	Республика Казахстан; АРКСЖКХ; НЭП «Союз Атамекен»	Изложить в редакции « ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к процедурам подтверждения пригодности строительных материалов и изделий, свойства и характеристики, которых не регламентированы действующими нормативными документами, для применения в строительстве на территории государств-членов ЕврАзЭС	Отклонено. Излишнее усложнение наименования. Все предлагаемые для включения в название признаки новой продукции имеются в тексте проекта регламента.
Приложение 4 в целом	НП «Росизол»	Удалить. Используются только схемы подтверждения соответствия.	Отклонено. При подтверждении пригодности не используются схемы

			подтверждения соответствия.
	ЗАО «ШУКО Интернациональ Москва»	Необходимо из проекта ТР исключить подтверждение пригодности для применения в строительстве новых материалов и изделий, ТС не является нормативным документом и поэтому его применение в ТР является нарушением ст.7 п. 11 закона о техническом регулировании. Кроме того, создание уполномоченных организаций достаточно расплывчатая формулировка, указывающая на явное чиновничье вмешательство.	Отклонено. См.выше заключения по замечаниям ЗАО «ШУКО».
	ООО «Главстрой-инжиниринг»	Необходимо из проекта ТР исключить подтверждение пригодности для применения в строительстве новых строительных материалов и изделий, поскольку ТС не является нормативным документом, в ст. 7 п.11 ФЗ «О техническом регулировании» сказано, что при отсутствии норм на определенный вид продукции необходимо разрабатывать своды правил. Приложение 4 исключить.	Отклонено. См.выше заключения по замечаниям ООО «Главстрой-инжиниринг».
	ЦС ОДТ		Отклонено. См.выше заключения по замечаниям ЦС «ОДТ».
Часть 7, абзац 3	МЭП	Заменить слово «позволяющее» на «обосновывающее».	Отклонено. По смыслу больше подходит слово «позволяющее».
Часть 7, абзац 6	МЭП	Перед словом «описания» добавить «технические».	Принято
Часть 8, абзац 2	МЭП	Дополнить словами: «по месту их производства или в ближайшем уполномоченном органе по аттестации».	Отклонено. Испытательные лаборатории определяются в процессе работы в соответствии с необходимостью.
Часть 12	МЭП	Дополнить: «Нормативные документы на новую продукцию должны разрабатываться профильными институтами по договору с организациями-разработчиками новых материалов после трех лет их использования в строительстве в течение не более двух лет после заключения договора на разработку документа».	Принято к сведению. Это вопрос общей организации нормативной деятельности.
Часть 14	МЭП	Дополнить словами: «путем выборочной проверки и испытаний в ближайшем от места применения органе по аттестации или на строительной площадке при	Принято к сведению. Методы работы

			наличии такой возможности».	надзорных органов регулируются национальным законодательством.
Часть 15	МЭП		Дополнить словами: «на основании выборочной проверки уполномоченного органа по аттестации».	Принято к сведению. Сертификация проводится в соответствии с общими правилами и процедурами.
<b>Приложение 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к процедурам декларирования соответствия строительных материалов и изделий требованиям технических регламентов ЕврАзЭС</b>				
Приложение 5 в целом	Республика Казахстан АРКСЖКХ		Исключить приложение 5 в связи с тем, что процедуры декларирования и сертификации и схемы сертификации свои в каждом государстве-члене ЕврАзЭС.	Отклонено. В соответствии с общими требованиями ЕврАзЭС, техническими регламентами ЕврАзЭС устанавливаются единые схемы подтверждения соответствия и гармонизируются процедуры.
Часть 2	Республика Таджикистан		Слова «и ведение их реестра в государствах-членах ЕврАзЭС» заменить на «ведение регистрации в порядке, установленном законодательством государств-членов ЕврАзЭС».	Принято к сведению. Регистрация осуществляется ведением реестра.
	МСТРС СО* Рабочая группа № 4*		Необходимо четко установить процедуру регистрации деклараций и установить схемы сертификаций с учетом требований действующих законов и постановлений.	Принято частично. Схемы установлены. Регистрация деклараций должна осуществляться в общем порядке, что отражено в проекте регламента.

Часть 4	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Схемы исключить, т.к в Республике Казахстан отсутствуют схемы при декларировании и добровольной сертификации.	Отклонено. В соответствии с требованиями общих правовых документов ЕврАзЭС, схемы должны быть одинаковы для всех государств-членов ЕврАзЭС
Часть 5	Республика Казахстан АРКСЖКХ	После слова «изготовителем» дополнить словами: «по всем требованиям (показателя) стандарта, по которому она изготавливается» далее по тексту.	Отклонено. Общими правовыми документами ЕврАзЭС установлено, что декларироваться должно соответствие требованиям технических регламентов.
<b>Приложение 6. Общие требования к процедурам оценки соответствия строительных материалов и изделий, работ и услуг в строительстве, проектной документации и программным средств требованиям технических регламентов ЕврАзЭС.</b>			
Приложение 6 в целом	Республика Казахстан АРКСЖКХ	Исключить приложение 6 в связи с тем, что процедуры декларирования и сертификации т.к схемы сертификации в каждом государстве-члене ЕврАзЭС.	Отклонено. В соответствии с требованиями общих правовых документов ЕврАзЭС, схемы должны быть одинаковы для всех государств-членов ЕврАзЭС
НОСТРОЙ*		Приложение 6 исключить. В соответствии с определением технического регламента ЕврАзЭС - это документ, принятый международным договором государств-членов ЕврАзЭС и устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования. В техническом регламенте ЕврАзЭС могут содержаться правила и формы оценки (подтверждения) соответствия,	Отклонено. В общих правовых документах ЕврАзЭС говорится об оценке (подтверждении) соответствия в целом.

		<p>правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке, этикеткам и правилам их нанесения;</p> <p>По смыслу такого определения технического регламента, в нем не могут содержаться нормы, регулирующие добровольную оценку соответствия.</p> <p>Приложение 6 содержит общие требования к процедурам оценки соответствия в форме добровольной сертификации, в которых предусмотрено, что добровольная сертификация строительных материалов, работ и услуг в строительстве производится только в системах добровольной сертификации в области строительства. При этом не указаны системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности.</p> <p>Добровольное подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности строительных материалов, конструкций, а также работ (услуг) в области пожарной безопасности проходит исключительно в системах добровольной сертификации в области пожарной безопасности (далее – Системы).</p> <p>Системы имеют все необходимые ресурсы для проведения процедур добровольного подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, такие как эксперты, методы испытаний, испытательные установки, документы, регламентирующие требования подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности.</p> <p>Перечисленные ресурсы имеются исключительно в системах добровольной сертификации в области пожарной безопасности и использование их для целей Проекта технического регламента принесет практическую и экономическую пользу для государств-членов ЕврАзЭС.</p>	<p>Добровольная сертификация не исключается.</p> <p>Принято к сведению. Деятельность систем добровольной сертификации в организационном плане регламентируется национальным законодательством.</p>
<p>Часть 2</p>	<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ</p>	<p>Схемы исключить, т.к. в Республике Казахстан отсутствуют схемы при декларировании и добровольной сертификации.</p>	<p>Отклонено. В соответствии с требованиями общих правовых документов ЕврАзЭС. Схемы должны быть одинаковы для всех государств-членов ЕврАзЭС</p>
	<p>ОАО «ЛУКОЙЛ»</p>	<p>У государств-членов ЕврАзЭС существуют различия в национальном законодательстве, предлагается исключить схемы добровольной сертификации.</p>	<p>Принято к сведению. Если не будет гармонизации схем и</p>

			<p>процедур сертификации, то будет трудно достичь беспрепятственного движения товаров.</p>
	Верхнекам-ТИСИЗ	<p>Имеет не идентичное название в Содержании и самом приложении. Опять «выпали» ИЗЫСКАНИЯ.</p>	<p>Принято к сведению. Добровольную сертификацию работ по изысканиям для строительства регламент не запрещает. Проведение такой сертификации – в компетенции изыскательских организаций.</p>
	НП «РОДОС»	<p>Приложения 4, 5 и 6 регламентирующие общие процедуры оценки соответствия и процедуры декларирования соответствия должны быть гармонизированы с процедурами, применяемыми в других странах, в частности с процедурами установленными Директивой ЕС (93/465/ЕЭС) от 22 июля 1993 г. «По модулям различных фаз процедур оценки соответствия и правил нанесения и применения маркировки СЕ, предназначенной для применения в директивах по технической гармонизации».</p> <p>При этом перечень схем обязательной сертификации и оценки соответствия должен быть привязан к конкретным видам строительной продукции.</p>	<p>Принято к сведению. В области оценки соответствия строительных материалов и изделий в Европейском союзе введен регламент № 305/2011, с требованиями которого в части применяемых форм и методов оценки соответствия проект технического регламента гармонизирован. При этом, однако, было необходимо соблюдать общие правила подтверждения соответствия</p>

		<p>продукции, установленные в документах ЕврАзЭС. Кроме того, в части организационных вопросов учтена практика работы в государствах-членах ЕврАзЭС.</p>
<p><b>По пояснительной записке к проекту технического регламента</b></p>		
<p>Республика Казахстан АРКСЖКХ От 16.02.2011 № 01-4-07-2-224</p>	<p>В целом текст пояснительной записки содержит неоднозначные формулировки. При этом, применение национальных нормативных документов увязано с задачами экономической интеграции государств-членов ЕврАзЭС. Не учитывается возможность интеграции в мировое сообщество путем гармонизации с европейскими и прочими зарубежными стандартами. С учетом этого полагаем необходимым в абзаце, излагающем применение на альтернативной основе межгосударственных нормативных документов по строительству, предусмотреть гармонизацию с зарубежными нормативными документами.</p>	<p>Принято частично. На самом деле гармонизация и сближения нормативных требований по строительству с европейскими осуществляется и учитывается в регламенте. Данное предложение нашло отражение в статье 12 и других статьях технического регламента. В полной мере требования по гармонизации строительных норм относятся к компетенции правил разработки межгосударственных нормативных документов в области строительства.</p>